



SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ:

- Přívod el. kabelu do strojovny
- Motor 5x2,5 mm²; 3x400V; 50Hz; pojistka 16 A
- Světlo 3x1,5 mm²; 1x230V; 50Hz; pojistka 10 A
- Šachetní ohrazení a ventilace musí být v souladu s místními normami.
- Konstrukce nesmí přenášet síly budovy. Musí být ukotvena k základové desce.
- Bezpečnostní tyč musí být umístěna min. 1800 mm nad FFL pro montáž.
- Teplota ve strojovně musí být neustále v rozmezí +5 až +40°C
- Strojovna musí být udržována v suchu a čistotě.
- Stroj musí být čistěn a kontrolován pravidelně po instalaci výtahu a ostatních pracích.
- Pro montáž výtahu je nutné ponechat čelní stěnu šachty otevřenou po celé výšce.
- Po instalaci výtahu doplnit obložení čelní stěny šachty.
- Po instalaci výtahu všechny ostatní práce.

UPOZORNĚNÍ:

- Ochrana kabiny redukuje světlý dveřní prostor resp. rozměry šachty.
- Servis výtahového kódu podle známé normy šachetních dveří DIN 18090-92.
- Všechny rozměry v mm.
- Výška a šířka šachty jsou kolmé rozměry.
- Min. rozměr od podlaží k podlaží = 2xDH+290
- Výška podlaží je od FFL po FFL

- CW - ŠÍŘKA KLECE
- CD - HLOUBKA KLECE
- CH - VÝŠKA KLECE
- DW - ŠÍŘKA DVEŘÍ
- DH - VÝŠKA DVEŘÍ
- SW - ŠÍŘKA ŠACHTY
- SD - HLOUBKA ŠACHTY
- CO - PŘEJEZD KLECE
- MR - STROJOVNA
- P - PROHLUBEŇ
- FFL - ČISTÁ PODLAHA
- HR - HORNÍ ČÁST ŠACHTY
- CO - PŘEJEZD KABINY
- SH - OVLÁDACÍ VÝŠKA

PŘÍSTUPNÉ PROSTORY POD ŠACHTOU NEJSOU PŘÍPUSTNÉ!!!

PROTOŽE OBJEKT NEBYL ZPŘÍSTUPNĚN PRO PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ZDVIHU, JE NUTNÉ PŘEMĚŘENÍ PŘED MONTÁŽÍ A PŘÍPADNÁ ÚPRAVA (ZKRÁCENÍ) KONSTRUKCE VÝTAHU V PŘEJEZDU

NOSNOST (kg):	100	HMOTNOST KLECE (kg):	
RYCHLOST (m/s):	0,27	HMOTNOST VY. ZÁV. (kg):	
ZDVIH (mm):	6600	HL.LANO:	
STANICE:	3	POHON:	
NÁSTUPIŠTĚ:	3	OBV. SCHÉMA:	
EL. PŘÍVOD:	3x400 V, 50 Hz	POVRCH. ÚPR. DVEŘÍ:	NEREZ
VÝKON:	1,1 kW	POVRCH. ÚPR. KLECE:	NEREZ
JMENOVITÝ PROUD (A):	3,9 A	SKG No.:	
ZABĚROVÝ PROUD (A):	15,6		

POZNÁMKY:

D			
C			
B			
A			
REV.:	Z M Ě N A :	DATUM:	PODPIS:

OTIS a.s.
CENTRÁLA OBCHODNÍ DIVIZE
HADOVKA - OFFICE PARK
EVROPSKÁ 2591/33E
160 00 , PRAHA 6



ISO D, PROKLÁDACÍ KABINA BEZ ZACHYCOVAČŮ

ZÁKAZNÍK:	STAVBA:	ČÍS. NABÍDKY:
PROJKA Písek	MŠ Erbenova 2080, Písek	C5KG229V
KRESLIL:	DATUM:	ČÍS. ZAKÁZKY:
O.Poláček	21.4.2020	
KONTROLOVAL:	DATUM:	

ČÍSLO VÝKRESU: 3-01002-KG-229V