

ZMĚNOVÝ LIST č.102

Zařízení pro odvoda tepla a kouře (ZOKT) - větší rozsah stoupacího potrubí

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 09.01.2020

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

MĚNĚPRÁCE

3.1	El multi 30		Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy EI_{multi}30 , certifikované pro požární odolnost 600°C / 120min., vč. teplotně odolného těsnění a přírub. Stejná požární odolnost (E60) musí být zajištěna u potrubních závěsů které zajišťují stabilitu těchto potrubních systémů. Závěsy a uchycení musí umožnit surný pohyb potrubí – vzdálenost závěsů 1,3-1,5m (dle zatížení). Doporučená rychlost proudění v potrubí – do 15m/s. Potrubí musí splňovat požadavky ČSN 73 0810.	m2	23,310	2 540,00	59 207,40
3.2	El multi 30		Systém požární izolace ocelového vzduchotechnického potrubí pro požární odolnost 90minut, izolace z desek tloušťky 60mm v jedné vrstvě. Min. požadovaná odolnost izolace (dle projektu PBŘ) EI_{multi}30 .	m2	23,310	1 880,00	43 822,80

VÍCEPRÁCE celkem

103 030,20

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

103 030,20 Kč