



OBJEDNÁVKA č.: 0180/2020

Odbor hospodářské správy

ODBĚRATEL:

Městská část Praha–Suchdol
Odbor hospodářské správy
Suchdolské náměstí 734/3
16500 Praha
Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6
č. ú. 27-2000699359/0800
E: e-podatelna@praha-suchdol.cz
IČO: 00231231

DODAVATEL:

Limak TZB s.r.o.
Kouřimská 2407/7
13000 Praha
Tel:
E:
IČO: 29151341
DIČ: CZ29151341

Prijemce dodávky: Odbor hospodářské správy

Kontakní osoba:

Navrátilová Jitka Mgr.

Spojení: 222361425

j.navratilova@praha-
suchdol.cz

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

dodávku a montáž VZT a chlazení do 1.NP radnice MČ Praha-Suchdol, dle usnesení RMČ Praha-Suchdol č. 76.4 ze dne 10.6.2020, na základě příložené CN ze 4.6.2020.

VZT m.č. 1.05-1.09 138 170,- Kč bez DPH

Chlazení m.č. 1.05-1.09 105 780,- Kč bez DPH

Celkem m.č. 1.05-1.09 243 950,- Kč bez DPH

Chlazení m.č. 1.12 38 350,- Kč bez DPH

Celková předpokládaná cena je 282 300,- Kč bez DPH, tj. 341 583,- Kč s DPH 21%.

Na základě usnesení RMČ Praha-Suchdol č. 79.8 ze dne 1.7.2020 došlo k úpravě podmínek fakturace:

Bude vystavena zálohová faktura na materiál ve výši 60% z ceny, tj. 204 949,80 Kč s DPH 21%.

Vyúčtovací faktura bude vystavena po převzetí hotového funkčního díla odběratelem, na 136 633,20 Kč s DPH

21% se splatností 14 dní od doručení bezchybné faktury do podatelny odběratele.

Začátek prací bude do 20.7.2020, dokončení proběhne do 3 týdnů.

Původní termín realizace byl 14.7.2020.

Termín plnění: 10.08.2020

Cena sjednaná dohodou ve výši:

341 583,00

Kč s DPH

Na faktuře vyčíslete zvlášť materiál a práci.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 02.07.2020

Kosař Milan Ing.
OHSOM Vedoucí odboru

Vystavil: Navrátilová Jitka Mgr., OHSOM_R

Limak TZB s.r.o.

Kouřimská 2407/7, 130 00 Praha 3
IČ: 29151341 DIČ: CZ29151341

www:
e-mail:

výkaz výměr VZT

Radnice Suchdol - větrání a chlazení 1NP radnice MČ Praha-Suchdol
 Limak TZB s.r.o.
 zakázkové číslo: N20/033/TM

Výkaz výměr VZT

Poř. Kód	Popis	Parametry	Výrobce a Typ - například	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena bez DPH
Zařízení 1	Větrání m. č. 1.05 – 1.09						138 170
1.1	VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, <i>přívod</i> -klapka se servopohonem -filtr F5 deskový -deskový výměník, suchá účinnost dle EN 13053 74%, účinnost rekuperace 89%, ZZT třída H1, by-pass -ventilátor 750m3/h, ext. 200Pa 230V s regulací otáček -ohřivač elektro <i>Odvod:</i> -filtr M5 deskový -ventilátor 750m3/h, ext. 200Pa 230V s regulací otáček -deskový výměník -klapka se servopohonem -sifon	Vnitřní provedení. Dodávka jednotky je včetně osazení, napojení a oživení veškeré potřebné regulace, napojení rozvodnice, ovladače a jeho osazení ve strojovně VZT. Jednotka musí splňovat stupeň 2 – 2018 dle ErP-nařízení č.1253/2014, Energetická klasifikace dle RLT01/01.2016 A+	Multivac Venus komfort	ks	1	67 500	67 500
1.1a	potrubí pozink sk.I. v č. tvarovek	do obvodu 900mm		bm	25	380	9 500
1.1b	koncové prvky výstky	komfortní v AI provedení	s regulací	kpl	1	3 450	3 450
1.2	pružné tlumiče hluku	Sonoflex 250		bm	20	214	4 280
1.3	protipožární klapka	D250 s tavnou pojistkou		ks	2	3 970	7 940
	montážní a závěsný materiál			kpl	1	4 000	4 000
	montáž			kpl	1	35 500	35 500
	zaregulování soustavy, protokoly			kpl	1	3 000	3 000
	doprava			kpl	1	3 000	3 000
							–
							–
Zařízení 2	Klimatizace m. č. 1.05 – 1.09						105 780
2.1	venkovní kondenzační jednotka	výkon 8kW / 230V	Sinclair	ks	1	39 900	39 900
2.1a	vnitřní nástěnná jednotka s RC ovladačem	výkon 3,5kW	Sinclair	ks	1	7 540	7 540
2.1b	vnitřní nástěnná jednotka s RC ovladačem	výkon 5,3kW	Sinclair	ks	1	10 040	10 040
2.2	Cu potrubí vč. kabeláže			bm	32	750	24 000
2.3	konzole pro venkovní jednotku			ks	1	1 800	1 800

