
Protokol o hodnocení nabídek průzkumu trhu

Název zakázky:

- „Profylaktická prohlídka klimatizačních zařízení ÚÚR“

Přítomni:

- Ing. Zdeňka Kučerová
- Ing. Ludmila Rohrerová
- Ing. Petr Zelinka

Datum jednání:

- 24. 6. 2020

Seznam oslovených uchazečů o průzkum trhu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ▪ A1 klimatizace, s. r. o. | IČ: 08415331 |
| ▪ RUCHE, s. r. o. | IČ: 28806271 |
| ▪ Vaše služby, s. r. o. | IČ: 26280833 |
| ▪ AB Klimatizace, s. r. o. | IČ: 15549291 |

Specifikace předmětu nabídky:

Pravidelná profylaktická prohlídka klimatizačních zařízení v objektu ÚÚR na Jakubském nám. 3, Brno, která bude prováděna jednou ročně vždy před letní sezónou a bude zahrnovat zejména:

- čištění venkovních kondenzátorů;
- kontrolu;
 - stavu tepelných izolací;
 - napájecího napětí;
 - funkce autorestart;
 - proudu kompresoru;
 - topné spirály kompresoru;
 - dotažení všech elektro a mechanických spojů;
 - těsnosti chladicího okruhu;
 - vyčištění a kontrolu stavu filtrů vnitřních jednotek;
 - hlučnosti motoru a ložisek;
 - čištění a kontrola funkce čerpadla kondenzátu;
 - stavu baterií v IR ovladačích;
 - funkce v jednotlivých režimech klimatizace;
- zajištění všech zákonných povinností souvisejících s provozem klimatizačních jednotek:
 - vedení servisních knih;
 - nakládání s chladivem a jeho kontrola;
- předložení plánu předpokládaných oprav s ohledem na životnost jednotlivých částí zařízení s výhledem alespoň na 2 roky.

Jednotlivé technologické části klimatizačních zařízení jsou umístěny ve 3., 4., 5., 6. nadzemním podlaží a na střeše budovy; na zdi v cca 4. NP:

- Hitachi RAS 12FSN1E – venkovní jednotka 1 ks
- Hitachi RPK – vnitřní jednotka 13 ks
- Hitachi RAS 12FSN1E – venkovní jednotka 1 ks
- Hitachi RPK – vnitřní jednotka 16 ks
- Hitachi – RPC / RAS 4HRNME 1 ks
- Hitachi – RAS / RAC 70YH5 1 ks
- Airwell – GC XLM 15 1 ks

V případě celkového výpadku klimatizací v serverovně (1 x RPK a 1 x RAS 4HRNME) zahájení servisního zásahu do 1 pracovního dne. V případě výpadku zařízení v ostatních místnostech zahájení servisního zásahu do 5 pracovních dní.

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Celková cena vč. DPH.

Hodnocené nabídky:

- Vaše služby, s. r. o.

Nabídky zaslané po stanoveném termínu:

- RUCHE, s. r. o.
- AB Klimatizace, s. r. o.

Vybraná cenová nabídka:

Dodavatel	Celková cena bez DPH	Celková cena vč. 21% DPH	Pořadí nabídek
Vaše služby, s. r. o., IČ: 26280833	78 300 Kč	94 743 Kč	1.

Celkové hodnocení nabídek:

V rámci průzkumu trhu na **Profylaktickou prohlídku klimatizačních zařízení v objektu ÚÚR na Jakubském nám. 3, Brno** byli v souladu s rozhodnutím ředitele č. 15/2018 osloveni e-mailem ze strany sekretariátu 4 dodavatelé, kteří jsou způsobilí splnit předmět tohoto průzkumu trhu.

Termín odevzdání nabídek byl stanoven do 17. 6. 2020 do 14 hod. Tuto podmínku splnila pouze firma Vaše služby, s. r. o. Po stanoveném termínu byly obdrženy další dvě nabídky od firem RUCHE, s. r. o. a AB Klimatizace, s. r. o. Firma A1 klimatizace, s. r. o. neprojevila o zakázku zájem.

Na základě hodnocení předložených nabídek, dle stanovených podmínek výzvy, se členové výběrové komise jednomyslně rozhodli pro nabídku společnosti Vaše služby, s. r. o., která odevzdala nabídku v požadovaném termínu a akceptovala termíny pro nástup / zahájení pracovního zásahu.

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje hodnotitelská komise uzavřít smlouvu/objednávku na **Profylaktickou prohlídku klimatizačních zařízení v objektu ÚÚR na Jakubském nám. 3, Brno** s firmou Vaše služby, s. r. o. (adresa sídla: tř. Jaroše 3, 602 00 Brno).

V Brně, dne 24. 6. 2020

Ing. Zdeňka Kučerová

Zučerová
.....

Ing. Ludmila Rohrerová

Rohrerová
.....

Ing. Petr Zelinka

Petr Zelinka
.....

Zapsala: Ing. Ludmila Rohrerová