

Zhotovitel: HEKOM. s.r.o.  
U smaltovny 1381/26  
170 00 Praha 7

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky  
603 00 Brno

## Příloha č. 1 SoD č. 0023/KAN/17

### Termíny periodického servisu

Měsíc	kompresor 1	kompresor 2	kompresor 3	sušič+filtry		Celkem v Kč
1/2017	P*	P*	P*	P		4400,-
2/2017	P*	P*	P*	AS1		66400,-
3/2017	M*	M(5)	V	P		17100,-
4/2017	P*	P*	P*	P		4400,-
5/2017	P*	P*	P*	P		4400,-
6/2017	P*	M	P*	P		6200,-
7/2017	V*	P*	M	P		16900,-
8/2017	P*	P*	P*	S*		12200,-
9/2017	P*	P*	P*	P		4400,-
10/2017	P*	V	P*	P		9300,-
11/2017	M	P*	V	P		13900,-
12/2017	P*	P*	P*	P		4400,-
						<b>164000,-</b>

- P Pravidelná kontrola kompresoru ,filtrů a adsorpčního sušiče  
P\* Pravidelná kontrola kompresoru,filtrů ,adsorpčního sušiče a výměna vložek sac.filtru  
M(5) Servisní prohlídka po prvních 500 mth  
M Servisní prohlídka každých 2000 mth  
V Servisní prohlídka každých 4000 mth  
V\* Servisní prohlídka každých 4000 mth včetně výměny tlakových hadic  
M\* Servisní prohlídka každých 2000 mth včetně výměny klínových řemenů  
M\*\* Servisní prohlídka každých 2000 mth včetně výměny ventilu minimálního tlaku  
S Výměna filtračních vložek vzduchových filtrů  
S\* Výměna výfukového tlumiče hluku adsorpčního sušiče  
včetně výměna filtračních vložek vzduchových filtrů  
S\*\* Výměna zpětných klapek a opotřebených dílů  
elektromagnetických ventilů  
(GO) Generální oprava kompresoru po 30000 mth  
výměna šroubového bloku , ložisek elektromotoru , tlakových hadic , filtrů ,  
ventilu minimálního tlaku ...  
AS2 Výměna adsorbentu, vzduchových filtrů adsorpčního sušiče a měření tlakového  
rosného bodu

V Brně dne: 20.1.2017

V Praze dne: 12.1.2017

Objednatel:

Zhotovitel: