

Zhotovitel: HEKOM, s.r.o.  
U smaltovny 1381/26  
170 00 Praha 7

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky  
603 00 Brno

## Příloha č. 2 SoD č. 0023/KAN/17

### Úkony periodického servisu

#### Po 2000 Mth ( úkony periodického servisu označeny \*)

- výměna olejové náplně
- výměna olejového filtru
- výměna vzduchového filtru
- kontrola a dotažení kontaktů elektrické instalace \*
- kontrola funkce a těsnosti zpětné klapky \*
- kontrola funkce a těsnosti sací klapky \*
- kontrola těsnosti tlakových hadic-případná výměna \*
- kontrola funkce manometru \*
- kontrola funkce tlakového spínače \*
- kontrola funkce tepelného snímače – teploměru \*
- vizuální kontrola pevných i pohyblivých částí soustrojí \*
- vyčištění chladiče olej-vzduch \*
- kontrola pojišťovacího ventilu \*
- kontrola těsnosti separátoru \*
- kontrola funkce manometru tlakové nádoby \*
- kontrola funkce pojišťovacího ventilu tlakové nádoby \*
- kontrola funkce adsorpčního sušiče včetně vyčištění a seřízení \*
- kontrola těsnosti rozvodu stlačeného vzduchu v kompresorové stanici \*
- kontrola funkce odkalovací soustavy \*

#### Po 4000 Mth

- výměna olejové náplně
- výměna olejového filtru
- výměna vzduchového filtru
- výměna vložky separátoru
- kontrola a dotažení kontaktů elektrické instalace
- kontrola funkce a těsnosti zpětné klapky
- kontrola funkce a těsnosti sací klapky
- kontrola těsnosti tlakových hadic-případná výměna
- kontrola funkce manometru
- kontrola funkce tlakového spínače
- kontrola funkce tepelného snímače – teploměru
- vizuální kontrola pevných i pohyblivých částí soustrojí
- vyčištění chladiče olej-vzduch
- kontrola pojišťovacího ventilu
- kontrola těsnosti separátoru
- kontrola funkce manometru tlakové nádoby
- kontrola funkce pojišťovacího ventilu tlakové nádoby
- kontrola funkce adsorpčního sušiče včetně vyčištění a seřízení
- kontrola těsnosti rozvodu stlačeného vzduchu v kompresorové stanici
- kontrola funkce odkalovací soustavy

V Brně dne: 20.1.2017

V Praze dne: 12.1.2017

Objednatel:

Zhotovitel: