

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

Číslo smlouvy : 16 779

pro odběrné místo č.: **F350-421** název OM: **DC Čtyřlístek, Hornická 852, HA [zdrav]**

1. Místo předání

- a) dodávka tepla je splněna v místě: **PS 13**
b) horkovodní přípojka:
- dimenze: **DN 25**
 - délka přípojky: **12 m**
 - je v majetku: **DC ČTYŘLÍSTEK**

2. Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky:

Teplotnosná látka:	horká voda	
Výkon: dle sjednaného výkonu v odběrovém diagramu		
Maximální teplota přívodu v otopném období:	140	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	80	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit:	55	°C
Max. tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	2,5	MPa
Max. tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	2,5	MPa
Maximální objemový průtok v ustáleném provozním stavu:	2,00	m ³ /hod

Výše uvedená hodnota max. objemového průtoku platí za předpokladu dodržení projektované tlakové ztráty předávací stanice ve správě odběratele.

3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě: **PS 13**
- měřicí zařízení: **stanovené měřidlo spotřeby tepla v horké vodě v souladu se zákonem o metrologii v platném znění**
- dodávka doplňovací vody (teplotnosná látka) do systému ÚT je měřena v místě: **PS 13**
- měřicí zařízení doplňovací vody: **stanovené měřidlo spotřeby vody v horké vodě v souladu se zákonem o metrologii v platném znění**

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřicích zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

V Karviné dne

V dne

.....
Za dodavatele

.....
Za odběratele