

**Protokol o předání díla bez vad a nedodělků  
bránících užívání**

<b>Objednatel:</b>	Městská část Praha 7	
<b>Zhotovitel:</b>	Společnost pro novou radnici Praha 7	
<b>Zplnomocnění zástupci:</b>	<b>Jména:</b>	<b>Funkce:</b>
<b>Objednatel:</b>	Mgr. Jan Čížinský [redacted]	Starosta Vedoucí OIVZ
<b>Zhotovitel:</b>	Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	Výkonný ředitel Výrobní ředitel
<b>Ostatní účastníci řízení:</b>	[redacted]	Manažer projektu (MP) Technický dozor stavebníka (TDS) Vedoucí projektu (VP) Zástupce vedoucího projektu

Po provedené prohlídce stavby/objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení a převzali tuto stavbu/objekt:

**NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7**

SO110 – Stavební úpravy budovy

SO320 – Úprava zpevněných ploch

SO340 – Venkovní sadové úpravy

**Název a určení:** Nová radnice pro Prahu 7

<b>Místo:</b>	Praha	<b>Katastrální území:</b>	Holešovice	<b>Číslo parcely:</b>	881
<b>Okres:</b>	Hlavní město Praha	<b>Generální projektant:</b>	Ateliér bod architekti s.r.o.	<b>Projektant ucelené části:</b>	
<b>Stavební povolení</b>	SZ: MČ P7 005789/2017 č.j.: MČ P7 019880/2017/SÚ/Še	<b>Změna stavby před dok.</b>	MČ P7 017271/2018/SÚ/Še		
<b>Smlouva o dílo:</b>	2017/OIVZ/055	<b>Započetí prací:</b>	16.10.2017	<b>Dokončení prací:</b>	5.2.2020

**Základní rozměry a technický popis** Viz dokumentace skutečného provedení stavby

**Předmět převzetí** Předává se kompletní dílo v souladu se smlouvou o dílo vč. znění pozdějších dodatků

**Výzva k převzetí díla ze dne:** 13.12.2019

**Předávání díla zahájeno dne :** 17.12.2019

**Kolaudační souhlas ze dne :** 09.01.2020

**Předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání:** 05.02.2020

**Vyklizení staveniště a zpětné předání staveniště objednateli:** 05.02.2020

Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovídají schválené projektové a rozpočtové dokumentaci včetně dodatků, smluvním podmínkám a technickým normám.

Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyľuje, potvrzují strany souhlasně, že se tak stalo s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho příkazů. Základní odchyľky od projektu jsou zakresleny v plánech skutečného provedení. Odstranění vad a nedodělků bránících užívání bylo potvrzeno i v závazných stanoviscích dotčených orgánů státní správy.

Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami, požadavky BOZP a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by bránily převzetí stavby – objektu. Tento závěr je potvrzen vydaným kolaudačním souhlasem.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla a to na stavební práce v délce 60 měsíců s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž zhotovitel poskytuje objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem (24 měsíců). Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu tohoto protokolu o převzetí díla.

#### Vady a nedodětky nebránící užívání, které budou odstraněny zhotovitelem:

Viz příloha č. 1 - Soupis vad a nedodělků nebránících užívání díla

Uvedené drobné vady a nedodětky budou odstraněny v souladu s dohodami a pravidly zakotvenými v této Příloze č. 1.

#### Průběh a výsledky zkoušek, komplexní vyzkoušení:

Dle přílohy č. 2 - Seznam předaných dokladů

#### Přehled stavů médií k datu 05.02.2020:

Elektroměr pro Tepelná čerpadla	č. 96 933 735	Stav: 2417 kWh	č. odběrného místa 8111033562
Elektroměr pro Objekt	č. 96 933 627	Stav: 26219 kWh	č. odběrného místa 8111033563
Elektroměr pro Výměník (Pražská teplárenská)	č. W015655	Stav: 6016,4 kWh	č. odběrného místa - neznámo
Vodoměr č.19BF050397 V	Stav: 200,24 m3		

#### Závěr:

Objednatel potvrzuje, že dílo bylo řádně dokončeno v souladu se všemi požadavky objednatele a smlouvy o dílo vč. dodatků a dohod. Objednatel dílo tímto přebírá.

Přejímací řízení zahájeno dne 17.12.2019 a ukončeno dne 5.2.2020

Městská část Praha 7  
Úřad městské části  
Správa územního a veřejných zakázek

[Redacted]

Vedoucí OIVZ

[Redacted]

Ivan Havel  
Výkonný ředitel

[Redacted]

Ing. Kamil Vykydal  
Výrobní ředitel

Ing.

Ostatní účastníci

#### Přílohy:

Příloha č.1 - Soupis vad a nedodělků nebránících užívání díla

Příloha č.2 - Seznam předaných dokladů

Příloha č.3 - Seznam dokumentace skutečného provedení

Příloha č.4 - Seznam předaných klíčů od objektu

ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMIN ODSTRANĚNÍ
1	ASŘ			Nedokončené podlahy	31.05.2020
2	ASŘ			Nedokončený výtahový portál	31.05.2020
3	VZT			Nedokončená VZT	31.05.2020
4	ASŘ			Nedokončená kuchyňka	31.05.2020
5	ZTI			Chybi uchycení potrubí ZTI	31.05.2020
6	ASŘ			Úklid	31.05.2020
7	ASŘ		0.20	Nedokončené obklady	31.05.2020
8	VZT		0.20	Nedokončené VZT	31.05.2020
9	ASŘ		0.20	Nedokončený detail u stropu	31.05.2020
10	ASŘ		0.20	NELZE POSOUDIT PODLAHU	31.05.2020
11	VZT		0.28	Opravit VZT	31.05.2020
12	VZT		0.20	Nedokončené VZT	31.05.2020
13	RTCH		0.20	Chybi přívod RTCH	31.05.2020
14	ZT		0.20	Není dokončen odvod kondenzátu	31.05.2020
15	ASŘ		0.20	úklid	31.05.2020
16	ASŘ		0.20	Spasovat obklady	31.05.2020
17	ASŘ		0.23	Dokončit kuchyňku	31.05.2020
18	ASŘ		0.23	Nedokončené VZT + chybi přívod vzduchu	31.05.2020
19	ASŘ		0.22,0.21	úklid	31.05.2020
20	ASŘ		0.22,0.21	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
21	ASŘ		0.22,0.21	Špatná výšková úroveň podlah	31.05.2020
22	ASŘ		0.21,0.21	úklid	31.05.2020
23	ASŘ		0.22,0.21	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
24	ASŘ		0.22,0.21	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
25	SIL		0.21,0.21	Kabely rio řábu - takto ne	31.05.2020
26	ZTI		0.22,0.21	Ukotvit ZTI	31.05.2020
27	ASŘ		0.22,0.21	Polkrožená zárubeň	31.05.2020
28	ASŘ		0.22,0.21	Lokální opravy povrchů	31.05.2020
29	ASŘ		0.22,0.21	Chybi PFP	31.05.2020
30	ASŘ		0.22,0.21	Opravit těsnění dveří	31.05.2020
31	ASŘ		0.22,0.21	Chybi přívod vzduchu v místnosti 0.22 I 0.21	31.05.2020
32	VZT		0.22,0.21	Opravit izolace	31.05.2020
33	ASŘ		0.22,0.21	Lokální opravy maleb	31.05.2020
34	EPS		0.22,0.21	Chybi popis zařízení	31.05.2020
35	ZTI		0.22,0.21	Doplnit ukotvení kanalizace	31.05.2020
36	ASŘ		0.22,0.21	Aktivovat samozavírač	31.05.2020
37	VZT		0.22,0.21	Opravit izolace	31.05.2020
38	ASŘ		0.22,0.21	Nedokončení omítky	31.05.2020
39	SIL		0.22,0.21	Není připojena částka	31.05.2020
40	ASŘ		0.22,0.21	Zapřavít otvory ve dveřích	31.05.2020
41	ASŘ		0.22,0.21	úklid	31.05.2020
42	EPS		0.20	Nesedí barevné provedení želez eps	31.05.2020
43	ASŘ		0.20	Doplnit zárubeň + PFP	31.05.2020
44	ASŘ		0.20	Opravit izolace	31.05.2020
45	ASŘ		0.20	Odstranit pásy	31.05.2020
46	ASŘ		0.20	Spasovat obklady	31.05.2020
47	ASŘ		0.20	Lokální opravy maleb	31.05.2020
48	ASŘ		0.20	Chybi povrchové úpravy	31.05.2020
49	ASŘ		0.20	Dokončit podlahu	31.05.2020
50	SIL		0.04	Chybějící NO 2x v místnosti 0.04	31.05.2020
51	SIL		0.04	Přeshodit na jinou pozici KNX	31.05.2020
52	ASŘ		0.20	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
53	ASŘ		0.20	úklid podlahových krabic	31.05.2020
54	ASŘ		0.20	Oprava podlahové keramiky	31.05.2020
55	SIL		0.04	Doplnit rámeček KNX	31.05.2020
56	SIL		0.22	Závazka na jiné pozici než je v PD	31.05.2020
57	ASŘ		0.22	Odstranit pásy + povrchové úpravy	31.05.2020
58	ASŘ		0.10	Nelze kontrolovat	31.05.2020
59	ASŘ		0.04	<b>CHYBI POŽÁRNÍ MANŽETY NA KANALIZACI</b>	31.05.2020
60	ASŘ		0.04	Zapřavít přestupy	31.05.2020
61	ASŘ		0.04	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
62	ASŘ		0.11,0.17,0.05,0.06,0.08,0.09	NFŘIŠTUPNĚ	31.05.2020
63	ASŘ		0.12	Aktivovat samozavírač	31.05.2020
64	ASŘ		0.12	Aktivovat samozavírač	31.05.2020
65	ASŘ		0.13	úklid	31.05.2020
66	EPS		0.13	Sundat obal	31.05.2020
67	ASŘ		0.13	Lokální opravy maleb	31.05.2020
68	ASŘ		0.13	úklid	31.05.2020
69	ASŘ		0.12	úklid	31.05.2020
70	ASŘ		0.12	Chybi povrchové úpravy	31.05.2020
71	ASŘ		0.12	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
72	ASŘ		0.14,0.15,0.16	Sundat krabičku	31.05.2020
73	EPS		0.14,0.15,0.16	Dokončit kabeláž	31.05.2020
74	ASŘ		0.14,0.15,0.16	Dokončit podlahu / odstranit nevyužité díly	31.05.2020
75	SLP		0.14,0.15,0.16	Dokončit a uklidit SLP rozvaděče	31.05.2020
76	ASŘ		0.15	Aktivovat samozavírač	31.05.2020
77	ASŘ		0.14,0.15,0.16	Dokončit elektroinstalaci	31.05.2020
78	ASŘ		0.14,0.15,0.16	úklid	31.05.2020
79	ASŘ		0.16	Aktivovat samozavírač	31.05.2020
80	VZT		0.14,0.15,0.16	Polkrožená VZT	31.05.2020
81	ASŘ		0.14,0.15,0.16	Opravit polkrožená dveře + doplnit rozevu	31.05.2020
82	ZTI		0.18,0.17,0.19,0.24	Doplnit podlahovou výpust	31.05.2020
83	ASŘ		0.18,0.17,0.19,0.24	Doplnit PFP	31.05.2020
84	ASŘ		0.24,0.19	úklid	31.05.2020
85	RTCH		0.24,0.19	Leští uchycení	31.05.2020
86	ASŘ		0.24,0.19	<b>CHYBI POŽÁRNÍ MANŽETY NA KANALIZACI</b>	31.05.2020
87	ASŘ		0.24,0.19	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
88	ASŘ		0.19	Není možné provést potřebnou kontrolu	31.05.2020
89	ASŘ		0.19	úklid	31.05.2020
90	VZT		0.02	Pravědit odleh VZT	31.05.2020
91	ASŘ		0.02	Dokončit výtahový portál	31.05.2020
92	ASŘ		0.02	Opravit povrch podlahy	31.05.2020
93	VZT		0.10	Chybi přívod VZT	31.05.2020
94	VZT		0.08	Chybi přefukovávací mřížka	31.05.2020
95	ASŘ		0.02	Doplnit podhled	31.05.2020
96	ASŘ		0.07	úklid	31.05.2020
97	VZT		0.07	Opravit izolace	31.05.2020
98	ASŘ			Nedokončený výtahový portál	31.05.2020
99	ASŘ			Nedokončené gastro	31.05.2020
100	ASŘ			Vada pullu - rozměr	31.05.2020
101	ASŘ			Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
102	ASŘ			Nedokončený nábytek	31.05.2020
103	MaŘ			Neosazené hlavice	31.05.2020
104	ASŘ		1.07	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
105	ASŘ		1.07	Kaž na odpadky - chybi	31.05.2020
106	ASŘ		1.07	Chybi špunt	31.05.2020
107	ASŘ		1.07	Oprava mřížek	31.05.2020
108	ASŘ		1.07	WC štětka - chybi	31.05.2020
109	ASŘ		1.07	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
110	ASŘ		1.07	Překrýt arceimasty	31.05.2020
111	ASŘ		1.06	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
112	ASŘ		1.06	Prasíky revizních dveřek	31.05.2020
113	ASŘ		1.06	Neprovedeny černé nátěry na stropě	31.05.2020
114	ZTI		1.06	Zatmělit zářivovací předmět	31.05.2020
115	ASŘ		1.05	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
116	ZTI		1.05	Zatmělit zářivovací předmět	31.05.2020
117	ASŘ		1.10	Prasíčky v pod azu	31.05.2020
118	SIL		1.10	Nedokončená elektroinstalace	31.05.2020
119	ASŘ		1.09	Uveličňá baterie	31.05.2020
120	ASŘ		1.09	Chybi světelná špunt	31.05.2020
121	ASŘ		1.11,1.12,1.12a,1.12b,1.10	úklid	31.05.2020
122	ASŘ		1.11,1.12,1.12a,1.12b,1.10	úklid	31.05.2020
123	ASŘ		1.11,1.12,1.12a,1.12b,1.10	Chybi cylindrická vložka	31.05.2020
124	ASŘ		1.11,1.12,1.12a,1.12b,1.10	Nedokončená elektroinstalace	31.05.2020



ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMÍN ODSTRANĚNÍ
125	ASŘ		1.11.1.12.1.12a.1.12b.1.10	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
126	ASŘ		1.11.1.12.1.12a.1.12b.1.10	Otločtí dveře lednic	31.05.2020
127	ASŘ		1.11.1.12.1.12a.1.12b.1.10	Lokální oprava detailu podlaha - stěna	31.05.2020
128	ZTI		1.11.1.12.1.12a.1.12b.1.10	Nedokonalé připojení, nejsou provedeny bezdotykové baterie	31.05.2020
129	SIL		1.11.1.12.1.12a.1.12b.1.10	Nedokonalá elektroinstalace	31.05.2020
130	SIL		1.11.1.12.1.12a.1.12b.1.10	Neprovedeno uzemnění fce	31.05.2020
131	ASŘ		1.11.1.12.1.12a.1.12b.1.10	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
132	ASŘ		1.11.1.12.1.12a.1.12b.1.10	Lokální oprava podlah	31.05.2020
133	ASŘ		1.19	Dokončit malby	31.05.2020
134	ASŘ		1.19	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
135	SIL		1.19	Nedokonalá elektroinstalace	31.05.2020
136	SLP		1.19	Kabel nesmí být na podhledu	31.05.2020
137	MAR		1.19	Dokončit malby stropu	31.05.2020
138	ASŘ		1.19	Dokončit nábytek stropu	31.05.2020
139	VZT		1.19	Chybí koncový ovek VZT	31.05.2020
140	MAR		1.19	Umístit do správné spalice hlazdi MAR	31.05.2020
141	ASŘ		1.19	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
142	ASŘ		1.04	Lokální oprava nářtů stropu	31.05.2020
143	ASŘ		1.04	Chybí cylindrická vložka	31.05.2020
144	ASŘ		1.04	Odstranit pasku	31.05.2020
145	ASŘ		1.08	Úklid	31.05.2020
146	ZTI		1.08	Chybí rozeta	31.05.2020
147	ASŘ		1.08	Oprava detailu podlaha-stěna	31.05.2020
148	EPS		1.19	Krytka hlásiče EPS	31.05.2020
149	SLP		1.19	Chybí židlo AD 2.1, PIR 3.1, PIR 3.3	31.05.2020
150	SLP		Venkovní plochy	Barva některých kamer na fasádě neodpovídá PD	31.05.2020
151	ASŘ		1.19	Lokální oprava podlah	31.05.2020
152	ASŘ		1.19	Kabel na topaném panelu - nesmí být	31.05.2020
153	ASŘ		1.11.1.12.1.12a.1.12b.1.10	Špatný typ svítidel	31.05.2020
154	SLP		1.19	Ověřit magnetické kontakty u karuselu	31.05.2020
155	-		44105	GAŠTIC - stavební připravenost není v souladu s PD	31.05.2020
156	RTCH		1.19	Provedení vzdušných člin (z podlahy, ze stropu)	31.05.2020
157	SIL		1.01	Chybí plikogram	31.05.2020
158	EPS		1.01	Krytka na EPS židlo	31.05.2020
159	SLP		1.01	Nedokonalá elektroinstalace	31.05.2020
160	ASŘ		-	Nedokončený nábytek	31.05.2020
161	ASŘ		-	Nedokončené podlahy	31.05.2020
162	ASŘ		-	Nedokončení kuchyně	31.05.2020
163	ASŘ		-	Opravit detail okna	31.05.2020
164	ASŘ		žachta 54	Není dokončený poroňt nebo nářtěr podlahy	31.05.2020
165	ASŘ		žachta 54	Chybí omítka	31.05.2020
166	ASŘ		žachta 54	Božkození izolace	31.05.2020
167	ASŘ		žachta 54	Opravit poškození stěny	31.05.2020
168	ASŘ		žachta 54	Chybí práh dveří	31.05.2020
169	ASŘ		2.11	Nedokončené podlahy	31.05.2020
170	ASŘ		2.11	Lokální opravy maleb	31.05.2020
171	ASŘ		2.11	Zapřavit prasty	31.05.2020
172	ASŘ		2.11	Lokální oprava stropu	31.05.2020
173	ZTI		2.11	Chybí rozety	31.05.2020
174	ASŘ		2.11	Lokální opravy podlah	31.05.2020
175	SIL		2.11	Chybí typ svítel - jedno chybí (3 ks)	31.05.2020
176	ASŘ		2.11	Oprava žr keč - nářtěr	31.05.2020
177	ASŘ		2.12	Lokální oprava spáry	31.05.2020
178	ASŘ		2.12	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
179	ASŘ		2.12	Lokální opravy maleb	31.05.2020
180	ASŘ		2.12	Očištění	31.05.2020
181	ASŘ		2.12	Dokončit nábytek	31.05.2020
182	SIL		2.12	Dokončit stěny	31.05.2020
183	ASŘ		2.12	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
184	ASŘ		2.12	Úprava dělky patací lišty	31.05.2020
185	ASŘ		2.12	Lokální opravy podlah	31.05.2020
186	ASŘ		2.12	Zatmelit spáry	31.05.2020
187	ASŘ		2.12	Lokální opravy maleb	31.05.2020
188	ASŘ		2.12	Sunda: pády	31.05.2020
189	ASŘ		41671	Lokální opravy spáry	31.05.2020
190	-		-	Oprava ZAMYKACÍCH KLUK - ŠPATNÉ UMÍSTĚNÍ - OBECNĚ	31.05.2020
191	ASŘ		41671	Dokončit nábytek	31.05.2020
192	SIL		41671	Srownat svítidla + kabel schovat	31.05.2020
193	ASŘ		41671	Lokální opravy maleb	31.05.2020
194	ASŘ		41671	Oprava poškození těsnění	31.05.2020
195	SIL		41671	Oprava podlahové krabice	31.05.2020
196	ASŘ		41671	Úklid - očistit	31.05.2020
197	ASŘ		41671	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
198	ASŘ		41671	Sefidit patací lištu	31.05.2020
199	ASŘ		41671	Oprava dělky patací lišty	31.05.2020
200	ASŘ		41671	Dokončit nábytek	31.05.2020
201	ASŘ		41671	Očištění nábytku	31.05.2020
202	ASŘ		42036	Lokální opravy spáry	31.05.2020
203	ASŘ		42036	Lokální opravy maleb	31.05.2020
204	ASŘ		42036	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
205	ASŘ		42036	Oprava	31.05.2020
206	ASŘ		42036	Oprava	31.05.2020
207	ASŘ		42401	Sefidit patací lištu	31.05.2020
208	ASŘ		42401	Lokální opravy maleb	31.05.2020
209	ASŘ		42401	očistit	31.05.2020
210	ASŘ		42401	Chyba nýty	31.05.2020
211	ASŘ		42401	Oprava - zárubec vysoko nad podlahou	31.05.2020
212	SIL		42401	Oprava - pozice kabelu upravit	31.05.2020
213	ASŘ		42401	Lokální opravy maleb	31.05.2020
214	SIL		42401	Kabel na podhledu - opravit	31.05.2020
215	ASŘ		42401	Zatmelit spáry	31.05.2020
216	ASŘ		42767	Nelze provést kontrolu podlah	31.05.2020
217	ASŘ		42767	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
218	ASŘ		42767	Lokální opravy maleb	31.05.2020
219	ASŘ		42767	Oprava spáry u parapetu	31.05.2020
220	ASŘ		42767	Odstřeni spáry	31.05.2020
221	ASŘ		42767	Oprava spáry u ostění	31.05.2020
222	ASŘ		42767	Lokální opravy maleb	31.05.2020
223	ASŘ		42767	Oprava ZAMYKACÍCH KLUK - ŠPATNÉ UMÍSTĚNÍ	31.05.2020
224	ASŘ		42767	Oprava parapetu	31.05.2020
225	ASŘ		42767	Oprava prasty	31.05.2020
226	ASŘ		42767	Dokončit nábytek	31.05.2020
227	ASŘ		42767	Opravit dveřní těsnění	31.05.2020
228	ASŘ		42767	Lokální opravy spáry	31.05.2020
229	ASŘ		42767	Úklid	31.05.2020
230	ASŘ		43862	Dokončit nábytek	31.05.2020
231	ASŘ		43862	Nelze provést kontrolu - zaměřeno	31.05.2020
232	ASŘ		44228	Lokální opravy spáry	31.05.2020
233	ASŘ		44228	Nelze provést kontrolu podlahy - police na podlaze	31.05.2020
234	ASŘ		44228	Lokální opravy podlah	31.05.2020
235	ASŘ		44228	Oprava parapetu	31.05.2020
236	ASŘ		44228	Odstranit pasku	31.05.2020
237	ASŘ		44228	Lokální opravy maleb	31.05.2020
238	ASŘ		44228	Očištění	31.05.2020
239	ASŘ		44228	Dokončit nábytek	31.05.2020
240	ASŘ		44228	Nelze provést kontrolu podlahy - police na podlaze	31.05.2020
241	ASŘ		44228	Zatmelit spáry	31.05.2020
242	ASŘ		44228	Úklid	31.05.2020
243	ASŘ		44593	Lokální opravy spáry	31.05.2020
244	ASŘ		44593	Dokončit nábytek / poruchy	31.05.2020
245	SLP		44593	Chybí KNX židlo	31.05.2020
246	SLP		44228	Chybí KNX židlo	31.05.2020
247	ASŘ		44593	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
248	ASŘ		44593	Lokální opravy maleb	31.05.2020

ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMÍN ODSTRANĚNÍ
249	ASŘ	1.01	4493	Zatmelit spáry	31.05.2020
250	ASŘ	1.01	4493	Lokální oprava spáry	31.05.2020
251	ASŘ	1.01	4493	Lokální oprava maleb	31.05.2020
252	ASŘ	1.01	4493	Zatmelit spáry	31.05.2020
253	SIL	1.01	4493	Dokončit svítidla	31.05.2020
254	ASŘ	1.01	4493	Dokonžit nábytek / povrchy	31.05.2020
255	SIL	1.01	4493	Dokonžit kompletaci - elektroinstalace	31.05.2020
256	ASŘ	1.01	4493	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
257	ASŘ	1.01	4493	Nelze provést kontrolu podlahy	31.05.2020
258	ASŘ	1.01	4493	Špatný rozměr cylindrické vložky	31.05.2020
259	ASŘ	1.01	2.04	Oprava prasklin	31.05.2020
260	ASŘ	1.01	2.04	Špatný rozměr cylindrické vložky	31.05.2020
261	ASŘ	1.01	2.04	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
262	ASŘ	1.01	2.04	Dokončit nábytek	31.05.2020
263	ASŘ	1.01	2.04	Lokální oprava stropu	31.05.2020
264	ASŘ	1.01	2.24	Lokální oprava spáry	31.05.2020
265	ASŘ	1.01	2.24	úklid	31.05.2020
266	ASŘ	1.01	2.24	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
267	ASŘ	1.01	2.24	Zapravit prostupy	31.05.2020
268	ASŘ	1.01	2.24	Lokální opravy maleb	31.05.2020
269	ASŘ	1.01	2.09	Lokální opravy maleb	31.05.2020
270	ASŘ	1.01	2.09	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
271	ASŘ	1.01	2.10	úklid	31.05.2020
272	ASŘ	1.01	2.10	Dokonžit povrchy	31.05.2020
273	VZT	1.01	2.10	Oprava izolace	31.05.2020
274	SIL	1.01	2.10	Dokonžit elektroinstalaci	31.05.2020
275	ASŘ	1.01	2.10	Oprava požární izolace	31.05.2020
276	ASŘ	1.01	2.10	úklid	31.05.2020
277	ASŘ	1.01	2.05	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
278	ASŘ	1.01	2.05	Odstranit pásku	31.05.2020
279	ASŘ	1.01	2.05	Chybí dveřní záržítka	31.05.2020
280	ASŘ	1.01	2.05	Chybí cylindrická vložka	31.05.2020
281	ZTI	1.01	2.05	Zatmelit zatřizovací předmět	31.05.2020
282	VZT	1.01	2.05	Chybí přetuková mřížka	31.05.2020
283	ASŘ	1.01	2.05	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
284	ZTI	1.01	2.05	Zatmelit zatřizovací předmět	31.05.2020
285	ASŘ	1.01	2.05	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
286	ASŘ	1.01	2.05	Odstranit pásku	31.05.2020
287	VZT	1.01	2.05	Chybí přetuková mřížka	31.05.2020
288	VZT	1.01	2.05	Chybí přetuková mřížka	31.05.2020
289	ASŘ	1.01	2.05	Zatmelit zatřizovací předmět	31.05.2020
290	ASŘ	1.01	2.05	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
291	ASŘ	1.01	2.05	Odstranit pásku	31.05.2020
292	ASŘ	1.01	2.05	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
293	ASŘ	1.01	2.07	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
294	VZT	1.01	2.07	Chybí přetuková mřížka	31.05.2020
295	VZT	1.01	2.08	Chybí přetuková mřížka	31.05.2020
296	ASŘ	1.01	2.08	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
297	ASŘ	1.01	2.08	ošetření	31.05.2020
298	ASŘ	1.01	2.02	Oprava u zábradlí	31.05.2020
299	ASŘ	1.01	2.02	Lokální oprava stropu	31.05.2020
300	ASŘ	1.01	2.02	Chybí těsnění u kulatého okna	31.05.2020
301	ASŘ	1.01	2.02	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
302	ASŘ	1.01	2.02	Nedokončená schody	31.05.2020
303	RTCH	1.01	2.02	Doplnit izolaci potrubí	31.05.2020
304	SIL	1.01	2.07	Chybí NO	31.05.2020
305	ASŘ	1.01	2.02	Praskliny v podlaze	31.05.2020
306	ASŘ	1.01	2.02	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
307	ASŘ	1.01	2.02	Oprava spáry u výškového portálu	31.05.2020
308	ASŘ	1.01	2.02	Dokončit nábytek	31.05.2020
309	ASŘ	1.01	2.02	Oprava prostupu	31.05.2020
310	ASŘ	1.01	2.02	Odstranit samolepku	31.05.2020
311	ASŘ	1.01	2.02	Lokální oprava maleb	31.05.2020
312	ASŘ	1.01	2.02	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
313	ASŘ	1.01	2.02	Doplnit zábr VZT	31.05.2020
314	ASŘ	1.01	2.02	Lokální oprava stropu	31.05.2020
315	ASŘ	1.01	2.02	Lokální oprava podlah	31.05.2020
316	ASŘ	1.01	2.02	Lokální opravy výtahu + úklid	31.05.2020
317	ASŘ	1.01	-	Nelze kontrolovat kvalitu podlah	31.05.2020
318	ASŘ	1.01	-	Lokální opravy maleb	31.05.2020
319	ASŘ	1.01	-	Dokončit podlahové krabice	31.05.2020
320	MaR	1.01	-	Dokončit MaR	31.05.2020
321	ASŘ	1.01	-	Zaklopit podhled	31.05.2020
322	ASŘ	1.01	3.14	Lokální opravy podlah	31.05.2020
323	ASŘ	1.01	3.14	Lokální oprava maleb	31.05.2020
324	ASŘ	1.01	3.14	Lokální opravy stropu	31.05.2020
325	ASŘ	1.01	3.14	Odstranit malířské pásy	31.05.2020
326	ASŘ	1.01	šachta S4	Nefunkční kamozavirač	31.05.2020
327	ASŘ	1.01	šachta S4	Chybí práh dveří	31.05.2020
328	ASŘ	1.01	šachta S4	úklid	31.05.2020
329	ASŘ	1.01	šachta S4	Lokální oprava požární izolace	31.05.2020
330	RTCH	1.01	šachta S4	Chybí bezpečnostní uzávěr	31.05.2020
331	ASŘ	1.01	šachta S4	Doplnit porazec	31.05.2020
332	EPS	1.01	šachta S4	Rádno označit požární kládku	31.05.2020
333	EPS	1.01	šachta S4	Ukrotit krabici požární kládky	31.05.2020
334	ASŘ	1.01	šachta S4	Lokální oprava maleb	31.05.2020
335	ASŘ	1.01	šachta S4	Dokončit omítku stěna	31.05.2020
336	ASŘ	1.01	šachta S4	Lokální oprava požární izolace	31.05.2020
337	ASŘ	1.01	šachta S4	Chybí PUR pána na korunu stěny	31.05.2020
338	ASŘ	1.01	šachta S4	Ošetřit montážní spoje ŽB kce	31.05.2020
339	ASŘ	1.01	3.13	Nedokončený nábytek	31.05.2020
340	ASŘ	1.01	3.13	Lokální oprava maleb	31.05.2020
341	ASŘ	1.01	3.13	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
342	ASŘ	1.01	3.13	Doplnit izolaci potrubí	31.05.2020
343	ASŘ	1.01	3.13	Nedokončená MaR	31.05.2020
344	ASŘ	1.01	3.13	Zaklopit podhled	31.05.2020
345	ASŘ	1.01	3.15	Lokální oprava maleb	31.05.2020
346	ASŘ	1.01	3.15	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
347	ASŘ	1.01	3.15	Nedokončený nábytek	31.05.2020
348	ASŘ	1.01	3.15	Oprava stěrky	31.05.2020
349	ASŘ	1.01	3.16	Lokální oprava maleb	31.05.2020
350	ASŘ	1.01	3.16	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
351	ASŘ	1.01	3.16	Nedokončený nábytek	31.05.2020
352	MaR	1.01	3.16	Nedokončená MaR	31.05.2020
353	ASŘ	1.01	3.16	Zaklopit podhled	31.05.2020
354	ASŘ	1.01	3.16	Ošetřit tmel	31.05.2020
355	ASŘ	1.01	3.16	Servis dveře	31.05.2020
356	ASŘ	1.01	3.17	Lokální oprava maleb	31.05.2020
357	ASŘ	1.01	3.17	Nedokončený nábytek	31.05.2020
358	ASŘ	1.01	3.17	Zaklopit podhled	31.05.2020
359	ASŘ	1.01	3.17	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
360	ASŘ	1.01	3.17	Ošetřit kluku	31.05.2020
361	ASŘ	1.01	3.17	Zatmelit spáry	31.05.2020
362	ASŘ	1.01	3.18	Lokální oprava maleb	31.05.2020
363	ASŘ	1.01	3.18	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
364	ASŘ	1.01	3.18	Nedokončený nábytek	31.05.2020
365	ASŘ	1.01	3.18	Nefunkční arsetce oken + oštití kluku	31.05.2020
366	MaR	1.01	3.18	Nedokončená MaR	31.05.2020
367	ASŘ	1.01	3.15a	Lokální oprava maleb	31.05.2020
368	ASŘ	1.01	3.15a	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
369	ASŘ	1.01	3.15a	Nedokončený nábytek	31.05.2020
370	ASŘ	1.01	3.15a	Dotmávit parapet	31.05.2020
371	ASŘ	1.01	3.15a	Odstranit červenou destičku	31.05.2020
372	ASŘ	1.01	3.15a	Odstranit falšovou pásku	31.05.2020

ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMIN ODSTRANĚNÍ
373	ASŘ		3.19a	Lokální opravy stropu	31.05.2020
374	ASŘ		3.19a	Lokální oprava maleb	31.05.2020
375	ASŘ		3.19b	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
376	ASŘ		3.19b	Lokální oprava maleb	31.05.2020
377	ASŘ		3.19b	Zaklepat podhled	31.05.2020
378	ASŘ		3.19b	Zatmelit spáru	31.05.2020
379	ASŘ		3.19b	Seřadit dveřní padací listu	31.05.2020
380	ASŘ		3.20	Lokální oprava spáry - přechod PUR - průmyslová mozaika	31.05.2020
381	ASŘ		3.20	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
382	ASŘ		3.20	Lokální oprava maleb	31.05.2020
383	ASŘ		3.20	Odstranit pásku	31.05.2020
384	ASŘ		3.20	Očistit plech	31.05.2020
385	ASŘ		3.20	Lokální oprava maleb	31.05.2020
386	ASŘ		3.21	Lokální oprava podlah	31.05.2020
387	SIL		3.21	Dokončit kompletaci - elektroinstalace	31.05.2020
388	ASŘ		3.21	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
389	SIL		3.21	Dokončit kompletaci - elektroinstalace	31.05.2020
390	ASŘ		3.21	Lokální oprava maleb	31.05.2020
391	ASŘ		3.21	Nedokončený nábytek	31.05.2020
392	ASŘ		3.21	Zaklepat podhled	31.05.2020
393	ASŘ		3.21	Očistit plech	31.05.2020
394	ASŘ		3.21	Lokální oprava maleb	31.05.2020
395	ASŘ		3.22	Doplňit nátěr maleb	31.05.2020
396	ASŘ		3.22	Dokončit kompletaci - elektroinstalace	31.05.2020
397	ASŘ		3.22	Lokální oprava maleb	31.05.2020
398	ASŘ		3.22	Dokončit povrch stěn	31.05.2020
399	ASŘ		3.22	Lokální oprava maleb	31.05.2020
400	ASŘ		3.22	Odstranit pásku	31.05.2020
401	ASŘ		3.22	Zatmelit spáru	31.05.2020
402	ASŘ		3.22	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
403	ASŘ		3.22	Nekvalitní provedení podlah	31.05.2020
404	ASŘ		3.22	Zatmelit spáru	31.05.2020
405	ASŘ		3.23	Lokální oprava spáry - přechod PUR - průmyslová mozaika	31.05.2020
406	ASŘ		3.23	Nekvalitní provedení podlah	31.05.2020
407	ASŘ		3.23	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
408	ASŘ		3.23	Lokální oprava maleb	31.05.2020
409	ASŘ		3.23	Zaklepat podhled	31.05.2020
410	ASŘ		3.23	Zatmelit spáru	31.05.2020
411	ASŘ		3.23	Lokální oprava maleb	31.05.2020
412	ASŘ		3.23	Odstranit pásku	31.05.2020
413	ASŘ		3.23	Lokální opravy stropu	31.05.2020
414	ASŘ		3.23	Chybí dveřní zarážka	31.05.2020
415	ASŘ		3.24	Lokální oprava spáry - přechod PUR - průmyslová mozaika	31.05.2020
416	ASŘ		3.24	Lokální oprava maleb	31.05.2020
417	ASŘ		3.24	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
418	ASŘ		3.24	Zaklepat podhled	31.05.2020
419	ASŘ		3.24	Lokální oprava maleb	31.05.2020
420	SIL		3.24	Dokončit kompletaci - elektroinstalace	31.05.2020
421	ASŘ		3.24	Nedokončený nábytek	31.05.2020
422	ASŘ		3.24	Očistit plech	31.05.2020
423	ASŘ		3.24	Lokální oprava maleb	31.05.2020
424	ASŘ		3.25	Lokální opravy podlah	31.05.2020
425	ASŘ		3.25	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
426	ASŘ		3.25	Lokální oprava maleb	31.05.2020
427	ASŘ		3.25	Zatmelit spáru	31.05.2020
428	ASŘ		3.25	Nekvalitní provedení podlah	31.05.2020
429	ASŘ		3.25	Zaklepat podhled	31.05.2020
430	ASŘ		3.25	Nedokončený nábytek	31.05.2020
431	ASŘ		3.25	Lokální oprava parapetu	31.05.2020
432	ASŘ		3.26	Lokální oprava maleb	31.05.2020
433	ASŘ		3.26	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
434	ASŘ		3.26	Dokončit malbu	31.05.2020
435	ASŘ		3.26	Lokální opravy podlah	31.05.2020
436	ASŘ		3.26	Zaklepat podhled	31.05.2020
437	ASŘ		3.26	Očistit	31.05.2020
438	ASŘ		3.27	Lokální oprava maleb	31.05.2020
439	ASŘ		3.27	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
440	ASŘ		3.27	Chybí dveřní zarážka	31.05.2020
441	ASŘ		3.27	Zatmelit spáru	31.05.2020
442	ASŘ		3.27	Lokální oprava spáry - přechod PUR - průmyslová mozaika	31.05.2020
443	ASŘ		3.27	Dokončit malbu	31.05.2020
444	ASŘ		3.28	Lokální oprava maleb	31.05.2020
445	ASŘ		3.28	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
446	ASŘ		3.28	Opaktný rozměr parapetu	31.05.2020
447	ASŘ		3.28	Lokální opravy podlah	31.05.2020
448	ASŘ		3.28	Nedokončený nábytek	31.05.2020
449	ASŘ		3.28	Lokální oprava spáry - přechod PUR - průmyslová mozaika	31.05.2020
450	ASŘ		3.29	Dokončit malbu	31.05.2020
451	ASŘ		3.29	Lokální oprava maleb	31.05.2020
452	ASŘ		3.29	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
453	ASŘ		3.29	Uveleňny parapet	31.05.2020
454	ASŘ		3.29	Lokální opravy podlah	31.05.2020
455	ASŘ		3.29	Seřadit padací listu	31.05.2020
456	ASŘ		3.29	Lokální oprava maleb	31.05.2020
457	ASŘ		3.29	Zaklepat podhled	31.05.2020
458	ASŘ		3.30	Lokální oprava maleb	31.05.2020
459	SIL		3.30	Dokončit kompletaci - elektroinstalace	31.05.2020
460	ASŘ		3.30	Nedokončená podlahová krabice	31.05.2020
461	ASŘ		3.30	Lokální opravy podlah	31.05.2020
462	ASŘ		3.30	Zaklepat podhled	31.05.2020
463	ASŘ		3.30	Nedokončený nábytek	31.05.2020
464	ASŘ		3.30	Očistit	31.05.2020
465	ASŘ		3.30	Lokální oprava maleb	31.05.2020
466	ASŘ		3.30	Lokální oprava spáry - přechod PUR - průmyslová mozaika	31.05.2020
467	ASŘ		3.30	Lokální opravy parapetu	31.05.2020
468	ASŘ		3.30	Opravit požární izolaci	31.05.2020
469	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	Chybí dveřní zarážka	31.05.2020
470	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	Opravit přechod mezi podlahami	31.05.2020
471	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	Lokální opravy podlah	31.05.2020
472	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	čklid	31.05.2020
473	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	Lokální oprava stropu	31.05.2020
474	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	Zapřavit prostupy	31.05.2020
475	SIL P		3.10.3.11.3.12.3.31	Dokončit SILP	31.05.2020
476	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	Lokální oprava maleb	31.05.2020
477	ZTI		3.10.3.11.3.12.3.31	Opravit rozetě	31.05.2020
478	ZTI		3.10.3.11.3.12.3.31	Chybí ramínko baterie	31.05.2020
479	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	čklid	31.05.2020
480	VZT		3.10.3.11.3.12.3.31	Prověřit větrání elektrorozvodny	31.05.2020
481	EPS		3.10.3.11.3.12.3.31	Doplňit označení zářeni	31.05.2020
482	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	Chybí povrchové úpravy	31.05.2020
483	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	Odstranit pásku	31.05.2020
484	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	Opravit poškození zářubná	31.05.2020
485	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	Lokální opravy podlah	31.05.2020
486	ASŘ		3.10.3.11.3.12.3.31	Zapřavit prostupy	31.05.2020
487	ASŘ		3.09	Lokální opravy stěnových stětek	31.05.2020
488	ZTI		3.09	Sádkovat zářivací předmět	31.05.2020
489	ASŘ		3.09	čklid	31.05.2020
490	ASŘ		3.09	Zaklepat podhled	31.05.2020
491	VZT		3.09	čklid VZT mřížka - přívod	31.05.2020
492	ASŘ		3.09	Oprava spáry u rozetě	31.05.2020
493	ASŘ		3.08	Označení rozvážních dvířek	31.05.2020
494	ASŘ		3.08	Doplňit požární uspořívku	31.05.2020
495	ASŘ		3.08	čklid	31.05.2020
496	ASŘ		3.08	Oprava	31.05.2020



ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMIN ODSTRANĚNÍ
497	ASŘ	3.00	3.06	Požadujeme převést funkčnost systému v místnosti	31.05.2020
498	ASŘ	3.00	3.06	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
499	ASŘ	3.00	3.06	Chyby zarážky na masla	31.05.2020
500	ASŘ	3.00	3.06	Problématický přístup k armaturám v podhledu	31.05.2020
501	ASŘ	3.00	3.07_3.07a	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
502	SIL	3.00	3.07_3.07a	špatné barva záušvy	31.05.2020
503	ZTI	3.00	3.07_3.07a	Chyba rozeta	31.05.2020
504	ASŘ	3.00	3.07_3.07a	Lokální oprava styku podlaha - stěna	31.05.2020
505	ASŘ	3.00	3.07_3.07a	Chyby dveří zarážka	31.05.2020
505	ZTI	3.00	3.07_3.07a	Slikonovat zařizovací předměty - OBECNĚ	31.05.2020
507	ASŘ	3.00	3.07_3.07a	Seřadit WC kabelku	31.05.2020
508	ASŘ	3.02	3.02	Chyby oplechování	31.05.2020
509	ASŘ	3.02	3.02	Odstranit pásku	31.05.2020
510	ASŘ	3.02	3.02	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
511	ASŘ	3.02	3.02	Odstranit předměty na podhledu	31.05.2020
512	ASŘ	3.02	3.02	Zaklepat podhled	31.05.2020
513	MaŘ	3.02	3.02	Dokončit MaŘ	31.05.2020
514	ASŘ	3.02	3.02	Opravit černý nátěr VZT	31.05.2020
515	ASŘ	3.02	3.02	Dokončit povrch stěn - plachy	31.05.2020
516	ASŘ	3.02	3.02	Dokončit magnetické malby	31.05.2020
517	ASŘ	3.02	3.02	Zaklepat podhled	31.05.2020
518	SIL	3.02	3.02	Orlové laubice není v ose chodby	31.05.2020
519	ASŘ	3.02	3.02	Lokální oprava maleb	31.05.2020
520	MaŘ	3.02	3.02	Dokončit MaŘ	31.05.2020
521	ASŘ	3.02	3.02	Dokončit povrch stěn - plachy	31.05.2020
522	ASŘ	3.02	3.02	Dokončit povrch stěn	31.05.2020
523	ASŘ	3.02	3.02	Lokální oprava styku podlaha - stěna	31.05.2020
524	ASŘ	3.02	3.02	Lokální oprava stropu	31.05.2020
525	SIP	3.02	3.02	Kabel nesmí být na podhledu	31.05.2020
526	ASŘ	3.02	3.02	Lokální oprava styku podlaha - stěna	31.05.2020
527	SIP	3.02	3.02	Dokončit kompletaci	31.05.2020
528	ASŘ	3.02	3.02	Dokončit povrch stěn	31.05.2020
529	ASŘ	3.02	3.02	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
530	ASŘ	3.02	3.02	Dokončit povrch stěn	31.05.2020
531	ASŘ	3.02	3.02	Zaklepat podhled	31.05.2020
532	ASŘ	3.02	3.02	Úklid	31.05.2020
533	ASŘ	3.02	3.02	Chyby PHP	31.05.2020
534	VZT	3.02	3.02	Nátěsnici příruba VZT	31.05.2020
535	ASŘ	3.02	3.02	Zspravit průstupy	31.05.2020
536	ZTI	3.02	3.02	Dokončit ZTI	31.05.2020
537	ASŘ	3.02	3.02	Zaklepat podhled	31.05.2020
538	ASŘ	3.02	3.02	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
539	ASŘ	3.02	3.02	Úklid	31.05.2020
540	ZTI	3.02	3.02	Sundat žací	31.05.2020
541	ASŘ	3.02	3.02	Lokální opravy silikonového tmelu	31.05.2020
542	ASŘ	3.04	3.04	OBSAŽENO STAVBOU	31.05.2020
543	ASŘ	3.04	3.04	Zaklepat podhled	31.05.2020
544	VZT	3.02	3.02	VZT mřížka pod 5.H. podhledu	31.05.2020
545	ASŘ	3.06	3.06	Lokální opravy stěnových stěrek	31.05.2020
546	VZT	3.06	3.06	Dokončit VZT	31.05.2020
547	ASŘ	3.06	3.06	Vylístit podlahové krabice	31.05.2020
548	ASŘ	3.06	3.06	Lokální oprava stropu	31.05.2020
549	ASŘ	3.06	3.06	Oprava poškození / ořídění	31.05.2020
550	ASŘ	3.06	3.06	Zašedat místnosti bez závláky - OBECNĚ	31.05.2020
551	ASŘ	-	-	Nedokončený nábytek	31.05.2020
552	ASŘ	-	-	Chyby malby	31.05.2020
553	ASŘ	-	-	Lokální opravy podlah	31.05.2020
554	ASŘ	-	-	Nelze kontrolovat kvalitu podlah	31.05.2020
555	ASŘ	-	-	Zaklepat podhledy	31.05.2020
556	ASŘ	4.12	4.12	Dokončit práh	31.05.2020
557	ASŘ	4.13	4.13	Lokální oprava dveří + seřízení dveří	31.05.2020
558	ASŘ	4.13	4.13	Lokální oprava maleb	31.05.2020
559	ASŘ	4.13	4.13	Zspravit průstupy	31.05.2020
560	ASŘ	4.13	4.13	Sundat malířské pásy	31.05.2020
561	-	4.13	4.13	Stav ke dni 4.2.2020	31.05.2020
562	MaŘ	4.14	4.14	Zrušit / zakrýt kabel MaŘ	31.05.2020
563	ASŘ	4.14	4.14	Dolnit nýty	31.05.2020
564	ASŘ	4.14	4.14	Nedokončený nábytek	31.05.2020
565	ASŘ	4.14	4.14	Lokální opravy stropu	31.05.2020
566	ASŘ	4.14	4.14	Opravit podlahovou krabici - výškově	31.05.2020
567	ASŘ	4.14	4.14	Krátký plech nadpraží + doplnit nýty	31.05.2020
568	ASŘ	4.15	4.15	Úklid	31.05.2020
569	ASŘ	4.15	4.15	Lokální oprava maleb	31.05.2020
570	ASŘ	4.15	4.15	Odstranit kámetu v podhledu	31.05.2020
571	ASŘ	4.15	4.15	Opravit prasklinu ve stěně	31.05.2020
572	ASŘ	4.15	4.15	Opravit podlahovou krabici - výškově	31.05.2020
573	ASŘ	4.19	4.19	Ořadit malby ze dveří	31.05.2020
574	ASŘ	4.19	4.19	Chyby nýty	31.05.2020
575	ASŘ	4.19	4.19	Lokální opravy nátěrů stropu	31.05.2020
576	ASŘ	4.19	4.19	Opravit zadní desku nábytku u záušvy - špatný rozměr - OBECNĚ	31.05.2020
577	ASŘ	4.19	4.19	Úklid	31.05.2020
578	ASŘ	4.19	4.19	Lokální oprava stěnových stěrek	31.05.2020
579	MaŘ	4.19	4.19	Zrušit / zakrýt kabel MaŘ - OBECNĚ	31.05.2020
580	ASŘ	4.19	4.19	Zatmělit parapet mezi parapetem a ostěním	31.05.2020
581	ASŘ	4.19	4.19	Uvoznění zárubně (4.19-4.21a) + očistit	31.05.2020
582	ASŘ	4.19	4.19	Chyby dveří zarážka	31.05.2020
583	ASŘ	4.19	4.19	Lokální oprava nátěrů stropu	31.05.2020
584	ASŘ	4.21a	4.21a	Lokální oprava maleb	31.05.2020
585	ASŘ	4.21a	4.21a	Ořadit zárubně	31.05.2020
586	ASŘ	4.21a	4.21a	uvolnění záparpet	31.05.2020
587	ASŘ	4.21a	4.21a	Nekvalitní provedení detailu u podlahové krabice	31.05.2020
588	ASŘ	4.21a	4.21a	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
589	ASŘ	4.21a	4.21a	Chyby zasílkovací lišta	31.05.2020
590	ASŘ	4.21a	4.21a	Krátký plech nadpraží + doplnit nýty	31.05.2020
591	ASŘ	4.21a	4.21a	Lokální opravy parapetu	31.05.2020
592	ASŘ	4.21a	4.21a	Nekvalitní provedení detailu u podlahové krabice	31.05.2020
593	SIL	4.21a	4.21a	Není dokončeno uzemnění v podlahové krabici	31.05.2020
594	ASŘ	4.21a	4.21a	Nefunkční okno	31.05.2020
595	ASŘ	4.22	4.22	Lokální opravy maleb	31.05.2020
596	ASŘ	4.22	4.22	Seřadit dveří nadací listu	31.05.2020
597	ASŘ	4.22	4.22	Nekvalitní provedení podlahy	31.05.2020
598	ASŘ	4.22	4.22	Nekvalitní provedení detailu u podlahové krabice	31.05.2020
599	ASŘ	4.23	4.23	Nesjou dveří zarážky u dveří do kanceláři - OBECNĚ	31.05.2020
600	SIP	4.23	4.23	Sorimat údlu	31.05.2020
601	EPS	4.23	4.23	Odstranit krytku EPS	31.05.2020
602	ASŘ	4.23	4.23	Seřadit dveří nadací listu	31.05.2020
603	ASŘ	4.23	4.23	Nekvalitní provedení detailu u podlahové krabice	31.05.2020
604	ASŘ	4.24a	4.24a	Lokální oprava maleb	31.05.2020
605	ASŘ	4.24a	4.24a	Dokončit nátěry	31.05.2020
606	ASŘ	4.24b	4.24b	Úklid	31.05.2020
607	ASŘ	4.24b	4.24b	Dotmřit parapet	31.05.2020
608	ASŘ	4.24b	4.24b	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
609	SIL	4.24c	4.24c	Není dokončeno uzemnění v podlahové krabici	31.05.2020
610	ASŘ	4.24b	4.24b	Vylístit podlahové krabice	31.05.2020
611	ASŘ	4.24b	4.24b	Opravit svídk stěny nad světlíkem	31.05.2020
612	ASŘ	4.24b	4.24b	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
613	ASŘ	4.24b	4.24b	Lokální oprava nábytku - seřadit	31.05.2020
614	ASŘ	4.24b	4.24b	Doplnit černý nátěr	31.05.2020
615	ASŘ	4.11	4.11	Poškození požární úcpávky	31.05.2020
616	ASŘ	4.11	4.11	Ořadit žibek požární úcpávky	31.05.2020
617	ASŘ	4.11	4.11	Chyby přívod VZT	31.05.2020
618	SIL	4.11	4.11	Nedokončené elektroinstalace	31.05.2020
619	FPS	4.11	4.11	Chyby popis zařazení	31.05.2020
620	EPS	4.11	4.11	Nedokončené kabeláž	31.05.2020

ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMÍN ODSTRANĚNÍ
621	ASŘ		4.11	Lokální oprava maleb	31.05.2020
622	ASŘ		4.11	Uklid - OBECNĚ	31.05.2020
623	ASŘ			Nedokončený nábytek	
624	ASŘ			Lokální oprava stěnových střešek	31.05.2020
625	ASŘ		4.13	Peškození lak dveří	31.05.2020
626	ASŘ		4.13	Utopená F&B víčka	31.05.2020
627	ASŘ		4.13	Oprava sedů stěn	31.05.2020
628	ASŘ		4.13	Lokální oprava tmelené spáry u podlahy	31.05.2020
629	ASŘ		4.13	Lokální oprava malby	31.05.2020
630	ASŘ		4.13	Opravit poškzení obklad stropu	31.05.2020
632	ASŘ		4.13	Zachytit průstup v SOK stěně	31.05.2020
633	ASŘ		4.13	Očistit kotelny drátěného žlebu	31.05.2020
634	ASŘ		4.13	Zarovnat samozavirač	31.05.2020
635	ASŘ		4.13	Chybí práh dveří	31.05.2020
636	RTCH		4.13	Očistit rám dveří	31.05.2020
637	RTCH		4.13	Levně zapít ocotubi	31.05.2020
638	ASŘ		4.13	Chybí nátrubek na vypouštěčím ventilu	31.05.2020
639	VZT		4.13	Odstranit závitovou tyč	31.05.2020
640	ASŘ		4.13	Lokální oprava brzdice	31.05.2020
641	MaR		4.12	Vyzulit nebo vyměnit část potroštu	31.05.2020
642	SLP		4.12	Chybí systém pojitání lidí	31.05.2020
643	ASŘ		4.12	Nedokončené povrchové úpravy	31.05.2020
644	ASŘ		4.12	Chybí osazení podlahové krabice pod úrovní okolní podlahy, opravit dilataci u podlahových krabic	31.05.2020
645	ASŘ		4.12	Peškození parapetu	31.05.2020
646	ASŘ		4.12	Chybí upevnění puchu nadpraží	31.05.2020
647	ASŘ		4.12	Sedící nábytek - dveře vůči spáře rámu nadvětíku	31.05.2020
648	ASŘ		4.12	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
649	ASŘ		4.12	Lokální oprava stěrky na průvluku	31.05.2020
650	ASŘ		4.12	Chybí upevnění puchu nadpraží	31.05.2020
651	ASŘ		4.12	Peškození parapetu	31.05.2020
652	ASŘ		4.12	Výplň krabice vystupuje nad okolní úroveň podlahy	31.05.2020
653	ASŘ		4.12	Lokální oprava - nesoudržnost: podlahy a podkladem	31.05.2020
654	ASŘ		4.12, 4.14, 4.15	nepřístupné	31.05.2020
655	ASŘ		4.16	Chybí osazení podlahové krabice pod úrovní okolní podlahy, opravit dilataci u podlahových krabic	31.05.2020
656	MaR		4.15	Dokončit MaR	31.05.2020
657	ASŘ		4.15	Dokončit povrchovou úpravu stěn	31.05.2020
658	ASŘ		4.15	Peškození parapetu	31.05.2020
659	ASŘ		4.15	Chybí upevnění puchu nadpraží	31.05.2020
660	ASŘ		4.16	Lokální opravy soklu	31.05.2020
661	ASŘ		4.17a	Oprava ostění okna	31.05.2020
662	ASŘ		4.17a	Chybí vodítko pro žaluzie	31.05.2020
663	ASŘ		4.17a	Peškozený parapet	31.05.2020
664	SL		4.17a	Peškozené svítidlo	31.05.2020
665	ASŘ		4.17a	Lokální oprava koutů stěny	31.05.2020
666	SL		4.17a	Chybí rásuvka ve stěně	31.05.2020
667	EPS		4.17a	Kabely nesmí být na pohledu	31.05.2020
668	ASŘ		4.17b	Peškození parapetu	31.05.2020
669	ASŘ		4.17b	Lokální oprava malby	31.05.2020
670	ASŘ		4.17b	Vyrovnat poklop podlahové krabice	31.05.2020
671	ASŘ		4.17b	Nekvalitně provedená zadní deska nábytku	31.05.2020
672	ASŘ		4.17b	Peškozená podlaha	31.05.2020
673	ASŘ		4.17b	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
674	ASŘ		4.18a	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
675	ASŘ		4.18a	Dokončit povrch SDK stěn	31.05.2020
676	ASŘ		4.18a	Výčistit podlahové krabice - část případ - OBECNĚ	31.05.2020
677	ASŘ		4.18a	Peškození parapetu	31.05.2020
678	ASŘ		4.18a	Očistit malbu ze zámění	31.05.2020
679				4.18b, 4.19, 4.22, 4.23a, 4.23b, 4.24a, 4.24b, 4.24c, 4.24d nepřístupné	31.05.2020
680	ASŘ		4.25	Peškozená křídla okna	31.05.2020
681	ASŘ		4.25	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
682	ASŘ		4.25	Detail u podlahové krabice opravit, viko podlahové krabice vyrovnat	31.05.2020
683	ASŘ			Sedící arety okna - OBECNĚ	31.05.2020
684	ASŘ		4.25	Dokončit povrchové úpravy stěn	31.05.2020
685	ASŘ		4.25	Chybí upevnění puchu nadpraží	31.05.2020
686	MaR			Dokončit MaR - OBECNĚ	31.05.2020
687	ASŘ		4.25	Detail u podlahové krabice opravit, viko podlahové krabice vyrovnat	31.05.2020
688	ASŘ		4.25	Opravit sokl u stěny	31.05.2020
689	ASŘ		4.25	Opravit poškození malby	31.05.2020
690	ASŘ		4.25	Chybí upevnění puchu nadpraží - OBECNĚ	31.05.2020
691	ASŘ		4.25	Oprava nátěru stropů - OBECNĚ	31.05.2020
692	ASŘ		4.25	Opravit přechod podlah	31.05.2020
693	ASŘ		4.27	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
694	ASŘ		4.27	Upravit okolní stěny v místě průstupu v podlaží - například doplnit sokl	31.05.2020
695	ASŘ		4.27	Lokální opravy stropu	31.05.2020
696	ASŘ		4.27	Opravit poškození malby	31.05.2020
697	ASŘ		4.27	Oprava průstupu kabelů SDK stěnou	31.05.2020
698	ASŘ		4.27	Lokální oprava stěn	31.05.2020
699				Pozn. místnost č. 4.27 - totální chyby jako místnost 4.13	31.05.2020
700				4.11 nepřístupné	31.05.2020
701	ASŘ, ZTI		4.10	Žednické zařícení u průstupu kanalizace vč. rozety	31.05.2020
702	ASŘ		4.10	Opravit styk podlaha-stěna	31.05.2020
703	ASŘ		4.10	Žednický zařícení povrchovou úpravu okolo rozet vodovodní baterie	31.05.2020
704	ASŘ		4.10	Lokální oprava stěn	31.05.2020
705	ASŘ		4.10	Oprava průstupu potrubí SDK stěnou	31.05.2020
706	ASŘ		4.10	Oprava klíky u dveří	31.05.2020
707	ASŘ		4.10	Odstáraní nevyužitou izolací	31.05.2020
708	ASŘ		4.09	Opravit průstupy instalací	31.05.2020
709	ASŘ		4.09	Lokální oprava stěrky	31.05.2020
710	ASŘ		4.02	Dokončit povrchovou úpravu stěn	31.05.2020
711	ASŘ		4.02	Opravit prasklinu na stropě	31.05.2020
712	ASŘ		4.02	Lokální oprava stěrky	31.05.2020
713	ASŘ		4.02	Nežte zavítá dvířka hydrantu	31.05.2020
714	ASŘ		4.02	Prohlédnout dilatační spáru	31.05.2020
715	ASŘ		4.02	Dokončit linceřku	31.05.2020
716	ASŘ		4.02	Doplnit nářez maleb po opravách	31.05.2020
717	ASŘ		4.02	Prohlédnout dilatační spáru	31.05.2020
718	ASŘ		4.02	Lokální oprava stěrky	31.05.2020
719	ASŘ		4.02	Opravit poškozený portál výtahů	31.05.2020
720	ASŘ		4.02	Lokální oprava nátěru stropu	31.05.2020
721	MaR			Dokončit MaR - OBECNĚ	31.05.2020
722	ASŘ		4.02	Chybí systém sdílení osob	31.05.2020
723	ASŘ		4.02	Popis revizních dvířek	31.05.2020
724	ASŘ		4.02	Lokální oprava styku PUR stěrky a stěny	31.05.2020
725	ASŘ		4.08a	Lokální oprava styku PUR stěrky a stěny	31.05.2020
726	ASŘ		4.08a	Lokální oprava stěrky	31.05.2020
727	ASŘ		4.08a	Odstranit případně nevyužitě monoflex potrubí a zapravit průstup	31.05.2020
728	EPS		OBECNĚ	Přikladm místnost 5.13, sundat krytky EPS	31.05.2020
729	SL		5.13	Upravit lanka svítidel	31.05.2020
730	ASŘ		5.13	Zapravit průstupy SL a SLA u SDK stěny	31.05.2020
731	SL		5.13	Zkrotit stahovací pásky	31.05.2020
732	ASŘ		5.13	Opravit styk podlaha - stěna	31.05.2020
733	ASŘ		5.13	Opravit styk stěna-strop	31.05.2020
734	ASŘ		5.13	Očistit kotelny drátěného žlebu	31.05.2020
735	VZT		OBECNĚ	Nefunkční VZT	31.05.2020
736	ASŘ		5.13	Peškození dveře	31.05.2020
737	ASŘ		5.13	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
738	ASŘ		OBECNĚ	Uklid	31.05.2020
739	ASŘ		5.13	Opravit poškozené zdi	31.05.2020
740	ASŘ		5.13	Opravit šerý nářez stropu	31.05.2020
741	UT		5.13	Chybí termoregulační brzdice	31.05.2020
742	ASŘ		OBECNĚ	Sedět dveře	31.05.2020
743	ASŘ		5a	Opravit křídla (volná křídla)	31.05.2020
744	ASŘ		5a	Nefunkční samozavirač	31.05.2020



ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMÍN ODSTRANĚNÍ
745	ASŘ	5.09	54	Chybí práh dveří	31.05.2020
746	ASŘ	5.09	54	Úklid střešního odpadu ze SLP žlabů	31.05.2020
747	VZT	5.09	54	Oprava žaluzie	31.05.2020
748			OBEČNĚ	Oprášení potrubí, směr průtoku, atd. obr. 25 nestaví	31.05.2020
749	RTCH	5.09	54	Chybí náhubek na vypouštěcím ventlu	31.05.2020
750	RTCH	5.09	54	Nepřístupná uzavírací armatura na přírodním potrubí	31.05.2020
751	RTCH	5.09	54	Doplnit kobení na stoupací potrubí	31.05.2020
752	ZTI	5.09	54	Doplnit kobení kolem kanalizace K5.5a	31.05.2020
753	SIL	5.09	54	Ukotvit kabely do žlabu	31.05.2020
754	VZT	5.09	54	Nepřístupná počárni klapka PK 5 b.3.	31.05.2020
755	ASŘ	5.09	54	Odstranit nevyužitě kotvící prvky	31.05.2020
756	ASŘ	5.09	54	Žednický začístit prostory žb stěnou	31.05.2020
757	ASŘ	5.09	5.12b	Dokončit nábytek	31.05.2020
758	MaR	5.09	5.12b	Dodržet MaR	31.05.2020
759	SLP	5.09	5.12b	Smotat kabely nad podhled	31.05.2020
760	SIL	5.09	5.12b	Snovnat osvětlení	31.05.2020
761	SIL	5.09	OBEČNĚ	Doplnit utěrnění vika nebo odstranit díle revizního technika	31.05.2020
762	SIL	5.09	5.12b	Úklid podlahové krabice	31.05.2020
763	SIL	5.09	5.12b	Chybí záruvka v nábytku	31.05.2020
764	SIL	5.09	OBEČNĚ	Srovnat záruvky do roviny	31.05.2020
765	ASŘ	5.09	5.12b	Doplnit nýt v nadpraží oken	31.05.2020
766	ASŘ	5.09	5.12b	Opravit poškození laku okna	31.05.2020
767	ASŘ	5.09	5.12b	Začístit detail styku plech stěna	31.05.2020
768	ASŘ	5.09	5.12b	Opravit detail styk podlahové krabice - podlaha	31.05.2020
769	ASŘ	5.09	5.12b	začístit detail styku podlahové krabice - podlaha	31.05.2020
770	SLP	5.09	5.12b	Chybí "podhled" podu osob	31.05.2020
771	ASŘ	5.09	5.12b	Opravit podlahu pod dveřmi	31.05.2020
772	ASŘ	5.09	5.12b	Oprava styku podlaha-stěna	31.05.2020
773	ASŘ	5.09	5.12b	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
774	ASŘ	5.09	5.12b	viditelné spoje SDK desek	31.05.2020
775	ASŘ	5.09	5.12b	Lokální opravy soklu	31.05.2020
776	ASŘ	5.09	5.12b	Lokální oprava světlíku	31.05.2020
777	ASŘ	5.09	5.12a	Opravit styk podlaha - zárubeň	31.05.2020
778	ASŘ	5.09	5.12b	Nedokončená výplň podlahové krabice	31.05.2020
779	ASŘ	5.09	5.12b	Nesoudržnost podlahy s podkladem	31.05.2020
780	ASŘ	5.09	5.12b	Opravit špatné provedení dilatace okolo podlahové krabice	31.05.2020
781	ASŘ	5.09	5.12b	Oprava nátěru soklu	31.05.2020
782	ASŘ	5.09	OBEČNĚ	Lokální opravy ořemého nátěru stropu (příklad obr 94)	31.05.2020
783	ASŘ	5.09	OBEČNĚ	Seřízení oken a aretace oken	31.05.2020
784	ASŘ	5.09	OBEČNĚ	Úklid	31.05.2020
785	ASŘ	5.09	OBEČNĚ	Lokální opravy malířských nátěrů	31.05.2020
786	ASŘ	5.09	5.12b	Poškozená skleněná výplň okna	31.05.2020
787	ASŘ	5.09	5.12b	Podkrábání skla	31.05.2020
788	MaR	5.09	5.12b	Nedokončená MaR	31.05.2020
789	ASŘ	5.09	5.12b	Lokální opravy podlahy (příklad obr 96)	31.05.2020
790	ASŘ	5.09	OBEČNĚ	Otěr konce parapetu	31.05.2020
791	SIL	5.09	5.14	Podlahové krabice - nedokončené, opravit detail styku podlahy a podlahové krabice	31.05.2020
792	ASŘ	5.09	5.14	Poškozená křídla okna	31.05.2020
793	ASŘ	5.09	5.14	Poškozený rám okna	31.05.2020
794	ASŘ	5.09	5.14	Chybí kobčí prvky plechu v nadpraží	31.05.2020
795	ASŘ	5.09	5.14	Lokální opravy nátěrů	31.05.2020
796	ASŘ	5.09	5.14	Opravit detail styku podlaha - zárubeň	31.05.2020
797	MaR	5.09	OBEČNĚ	Lépe utěpnit ovladače MaR	31.05.2020
798	ASŘ	5.09	5.14	Očistit sklo nadsvětlíku	31.05.2020
799	ASŘ	5.09	OBEČNĚ	Lokální opravy malířských nátěrů	31.05.2020
800	SIL	5.09	5.15	Podlahové krabice - nedokončené, opravit detail styku podlahy a podlahové krabice, lepší upevnění drátků záruvek	31.05.2020
801	MaR	5.09	5.15	Dokončit MaR	31.05.2020
802	SIL	5.09	5.15	Křivá záruvka - OBEČNĚ JE VŠUDE	31.05.2020
803	SIL	5.09	5.15	Kabely na podhledu nesmí být	31.05.2020
804	ASŘ	5.09	5.15	Opravit detail podlaha-zárubeň	31.05.2020
805	ASŘ	5.09	5.15	Opravit detail podlaha-stěna	31.05.2020
806	ASŘ	5.09	5.15	Dokončit povrch stěny mezi zárubní a nábytkem	31.05.2020
807	ASŘ	5.09	5.15	Lokální oprava malby	31.05.2020
808	ASŘ	5.09	OBEČNĚ	Seridit zadací látky dveří	31.05.2020
809	ASŘ	5.09	OBEČNĚ	ÚKLID Z OHLEDEM NA SILNÉ NEČISTOTY NELZE ZKONTROLOVAT KVALITU DVĚŘÍ A PARAPETŮ	31.05.2020
810	ASŘ	5.09	5.16	Vyčistit podlahové krabice - částý případ - OBEČNĚ	31.05.2020
811	ASŘ	5.09	5.16	Opravit styk podlaha-podlahové krabice	31.05.2020
812	ASŘ	5.09	5.16	Chybí detail výplň podlahové krabice	31.05.2020
813	SIL	5.09	5.16, 5.17	Nesoudržnost a PD - počet záruvek nesedí (Realita 4ks, PD 6ks)	31.05.2020
814	ASŘ	5.09	5.16	Opravit praskliny SDK stěny u parapetu	31.05.2020
815	ASŘ	5.09	5.16	Opravit praskliny v SDK	31.05.2020
816	ASŘ	5.09	5.16	Dokončit povrch stěny mezi zárubní a nábytkem	31.05.2020
817	ASŘ	5.09	5.16	Očistění spáry	31.05.2020
818	ASŘ	5.09	5.16	Seridit nábytek - dveře vůči spáře rámu nadsvětlíku	31.05.2020
819	ASŘ	5.09	5.16	Opravit styk podlaha-zárubeň	31.05.2020
820	ASŘ	5.09	5.16	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
821	ASŘ	5.09	5.16	Lokální oprava koutu stěny	31.05.2020
822	SIL	5.09	5.17	Dokončit a vyčistit podlahovou krabici	31.05.2020
823	SIL	5.09	5.17	Chybí záruvka v nábytku	31.05.2020
824	ASŘ	5.09	5.17	Opravit styk podlaha-zárubeň, podlaha-stěna	31.05.2020
825	ASŘ	5.09	5.17	Dokončit povrchovou úpravu stěn	31.05.2020
826	MaR	5.09	5.17	Dokončit MaR	31.05.2020
827	ASŘ	5.09	5.17	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
828	ASŘ	5.09	5.17	Lokální opravy maleb	31.05.2020
829	ASŘ	5.09	5.17	Úklid neporádek na nábytku	31.05.2020
830	SIL	5.09	5.18	Podlahové krabice - nedokončené, vyčistit	31.05.2020
831	ASŘ	5.09	5.18	Seridit nábytek - dveře vůči spáře rámu nadsvětlíku	31.05.2020
832	ASŘ	5.09	5.18	Schovat lanika sváček	31.05.2020
833	SIL	5.09	5.18	Chybí záruvka v nábytku	31.05.2020
834	ASŘ	5.09	5.18	Prasklina v okně	31.05.2020
835	ASŘ	5.09	5.18	Chybí nýt - upevnění plechu u nadpraží okna - OBEČNĚ	31.05.2020
836	ASŘ	5.09	5.18	Očistit barvu z rámu nadsvětlíku	31.05.2020
837	MaR	5.09	5.18	Dokončit MaR	31.05.2020
838	MaR	5.09	5.19	Dokončit MaR	31.05.2020
839	SIL	5.09	5.19	Chybí kompletace	31.05.2020
840	ASŘ	5.09	5.19	Chybí výplň podlahových krabic, vyčistit	31.05.2020
841	ASŘ	5.09	5.19	Kabely na podhledu nesmí být	31.05.2020
842	ASŘ	5.09	5.19	Očistit barvu z rámu nadsvětlíku	31.05.2020
843	ASŘ	5.09	5.19	Opravit lokální vady podlah	31.05.2020
844	ASŘ	5.09	5.20a	Nedokončený nábytek	31.05.2020
845	ASŘ	5.09	5.20a	Dokončit povrchovou úpravu stěn	31.05.2020
846	ASŘ	5.09	5.20a	VZOROVÁ STĚNA - TAKTO OK	31.05.2020
847	ASŘ	5.09	5.20a	Oprava styku srovnalá-zárubeň	31.05.2020
848	ASŘ	5.09	5.20a	Lokální opravy maleb	31.05.2020
849	ASŘ	5.09	5.20a	Nedokončená výplň podlahové krabice, vyčistit, dokončit PE vodě	31.05.2020
850	ASŘ	5.09	5.20b	Oprava stěny - nekvalitní provedení	31.05.2020
851	ASŘ	5.09	5.20b	Oprava nátěru rámu okna	31.05.2020
852	ASŘ	5.09	5.20b	Lokální opravy podlahy - nesoudržnost podlahy s podkladem	31.05.2020
853	ASŘ	5.09	OBEČNĚ	Neřadí MaR	31.05.2020
854	ASŘ	5.09	5.20b	Kabely na podhledu nesmí být	31.05.2020
855	EPK	5.09	5.21	Kabely EPK na nosných panelech - nesmí být	31.05.2020
856	ASŘ	5.09	5.20b	Chybí kme na kobčí MaR - nábytek	31.05.2020
857	ASŘ	5.09	5.20b	Dokončit povrchovou úpravu stěn	31.05.2020
858	ASŘ	5.09	5.20b	Seridit nábytek - dveře vůči spáře rámu nadsvětlíku	31.05.2020
859	SIL	5.09	5.20b	Dokončit podlahové krabice	31.05.2020
860	ASŘ	5.09	5.20b	Nedodržení srovnorez podlahy u zárubeň podlahy	31.05.2020
861	ASŘ	5.09	5.20b	Očistit rám okna	31.05.2020
862	ASŘ	5.09	5.20b	Nedokončená povrchová úprava stěny	31.05.2020
863	ASŘ	5.09	5.20b	Lokální opravy nátěru stropu - OBEČNĚ	31.05.2020
864	ASŘ	5.09	5.20b	Lokální oprava malby	31.05.2020
865	ASŘ	5.09	5.23	Prasklina skla - nadsvětlík	31.05.2020
866	ASŘ	5.09	5.23	Očistit rám nadsvětlíku	31.05.2020
867	ASŘ	5.09	5.23	Doplnit nátěr na sokl stěn	31.05.2020
868	ASŘ	5.09	5.23	Opravit detail soklu pod oknem	31.05.2020

ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMIN ODSTRANĚNÍ
869	SIL ASŘ	5.02	5.23	Dokončit podlahové krabice, vyčistit	31.05.2020
870	SIL ASŘ	5.02	5.24	Dokončit podlahové krabice, vyčistit	31.05.2020
871	ASŘ	5.02	5.24	Opravit styk podlaha-stěna	31.05.2020
872	ASŘ	5.02	5.24	Očistit sílu nadsvětliku	31.05.2020
873	EPS	5.02	5.24	Kabel EPS na topném panelu - nesmí být	31.05.2020
874	ASŘ	5.02	5.24	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
875	ASŘ	5.02	5.24	Doplnit kotvení plechů u okna	31.05.2020
876	SIL	5.02	5.24	Chybí zásvuka v nábytku	31.05.2020
877	MaŘ	5.02	5.25	Dokončit MaŘ	31.05.2020
878	ASŘ	5.02	5.25	Dokončit povrchovou úpravu stěn	31.05.2020
879	SIL	5.02	5.25	Dokončit podlahové krabice	31.05.2020
880	ASŘ	5.02	5.25	Lokální opravy maleb	31.05.2020
881	ASŘ	5.02	5.25	Očistit rám nadsvětliku	31.05.2020
882	ASŘ	5.02	5.25	Očistit záruben	31.05.2020
883	ASŘ	5.02	5.25	Lokální oprava podlah	31.05.2020
884	ASŘ	5.02	5.24	Doplnit kotvení plechů u okna - OBECNĚ	31.05.2020
885	ASŘ	5.02	5.24	Poškozené Mlka okna	31.05.2020
886	ASŘ	5.02	5.24	Sundat malířské pásky	31.05.2020
887	ASŘ	5.02	5.24	Oprava hrany průvlaku	31.05.2020
888	RTCH	5.02	5.24	Doplnit izolaci	31.05.2020
889	ASŘ	5.02	OBECNĚ	Zaklopit podhledy	31.05.2020
890	ASŘ	5.02	5.24	Dokončit povrchovou úpravu stěn	31.05.2020
891	ASŘ	5.02	5.24	Lokální oprava podlah	31.05.2020
892	ASŘ	5.02	5.24	Opravit madlo podlahové krabice	31.05.2020
893	RTCH	5.02	5.27	Doplnit izolaci	31.05.2020
894	ASŘ	5.02	5.27	Sedět nábytek - dveře vůči spáře ramu nadsvětliku	31.05.2020
895	ASŘ	5.02	5.27	Dokončit povrchovou úpravu stěn	31.05.2020
896	ASŘ	5.02	5.27	Očistit záruben	31.05.2020
897	ASŘ	5.02	5.27	Očistit rám	31.05.2020
898	ASŘ	5.02	5.27	Lokální oprava podlah	31.05.2020
899	ASŘ	5.02	5.28	Vyčistit podlahové krabice - častý případ - OBECNĚ	31.05.2020
900	ASŘ	5.02	5.28	Dokončit povrchovou úpravu stěn	31.05.2020
901	MaŘ	5.02	5.28	Dokončit MaŘ	31.05.2020
902	ASŘ	5.02	5.28	Lokální oprava podlah	31.05.2020
903	ASŘ	5.02	5.28	Lokální opravy maleb	31.05.2020
904	ASŘ	5.02	5.28	Očistit rám	31.05.2020
905	RTCH	5.02	5.29	Doplnit izolaci	31.05.2020
906	MaŘ	5.02	5.29	Dokončit MaŘ	31.05.2020
907	SIL	5.02	5.29	Dokončit podlahové krabice	31.05.2020
908	ASŘ	5.02	5.29	Lokální oprava podlah	31.05.2020
909	ASŘ	5.02	5.29	Dokončit povrchovou úpravu stěn	31.05.2020
910	ASŘ	5.02	5.29	Očistit rámy oken, zárubní - OBECNĚ	31.05.2020
911	ASŘ	5.02	5.29	Poškozený podhled	31.05.2020
912	ASŘ	5.02	5.29	Vyčistit rámy oken - funkční spára	31.05.2020
913	ASŘ	5.02	5.29	Lokální opravy maleb	31.05.2020
914	SIL	5.02	5.29	Chybí zásvuka v nábytku	31.05.2020
915	ASŘ	5.02	5.29	Černá šmouha na síle	31.05.2020
916	ASŘ	5.02	5.02	Očistit sloup	31.05.2020
917	ASŘ	5.02	5.02	Úklid	31.05.2020
918	ASŘ	5.02	5.02	Lokální opravy maleb	31.05.2020
919	ASŘ	5.02	5.02	Lokální oprava povrchů	31.05.2020
920	SIL	5.02	5.02	Špatná kombinace barev	31.05.2020
921	ASŘ	5.02	5.02	Poplavy nevrtných dřevěk	31.05.2020
922	ASŘ	5.02	5.02	Lokální opravy nátěrů na stropě	31.05.2020
923	ASŘ	5.02	5.02	Lokální opravy nátěrů na VZT	31.05.2020
924	SIL	5.02	5.02	Uchytit léze židlo KNX	31.05.2020
925	SIL	5.02	5.02	Zásuvky položené na mřížkovém podhledu	31.05.2020
926	SIL	5.02	5.02	Chybí kamery	31.05.2020
927	ASŘ	5.02	5.02	Frontnout spáry	31.05.2020
928	ASŘ	5.02	5.02	Dostěrkovat průvlak	31.05.2020
929	ASŘ	5.02	5.02	PODLAHA BEZ ZJEVNÝCH VAD, PODROBNÁ KONTROLA AŽ PO ÚKLIDU	31.05.2020
930	ASŘ	5.02	5.02	Vrutky ve špatném barevném odstínu	31.05.2020
931	ASŘ	5.02	5.02	Poškozené písmeno "P", opravit nátěr	31.05.2020
932	SIL	5.02	5.02	Chybí systém sítěni osob	31.05.2020
933	ASŘ	5.02	5.02	Opravit styk podlaha-stěna	31.05.2020
934	ASŘ	5.02	5.02	Lokální opravy stěrek stěn	31.05.2020
935	ASŘ	5.02	5.02	Není dokončena kuchyňka	31.05.2020
936	ASŘ	5.02	5.02	Lokální oprava nátěrů stropu	31.05.2020
937	ASŘ	5.02	5.05a	Vyčistit podlahové krabice - častý případ - OBECNĚ	31.05.2020
938	ASŘ	5.02	5.05a	Lokální opravy stěrek stěn	31.05.2020
939	EPS	5.02	5.05a	Špatný barevný odstín EPS štítů v podhledu	31.05.2020
940	VZT	5.02	5.05a	Nedokončena klimatizační jednotka	31.05.2020
941	SIL	5.02	5.02	Chybí piketogram u dveří na schodiště	31.05.2020
942	ASŘ	5.02	5.10	Chybí oplotňovací dveři	31.05.2020
943	ASŘ	5.02	5.02	Frontnout spáry	31.05.2020
944	SIL	5.02	5.02	Chybí kamery	31.05.2020
945	SIL	5.02	5.02	Smotat kabely nad podhled	31.05.2020
946	SIL	5.02	5.02	Kabely nesmí být nad podhledu	31.05.2020
947	ASŘ	5.02	5.02	Sundat folii na okně	31.05.2020
948	ASŘ	5.02	5.02	Dokončit povrchovou úpravu stěn	31.05.2020
949	ASŘ	5.02	5.02	Chybí PIP	31.05.2020
950	ASŘ	5.02	5.02	Lokální opravy stěn	31.05.2020
951	SIL	5.02	5.02	Chybí "tabulátka"	31.05.2020
952	ASŘ	5.02	5.02	Odstřanit písky	31.05.2020
953	ZTI	5.02	5.02	Chybí rozeta kanalizace	31.05.2020
954	ASŘ	5.02	5.02	Opravit zapravení okolo rozet SV a TUV	31.05.2020
955	ASŘ	5.02	5.02	Lokální opravy stěn	31.05.2020
956	ASŘ	5.02	5.02	špatný přístup k armaturám v podhledu	31.05.2020
957	ASŘ	5.02	5.02	Popis armatur	31.05.2020
958	-	5.02	5.02	Chybí světelná signalizace nad dveřmi	31.05.2020
959	-	5.02	5.05b	5.05a stejné jako 5.05a	31.05.2020
960	ASŘ	5.02	5.02	Trhlina v SDR obkladu	31.05.2020
961	ASŘ	5.02	5.02	Lokální opravy stěn	31.05.2020
962	-	5.02	5.02	WC muž a ženy Z1.1, nepřistupné	31.05.2020
963	SIL	5.02	5.02	Novouze svítidlo P2 chybíva potoka, Novouze svítidlo P1 - chybí - doplnit	31.05.2020
964	VZT	5.02	5.02	Není přívod vzduchu - bezúze odraz (smutit padací zrah dveří v případě přívodu vzduchu pod dveřním křídlem)	31.05.2020
965	VZT	5.02	5.05a	Poškození požární izolace podání mlaky	31.05.2020
966	EZS	5.02	5.02	Chybí magnetky na únikových dveřích na schodiště	31.05.2020
967	ASŘ	5.02	5.31	Odstřeni FLR páru v drátěném žlabu	31.05.2020
968	SIL	5.02	5.31	Chybí svítidlo	31.05.2020
969	ASŘ	5.02	5.31	Lokální opravy stropu	31.05.2020
970	ASŘ	5.02	5.31	Nežte zavřít dveře - nerovnost podlahy, podlaha na vyšší úrovni	31.05.2020
971	ASŘ	5.02	5.31	Opravit styk podlaha-stěna	31.05.2020
972	ASŘ	5.02	5.31	Opravit styk podlaha-stěna	31.05.2020
973	ASŘ	5.02	5.31	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
974	ASŘ	5.02	5.31	Upravit kabelové žlaby v místě prostupu v podlaží - nepřiklad doplnit sokl	31.05.2020
975	SIL	5.02	5.31	Uchytit kabely k žlabu	31.05.2020
976	ASŘ	5.02	5.09	Opravit prostupu instalaci	31.05.2020
977	ASŘ	5.02	5.09	Lokální oprava stěrky	31.05.2020
978	ASŘ	5.02	5.05	Lokální oprava stropu	31.05.2020
979	-	5.02	5.11	5.11, nepřistupné dne Z1.1.	31.05.2020
980	ZTI	5.02	5.05	Chybí rozeta kanalizace	31.05.2020
981	ASŘ	5.02	5.09	Očistit rozety nástěnné baterie	31.05.2020
982	-	5.02	5.09	PODLAHA BEZ ZJEVNÝCH VAD, PODROBNÁ KONTROLA AŽ PO ÚKLIDU	31.05.2020
983	ASŘ	5.02	5.05b	Odstřanit část v podhledu nad podhledem	31.05.2020
984	SIL	5.02	5.05b	Chybí zásvuka v podhledu pro projektor	31.05.2020
985	JAV	5.02	5.05a	Chybí projektor	31.05.2020
986	JAV	5.02	5.05b	Chybí projektor	31.05.2020
987	ASŘ	5.02	5.02	Nedokončeny nábytek	31.05.2020
988	ASŘ	5.02	5.02	Nežte kontrolovat kvalitu podlah	31.05.2020
989	ASŘ	5.02	5.02	Nedokončeny vnitřový portál	31.05.2020
990	ASŘ	5.02	5.02	Nedokončena kuchyňka	31.05.2020
991	ASŘ	5.02	5.02	Zaklopit podhledy, viditelné VZT mřížka	31.05.2020
992	ASŘ	5.02	6.04	Okna na terasu neumožňují výhled / sklopení - OBECNĚ (vada zjištěna u místnosti č. 5.04)	31.05.2020



ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMÍN ODSTRANĚNÍ
993	ASŘ		6.04	Náter schodů na terasu nemá dostatečné mechanické vlastnosti - škrábanice (dle PD mají být schody lakovány praxikovým lakem)	31.05.2020
994	ASŘ		6.05	Není provedena VZT mřížka v podhledu pro přívod vzduchu ze strany chodby	31.05.2020
995	ASŘ		6.12	Lokální opravy maleb	31.05.2020
996	ASŘ		6.12	Zemníkové zapravení prostoru SDK stěně	31.05.2020
997	ASŘ		6.12	Lokální opravy stropu	31.05.2020
998	ASŘ		6.12	Oprava svislé podlahy stěna (sokl)	31.05.2020
999	ASŘ		6.12	Oprava poškozením dveří	31.05.2020
1000	ASŘ		OBECNĚ	Sefidit dveře vč. podací prahové lišty	31.05.2020
1001	ASŘ		6.12	Vyspravit styk zárubně a stěny	31.05.2020
1002	SL		6.12	Zkrátit elektro pásky	31.05.2020
1003	ASŘ		6.12	Odstranit malířské pásy	31.05.2020
1004	ÚT		6.12	Chybí termoregulační hlavice	31.05.2020
1005	ASŘ		6.12	Chybí / opravit malbu za OT	31.05.2020
1006	ASŘ		6.12	Vylákat OT	31.05.2020
1007	ASŘ		54	Oprava poškození dveří, seřazení dveří	31.05.2020
1008	ASŘ		54	Chyba prah dveří	31.05.2020
1009	ASŘ		54	Uklidit porosty	31.05.2020
1010	ASŘ		54	Srovnat porosty	31.05.2020
1011	VZT		54	Opravit poz. izolaci na VZT	31.05.2020
1012	ASŘ		54	Odstranit betonářskou vyztuz	31.05.2020
1013	ASŘ		54	Uklid	31.05.2020
1014	ASŘ		6.11	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
1015	ASŘ		6.11	Lokální opravy maleb	31.05.2020
1016	ASŘ		6.11	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
1017	ASŘ		6.11	Opravit ntlaci podlahovou krabici - podlaha	31.05.2020
1018	ASŘ		6.11	Vylákat podlahovou krabici	31.05.2020
1019	SL		6.11	Oprava výšky vlny podlahové krabice	31.05.2020
1020	ASŘ		6.11	Oprava poškození parapetu	31.05.2020
1021	ASŘ		6.11	Oprava poškození křivky okna	31.05.2020
1022	ASŘ		6.11	Doplnění nýtu nadpraží okna	31.05.2020
1023	ASŘ		6.11	Očištění malby z rámu oken, dveří, atd.	31.05.2020
1024	SL		6.11	Krabice na ocelhledu nesmí být nřhřevnit	31.05.2020
1025	ASŘ		6.11	Srovnat podhled	31.05.2020
1026	MaŘ		6.11	Dokončit MaŘ	31.05.2020
1027	ASŘ		6.11	Dokončit černý náter nadpraží světlíku	31.05.2020
1028	ASŘ		6.11	Sefidit dveře vč. podací prahové lišty	31.05.2020
1029	ASŘ		6.11	Opravit nátery stropů	31.05.2020
1030	ASŘ		6.13	Lokální opravy maleb	31.05.2020
1031	ASŘ		6.13	Oprava stěnové stěrky	31.05.2020
1032	ASŘ		6.13	Dokončit černý náter nadpraží světlíku	31.05.2020
1033	ASŘ		6.13	Upravit spáru zárubně-nábytek	31.05.2020
1034	ASŘ		6.13	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
1035	ASŘ		6.13	Dokončit podlahovou krabici	31.05.2020
1036	MaŘ		6.13	Dokončit MaŘ	31.05.2020
1037	ASŘ		6.13	Dokončit nábytek	31.05.2020
1038	ASŘ		6.13	Srovnat podhled	31.05.2020
1039	ASŘ		6.13	Dokončit nábytek	31.05.2020
1040	ASŘ		6.13	Opravit spáru u zad nábytku	31.05.2020
1041	ASŘ		6.13	Sefidit dveře vč. podací prahové lišty	31.05.2020
1042	ASŘ		6.13	Opravit nátery stropů	31.05.2020
1043	ASŘ		6.13	Doplnění nýtu nadpraží okna	31.05.2020
1044	ASŘ		6.13	Lokální oprava spáry	31.05.2020
1045	ASŘ		6.13	Opravit poškozené dveře, seřadit dveře vč. podací lišty	31.05.2020
1046	ASŘ		6.14	Oprava spáry u zárubně	31.05.2020
1047	ASŘ		6.14	Polkozemné sklo okna	31.05.2020
1048	ASŘ		6.14	Sefidit dveře vč. podací prahové lišty	31.05.2020
1049	ASŘ		6.14	Opravit spáru	31.05.2020
1050	ASŘ		6.14	Uklid skříně	31.05.2020
1051	ASŘ		6.14	Oprava zadní desky u nábytku	31.05.2020
1052	ASŘ		6.14	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1053	ASŘ		6.14	Oprava svislé stěna-podlaha	31.05.2020
1054	ASŘ		6.14	Sefidit dveře vč. podací prahové lišty	31.05.2020
1055	ASŘ		6.14	Opravit poškozené zárubně	31.05.2020
1056	ASŘ		6.14	Opravit poškozený parapet	31.05.2020
1057	ASŘ		6.14	Doplnění nýtu nadpraží okna	31.05.2020
1058	ASŘ		6.14	Lokální oprava stropu	31.05.2020
1059	ASŘ		OBECNĚ	Uklid	31.05.2020
1060	ASŘ		6.14	Opravit poškozené dveře, seřadit dveře vč. podací lišty	31.05.2020
1061	ASŘ		6.14	Uklid světlíku parapetu - OBECNĚ	31.05.2020
1062	ASŘ		6.15	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
1063	ASŘ		6.15	Lokální oprava maleb	31.05.2020
1064	ASŘ		6.15	Očištění mřtu od strachu	31.05.2020
1065	ASŘ		6.15	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
1066	ASŘ		6.15	Vylákat podlahovou krabici	31.05.2020
1067	ASŘ		6.15	Dokončit podlahovou krabici	31.05.2020
1068	ASŘ		6.15	Očistit malbu z podlahy	31.05.2020
1069	ASŘ		6.15	Doplnění nýtu nadpraží okna	31.05.2020
1070	ASŘ		6.15	Lokální oprava vvislého náteru nad podhledem	31.05.2020
1071	ASŘ		6.15	Očištění nadpraží okna	31.05.2020
1072	ASŘ		6.15	Srovnat podhled	31.05.2020
1073	MaŘ		6.15	Dokončit MaŘ	31.05.2020
1074	ASŘ		6.15	Opravit požární izolaci stropní kce	31.05.2020
1075	ASŘ		6.15	Opravit poškození parapetu	31.05.2020
1076	ASŘ		6.15	Očištění zárubně	31.05.2020
1077	ASŘ		6.15	Opravit poškozené dveře, seřadit dveře vč. podací lišty, opravit klíku	31.05.2020
1078	ASŘ		6.15	Vylákat podlahovou krabici	31.05.2020
1079	ASŘ		6.15	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
1080	ASŘ		6.15	Lokální opravy maleb	31.05.2020
1081	ASŘ		6.15	Oprava spáry	31.05.2020
1082	ASŘ		6.15	Očištění světlíku parapetu - OBECNĚ	31.05.2020
1083	ASŘ		6.15	Oprava stěny nad podhledem	31.05.2020
1084	ASŘ		6.15	Srovnat podhled	31.05.2020
1085	ASŘ		6.15	Opravit poškozené dveře, seřadit dveře vč. podací lišty, opravit klíku	31.05.2020
1086	ASŘ		6.17	Uklid	31.05.2020
1087	ASŘ		6.17	Lokální oprava stěny	31.05.2020
1088	ASŘ		6.17	Očištění malby z rámu oken, dveří, atd.	31.05.2020
1089	ASŘ		6.17	Srovnat podhled	31.05.2020
1090	ASŘ		6.17	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1091	ASŘ		6.17	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
1092	ASŘ		6.17	Doplnění nýtu nadpraží okna	31.05.2020
1093	ASŘ		6.17	Lokální oprava spáry	31.05.2020
1094	ASŘ		6.17	Uklidit funkční spáru oken	31.05.2020
1095	ASŘ		6.17	Lokální oprava stropu	31.05.2020
1096	ASŘ		6.17	Opravit poškození zárubně / dveří	31.05.2020
1097	ASŘ		6.17	Očištění zárubně	31.05.2020
1098	ASŘ		6.17	Sefidit dveře vč. podací prahové lišty	31.05.2020
1099	ASŘ		6.17	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
1100	ASŘ		6.18	Lokální opravy maleb	31.05.2020
1101	ASŘ		6.18	Lokální opravy podlahy	31.05.2020
1102	SL		6.18	Oprava záruvek v podlahové krabici	31.05.2020
1103	ASŘ		6.18	Vylákat podlahovou krabici	31.05.2020
1104	ASŘ		6.18	Doplnění nýtu nadpraží okna	31.05.2020
1105	ASŘ		6.18	Poškozený parapet - opravit	31.05.2020
1106	ASŘ		6.18	Vylákat funkční spáru okna	31.05.2020
1107	ASŘ		6.18	Lokální oprava stropu	31.05.2020
1108	ASŘ		6.18	Lokální opravy maleb	31.05.2020
1109	ASŘ		6.18	Chybí zarážka dveří	31.05.2020
1110	ASŘ		6.19	Ostry roh parapetu - OBECNĚ	31.05.2020
1111	ASŘ		6.19	Oprava spáry parapet-ostění	31.05.2020
1112	ASŘ		6.19	Opravit poškození okna	31.05.2020
1113	ASŘ		6.19	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
1114	ASŘ		6.19	Opravit poškození dveří	31.05.2020
1115	ASŘ		6.19	Srovnat podhled	31.05.2020
1116	ASŘ		6.19	Lokální oprava podlahy	31.05.2020




ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMÍN ODSTRANĚNÍ
1117	ASŘ	1.00	5.19	Očistit směr za zárubně	31.05.2020
1118	ASŘ	1.00	5.19	Vyčistit podlahovou krabici	31.05.2020
1119	ASŘ	1.00	5.19	Očistit zárubně	31.05.2020
1120	ASŘ	1.00	5.20	Lokální oprava malby	31.05.2020
1121	ASŘ	1.00	5.20	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
1122	ASŘ	1.00	5.20	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1123	ASŘ	1.00	5.20	Vyčistit podlahovou krabici	31.05.2020
1124	ASŘ	1.00	5.20	Očistění zárubně	31.05.2020
1125	ASŘ	1.00	5.20	Očistit malbu u podlahy	31.05.2020
1126	ASŘ	1.00	5.20	Lokální oprava malby	31.05.2020
1127	ASŘ	1.00	5.20	Srovnat pohled	31.05.2020
1128	ASŘ	1.00	5.20	Odstranit písku	31.05.2020
1129	ASŘ	1.00	5.21	Lokální oprava malby	31.05.2020
1130	ASŘ	1.00	5.21	Lokální oprava stropu	31.05.2020
1131	ASŘ	1.00	5.21	Dokončit povrchovou úpravu spáry	31.05.2020
1132	ASŘ	1.00	5.21	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1133	ASŘ	1.00	5.21	Dokončit podlahovou krabici	31.05.2020
1134	ASŘ	1.00	5.21	Vyčistit podlahovou krabici	31.05.2020
1135	ASŘ	1.00	5.21	Opravit poškození zárubně / dveří	31.05.2020
1136	ASŘ	1.00	5.21	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1137	ASŘ	1.00	5.21	Očistit nadpraží	31.05.2020
1138	SIL	1.00	5.21	Chybná barva zaskuky	31.05.2020
1139	EPS	1.00	5.21	Kabely se nesmí dotýkat kopných panelů	31.05.2020
1140	ASŘ	1.00	5.22	Lokální oprava malby	31.05.2020
1141	ASŘ	1.00	5.22	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1142	ASŘ	1.00	5.22	Křivá podlaha	31.05.2020
1143	ASŘ	1.00	5.22	Oprava svítícího náteru	31.05.2020
1144	ASŘ	1.00	5.22	Lokální oprava stropu	31.05.2020
1145	ASŘ	1.00	5.22	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1146	ASŘ	1.00	5.22	Vyčistit funkční spáru okna	31.05.2020
1147	ASŘ	1.00	5.22	Očistit nadpraží	31.05.2020
1148	ASŘ	1.00	5.22	Poškozené těsnění dveří	31.05.2020
1149	ASŘ	1.00	5.23	Lokální oprava malby	31.05.2020
1150	ASŘ	1.00	5.23	Doplnit povrchovou úpravu SDK nad podhledem	31.05.2020
1151	ASŘ	1.00	5.23	Lokální oprava stěnové stěrky	31.05.2020
1152	ASŘ	1.00	5.23	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1153	ASŘ	1.00	5.23	Vyčistit podlahovou krabici	31.05.2020
1154	ASŘ	1.00	5.23	Poškození nerovnou částí vika podlahové krabice	31.05.2020
1155	ASŘ	1.00	5.23	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1156	ASŘ	1.00	5.23	Lokální oprava střešních okna	31.05.2020
1157	ASŘ	1.00	5.24	Lokální oprava malby	31.05.2020
1158	ASŘ	1.00	5.24	Očistit malbu	31.05.2020
1159	ASŘ	1.00	5.24	Lokální oprava svítícího náteru nad podhledem	31.05.2020
1160	ASŘ	1.00	5.24	Křivá podlaha	31.05.2020
1161	ASŘ	1.00	5.24	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1162	ASŘ	1.00	5.24	Lokální oprava laku	31.05.2020
1163	ASŘ	1.00	5.24	Lokální oprava malby	31.05.2020
1164	ASŘ	1.00	5.25	Lokální oprava malby	31.05.2020
1165	ASŘ	1.00	5.25	Očistit plechové nadpraží	31.05.2020
1166	ASŘ	1.00	5.25	Dokončit stěrku nadpraží	31.05.2020
1167	ASŘ	1.00	5.25	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1168	ASŘ	1.00	5.25	Křivá podlaha u dveří	31.05.2020
1169	ASŘ	1.00	5.25	Očistit zárubně	31.05.2020
1170	ASŘ	1.00	5.25	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
1171	ASŘ	1.00	5.25	Opravit prasklinu průvlaků	31.05.2020
1172	ASŘ	1.00	5.25	Opravit poškození dveří	31.05.2020
1173	ASŘ	1.00	5.25	Zatmání spáry parapetu u ostění	31.05.2020
1174	ASŘ	1.00	5.25	Spasování parapetu	31.05.2020
1175	ASŘ	1.00	5.25	Chybná zaskyka	31.05.2020
1176	MaR	1.00	5.25	Dokončit MaR	31.05.2020
1177	ASŘ	1.00	5.26	Lokální oprava malby	31.05.2020
1178	ASŘ	1.00	5.26	Očistění	31.05.2020
1179	ASŘ	1.00	5.26	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1180	ASŘ	1.00	5.26	Zatmání spáry u přechodu podlah u dveří	31.05.2020
1181	ASŘ	1.00	5.26	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1182	ASŘ	1.00	5.26	Opravit spáru u parapetu	31.05.2020
1183	ASŘ	1.00	5.26	Srovnat pohled	31.05.2020
1184	ASŘ	1.00	5.26	Oprava poškozeného parapetu	31.05.2020
1185	ASŘ	1.00	5.27	Lokální oprava malby	31.05.2020
1186	ASŘ	1.00	5.27	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1187	ASŘ	1.00	5.27	Oprava malby u revizních dvířek, popis revizních dvířek	31.05.2020
1188	ASŘ	1.00	5.27	Kolna dvířek s armaturou	31.05.2020
1189	ASŘ	1.00	5.27	Popis revizních dvířek	31.05.2020
1190	ASŘ	1.00	5.27	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1191	ASŘ	1.00	5.27	Chybné schůdky na terasu	31.05.2020
1192	ASŘ	1.00	5.27	Spáry terasy nejsou v rovině	31.05.2020
1193	ASŘ	1.00	5.27	Doplnění mrtvé nadpraží okna	31.05.2020
1194	ASŘ	1.00	5.27	Očistit zárubně	31.05.2020
1195	ASŘ	1.00	5.27	Lokální oprava podlahy - přechod mezi různými podlahovými systémy	31.05.2020
1196	ASŘ	1.00	5.27	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1197	ASŘ	1.00	5.27	Opravit poškozené těsnění	31.05.2020
1198	ASŘ	1.00	5.27	Chybné zárubně dveří	31.05.2020
1199	ASŘ	1.00	5.27	Dotmáknutí přechod	31.05.2020
1200	ASŘ	1.00	5.27	Lokální oprava podlahy	31.05.2020
1201	ASŘ	1.00	5.27	Dokončení povrchové úpravy	31.05.2020
1202	ASŘ	1.00	5.27	Očistit dveře	31.05.2020
1203	SIL	1.00	5.27	Dokončit kompletaci	31.05.2020
1204	ASŘ	1.00	5.27	Povrchová úprava - dokončit	31.05.2020
1205	ASŘ	1.00	5.27	Opravit parapet - špatně uchycení	31.05.2020
1206	ASŘ	1.00	5.27	Dokončit alechy na terase, uklid, kotvení	31.05.2020
1207	ASŘ	1.00	5.27	Opravit spáry	31.05.2020
1208	ASŘ	1.00	5.27	Lokální oprava stropu	31.05.2020
1209	ASŘ	1.00	5.27	Lokální oprava malby	31.05.2020
1210	ASŘ	1.00	5.04	Opravit poškození	31.05.2020
1211	SIL	1.00	5.04	Opravit podlahovou krabici - spasování	31.05.2020
1212	SIL	1.00	5.04	Chybná zaskyka	31.05.2020
1213	ASŘ	1.00	5.04	Opravit stěnu podlaha-stěna	31.05.2020
1214	ÚT	1.00	5.04	NEJZE PROVÉST KONTROLU CELÉ PODLAHY	31.05.2020
1215	ÚT	1.00	5.04	Chybná imozitací nívice	31.05.2020
1216	ASŘ	1.00	5.04	Nerovnoměrná spára schodiště	31.05.2020
1217	ASŘ	1.00	5.04	Opravit poškození schodiště	31.05.2020
1218	ASŘ	1.00	5.04	Lokální oprava stěnové stěrky / lištování	31.05.2020
1219	ASŘ	1.00	5.04	Lokální oprava stropu	31.05.2020
1220	VZT	1.00	5.04	Dokončit VZT	31.05.2020
1221	ASŘ	1.00	5.04	Nekvalitní násádky dveří - oprava	31.05.2020
1222	ASŘ	1.00	5.04	Opravit poškození dveří	31.05.2020
1223	ASŘ	1.00	6.04	KONTROLA BUDE PROVĚDĚNA PO DOKONČENÍ, NEDOKONČENÁ SIL, SLAVZT, LOKÁLNÍ OPRAVY MALBY STĚN A STROPŮ	31.05.2020
1224	ASŘ	1.00	5.08	úklid	31.05.2020
1225	ASŘ	1.00	5.08	Dokončit povrchovou úpravu zadní části skřínky - malba nebo dřevěná záda	31.05.2020
1226	ASŘ	1.00	5.08	Lokální oprava stěnové stěrky	31.05.2020
1227	ASŘ	1.00	5.08	Opravit podhled	31.05.2020
1228	SIL	1.00	5.08	Chybné piktogramy	31.05.2020
1229	ASŘ	1.00	5.08	Nefunkční WC příčky	31.05.2020
1230	ASŘ	1.00	5.08	Doplnit požární upěchůvku do nevyužitého prostoru u požární stěny	31.05.2020
1231	ASŘ	1.00	5.08	Vyčistit prostor za revizními dvířky, označit revizní dvířka	31.05.2020
1232	ASŘ	1.00	5.08	Nefunkční dveřní zárubně	31.05.2020
1233	ASŘ	1.00	5.08	Lokální oprava stropu	31.05.2020
1234	ASŘ	1.00	5.08	Spasovat VZT mřížku nad podhledem	31.05.2020
1235	ASŘ	1.00	5.07	Odstranit samolepky	31.05.2020
1236	ASŘ	1.00	5.07	Opravit poškození WC příčky	31.05.2020
1237	ASŘ	1.00	5.07	Lokální oprava stěrky	31.05.2020
1238	ASŘ	1.00	5.07	Srovnat podhled	31.05.2020
1239	ASŘ	1.00	5.07	Popis revizních dvířek	31.05.2020
1240	ASŘ	1.00	5.07	Lokální oprava stěnové stěrky	31.05.2020

ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMÍN ODSTRANĚNÍ
1241	ASŘ	1.NP	6.07	Ložkární oprava stýku podlaha-stěna	31.05.2020
1242	ASŘ	1.NP	6.07	Oprava WC příčky u podlahy	31.05.2020
1243	ASŘ	1.NP	6.07	Dokončit povrchovou úpravu zadní části stříšky - malba nebo dřevěná zábr.	31.05.2020
1244	ASŘ	1.NP	6.02	Dokončit kuchynku	31.05.2020
1245	ASŘ	1.NP	6.02	Ložkární oprava stěnové stěry	31.05.2020
1246	ASŘ	1.NP	6.02	Ložkární oprava náhbu stropu a VZT	31.05.2020
1247	ASŘ	1.NP	6.02	Provést regulaci VZT - hluk	31.05.2020
1248	ASŘ	1.NP	6.02	Oprava dilatační spáry na přechodu ŽB a SDK	31.05.2020
1249	ASŘ	1.NP	6.02	Sesouvení výtahových portálů	31.05.2020
1250	ASŘ	1.NP	6.02	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
1251	ASŘ	1.NP	6.02	Ložkární oprava stěry	31.05.2020
1252	ASŘ	1.NP	6.02	Ložkární oprava stropu	31.05.2020
1253	ASŘ	1.NP	6.02	Dokončení povrchové úpravy - stěna nad podhledem	31.05.2020
1254	ASŘ	1.NP	6.02	Projit a opravit spoje plechů	31.05.2020
1255	EPS	1.NP	6.02	Připevnit dílko EPS	31.05.2020
1256	ASŘ	1.NP	6.02	Ložkární oprava stropu	31.05.2020
1257	VZT	1.NP	6.02	Opravit požární izolaci	31.05.2020
1258	ASŘ	1.NP	6.02	Oprava stýku podlaha-stěna (sokl)	31.05.2020
1259	ZTI	1.NP	6.02	Provést těsnost sílonu	31.05.2020
1260	ASŘ	1.NP	6.02	Zednický zasahit nevyužitý otvor v SDK	31.05.2020
1261	ASŘ	1.NP	6.02	Ložkární oprava malby	31.05.2020
1262	ASŘ	1.NP	6.02	Sundat pásky	31.05.2020
1263	ASŘ	1.NP	6.02	Ložkární vada na dřevěných obkladech	31.05.2020
1264	ASŘ	1.NP	6.02	Chybí PHP	31.05.2020
1265	ASŘ	1.NP	6.02	Ložkární oprava stěnové stěry	31.05.2020
1266	VZT	1.NP	6.05.6.06	Chybí přívod do 6.05 - mřížka	31.05.2020
1267	ASŘ	1.NP	6.05.6.06	Revizní dvířka - otevřená?	31.05.2020
1268	ASŘ	1.NP	6.05.6.06	Ložkární oprava stěnové stěry	31.05.2020
1269	ASŘ	1.NP	6.05.6.06	Dokončit povrchovou úpravu	31.05.2020
1270	ASŘ	1.NP	6.05.6.06	CELKOVÉ NEDODKONČENÍ	31.05.2020
1271	ASŘ	1.NP	6.05.6.06	Sěřdit díly	31.05.2020
1272	ASŘ	1.NP	7.02	STĚNĚ JAKO Ž NP - v Ž NP jsou opakující se vady z Ž NP	31.05.2020
1273	EPS	1.NP	7.02	Rezervní kabely nemůžou ležet na tepných panelech	31.05.2020
1274	EPS	1.NP	7.02	Sundat krytky hlásiče EPS	31.05.2020
1275	ÚT	1.NP	7.12	Chybí termoregulační hlavice (viz místnost 7.12)	31.05.2020
1276	ÚT	1.NP	54	Chybí tepelné izolace, chybí postý potrubí, osávně atd.	31.05.2020
1277	SIL	1.NP	54	Nedokončená kompletace	31.05.2020
1278	ASŘ	1.NP	7.12	Poškozené dveře	31.05.2020
1279	ÚT	1.NP	7.12	Chybí ušídle rozety na potrubí	31.05.2020
1280	ASŘ	1.NP	7.23, 7.24	„viz příkladem terasy 8.20“	31.05.2020
1281	ASŘ	1.NP	7.23, 7.24	Poškození fasády pod vrátní pod svítidly - opravit	31.05.2020
1282	ASŘ	1.NP	7.23, 7.24	Solná výkvěty	31.05.2020
1283	ASŘ	1.NP	7.23, 7.24	Sesouvat nerezový roh zábradlí, očištit rez na zábradlí	31.05.2020
1284	ASŘ	1.NP	7.23, 7.24	Opravit a vyrovnat folii na XPS pod rámeč terasy	31.05.2020
1285	ASŘ	1.NP	7.02	Opravit vady na arduyslové mozaice	31.05.2020
1286	ASŘ	1.NP	7.02	Ložkární oprava PUR stěry	31.05.2020
1287	ÚT	1.NP	7.02	Není dokončena automatická regulace na vytápění	31.05.2020
1288	ASŘ	1.NP	8.02	Opravit poškozený náter LOP - viz příkladem místnost 7.22	31.05.2020
1289	SKP	1.NP	8.02	CCTV - není dokončeno	31.05.2020
1290	SIL	1.NP	7.21	Mřížka je chybně namontována zásuvka a vypínač	31.05.2020
1291	SIL	1.NP	7.21	Chybí zásuvka v nábytkové sestavě	31.05.2020
1292	SIL	1.NP	7.22	Chybí svítidla v nábytkové sestavě	31.05.2020
1293	SIL	1.NP	7.22	Srovná svítidla	31.05.2020
1294	ZTI	1.NP	7.08	Chybí ukotvení potrubí	31.05.2020
1295	VZT	1.NP	7.04	Je potřeba dodělat VZT v čajové kuchynce	31.05.2020
1296	EPS	1.NP	7.04	Je potřeba dodělat EPS v čajové kuchynce	31.05.2020
1297	VZT	1.NP	7.04	STĚNĚ JAKO Ž NP - v Ž NP jsou opakující se vady z Ž NP	31.05.2020
1298	VZT	1.NP	7.05	Srovnat větrací mřížku mezi chodbou a společným zařazením	31.05.2020
1299	SIL	1.NP	7.10	Opravit kabeláže	31.05.2020
1300	SIL	1.NP	7.05	Chybí tlačítka	31.05.2020
1301	ASŘ	1.NP	7.05	Vasa na stěře	31.05.2020
1302	ASŘ	1.NP	7.05	Sěřdit dveře - viz příkladem 7.03	31.05.2020
1303	ASŘ	1.NP	8.17	Nedokončení podlaha (lakování)	31.05.2020
1304	ASŘ	1.NP	8.17	Nedokončený nábytek (nábytkové stěny)	31.05.2020
1305	ASŘ	1.NP	8.17	Zaklepat podhled	31.05.2020
1306	ASŘ	1.NP	8.17	Úprava podlahy a vstupu (výška podlahy)	31.05.2020
1307	ASŘ	1.NP	8.17	Úklid	31.05.2020
1308	ASŘ	1.NP	8.17	Provést funkčnost ACS u dveří	31.05.2020
1309	ASŘ	1.NP	8.17	Opravit bezpečnostní značení skel - jiný typ značení	31.05.2020
1310	ASŘ	1.NP	8.17	Sěřdit kování	31.05.2020
1311	ASŘ	1.NP	8.17	Sěřdit armetaci okien	31.05.2020
1312	ASŘ	1.NP	8.17	Úklid, chybí porozadí, chybí vodička na rozlet, nerovnoměrné sazby palubek, opravit demalý ukopčení palubek u zdíva, rez na zábradlí	31.05.2020
1313	ASŘ	1.NP	8.18	Doplnit podhled v okně	31.05.2020
1314	ASŘ	1.NP	8.18	Opravit (doladit) detaily návaznosti PUR stěry - stěry, PUR stěry - plechový sokl okien	31.05.2020
1315	ASŘ	1.NP	8.18	Ložkární oprava betonových stěrek na stěnách	31.05.2020
1316	ASŘ	1.NP	8.18	Zapravit rozvedy kuchynky	31.05.2020
1317	ASŘ	1.NP	8.18	Sundat folii z rozvedce výtahu	31.05.2020
1318	ASŘ	1.NP	8.18	Zapravit nevyužitě rozvedy v SDK stěně	31.05.2020
1319	ASŘ	1.NP	8.18	Chybí povrchová úprava za stopným tělesem	31.05.2020
1320	ASŘ	1.NP	8.02	úklid, opravit detaily stýku stěna-podlaha, opravit poškozený roh, ložkární opravit stěry okolo revizních otvorů a dveří, očištit PUR stěry od epoxi	31.05.2020
1321	ASŘ	1.NP	8.02	Chybí plechový obklad okolo sloupů	31.05.2020
1322	ASŘ	1.NP	8.02	Opravit černé nářky/nářky na stropě nad podhledem	31.05.2020
1323	ASŘ	1.NP	8.19	„viz příkladem terasy 8.20“	31.05.2020
1324	ASŘ	1.NP	8.05	podřít podlahu, zaklepat podhledy	31.05.2020
1325	ASŘ	1.NP	8.05	Sěřdit kování, opravit stěry	31.05.2020
1326	ASŘ	1.NP	8.07	Ložkární opravy malby, oprava požárního obkladu stropu	31.05.2020
1327	ZTI	1.NP	8.07	Ukrojení rozvodu TLV - popis uzávně	31.05.2020
1328	ASŘ	1.NP	8.07	Ložkární oprava poškozeného stropu	31.05.2020
1329	ASŘ	1.NP	8.08	Oprava ŽB trámu, oprava malby (druhá vrstva), ložkární opravy podhledu	31.05.2020
1330	ASŘ	1.NP	8.04	Opravit výšku podhledu, ložkární oprava stěrek, sěřdit WC příčky - zamykání, sundat folii z rozvedce výtahu	31.05.2020
1331	ASŘ	1.NP	8.02	Sesouvat plechové portály výtahu, dotáhnout detaily, opravit poškozený nářek portálu	31.05.2020
1332	ASŘ	1.NP	KANCELÁŘE	Dokončit podhledy, dokončit nábytek, úklid, oprava poškozených nářek, opravit ostré rohy parapetů, aktivovat armetaci na okněch	31.05.2020
1333	ASŘ	1.NP	KANCELÁŘE	HSE dveře projit a uzavřít	31.05.2020
1334	ASŘ	1.NP	KANCELÁŘE	Finální vodovodní úprava ploch SDK pro vestavní sídlné - viz příkladem chodby 8.02	31.05.2020
1335	ASŘ	1.NP	KANCELÁŘE	Praváňlost finálních podlah - hlavík ve 4. NP	31.05.2020
1336	ASŘ	1.NP	KANCELÁŘE	Dokončit nábytek, výkřety, domky, chybí nářky a plechy, ložkární opravy malby	31.05.2020
1337	ASŘ	1.NP	8.09	Ložkární opravy podlahy mezi 8.05 a 8.12a u dveří	31.05.2020
1338	ASŘ	1.NP	8.10	Doladit detail stěna podlaha (litta nebo tme), opravit nářky stěn a stropů, chybí podlaha	31.05.2020
1339	ASŘ	1.NP	54	Opravit SDK práh a doplnit podlahu	31.05.2020
1340	ASŘ	1.NP	8.10	Opravit poškozené dveře	31.05.2020
1341	ASŘ	1.NP	54	Očištit samozvirač	31.05.2020
1342	EZS	1.NP	8.07	Zapravit nevyužitý vstup pod klávesnicí EZS	31.05.2020
1343	ASŘ	1.NP	8.07	Náze otevřít hygienic (byk se všech pater)	31.05.2020
1344	ASŘ	1.NP	Únikové schodiště	Nedokončené povrchy - podlahy, stěny, zábradlí, vyčistit pohledové ŽB lce od nečistot	31.05.2020
1345	SIL	1.NP	Únikové schodiště	Chybí sílové zásuvky v podhledu 8.17 pro tiskárnu	31.05.2020
1346	SIL	1.NP	Únikové schodiště	Srovnat svítidla na chodbě do osy	31.05.2020
1347	SLP	1.NP	Únikové schodiště	Kamera v rohu na chodbě není dobře umístěna - do osy se svítidly	31.05.2020
1348	EPS	1.NP	Únikové schodiště	Chybí labulka nad tlačítko EPS	31.05.2020
1349	SIL	1.NP	Únikové schodiště	WC 8.04 chybí! Nazovové svítidlo (připrava je, ale podhled je tak nízko, že není možné umístit NSI)	31.05.2020
1350	SIL	1.NP	Únikové schodiště	Na chodbě u místnosti 8.05 je potřeba přičíst zásuvku ke stropu nad podhledem	31.05.2020
1351	SIL	1.NP	Únikové schodiště	V místnosti 8.05 chybí vývod v podlaze pod zásuvkou	31.05.2020
1352	SIL	1.NP	Únikové schodiště	Místnosti 8.10 - chybí kompletace zásuvek	31.05.2020
1353	SIL	1.NP	Únikové schodiště	8.14 - chybně namontované osazení zásuvek (littá stěna - lítá zásuvky, betonové stěrka - žerné zásuvky)	31.05.2020
1354	SIL	1.NP	Únikové schodiště	U distanční naplně výstřikům chybí zásuvky v podhledu	31.05.2020
1355	MAR	1.NP	Únikové schodiště	Chybí doplnit ovládací	31.05.2020
1356	ÚT	1.NP	Únikové schodiště	Chybí termoregulační hlavice u stopných těles	31.05.2020
1357	ÚT	1.NP	Únikové schodiště	8.17 není dokončeno ukrojení stopných těles	31.05.2020
1358	ÚT	1.NP	Únikové schodiště	Chybí rozety u potrubí	31.05.2020
1359	ÚT	1.NP	Únikové schodiště	8.10 Chybí osazné těleso	31.05.2020
1360	ZTI	1.NP	Únikové schodiště	8.06 chybí u umyvadla špunt	31.05.2020
1361	ÚT	1.NP	Únikové schodiště	8.06 Ukrojení radiátoru	31.05.2020
1362	ASŘ	1.NP	Únikové schodiště	Ocelové rohy přímo na Hl	31.05.2020
1363	ASŘ	1.NP	Únikové schodiště	Nedokončená zámečnická krc	31.05.2020
1364	ASŘ	1.NP	Únikové schodiště	Chybí mřížky u větracích průduchů výtahových šacht - chybí ležák	31.05.2020

ČÍSLO VADY	VÝKRESOVÁ ČÁST	PODLAŽÍ	MÍSTNOST	POPIS VADY	TERMÍN ODSTRANĚNÍ
1365	LIT	3.NP	-	Chybí OT	31.05.2020
1366	ASŘ	3.NP	-	Nedokončený výtahový portál	31.05.2020
1367	ASŘ	3.NP	-	Opravit podhled	31.05.2020
1368	ASŘ	3.NP	-	Chybí kuchyňka	31.05.2020
1369	ASŘ	3.NP	-	Úklid	31.05.2020
1370	ASŘ	3.NP	-	Opravit podhled	31.05.2020
1371	ASŘ	3.NP	-	Nedokončený výtahový portál	31.05.2020
1372	ASŘ	3.NP	-	Chybí OT	31.05.2020
1373	ASŘ	3.NP	-	Chybí zebrík	31.05.2020
1374	ASŘ	3.NP	-	Nedokoncena kce	31.05.2020
1375	ASŘ	3.NP	-	ocel nůžky přímomno HL	31.05.2020
1376	ASŘ	3.NP	-	doplnění krytek ?	31.05.2020
1377	ASŘ	3.NP	-	porozroty obecné	31.05.2020
1378	ASŘ	3.NP	-	doplnění kolace	31.05.2020
1379	ASŘ	3.NP	-	zasuvky, vrátnice nejsou v rovině	31.05.2020
1380	ASŘ	3.NP	-	slábovaná obecné	31.05.2020
1381	ASŘ	3.NP	-	seřazení dveří	31.05.2020
1382	ASŘ	3.NP	-	očistení od penetrace	31.05.2020
1383	ASŘ	3.NP	-	fasádni plast obecné	31.05.2020
1384	ASŘ	3.NP	-	odlepení fólie	31.05.2020
1385	ASŘ	3.NP	-	prošednaní otevírací	31.05.2020
1386	ASŘ	3.NP	-	Fasádní systém	31.05.2020
1387	ASŘ	3.NP	-	spasovat dveře na wc a seřadit kování	31.05.2020
1388	ASŘ	3.NP	-	ASŘ OBECNĚ	31.05.2020
1389	ASŘ	3.NP	-	revizní dvířka od VZT	31.05.2020
1390	ASŘ	3.NP	-	VZT nedokončený rozvod	31.05.2020
1391	ASŘ	3.NP	-	rozety	31.05.2020
1392	ASŘ	3.NP	-	rozeta	31.05.2020
1393	ASŘ	3.NP	-	tracítko wc	31.05.2020
1394	ASŘ	3.NP	-	doplnit koncové prvky	31.05.2020
1395	ASŘ	3.NP	-	doplnit uzemnění pod technologie chlazení	31.05.2020
1396	ASŘ	3.NP	-	otocit nouzové osvětlení	31.05.2020
1397	ASŘ	3.NP	-	koncové prvky	31.05.2020
1398	ASŘ	3.NP	-	chybějící světlo v atice	31.05.2020
1399	ASŘ	3.NP	-	chybí zásuvka dle PD	31.05.2020
1400	ASŘ	3.NP	-	Pohybové dílko	31.05.2020
1401	ASŘ	3.NP	-	unikova světla	31.05.2020
1402	ASŘ	3.NP	-	koncový prvek link	31.05.2020
1403	ASŘ	3.NP	-	dokoneči EPS obecné	31.05.2020
1404	ASŘ	3.NP	-	dokoneči magnetické kontakty	31.05.2020
1405	ASŘ	3.NP	-	ovadit EPS dílko	31.05.2020
1406	ASŘ	3.NP	-	EPS OBECNĚ	31.05.2020
1407	ASŘ	3.NP	-	paralelní optická signalizace	31.05.2020
1408	ASŘ	3.NP	-	Nejdou provedeny sadové úpravy - osazení zeleně, zásvy zatravnovat / směsí vegetační drážby, chybí betonové zářky u parkovacích stání	31.05.2020
1409	ASŘ	3.NP	-	Chybí ocelová mříž / sezení okolo budoucího stromu, jsou provedeny betonové patky pro ocelovou mříž?	31.05.2020
1410	ASŘ	3.NP	-	Chybí zabetonování světel	31.05.2020
1411	ASŘ	3.NP	-	Chybí optická zóna před vstupem do budovy	31.05.2020
1412	ASŘ	3.NP	-	Nedokončené plochy před fasádou - přeřta prvky	31.05.2020
1413	ASŘ	3.NP	-	Chybí konstrukce pro panelizce	31.05.2020
1414	ASŘ	3.NP	-	Nedokončená stříška a obklad konstrukce u VZT	31.05.2020
1415	ASŘ	3.NP	-	Úklid	31.05.2020
1416	ASŘ	3.NP	-	Proměna kvalita železového zinkování - mlaty jsou náhlíky	31.05.2020
1417	ASŘ	3.NP	-	Klímské oplechování - provést spádování mimo vřít	31.05.2020
1418	ASŘ	3.NP	-	Klímské oplechování - nesprávné konstrukční uložení - plech ukotven přímo na betonovou kci	31.05.2020
1419	ASŘ	3.NP	-	Vřevnat ukončení drážby u oplechování	31.05.2020
1420	ASŘ	3.NP	-	Klímský prvek by měl být zatážen pod horní úroveň přiléhá betonové drážby	31.05.2020
1421	SIL	3.NP	-	Chybí uzemnění ocelové kce	31.05.2020
1422	SIL	3.NP	-	Nedokončené kabelové rozvody	31.05.2020
1423	ASŘ	3.NP	-	Očistit návedy / manoušy	31.05.2020
1424	ASŘ	3.NP	-	Očistit klímské vývodky	31.05.2020
1425	ASŘ	3.NP	-	Provést tepelně-technické opatření u prostupu do budovy	31.05.2020
1426	ASŘ	3.NP	-	Ošlepit trubky	31.05.2020
1427	ASŘ	3.NP	-	Provést ukotvení značky - PARKOVÁNÍ INVADUÉ (značka se křívě)	31.05.2020
1428	ASŘ	3.NP	-	OBECNĚ - vodorovné značení je použito částečně provedeno	31.05.2020
1429	ASŘ	3.NP	-	Nedělané zemina kolem stěny sousedního objektu	31.05.2020
1430	ASŘ	3.NP	-	Chybí zářky mezi zatravnovací drážbou a řábem ze strany objektu	31.05.2020
1431	ASŘ	3.NP	-	Jakým způsobem bude řešena hranice mezi pozemky?	31.05.2020
1432	ASŘ	3.NP	-	Provedení pal sádky na sousedním pozemku je provedeno jinak než v PD na žádost souseda - doložit zápis souseda	31.05.2020
1433	ASŘ	3.NP	-	Provést úklid stavebního materiálu - zejména ze sousedního pozemku	31.05.2020
1434	ASŘ	3.NP	-	Provedení nové fólie na rámeč PD - proč?	31.05.2020
1435	ASŘ	3.NP	-	Ložná poškození omítka - deloři gasportizaci / oprava	31.05.2020
1436	ASŘ	3.NP	-	Problématické ukončení drážby u sousedního pozemku	31.05.2020
1437	ASŘ	3.NP	-	Doložit dokladovou část - zejména protokoly hručních akousiek	31.05.2020
1438	ASŘ	3.NP	-	Chybí parapety na západní fasádě	31.05.2020
1439	ASŘ	3.NP	-	Doložit fotodokumentaci provedení vstupů do objektu	31.05.2020
1440	ASŘ	3.NP	-	Není dokončen ovládací sloupek pro výškový sloupek v komunikaci - po dokončení 6D ošetřete funkčnost	31.05.2020
1441	ASŘ	3.NP	-	Vyměřit poškozenou dopravní značku	31.05.2020
1442	ASŘ	3.NP	-	Opravit ukončení žulové drážby u chůžníku	31.05.2020
1443	ASŘ	3.NP	-	Očistit prostor chůžníku od komunikace vodorovnou čarou - doopravení TDS	31.05.2020
1444	ASŘ	3.NP	-	Provést kontrolu spádu chůžníku podél západní fasády	31.05.2020

V Praze dne: 05.02.2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:

