

Příloha č.1 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

ZAŘÍZENÍ č. 1.1 VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA (PODKROVÍ)

- kontrola správné činnosti a funkce jednotek,
- kontrola těsnosti spojů, dveří, servisních panelů,
- kontrola teploty vzdušiny a topných (chladících) medií a okruhů,
- kontrola zanesení filtrů resp. jeho výměna za nový,
- kontrola elektroinstalace, odebíraných proudů jednotlivých fází, sledu fází, termokontaktů....
- kontrola frekvenčních měničů, řídicích systémů,
- odstranění nečistot všech částí jednotky,
- kontrola vyčištění a desinfekce rekuperátoru a výměníků tepla (chladu),
- kontrola opotřebení a vypnutí klínových řemenů,
- kontrola hlučnosti (stav oběžného kola a ložisek),
- kontrola čistoty a funkčnosti klapek a jejich servopohonů,
- kontrola, vyčištění a desinfekce odvodu kondenzátu,
- kontrola čistoty a funkčnosti požárních klapek, jsou-li zabudovány.

Cena servisní prohlídky včetně výměny filtrů 4.000,- Kč bez DPH

Příloha č.2 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

ZAŘÍZENÍ č.1.2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (EXTERIÉR, U VÝTAHOVÉ ŠACHTY)

- kontrola správné činnosti a funkce jednotek,
- kontrola elektroinstalace a termokontaktů....
- kontrola řídicích systémů,
- odstranění nečistot všech částí jednotky,
- kontrola vyčištění a desinfekce výměníků tepla (chladu),
- kontrola hlučnosti kompresoru,
- kontrola, vyčištění a desinfekce odvodu kondenzátu,
- kontrola úniku chladiva nepřímou metodou,
- kontrola těsnosti okruhu.
- Záznam do evidenční knihy zařízení.

Cena servisní prohlídky 3.000,- Kč bez DPH

Příloha č.3 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

ZAŘÍZENÍ č.2.1 VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA (PODKROVÍ)

- kontrola správné činnosti a funkce jednotek,
- kontrola těsnosti spojů, dveří, servisních panelů,
- kontrola teploty vzdušiny a topných (chladících) medií a okruhů,
- kontrola zanesení filtrů resp. jeho výměna za nový,
- kontrola elektroinstalace, odebíraných proudů jednotlivých fází, sledu fází, termokontaktů...
- kontrola frekvenčních měničů, řídicích systémů,
- odstranění nečistot všech částí jednotky,
- kontrola vyčištění a desinfekce rekuperátoru a výměníků tepla (chladu),
- kontrola opotřebení a vypnutí klínových řemenů,
- kontrola hlučnosti (stav oběžného kola a ložisek),
- kontrola čistoty a funkčnosti klapek a jejich servopohonů,
- kontrola, vyčištění a desinfekce odvodu kondenzátu,
- kontrola čistoty a funkčnosti požárních klapek, jsou-li zabudovány.

Cena servisní prohlídky včetně výměny filtrů 4.000,- Kč bez DPH

Příloha č.4 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY**ZAŘÍZENÍ č.2.2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (EXTERIÉR, U VÝTAHOVÉ ŠACHTY)**

- kontrola správné činnosti a funkce jednotek,
- kontrola elektroinstalace a termokontaktů....
- kontrola řídicích systémů,
- odstranění nečistot všech částí jednotky,
- kontrola vyčištění a desinfekce výměníků tepla (chladu),
- kontrola hlučnosti kompresoru,
- kontrola, vyčištění a desinfekce odvodu kondenzátu,
- kontrola úniku chladiva nepřímou metodou,
- kontrola těsnosti okruhu.
- Záznam do evidenční knihy zařízení.

Cena servisní prohlídky 3.000,- Kč bez DPH

Příloha č.5 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

ZAŘÍZENÍ č.2.4 2.ks REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU (PODKROVÍ)

- kontrola správné činnosti a funkce regulátoru
- kontrola zanesení
- kontrola elektroinstalace
- kontrola řídicích systémů,
- odstranění nečistot všech částí regulátoru.

Cena servisní prohlídky 900,- Kč bez DPH

Příloha č.6 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

ZARÍZENÍ č.2.5 2.ks REGULÁTOR PRÚTOKU VZDUCHU (3NP, m.č. 305)

- kontrola správné činnosti a funkce regulátoru
- kontrola zanesení
- kontrola elektroinstalace
- kontrola řídicích systémů,
- odstranění nečistot všech částí regulátoru.

Cena servisní prohlídky 900,- Kč bez DPH



Příloha č.7 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY**ZAŘÍZENÍ č.3a VENTILÁTOR (3NP, m.č. 316)**

- kontrola správné činnosti a funkce ventilátoru
- kontrola zanesení lopatek
- kontrola elektroinstalace
- kontrola řídicích systémů a hlučnosti ventilátoru.
- odstranění nečistot všech částí ventilátoru.

Cena servisní prohlídky 500,- Kč bez DPH

Příloha č.8 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY**ZAŘÍZENÍ č.3b VENTILÁTOR (3NP, m.č. 302)**

- kontrola správné činnosti a funkce ventilátoru
- kontrola zanesení lopatek
- kontrola elektroinstalace
- kontrola řídicích systémů a hlučnosti ventilátoru.
- odstranění nečistot všech částí ventilátoru.

Cena servisní prohlídky 500,- Kč bez DPH

Příloha č.9 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY**ZAŘÍZENÍ č.4.1 VENTILÁTOR (3NP, m.č. 318)**

- kontrola správné činnosti a funkce ventilátoru
- kontrola zanesení lopatek
- kontrola elektroinstalace
- kontrola řídicích systémů a hlučnosti ventilátoru.
- odstranění nečistot všech částí ventilátoru.

Cena servisní prohlídky 500,- Kč bez DPH

Příloha č.10 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

ZAŘÍZENÍ č.5.1 VENTILÁTOR (1PP, m.č. 008a)

- Kontrola správné činnosti a funkce ventilátoru
- kontrola zanesení lopatek
- kontrola elektroinstalace
- kontrola řídicích systémů a hlučnosti ventilátoru.
- odstranění nečistot všech částí ventilátoru.

Cena servisní prohlídky 500,- Kč bez DPH

Příloha č.11 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

ZAŘÍZENÍ č.6.1 VENTILÁTOR (EXTERIÉR, VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY)

- Kontrola správné činnosti a funkce ventilátoru
- kontrola zanesení lopatek
- kontrola elektroinstalace
- kontrola řídicích systémů a hlučnosti ventilátoru.
- odstranění nečistot všech částí ventilátoru.

Cena servisní prohlídky 500,- Kč bez DPH

Příloha č.12 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

ZAŘÍZENÍ č.7.1 2.ks VENTILÁTOR (3NP- 310a, 2NP- 221a)

- Kontrola správné činnosti a funkce ventilátoru
- kontrola zanesení lopatek
- kontrola elektroinstalace
- kontrola řídicích systémů a hlučnosti ventilátoru.
- odstranění nečistot všech částí ventilátoru.

Cena servisní prohlídky 500,- Kč bez DPH

Příloha č.13 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

ZARÍZENÍ č.8.1 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (1PP m.č. 008a)

- Kontrola správné činnosti a funkce jednotek,
- kontrola zanesení filtrů resp. jeho výměna za nový,
- kontrola elektroinstalace a termokontaktů....
- kontrola řídicích systémů,
- odstranění nečistot všech částí jednotky,
- kontrola vyčištění a desinfekce výměníků tepla (chladu),
- kontrola hlučnosti kompresoru,
- kontrola, vyčištění a desinfekce odvodu kondenzátu,
- kontrola úniku chladiva nepřímou metodou,
- kontrola těsnosti okruhu.

Cena servisní prohlídky 1.500,- Kč bez DPH

Příloha č.14 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

ZAŘÍZENÍ č.9.1 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (2NP m.č. 202a)

- Kontrola správné činnosti a funkce jednotek,
- kontrola zanesení filtrů resp. jeho výměna za nový,
- kontrola elektroinstalace a termokontaktů....
- kontrola řídicích systémů,
- odstranění nečistot všech částí jednotky,
- kontrola vyčištění a desinfekce výměníků tepla (chladu),
- kontrola hlučnosti kompresoru,
- kontrola, vyčištění a desinfekce odvodu kondenzátu,
- kontrola úniku chladiva nepřímou metodou,
- kontrola těsnosti okruhu.

Cena servisní prohlídky 1.500,- Kč bez DPH

Příloha č.15 ROZSAH PLNĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

ZAŘÍZENÍ č.10.1 VENTILÁTOR (3NP PAVLAČ)

- Kontrola správné činnosti a funkce ventilátoru
- kontrola zanesení lopatek
- kontrola elektroinstalace
- kontrola řídicích systémů a hlučnosti ventilátoru.
- odstranění nečistot všech částí ventilátoru.

Cena servisní prohlídky 500,- Kč bez DPH

