

Změnový list č. 1

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

**Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Mariánské, p. o.,
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161,
363 01 Ostrov**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod
SO 01 – stavební úpravy objektu ČOV**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle původního řešení měly být 3 stávající nádrže částečně vybourány a nově vybetonovány dle výkresu D.1.2.2.

Nové řešení:

U 3 stávajících aktivačních nádrží budou zámečnický a zednický upraveny jejich vstupy. V nádržích budou připraveny pomocné ocelové konstrukce pro technologii, nádrže se z vnitřní strany důkladně otryskají pískem, ocelový plášť v jednotlivých jímkách se řádně před aplikací nátěrů připraví (odvlhčením, temperováním, odmaštěním, apod.). Následně se na připravený podklad provede ve dvou vrstvách dvousložková vysokosušinná epoxidová nátěrová hmota určená pro ČOV. Součástí úprav aktivačních nádrží je stavební úprava nátoků do 1. aktivace, sanace betonových stěn aktivačních nádrží a zrušení dvou kusů ukládacích jímek zabetonováním.

Zdůvodnění změny:

Po odčerpání kalů (sedimentů) a tlakovém očištění byly provedeny sondy stávajících nádrží výřezem do stávajících ocelových nádrží tj. pod úroveň původní hladiny splašků a kalů. Za přítomnosti objednatele, TDO a autorského dozoru bylo zjištěno, že nádrže jsou ve velmi zachovalém stavu, tudíž není nutné jejich bourání a betonování nových.

Změna v objektu stavební úpravy objektu ČOV je z důvodu šetření nákladů investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkres skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla: - 596 299 ,-

Změnový list č. 1

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet