

# Změnový list č. 4

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

**Domov pro osoby se zdravotním  
postižením v Mariánské, p. o.,  
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161,  
363 01 Ostrov**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod  
SO 01 – stavební úpravy objektu ČOV**

## Popis změny, technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle původního řešení měly být stávající krokve zachovány a provedena lokální výměna prkenného pobití dle výkresů D.1.A, D.1.B.1.3, D.1.B.1.4, D.1.B.1.5.

### Nové řešení:

50% stávajících shnilých krokví se odstraní, na místo původních se provede dodávka a montáž nových krokevních trámů 220/160 vč. kotvení ke stávající ocelové konstrukci.

### Zdůvodnění změny:

Po provedení demontáže stávající střešní krytiny (dle PD) a následného odstranění prkenného pobití bylo zjištěno poškození cca 50% krokví hnilobou. Hniloba těchto krokví byla viditelná pouze z vrchní části po odkrytí skladby stávající střešní krytiny.

Změna v objektu stavební úpravy objektu ČOV je z důvodu dožilé části střešní konstrukce, kterou nebylo možné zjistit bez demontáže stávající skladby střešní krytiny.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

**Vliv na cenu díla: + 173 319 ,-**

# Změnový list č. 4

## Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

---

**Vyjádření zhotovitele stavby:**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet