

Změnový list č. 5

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

**Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Mariánské, p. o.,
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161,
363 01 Ostrov**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod
SO 01 – stavební úpravy objektu ČOV**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle původního řešení měly být stávající schody zachovány a provedena jejich sanace dle výkresů D.1.A, D.1.B.1.2.

Nové řešení:

Nové schodiště oproti původnímu bude založeno na základových pasech a bude ze systémových betonových schodnic např. BEST FALDO s protiskluzovou úpravou. Nástup na schodiště bude rozšířen a proveden z betonové zámkové dlažby. Po stranách bude osazeno nové ocelové zábradlí dle ČSN.

Zdůvodnění změny:

Po provedení kopané sondy bylo zjištěno, že schodiště nemá betonový základ a je pokleslé - odtržené od budovy. Za přítomnosti objednatele, TDO a autorského dozoru bylo dohodnuto celkové vybourání schodiště a montáž nového s betonovým základem.

Změna v objektu stavební úpravy objektu ČOV je z důvodu provedených zemních prací v blízkosti schodiště a následné sondy, bez které nebylo možné zjistit chybějící základ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkres skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla: + 10 682,-

Změnový list č. 5

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet