

Změnový list č. 7

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

**Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Mariánské, p. o.,
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161,
363 01 Ostrov**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod
SO 01 – stavební úpravy objektu ČOV**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle původního řešení byla řešena oprava stávajících posuvných vrat v jihozápadní části ČOV dle výkresu D.1.A.

Nové řešení:

Bude provedeno doplnění železobetonového soklu a opláštění ve skladbě dle projektové dokumentace. V místě dle požadavku objednatele a provozovatele budou osazeny nové ocelové zateplené dveře.

Zdůvodnění změny:

Po konzultaci se správci a možným budoucím provozovatelem tj. VAK KV, nejsou potřeba zachovávat vrata do objektu, jelikož je nikdo provozně nevyužívá. Pro údržbu zrekonstruované ČOV budou lepší ocelové, zateplené dveře.

Vzhledem k výrazné úspoře při změně technologie sanace aktivačních nádrží, si objednatel přeje dodat místo opravy stávajících vrat nové ocelové dveře.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkres skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla: + 56 571,-

Změnový list č. 7

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet