

Vyřizuje:
Telefon:
Fax: -
Mobil:
E-mail:
Datum: 31. 7. 2020

Celsia, s. r. o.
Michálkovická 1959/86
710 00 Ostrava
ICO: 25907590

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-792/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 04/07/2020. Jedná se o havarijní opravu ohřevu TUV v 2. NP výpravní budovy Opava východ.

Opava východ - žst.- výpravní budova.

Jedná se o ZČ.
Náklady budou zaúčtovány na zakázku E216HHZ01VPR.

Dohodnutá cena: 89 680,00 Kč

Termín: 5. 8. 2020

xxx
přednosta SPS OŘ Ostrava

Nabídkový list 04/07/2020

Číslo zakázky	72020		
Název majetku	Opava východ, VB ohřev TUV 2.NP	inventární číslo	
zahájení prací	03.08.2020	ukončení prací	05.08.2020

popis provedených prací

- zjištění závady, zpracování tech. řešení
- návrh řešení, příprava pracoviště, spuštění vody z PO, demontáž ohřívače Q7 3001 likvidace, úprava přívodu plynu, montáž kotel Baxi 24kW kondenz, zednické práce, průraz, mont. a napojení komínu, úprava rozvodů TV, mont.zás. TUV stač. 3001 vč. napojení na rozvody, napojení plynu, napojení elektro, zásuvka, napojení odvodu kondenzátu, napoj.exp.TUV 251, revize plyn, revize komín

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
Pravidelný servis (roč.prohl.tepel.zdrojů)						
I Instalátorské, topenářské a plynářské práce	Kotel plynový do 50kW	ks				
	plynový ohřívač TUV	ks				
	Elektrokotel bez rozlišení výkonu	ks				
	Ohniště pro kovárny	ks				
Údržba tepelných zdrojů						
Instalatérské, topenářské a plynářské práce	Údržb.práce, odstr.závad tepelných zdrojů , zjištění závady	HZS				
	Údržb. práce, odstr.závad tepelných zdrojů	HZS				
Doprava						
	Sazba za provoz vozidla zjištění závady	km				
	Sazba za ztrátu času zjištění závady	hod				
	Sazba za provoz vozidla	km				
	Sazba za ztrátu času	hod				
Soupis ostatních nákladů dle dokumentace						
	Kondenz.kotel Baxi Duo Tec 24kW	ks				
	komín svislá část vložka lOm. komín.kryt., patní koleno	soubor				
	Rev koleno komín, dopoi.komínu kotel	soubor				
	Zás. TUV Dražice OKC 250 1	ks				
	PPR fitinky, KK, DG, rozvod TUV a napoj.kotel	soubor				
	Dopojení plynovodu ke spotřebiči, fitinky, KK	soubor				
	Expanz.nádoba TUV 25l/10bar, armatura, manometr, poi.vent.	soubor				
	El.materiál zásuvka,vodiče,čidlo teploty	soubor				
	Odvod kondenzátu	soubor				
	Revize plyn.zařiz, komín dle 85/1978sb.	ks				
	Montážní pěna, spoj.materiál, konzoly, řez.kotouče	soubor				
Cena za zakázku celkem 					89 680,00	

za zhotovitele vyhotovil

xxx
dne
31.7.2020

podpis

razítko

za objednatele převzal

xxx
dne
31.7.2020

podpis

razítko

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 998643

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d22affe5-0e66-4a32-b5c3-edfdc1c654ed

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.08.2020 06:41:00



49f1ee5d-5951-4a8e-8ac8-dbf29fb69a04