

ČESKÝ ROZHLAS - přehled klimatizačních a VZT zařízení - oblast Čechy - Západ - stav k 28.02.2020

V VRV systém s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO₂.R Klimatizační sestava s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO₂.K Klimatizační sestava s množstvím chladiva menším než 5 t ekvivalentu CO₂.

KM Mobilní klimatizace

KB Nové zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2020 až 2022

x Zařízení v záruce

x Servisní zařízení zajišťuje pronajímatel objektu

VZT-1 VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 1 - "velké" VZT zařízení, více filtrů, více klínových řemenů

VZT-2 VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 2 - "střední" VZT zařízení s 1 až 2 filtry, a 1 až 2 klínovými řemeny

VZT-3 VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 3 - "malé" VZT zařízení, ventilátory, bez filtrů, bez klínových řemenů - u části zařízení jsou servisní prohlídky prováděny dle rámcové smlouvy, u části zařízení budou servisní prohlídky objednávatel pouze v případě potřeby

VZTB Nové VZT zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2020 až 2022

Plzeň, Náměstí míru 10

Zakázka Čechy - Střed	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. výkon max. / kW	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	Ekvivalentní CO ₂ / t.eq.CO ₂	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 3Q2020	Servis 4Q2020	Servis 1Q2021	Servis 2Q2021	Servis 3Q2021	Servis 4Q2021	Servis 1Q2022	Servis 2Q2022	Záruka do	Poznámka	
C-Z_KR-1	KR39	multisplit	atrium dvorek	Rozvodna VN (922)	2	Toshiba	vnější RAVSM1603AT-E, vnitřní 2x RAVSM806KRT-E	vnější 509X0038, vnitřní 53100060; 53100156	2016				R410A	3,1	2088	6,47	2xR	ANO	4111a/10/2016/1	x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020	2.6.2019		
C-Z_KR-2	KR40	multisplit	střecha	kanceláře přízemí (5,6,7,8)	4	Midea	1xM40A-36HFN1-Q/4x MSR1U-12HRDN1	D212200050414 409160004	2014				R410A	3,4	2088	7,10	2xR	ANO	5846/11/009/2014	x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020		2,7 + 0,7 kg	
C-Z_KR-3	KR41	split	atrium	maschinenroom (919)	1	Daikin	RR71B2W1B/1xFAQ71BWB		2009	7,1kW			R410A	2,7	2088	5,64	2xR	ANO	2156a/10 RKCH 2016/039	x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020		PR 105097	
C-Z_KR-4	KR42	mobilní klimatizační jednotka	uvnitř na schodech	kancelář 2. patro (506)	1	Argo	AU213CL	pův. mobilní zařízení, vnější a vnitřní j., bude servisována	2006	3,67kW			R22	1,35	1810	2,44	1xR	ANO	2156a/10 RKCH 2016/038	x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2020		PL 4386	
C-Z_K-1	K82	split	atrium venku	energocentrum (dodáno v rámci rekonstrukce energocentra) (923)	1	Daikin	RXB35C21B/FTXB35C	J007065/1009135	2015		3,3 kW/3,5 kW		R410A	1	2088	2,09	2xR	NE		x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020	13.8.2019		
C-Z_K-2	K83	multisplit	střecha	kanceláře přízemí (2,3,4)	3	Midea	M3C01-27HRFDN1-Q/3x MSR1U-12HRDN1	D211474160912 726160009	2014				R410A	2	2088	4,18	2xR	NE		x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020			
C-Z_K-3	K84	split	střecha	výšlaci pracoviště přízemí (server 11), dveře č. 9	1	Midea	MS12FU-12HRD1-QRC8GW/1xMSR1U-12HRDN1	D212250490614 801130087 / D212222660214 517120018	2014				R410A	0,95	2088	1,98	2xR	NE		x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020			
C-Z_K-4	K85	split	střecha	výšlaci pracoviště přízemí (server 15), dveře č. 13	1	Midea	MS12FU-12HRD1-QRC8GW/1xMSR1U-12HRDN1	D212250490614 801130085 / D212222660214 517120001	2014				R410A	0,95	2088	1,98	2xR	NE		x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020			
C-Z_K-5	K86	split	anglický dvorek	servovna (903)	1	Acond	A3F-2400/1xASF341	3201561	2013	7,03 kW			R410A	2,2	2088	4,59	2xR	NE		x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020			
C-Z_K-6	K87	split	atrium venku	suterén, tel. ústř., kabelový uzel (928)	1	Daikin	R60G27W1/1xFT60G2V1NB		2002	6,5 kW			R407c	1,85	1774	3,28	2xR	NE		x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020		PR 86469	
C-Z_K-7	K88	split	anglický dvorek	servovna (903)	1	Daikin	RG0627V1/1xFT60G2V1NB		2004	6,5 kW			R407c	1,85	1774	3,28	2xR	NE		x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020		PR 86470	
C-Z_K-8	K89	split	střecha	sekretariát ředitele (107)	1	Daikin	R25G27V11/1xFT25J2V1NB		2003	2,4kW			R410A	1,25	2088	2,61	1xR	NE		x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2020		PR 86472	
C-Z_K-9	K90	split	střecha	kancelář ředitele (106)	1	Daikin	R25G27V11/1xFT25J2V1NB		2003	2,4kW			R410A	1,25	2088	2,61	1xR	NE		x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2020		PR 87461	
C-Z_K-10	K91	split	atrium	maschinenroom (919)	1	Daikin	RR71B2W1B/1xFAQ71BWB		2003				R410A	1,5	2088	3,13	2xR	NE		x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020		PR 105096	
C-Z_K-11	K92	split	střecha	zasedací místnost 1. patro (108)	1	Daikin	R45G27W11/1xFT45GA2V1NB		2003	4,5kW			R410A	1,3	2088	2,71	1xR	NE		x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2020		PR 86473	
C-Z_K-12	K93	multisplit	střecha	kancelář 1. patro (401), kancelář 2. patro (502)	2	Daikin	3MXS52E3V1B/2xFTXS25D3VMW	J083698	2007	2,5kW		v kanceláři 401 nepoužívána nájemcem, servis	R410A	2,0	2088	4,18	1xR	NE		x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2020		PL 4384, PL 4385	
C-Z_K-13	K94	split	2. suterén	servovna reže R2 (323)	1	Daikin	RKS35G2V1B/1xFTXS35G2V1B		2008	3,5kW			R410A	1,4	2088	2,92	2xR	NE		x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020		PR102202	
C-Z_K-14	K95	split	2. suterén	servovna reže R4 (313)	1	Daikin	RKS35G2V1B/1xFTXS35G2V1B		2008	3,5kW			R410A	1,4	2088	2,92	2xR	NE		x	10/2020	x	05/2021	x	10/2021	x	05/2020		PR102203	
C-Z_K-15	K96	split	střecha	kanceláře 2. patro (512)	1	Daikin	RXS50F2V1B/1xFTXS50FV1B		2006	5 kW			R410A	1,5	2088	3,13	1xR	NE		x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2020		SAP.Č.22008211	
C-Z_K-16	K97	split	střecha	kanceláře 2. patro (512)	1	Daikin	RXS50F2V1B/1xFTXS50FV1B		2007	5 kW			R410A	1,5	2088	3,13	1xR	NE		x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2020		SAP.Č.22008211	
C-Z_K-17	K98	split	střecha	kanceláře 2. patro (512)	1	Daikin	RXS25E2V1B/1xFTXS25DV ML		2007	2,4kW			R410A	1,0	2088	2,09	1xR	NE		x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2020		SAP.Č.22008211	
C-Z_K-18	K99	split	střecha	kanceláře 2. patro (512)	1	Daikin	RXS25E2V1B/1xFTXS25DV ML		2007	2,4kW			R410A	1,0	2088	2,09	1xR	NE		x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2020		SAP.Č.22008211	
C-Z_KM-1	KM13	mobilní klimatizační jednotka	maschinenroom (0919)	záložní jednotka	1 zařízení	ETA	2573										1xR	NE		x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2022		inventární číslo PL 3936	
C-Z_KM-2	KM14	mobilní klimatizační jednotka	sklad techniky (423)	záložní jednotka	1 zařízení	Guzzanti	GZ 9										1xR	NE		x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2022		inventární číslo PR 118377	
C-Z_KM-3	KM15	mobilní klimatizační jednotka	sklad techniky (423)	záložní jednotka	1 zařízení	Guzzanti	GZ 9										1xR	NE		x	x	x	05/2021	x	x	x	05/2022		inventární číslo PR 118378	
	X	vnější + vnitřní jednotka	server ICZ - snížená střecha	nájemce ICZ (223)	1	Daikin	FTXS35G2V1B	klimatizační sestava ve vlastnictví nájemce - neprovozuje čRo - neservisovat																						
Zakázka Čechy - Střed	Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet výustek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientační velikost zařízení	Přívod - odťah	Typ filtru	Trída filtrace	Rožměr filtru	Počet ks		Klínový řemen - odvod/přívod	Klínový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek/rok	Servis 3Q2020	Servis 4Q2020	Servis 1Q2021	Servis 2Q2021	Servis 3Q2021	Servis 4Q2021	Servis 1Q2022	Servis 2Q2022	Záruka do	Poznámka	
C-Z_VZT-2_1	CRO_VZT-137	VZT 1	velké hudební studio S1	VZT 1 (velké hud.studio S1)	C.I.C. Jan Hřebec	H8			2		kapsový fil	G4	795x395x360	2		2x / rok				1xR	x	10/2020	x	x	x	10/2021	x	x		
C-Z_VZT-2_2	CRO_VZT-138	VZT 2	malé hudební studio S2	VZT 2 (malé hud.studio S2)	C.I.C. Jan Hřebec	H3,15			2		kapsový fil	G4	490x490x360	1		1x / rok				1xR	x	10/2020	x	x	x	10/2021	x	x		

CRO_VZT-139	VZT 3	hud.režie R1, R2	VZT 3 (hud.režie R1, R2)	C.I.C. Jan Hřebec	H4			2		kapsový fil G4	590x590x360	1		2x / rok		1xR	x	10/2020	x	x	x	x	10/2021	x	x		
CRO_VZT-140	VZT 4	malé činoherní studio S4	VZT 4 (malé činoherní studio S4)	C.I.C. Jan Hřebec	H4			2		kapsový fil G4	590x590x360	1		1x / rok		1xR	x	10/2020	x	x	x	x	10/2021	x	x		
CRO_VZT-141	VZT 5	činoherní režie R3,4 + plenéry	VZT 5 (činoherní režie R3,4+ plenéry)	C.I.C. Jan Hřebec	H4			2		kapsový fil G4	590x590x360	1		2x / rok		1xR	x	10/2020	x	x	x	x	10/2021	x	x		
CRO_VZT-142	VZT 6	ladirna	VZT 6 (ladirna)	C.I.C. Jan Hřebec	H8			2		kapsový fil G4	795x395x360	2		1x / rok		1xR	x	10/2020	x	x	x	x	10/2021	x	x		
CRO_VZT-143	VZT 7,8	zimní zahrada/velké činoherní studio S3	VZT 7 (zimní zahrada) / VZT 8 (velké činoherní studio S3)	C.I.C. Jan Hřebec	H10			2		kapsový filtr	897x287x360 / 8	2		2x / rok		1xR	x	10/2020	x	x	x	x	10/2021	x	x		
CRO_VZT-144	VZT 10	vysílací pracoviště	VZT 10 (vys.pracoviště)	C.I.C. Jan Hřebec	H5			2		kapsový fil G4	690x590x360	1		3x / rok		1xR	x	10/2020	x	x	x	x	10/2021	x	x		

Karlovy Vary, Zítkova 3/1150

Zakázka Čechy - Střed	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	Ekvivalentní CO ₂ / t.eq.CO ₂	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 3Q2020	Servis 4Q2020	Servis 1Q2021	Servis 2Q2021	Servis 3Q2021	Servis 4Q2021	Servis 1Q2022	Servis 2Q2022	Záruka do	Poznámka
C-Z_K-5	KR43	multisplit	na stěně objektu	2.NP, m. č. 202, 203	2	Toshiba	RAS-3M26S3AV-E/1xRAS-M13U2MUVG-E, 1xRAS-M16U2MUVG-E	82400791/80420257;80430125	2018		7,5 kW / 1x 3,5 kW, 1x 4,5 kW		R 410A	2,4	2088	5,01	2xR	ANO	4111a/10-2018/21	x	10/2020	x	04/2021	x	10/2021	x	04/2022	20.8.2023	
C-Z_K-6	KR44	multisplit	na stěně objektu	2.NP, m. č. 204, 205	2	Toshiba	RAS-3M26S3AV-E/1xRAS-M13U2MUVG-E, 1xRAS-M16U2MUVG-E	82400419/80430250;80430109	2018		7,5 kW / 1x 3,5 kW, 1x 4,5 kW		R 410A	2,4	2088	5,01	2xR	ANO	4111a/10-2018/22	x	10/2020	x	04/2021	x	10/2021	x	04/2022	20.8.2023	
C-Z_KR-7	KR45	multisplit	na stěně objektu	1.NP, m. č. 104,105, 106, 107	4	Toshiba	RAS-5M34S3AV-E / 4x RAS-B13N3KV2-E1	82200364/82102127; 82101284;8211163;82101767	2018		10 kW / 4x3,5 kW		R410A	2,99	2088	6,24	2xR	ANO	4111a/10-2018/20	x	10/2020	x	04/2021	x	10/2021	x	04/2022	20.8.2023	
C-Z_K-19	K100	split	na stěně objektu	2.NP, serverovna	1	Toshiba	RAV-SM564AT-E/RAV-SM566KRT-E	43200247/42700485	2014		5,0 kW		R 410A	1,1	2088	2,30	2xR	NE		x	10/2020	x	04/2021	x	10/2021	x	04/2022		
C-Z_K-20	K101	split	na stěně objektu	2.NP, serverovna	1	Toshiba	RAV-SM564ATP-E/RAV-SM566KRT-E	82400123/82400284	2018		5,0 kW		R410A	1,1	2088	2,30	2xR	NE		x	10/2020	x	04/2021	x	10/2021	x	04/2022	20.8.2023	
C-Z_K-21	K102	split	na stěně objektu	UPS	1	Toshiba	RAV-SM404ATP-E/RAV-SM407KTRP-E	82400178/82400089	2018		3,6 kW		R410A	1,4	2088	2,92	2xR	NE		x	10/2020	x	04/2021	x	10/2021	x	04/2022	20.8.2023	
C-Z_KM-4	KM16	mobilní klimatizační jednotka	suterén	záložní jednotka	1 zařízení	ETA	2573				2,35 kW		R410A	0,39	2088	0,81	1xR			x	x	x	04/2021	x	x	x	04/2022		inventurní číslo PL 3937