

# Název akce: “Stavební úpravy plynové kotelny a topného systému MŠ J.Š. Kubína“

## Změnový list č.1

1. **Objekt a oddíl stavby: MŠ J.Š. Kubína**
2. **Zpracovatel změnového listu: Barnatherm s.r.o,** [REDACTED], *zástupce pro věci technické*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:**
  - 3.1. Kontrolní den běžný
  - 3.2. Cenová nabídka č.1,2
4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**
  - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění
    - a) Změna číslo 1: Stávající plynovod pro kuchyň je z ocelového šroubovaného potrubí, kde ve spojích může docházet k opakovaným únikům plynu.
    - b) Změna číslo 2: Nové potrubí vytápění a přívodu studené vody je navrženo vést mezi objekty stávajícím instalačním kanálem pod podlahou chodby. Kanál je nepřístupný pro montáž i následnou údržbu. Vedení potrubí mimo instalační kanál umožní zrušit trasu v kanálu a v při budoucí rekonstrukci podlahy odstranit plechové poklapy na trase. Nové stoupačí potrubí mezi 1.NP a 2.NP prochází požárně dělicí konstrukcí stropu.
  - 4.3. Návrh řešení
    - a) Změna číslo 1: Plynovodní potrubí nově instalovat z potrubí měděného. Na plynovodu provést revizi.
    - b) Změna číslo 2: Potrubí vytápění a studené vody bude vedeno při stěně chodby. Potrubí bude opatřeno zákrytem. Prostupy požárně dělicí konstrukcí budou opatřeny požární ucpávkou.
5. **Podklady k návrhu změny:**
  - 5.1. Cenová nabídka č.1,2
6. **Stanovisko zhotovitele stavby:**
  - 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce – termín předání díla:2.9.2020
  - 6.2. Souhlasím s obsahem změnového listu.

*Datum: 7.8. 2020*

\_\_\_\_\_

zpracovatel ZL

\_\_\_\_\_

**Ing. Eva Barnová**  
zástupce pro věci smluvní

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
a) Výměna rozvodů v kuchyni-navýšení v rámci změny	49621,00	60041,41
b) Úprava trasy v topném kanále-úspora v rámci změny	-354,46	428,89
<b>C E L K E M-úspora</b>	<b>49266,54</b>	<b>59612,52</b>

## 8. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti podpisem.

Datum: .....

\_\_\_\_\_