

LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČASOVÝ PLÁN ÚDRŽBY

Název oddílu: Zařízení pro měření a regulaci

| Prvek | Aktivita | Počet | UŽIVATEL | | ZHOTOVITEL |
|-----------------------------|---|-------|--------------|--------|-------------------------------------|
| | | | Kontrola | Údržba | |
| Rozvaděč RS02K/1-4 | Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola ovládacích a signalačních prvků, vč. el. výzbroje (jističe, stykače...) | 4 | 1 x 3 měsíce | | 1 x ročně |
| Rozvaděč RS02V/1-2 | Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola ovládacích a signalačních prvků, vč. el. výzbroje (jističe, stykače...) | 2 | 1 x 3 měsíce | | 1 x ročně |
| Rozvaděč RS02V4/1 | Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola ovládacích a signalačních prvků, vč. el. výzbroje (jističe, stykače...) | 1 | 1 x 3 měsíce | | 1 x ročně |
| Rozvaděč RS23/1 | Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola ovládacích a signalačních prvků, vč. el. výzbroje (jističe, stykače...) | 1 | 1 x 3 měsíce | | 1 x ročně |
| Rozvaděč RS02K, RS02V, RS23 | Revize | 7 | | | 1 x za 2 roky na základě objednávky |
| Rozvaděč RS02V4 | Revize | 1 | | | 1 x za 2 roky na základě objednávky |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-----------|
| Protimrazové ochrany | Kontrola stavu s ohledem na poškození Kontrola nastavení a funkčnosti | 1 x 3 měsíce | 1 x ročně |
| Hydrostaty | Kontrola stavu s ohledem na poškození Kontrola nastavení a funkčnosti | 1 x 3 měsíce | 1 x ročně |
| Tlakové spínače | Kontrola stavu s ohledem na poškození Kontrola nastavení a funkčnosti | 1 x 3 měsíce | 1 x ročně |
| Teplota | Kontrola stavu s ohledem na poškození Kontrola funkčnosti Překalibrování u nestabilních měřených veličin | 1 x 3 měsíce | 1 x ročně |
| Tlak, tlaková differenze | Kontrola stavu s ohledem na poškození Překalibrován(u nestabilních měřených veličin | 1 x 3 měsíce | 1 x ročně |
| Vlhkost | Kontrola stavu s ohledem na poškození Překalibrování u nestabilních měřených veličin | 1 x 3 měsíce | 1 x ročně |
| Kvalita vzduchu | Kontrola stavu s ohledem na poškození Překalibrování u nestabilních měřených veličin | 1 x 3 měsíce | 1 x ročně |
| Ostatní veličiny, zaplaven(| Kontrola stavu s ohledem na poškození Kontrola nastavení a funkčnosti | 1 x 3 měsíce | 1 x ročně |
| Servopohon VZT klapek | Kontrola stavu s ohledem na poškození Seřízení koncových spínačů Kontrola funkce | 1 x 3 měsíce | 1 x ročně |
| Automatizační stanice | Kontrola stavu s ohledem na poškození Kontrola uživatelského SW Kontrola regulačních smyček Zálohování uživatelského SW/ | 1 x 3 měsíce | 1 x ročně |