

SOUPIS A SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

příloha č. 1

Provádění kontroly provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a jejich údržba

typ revidovaného pož.zab.	počet ks	Harmonogram
hydranty typ D25, ČSN 730873 - Česká Lípa	2	květen
hydranty typ D52, ČSN 730873 - Česká Lípa	6	květen
požární klapky dle výrobce 2x ročně- Česká Lípa	8	květen, listopad
hasicí přístroje-rozpis ve výzvě, vyhl. Č.246/2001 Sb. - Česká Lípa	32	září - říjen
hasicí přístroje - rozpis ve výzvě, vyhl. Č.246/2001 Sb. - Nový Bor	4	srpen
CELKEM	X	x

