

Dodatek č. 5
ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

LP, a.s.č. 9000001151

ČSA HDL č. 702003

Smluvní strany:

1) Dodavatel:

Obchodní firma:	Letiště Praha, a. s.
se sídlem:	Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
zastoupena:	
IČ:	282 44 532
DIČ:	CZ28244532
obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. ú.:	801812025/2700

(dále jen „Dodavatel“)

2) Zákazník:

Obchodní firma:	Czech Airlines Handling, a.s.
se sídlem:	Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08
jejmž jménem jedná:	Martin Štolba – předseda představenstva Jiří Jarkovský – člen představenstva
IČ:	256 74 285
DIČ:	CZ25674285
OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17139
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Praha
č.ú.:	19-8485290267/0100

(dále jen „Zákazník“)

Preamble:

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi Dodavatelem a Zákazníkem byla dne 8.2.2010 uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny evid. č. Dodavatele 9000001151, Dodatek č. 1 ze dne 27.7.2010, Dodatek č. 2 ze dne 9.9.2010, Dodatek č. 3 ze dne 2.8.2011 a Dodatek č. 4 ze dne 11.10.2011 (dále jen „Smlouva“),
- b) v důsledku zřízení nových odběrných míst Zákazníka (dopravníkový pás č. 1 v T1, dopravníkový pás č. 2 v T1, dopravníkový pás č. 3 v T1, TS2 kiosek odlety, sociál. zařízení u OP) se strany dohodly na vyhotovení nových příloh č. č. 20, 21, 22, 23, 24 Smlouvy,

smluvní strany se dohodly podle ustanovení odstavce 5.2 Smlouvy na následujících změnách Smlouvy:

Čl. I.

1. V článku č. 6.8 Smlouvy se za stávající text doplňuje nový text:

„Příloha č. 20	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 21	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 22	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 23	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 24	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x“

Čl. II.

- 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem.
- 2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Dodavatel obdrží dvě vyhotovení a Zákazník dvě vyhotovení.
- 3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 5 k němu smluvní strany připojily své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou:

Příloha č. 20	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1 x
Příloha č. 21	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1 x
Příloha č. 22	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1 x
Příloha č. 23	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1 x
Příloha č. 24	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1 x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

V Praze dne:

V Praze dne:

V Praze dne:

Martin Štolba

předseda představenstva
Czech Airlines Handling, a.s.

Jiří Jarkovský

člen představenstva
Czech Airlines Handling, a.s.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Letiště Praha, a. s.



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.21

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279
Czech Airlines Handling, a.s.		Dopravníkový pas č.2 v Terminálu	Prostor č. :	
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08		Sever I.		
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:		Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	⚙	C 02 LP, a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu		Množství (MWh/rok:
160 08 Praha 6	- změny sazby		7
	- rezervovaného příkonu		
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr		

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : [redacted] [redacted] [redacted]	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	CY 4 x 10	
	EL. topení	-	HI. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	15	Typ:	LSN
			Char.	B
			A:	25
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	15	TS 42	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	22.7.2008	RC:	2008		Datum:		RC:		
Výrob. č.	320 159	RV:	2008		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBB 211700	A:	5-65	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:		Datum:		Stav elektroměru:		Datum:			
V:		N:	-	V:		N:			

Měřicí transformátory proudu namontované:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:		Násob. číselníku:			Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Poznámka :					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl: [redacted]				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:		Dodavatel:	
Datum:	Razítko a podpis:	Datum:	Razítko a podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.22

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279
Czech Airlines Handling, a.s.		Dopravníkový pas č.3 v Terminálu	Prostor č. :	
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08		Sever I.		
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:		Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	⚙	C 02 LP, a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu		Množství (MWh/rok:
160 08 Praha 6	- změny sazby		7
	- rezervovaného příkonu		
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr		

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : [redacted] [redacted] [redacted]	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	CY 16	
	EL. topení	-	HI. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	25	Typ:	LSN
			Char.	B
			A:	50
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	25	RON 25	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	28.7.2008	RC:	2008		Datum:		RC:		
Výrob. č.	358 940	RV:	2008		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:		Datum:		Stav elektroměru:		Datum:			
V:		N:			V:		N:		

Měřicí transformátory proudu namontované:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:		Násob. číselníku:			Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Poznámka :					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl: [redacted]				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:		Dodavatel:	
Datum:	Razítko a podpis:	Datum:	Razítko a podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.23

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279/2
Czech Airlines Handling, a.s.		T2S . kiosek odlety	Prostor č. :	2144
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08				
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:		Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	⚙	C 02 LP, a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu		Množství (MWh/rok:
160 08 Praha 6	- změny sazby		20
	- rezervovaného příkonu		
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr		

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : [redacted] [redacted] [redacted]	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	HI. jistič před elektroměrem:	
	EL. topení	-		
	Ostatní spotř.	45	Typ:	Moeller
			Char.	B
			A:	63
	Celkem (kW)	45	Umístění elektroměru:	
			RMS 1.2	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	28.4.2006	RC:	2005		Datum:		RC:		
Výrob. č.	247 702	RV:	2005		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:		Datum:		Stav elektroměru:		Datum:			
V:		N:			V:		N:		

Měřicí transformátory proudu namontované:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:		Násob. číselníku:			Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Vr.č.		Typ:		RV:	Vr.č.		Typ:		RV:
Poznámka :					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele				
K=1					provedl: [redacted]				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:		Dodavatel:	
Datum:	Razítko a podpis:	Datum:	Razítko a podpis:

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	
Czech Airlines Handling, a.s.		Sociální zařízení u OP C4	Prostor č. :	
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08				
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:		Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	⚙	C 03 LP, a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu		Množství (MWh/rok:
160 08 Praha 6	- změny sazby		700
	- rezervovaného příkonu		
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr		

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : [redacted] [redacted] [redacted]	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	CY 2,5/4	
	EL. topení	-	HI. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	150	Typ:	OEZ BH 630NE
			Char.	B
			A:	250
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	150	TS 12 - RE	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	31.7.2009	RC:	2005		Datum:		RC:		
Výrob. č.	394 380	RV:	2005		Výrob. č.		RV:		
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:		A:	V:
Stav elektroměru:		Datum:			Stav elektroměru:		Datum:		
V:		N:		-	V:		N:		

Měřicí transformátory proudu namontované:					Měřicí transformátory proudu demontované:				
Převod:	250/5	Násob. číselníku:	xs = 50		Převod:		Násob. číselníku:		
Vr.č.	176547	Typ:	CLA 2.3	RV:	2003	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.	181729	Typ:	CLA 2.3	RV:	2003	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.	181730	Typ:	CLA 2.3	RV:	2003	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka :					Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele provedl:				
K=1 Podíl odběru z odběrného místa je 96%.					[redacted]				

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:		Dodavatel:	
Datum:	Razítko a podpis:	Datum:	Razítko a podpis: