

Dodatek č. 4
ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

LP, a.s.č. 9000001151

ČSA HDL č. 702003

Smluvní strany:

1) Dodavatel:

Obchodní firma:	Letiště Praha, a. s.
se sídlem:	Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
zastoupena:	██
IČ:	282 44 532
DIČ:	CZ28244532
obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. ú.:	801812025/2700

(dále jen „Dodavatel“)

2) Zákazník:

Obchodní firma:	Czech Airlines Handling, a.s.
se sídlem:	Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08
jejímž jménem jedná:	Martin Štolba – předseda představenstva Jiří Jarkovský – člen představenstva
IČ:	256 74 285
DIČ:	CZ25674285
OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17139
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Praha
č.ú.:	19-8485290267/0100

(dále jen „Zákazník“)



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTRINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č. 19

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279/2
Czech Airlines Handling, a.s.		Terminál II.	Prostor č. :	2145
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08		Obchodní přepážka		
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zaslání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- přípojení nového odběru	C 02 LP, a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok):
160 08 Praha 6	- změny sazby	700
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : [redacted]	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-		
	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	16	Typ:	LSN
			Char.	B
			A:	25
	Celkem (kW)	16	Umístění elektroměru: RONE.TS.20.54	

Elektroměr namontovaný:					Elektroměr demontovaný:				
Datum:	31.7.2006	RC:	2005	Datum:		RC:		Datum:	
Výrob. č.	223 058	RV:	2005	Výrob. č.		RV:		Datum:	
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:		A:	
								V:	
Stav elektroměru:		Datum:	1.8.2011	Stav elektroměru:		Datum:		Stav elektroměru:	
V:	0020993	N:	-	V:		N:		V:	

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:		Násob. číselníku:		Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka :				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele provedl:			
K=1				[redacted]			

Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu zaplombovaného číselníku měřidla.

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis: