

Dodatek č. 1
ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

č. 9000001151

Smluvní strany:

1) Dodavatel :

Obchodní firma:	Letiště Praha, a. s.
se sídlem:	Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
zastoupená:	
IČ:	282 44 532
DIČ:	CZ28244532
obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. ú.:	801812025/2700

(dále jen „Dodavatel“)

2) Zákazník :

Obchodní firma:	Czech Airlines Handling, s.r.o.
se sídlem:	Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08
jejmž jménem jedná:	Ing. František Lešundák, jednatel
IČ:	256 74 285
DIČ:	CZ25674285
OR:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60140
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Praha
č.ú.:	19-8485290267/0100

(dále jen „Zákazník“)

Preamble:

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi Dodavatelem a Zákazníkem byla dne 8.2.2010 uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny evid.č. Dodavatele 9000001151 (dále jen „Smlouva“),
- b) v důsledku žádosti na zřízení nového odběrného místa Zákazníka se strany dohodly na vyhotovení nových příloh č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Smlouvy,

smluvní strany se dohodly podle ustanovení odstavce 5.2 Smlouvy na následujících změnách Smlouvy:

ČI. I.

1. V článku č. 6.8 Smlouvy se za stávající text doplňuje nový text ve znění:

„Příloha č. 4	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 5	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 6	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 7	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 8	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 9	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 10	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 11	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 12	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 13	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x
Příloha č. 14	Technická příloha včetně Obchodních podmínek	1x“

ČI. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Dodavatel obdrží dvě vyhotovení a Zákazník jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu smluvní strany připojily své podpisy.



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTRINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č. 4

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	72
Czech Airlines Handling, s.r.o.		Sklad za Hangárem B -	Prostor č. :	-
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08		„DKP“		
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zaslání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	C02 LP, a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok):
160 08 Praha 6	- změny sazby	2
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : [redacted] [redacted] [redacted]	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	CY 10	
	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	15	Typ:	SCHRACK
			Char.	B
			A:	32
			Umístění elektroměru:	
Celkem (kW)	15	Rozvaděč		

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	16.7.2009	RC:	2008	Datum:		RC:	
Výrob. č.	371 282	RV:	2008	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DBM 23000	A:	5/80	V:	400	Typ:	
Stav elektroměru:		Datum:	1.7.2010	Stav elektroměru:		Datum:	
V:		N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:		Násob. číselníku:		Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka :				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K=1				provedl: [redacted]			

Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTRINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č. 5

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	111
Czech Airlines Handling, s.r.o.		Cabin servis	Prostor č. :	-
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08				
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zaslání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	C02 LP,a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok):
160 08 Praha 6	- změny sazby	55
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : č. : Ze dne : Revizní technik :	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	CY 16	
	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	25	Typ:	BA 51-33
			Char.	-
			A:	50
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	25	Rozvaděč	

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	10.5.2007	RC:	2006	Datum:		RC:	
Výrob. č.	285 532	RV:	2006	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:	
						A:	
						V:	
Stav elektroměru:		Datum:	1.7.2010	Stav elektroměru:		Datum:	
V:		N:	-	V:		N:	

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:		Násob. číselníku:		Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka : K=1				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele provedl: [redacted]			

Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu zaplombovaného číselníku měřidla.

Zákazník:		Dodavatel:	
Datum:	Razítko a podpis:	Datum:	Razítko a podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTRINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č. 6

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	420/1
Czech Airlines Handling, s.r.o.		Buňka na odmrazovací stojance	Prostor č. :	-
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08				
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zaslání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	C02 LP,a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok):
160 08 Praha 6	- změny sazby	8
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : č. : Ze dne : Revizní technik :	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	CYKY 4B x 10	
	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	9	Typ:	LSN
			Char.	B
			A:	3x16
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	9	Rozvaděč	

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	20.10.2008	RC:	2008	Datum:		RC:	
Výrob. č.	360 776	RV:	2008	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DBM 23 000	A:	5 - 80	V:	400	Typ:	
						A:	
						V:	
Stav elektroměru:		Datum:	1.7.2010	Stav elektroměru:		Datum:	
V:		N:	-	V:		N:	

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:		Násob. číselníku:		Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka :				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K=1				provedl ██████████			

Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č. 7

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279
Czech Airlines Handling, s.r.o.		Provozní dílna a kanceláře pod	Prostor č. :	-
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08		Prstem A v Terminálu Sever I.		
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	C02 LP,a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok:
160 08 Praha 6	- změny sazby	70
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : [redacted] [redacted] [redacted]	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	CY 2,5/4	
	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	100	Typ:	OEZ BD 250NE
			Char.	-
			A:	160
			Umístění elektroměru:	
Celkem (kW)	100	RON 80		

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	28.7.2008	RC:	2008	Datum:		RC:	
Výrob. č.	355 156	RV:	2008	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DAM 13000	A:	x/5	V:	400	Typ:	
						A:	
						V:	
Stav elektroměru:		Datum:	1.7.2010	Stav elektroměru:		Datum:	
V:		N:	-	V:		N:	

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:	150/5	Násob. číselníku:	xs = 30	Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.	171354	Typ:	CLA 1.2	RV:	2002	Vr.č.	
						Typ:	
						RV:	
Vr.č.	171348	Typ:	CLA 1.2	RV:	2002	Vr.č.	
						Typ:	
						RV:	
Vr.č.	171346	Typ:	CLA 1.2	RV:	2002	Vr.č.	
						Typ:	
						RV:	
Poznámka :				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K=1 Podíl odběru z odběrného místa je 100%				provedl: [redacted]			

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:		Dodavatel:	
Datum:	Razítko a podpis:	Datum:	Razítko a podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie **C** - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č. 8

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279/1
Czech Airlines Handling, s.r.o.		V.I.P. salonek v Terminálu	Prostor č. :	-
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08		Sever I.		
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zaslání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	C02 LP,a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok):
160 08 Praha 6	- změny sazby	20
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : [redacted] [redacted] [redacted]	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	CY 2,5/4	
	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	100	Typ:	Merlin Gerin
			Char.	-
			A:	160
			Umístění elektroměru:	
Celkem (kW)	100	Rozvodna č.m.208		

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	14.10.2008	RC:	2007	Datum:		RC:	
Výrob. č.	299 467	RV:	2007	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DAM 13 000	A:	x/5	V:	400	Typ:	
						A:	
						V:	
Stav elektroměru:		Datum:	1.7.2010	Stav elektroměru:		Datum:	
V:		N:	-	V:		N:	

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:	150/5	Násob. číselníku:	xs = 30	Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.	76267	Typ:	CLA 1.2	RV:	1997	Vr.č.	
Vr.č.	76263	Typ:	CLA 1.2	RV:	1997	Vr.č.	
Vr.č.	76242	Typ:	CLA 1.2	RV:	1997	Vr.č.	
Poznámka :	K=1			Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele provedl: [redacted]			

Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu zaplombovaného číselníku měřidla.

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie **C** - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č. 9

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279/2
Czech Airlines Handling, s.r.o.		T2S – V.I.P. salonek	Prostor č. :	3010
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08				
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	C02 LP, a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok):
160 08 Praha 6	- změny sazby	20
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : č. : Ze dne: Revizní technik:	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	CY 2,5 a 4	
	EL. topení	-	Hi. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	80	Typ:	OEZ
			Char.	-
			A:	100
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	80	RMS	

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	27.4.2006	RC:	2006	Datum:		RC:	
Výrob. č.	243 161	RV:	2005	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DAM 13000	A:	x/5	V:	400	Typ:	
						A:	
						V:	
Stav elektroměru: (kWh)		Datum:	1.7.2010	Stav elektroměru:		Datum:	
V:	0552275	N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:	100/5	Násob. číselníku:	xs = 20	Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.	206044	Typ:	CLA 1.2	RV:	2005	Vr.č.	
						Typ:	
						RV:	
Vr.č.	206045	Typ:	CLA 1.2	RV:	2005	Vr.č.	
						Typ:	
						RV:	
Vr.č.	211068	Typ:	CLA 1.2	RV:	2005	Vr.č.	
						Typ:	
						RV:	
Poznámka :				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K= 1				provedl: [redacted]			

Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu zaplombovaného číselníku měřidla.

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č. 10

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279/2
Czech Airlines Handling, s.r.o.		T2S – reklamace zavazadel	Prostor č. :	1044
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08				
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zaslání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	C02 LP, a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok):
160 08 Praha 6	- změny sazby	10
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : č. : Ze dne: Revizní technik:	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-		
	EL. topení	-	HI. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	20	Typ:	Legrand
			Char.	B
			A:	25
			Umístění elektroměru:	
	Celkem (kW)	20	RMS 1.1	

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	28.4.2006	RC:	2006	Datum:		RC:	
Výrob. č.	247 701	RV:	2006	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DBM 13000	A:	5-80	V:	400	Typ:	
						A:	
						V:	
Stav elektroměru: (kWh)		Datum:	1.7.2010	Stav elektroměru:		Datum:	
V:		N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:		Násob. číselníku:		Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka :				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele provedl:			
K= 1				██████████			

Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu zaplombovaného číselníku měřidla.

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č. 11

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279/2
Czech Airlines Handling, s.r.o.		T2S – reklamace zavazadel	Prostor č. :	1029
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08				
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zasílání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba :
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	C02 LP, a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok):
160 08 Praha 6	- změny sazby	20
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : č. : Ze dne: Revizní technik:	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-		
	EL. topení	-	HI. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	45	Typ:	Moeller
			Char.	-
			A:	63
			Umístění elektroměru:	
Celkem (kW)	45	RMS 1.3		

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	28.4.2006	RC:	2006	Datum:		RC:	
Výrob. č.	247 703	RV:	2006	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DBM 13000	A:	5-80	V:	400	Typ:	
Stav elektroměru: (kWh)		Datum:	1.7.2010	Stav elektroměru:		Datum:	
V:		N:	-	V:		N:	-

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:		Násob. číselníku:		Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka :				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele provedl:			
K= 1				██████████			

Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu zaplombovaného číselníku měřidla.

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTRINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č. 12

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279
Czech Airlines Handling, s.r.o.		Nabíjecí stanice pod Prstem A v	Prostor č. :	A200C
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08		Terminálu Sever I.		
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zaslání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	C03 LP,a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok):
160 08 Praha 6	- změny sazby	350
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : [redacted]	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	CY 2,5/4	
	EL. topení	-	Hl. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	150	Typ:	BA 511 OEZ
			Char.	-
			A:	300
			Umístění elektroměru:	
Celkem (kW)	150	Rozvaděč		

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	28.7.2008	RC:	2003	Datum:		RC:	
Výrob. č.	355 140	RV:	2003	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DAM 13000	A:	x/5	V:	400	Typ:	
Stav elektroměru:		Datum:	1.7.2010	Stav elektroměru:		Datum:	
V:		N:	-	V:		N:	

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:	300/5	Násob. číselníku:	xs = 60	Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.	181385	Typ:	CLA 2.2	RV:	2003	Vr.č.	
Vr.č.	181052	Typ:	CLA 2.2	RV:	2003	Vr.č.	
Vr.č.	181053	Typ:	CLA 2.2	RV:	2003	Vr.č.	
Poznámka :	K=1			Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele provedl: [redacted]			

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTRINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.13

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279
Czech Airlines Handling, s.r.o.		Terminál Sever	Prostor č. :	
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08		Nabíjecí stanice pod prstem A		
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zaslání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok:
160 08 Praha 6	- změny sazby	700
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : [redacted] [redacted] [redacted]	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-	AXKE-R 3x240+120/4B	
	EL. topení	-	Hi. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	600	Typ:	OEZ 1000A
			Char.	-
			A:	800A
			Umístění elektroměru:	
Celkem (kW)	600		RON 35	

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	28.7.2008	RC:	2008	Datum:		RC:	
Výrob. č.	355 146	RV:	2008	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DAM 13000	A:	x/5	V:	400	Typ:	
						A:	
						V:	
Stav elektroměru:		Datum:	1.7.2010	Stav elektroměru:		Datum:	
V:		N:	-	V:		N:	

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:	500/5	Násob. číselníku:	xs = 100	Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.	96898	Typ:	ASK 51.4	RV:	2004	Vr.č.	
						Typ:	
Vr.č.	96897	Typ:	ASK 51.4	RV:	2004	Vr.č.	
						Typ:	
Vr.č.	96899	Typ:	ASK 51.4	RV:	2004	Vr.č.	
						Typ:	
Poznámka :	K=1			Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele provedl: [redacted]			

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:		Dodavatel:	
Datum:	Razítko a podpis:	Datum:	Razítko a podpis:



TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTRINY

pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

příloha smlouvy č.14

Zákazník - obchodní jméno:		Specifikace odběrného místa:	Č. objektu:	279/2
Czech Airlines Handling, s.r.o.		Terminál Sever	Prostor č. :	2155
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08		sklad		
IČ :	25674285		Patro:	-
DIČ :	CZ25674285			

Adresa pro zaslání faktur:	Smlouva se uzavírá na základě:	Sazba:
Czech Airlines Handling, s.r.o.	- připojení nového odběru	C 03 LP, a.s.
Centrální evidence faktur ČSA	- zvýšení instalovaného příkonu	Množství (MWh/rok:
160 08 Praha 6	- změny sazby	700
	- rezervovaného příkonu	
	- stavební přípojka - krátkodobý odběr	

Elektrické zařízení odpovídá technickým normám na úseku bezpečnosti práce viz.revizní zpráva : [redacted] [redacted] [redacted]	El. spotřebiče	Příkon	Přívod k elektroměru:	
	Ohřev vody	-		
	EL. topení	-	HI. jistič před elektroměrem:	
	Ostatní spotř.	16	Typ:	LSN
			Char.	B
			A:	25
			Umístění elektroměru:	
Celkem (kW)	16	RONE.TS.20.64		

Elektroměr namontovaný:				Elektroměr demontovaný:			
Datum:	28.7.2008	RC:	2005	Datum:		RC:	
Výrob. č.	223 082	RV:	2005	Výrob. č.		RV:	
Typ:	DBM 23000	A:	5-80	V:	400	Typ:	
						A:	
						V:	
Stav elektroměru:		Datum:	1.7.2010	Stav elektroměru:		Datum:	
V:		N:	-	V:		N:	

Měřicí transformátory proudu namontované:				Měřicí transformátory proudu demontované:			
Převod:		Násob. číselníku:		Převod:		Násob. číselníku:	
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Vr.č.		Typ:	RV:	Vr.č.		Typ:	RV:
Poznámka :				Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele			
K=1				provedl: [redacted]			

**Zákazník i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů včetně uvedeného stavu
zaplombovaného číselníku měřidla.**

Zákazník:	Dodavatel:
Datum:	Datum:
Razítko a podpis:	Razítko a podpis: