



TECHNICKÉ PODMÍNKY

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

„VFU Brno – Výměna plynových kotlů v objektech č. 10, 13“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 31 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technické podmínky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele <https://zakazky.vfu.cz/>.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

„VFU Brno – Výměna plynových kotlů v objektech č. 10, 13“		
Typové označení přístroje BAXI LUNA DUO-TEC MP1.50		
Základní požadavky zadavatele		
Kaskáda kondenzačních kotlů		
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry)	Požadovaná hodnota	Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj , je ho dodavatel povinen uvést)

Tepelný výkon 1 kotle při 80/60 °C	40 - 50 kW	ANO
Účinnost kotle při 30% výkonu (vztaženo ke spalnému teplu)	min. 100 %	ANO
Emisní třída	6	ANO