

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČO: 00005886

Veřejná zakázka:

„Servis a opravy chladících a klimatizačních jednotek ve stanicích metra, technických centrech a technických prostorech na trasách metra“

Evidenční číslo VZ: 643280

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

**dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)**

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost, v zadávacím řízení zastoupený společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 12. 9. 2016 žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

Vznášíme tímto doplňující dotaz v návaznosti na Vámi zveřejněnou Dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Servis a opravy chladících a klimatizačních jednotek ve stanicích metra, technických centrech a technických prostorech na trasách metra“ ev. č. VZ 643280.

V rámci předmětné dodatečné informace zadavatel uvedl, že „dle zadávacích podmínek je požadován jakýkoliv doklad (např. potvrzení, certifikát, osvědčení či dokonce jiný srovnatelný doklad), z něhož bude vyplývat, že daný člen týmu absolvoval školení pro práce na chladících a klimatizačních jednotkách.“

Dodavatel v této souvislosti uvádí, že v tomto smyslu chápal zadávací podmínky od počátku, avšak problém stále spatřuje v tom, že dle vyjádření výrobce klimatizací Flexomix jednotky typu

100 a 150 nebude absolvování takového školení (a získání potřebného dokladu) umožněno jiným osobám, nežli výhradnímu distributorovi daného výrobce pro ČR (resp. jeho zaměstnancům).

Dodavatel je tedy toho názoru, že pokud nedojde ke změně postoje výrobce (který dodavatel nemůže ovlivnit), není získání výše uvedené kvalifikace pro většinu dodavatelů možné, což činí zadávací podmínky diskriminačními.

Žádáme tedy opětovně zadavatele, aby předmětnou podmínku ze zadávacích podmínek veřejné zakázky vypustil.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu konstatuje, že mu není známo, že by výrobce klimatizací Flexomix jednotky typu 100 a 150 neumožňoval absolvování takového školení (a získání potřebného dokladu) jiným osobám, nežli výhradnímu distributorovi daného výrobce pro ČR.

Zadavatel naopak uvádí, že zadavatelem požadované školení poskytují nejméně 2 subjekty na trhu, a to konkrétně:

- 1) **Batistav s.r.o.**, IČO: 25662678, se sídlem: Praha 4 - Modřany, Daškova 3078/1, PSČ 14300, nebo
- 2) **KEBEK s.r.o.**, IČO: 47469366, se sídlem: Chomutov, Pražská 5382, PSČ 43001.

Od obou společností pak zadavatel disponuje písemnými ujištěními, že jsou schopni a ochotni zajistit proškolení pro cizí organizace pro vzduchotechnické jednotky Flexomix s integrovaným chlazením typu 100 a 150.

Požadavek na získání zadavatelem požadovaných dokladů, tj. jakýchkoliv dokladů (např. potvrzení, certifikátu, osvědčení či dokonce jiného srovnatelného dokladu), z něhož bude vyplývat, že daný člen týmu absolvoval školení pro práce na chladících a klimatizačních jednotkách, v rámci tohoto technického kvalifikačního předpokladu tedy zadavatel nepovažuje za diskriminační.

Dotaz č. 2:

Dále vznášíme dotaz týkající se zadávací dokumentace čl. 4.6, kde je v části „seznamu osob, jež se budou podílet ...“, v bodu 2) uvedeno, že alespoň **jeden člen týmu předloží osvědčení o odborné způsobilosti pro řízení činnosti osob na zařízení UTZ dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., a z něj musí vyplývat způsobilost v rozsahu § 1 odst. 4 písmeno a) a g).**

Dle ust. § 8 předmětné vyhlášky však platí, že:

- (1) Obsluhou, údržbou a opravami zařízení může být pověřena jen osoba, která byla s činností na zařízení řádně seznámena, **prakticky zacvičena a přezkoušena**. Činností na elektrickém zařízení může být pověřena jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací podle přílohy č. 4. Tyto požadavky se nevztahují na cestující veřejnost obsluhující zařízení, které je určeno pro používání cestujícími.

(2) O skutečnostech uvedených v odstavci 1 vede provozovatel zařízení evidenci.

Z výše uvedeného textu vyhlášky tedy vyplývá, že předmětnou odbornou způsobilost mohou osoby nabývat výhradně ve vztahu ke konkrétnímu technickému zařízení, jehož provozovatelem je v daném případě zadavatel.

V příloze č. 4 následně předmětná vyhláška určuje tři úrovně odborné kvalifikace (osoba poučená, osoba znalá a osoba znalá s vyšší kvalifikací), přičemž i pro nejnižší úroveň kvalifikace platí, že:

Za "osobu poučenou" se považuje osoba, která byla v rozsahu své pracovní činnosti prokazatelně seznámena s technickými normami souvisejícími s činností na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí, kterou má vykonávat, popřípadě řídit, dále s pokyny výrobce elektrického zařízení, s pokyny provozovatele elektrického zařízení, seznámena se zásadami první pomoci při úrazech elektrickým proudem, upozorněna na možné ohrožení elektrickým zařízením a prakticky zacvičena.

Z příslušného ustanovení vyhlášky tak opět jasně vyplývá, že předmětnou odbornou způsobilost lze získat výhradně ve vztahu ke konkrétnímu technickému zařízení, při znalosti provozních pokynů výrobce a provozovatele takového zařízení.

Dodavatel se tedy táže, jakým způsobem mají předmětný požadavek splnit dodavatelé, kteří pro zadavatele dosud danou zakázku nerealizovali (tj. všichni kromě stávajícího dodavatele), když jejich zaměstnanci z principu nemají možnost příslušnou odbornou způsobilost ve vztahu k technickým zařízením, jejichž provozovatelem je zadavatel, získat.

Odpověď na dotaz č. 2:

K dotazu zadavatele uchazeč uvádí, že v zadávací dokumentaci je u předmětného technického kvalifikačního předpokladu uveden požadavek na alespoň **1 člena týmu**, který má platné **osvědčení o odborné způsobilosti pro řízení činnosti osob na zařízeních UTZ dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb.**, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění), přičemž z **osvědčení musí vyplývat odborná způsobilost minimálně v rozsahu § 1, odst. 4, písmeno a) a g) této vyhlášky.**

Zadavateli tedy není zřejmý dotaz dodavatele. Dodavatel musí předložit doklad o zkoušce dle uvedené vyhlášky Ministerstva dopravy, tj. osvědčení. Toto osvědčení je pak vydáváno za účelem prokázání kvalifikace osob pracujících na dráze a v obvodu dráhy. **Zadavatel doplňuje, že vykonání zkoušky a vydání osvědčení nemají vztah na konkrétní zařízení.**

Prokazatelné seznámení s technickými normami souvisejícími s činností na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí, kterou má vykonávat, popřípadě řídit, dále s pokyny výrobce elektrického zařízení, s pokyny provozovatele elektrického zařízení, se zásadami první pomoci při úrazech elektrickým proudem, upozornění na možné ohrožení elektrickým zařízením a praktický zcvik bude proveden až s vybraným uchazečem na plnění této veřejné zakázky.

Dotaz č. 3:

V bodě 4.6. Technické kvalifikační předpoklady zadavatel na straně 12 ad 4) požaduje aby „alespoň 1 člen týmu, který disponuje potvrzením/certifikátem/osvědčením o proškolení pro práce na chladících a klimatizačních zařízeních instalovaných v metru od následujících výrobců: **Bremamet**

Výrobce, který by vyráběl klimatizační nebo chladící zařízení s názvem Bremamet však neznáme. Rovněž tak jsme se s těmito klimatizacemi nikde neseťkali na prohlídce místa plnění, která se uskutečnila dne 7.9.2016.

Dopátrali jsme se pouze zastoupení společnosti Brema z Itálie, která však vyrábí a dodává na český trh výrobky ledu, což je však mimo předmět této veřejné zakázky.

Proto Vás žádáme o poskytnutí konkrétního katalogového listu výrobku klimatizace, o který se zadavateli jedná a o kontakt na společnost, která klimatizační zařízení Bremamet na našem trhu zastupuje.

Odpověď na dotaz č. 3:

K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že při prohlídce místa plnění dne 7.9.2016 bylo přítomným zástupcům dodavatelů zařízení Bremamet předvedeno, a to ve stanici Můstek „B“, kde jim byla ukázána na chodbě (m.č. 204) kondenzátorová jednotka, ve strojovně VZT (m.č. 129) kompresorová jednotka a ve sdělovací místnosti (m.č. 128) výparníková jednotka, a současně jim bylo umožněno všechny části zařízení vyfotit.

Přes výše uvedené skutečnosti zadavatel dále uvádí, že dodávku a výrobu jednotek typu Bremamet pro něj zajišťovaly firmy **Brema, spol. s r.o.**, Klánova 1535/65a, Praha, a **Brematech a.s.**, Kaprova 42/14, Praha (v letech 2002 až 2004), a poskytuje také dodavatelům pro informaci v příloze těchto DI sken projektové dokumentace předmětných jednotek.

V Praze dne 16. září 2016

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

