

Příloha č.2 ke smlouvě č.71

Pasport odběrného místa

Pořadové číslo 2

Evidenční číslo

42

Platnost pasportu ode dne 1.1.2017

1. Údaje o odběrném místě - vyplňuje odběratel

- 1.1. **Město Lovosice** PSČ 410 02
- 1.2. **Ulice Osvoboditelů**
- 1.3. **Č.p.940**
- 1.4. Místo předání dodávky tepla: domovní předávací stanice
- 1.5. Místo předání dodávky TUV: domovní předávací stanice
- 1.6. Účel dodávky tepla (a TUV) - spotřeba v rámci subjektu odběratele:
- Teplu byty
- TUV byty

2. Technické podmínky dodávky tepla - vyplňuje dodavatel

- 2.1. Dodávka tepla - parametry v předávacím místě
- Teplonosné médium: teplá voda
- Teplota média - přívod: ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- Teplota média - vratná: ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- Průtočné množství: 20 000 l/hod
- Pracovní tlak (jmen.): 350 kPa
- Diferenční tlak: min. 15kPa max. 50kPa
- Noční útlum: ANO snížena topná křivka o - 15 st.Celsia
- 2.2. Celkový přípojný příkon: 430 kW
- 2.3. Orientační předpoklad spotřeby tepla za rok: 3200 GJ
- (tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram)
- z toho pro byty: 3200 GJ
- z toho pro nebytové prostory: 0 GJ
- 2.4. Doplnující údaje:
- Výměra podlahových ploch - celkem: 3812 m2
- z toho byty: 3812 m2
- z toho nebytové prostory: 0 m3
- 2.5. Další doplňující údaje:
- Závislost teploty teplonosného média na venkovní teplotě vzduchu:
- | Venkovní teplota vzduchu st.Celsia | 20 | 13 | 6 | 0 | -6 | -12 |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Teplota topné vody přívod st.Celsia | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
- Noční útlum
- Provádí se pouze při poklesu teploty venkovního vzduchu pod 0 st.Celsia snížením topné křivky o -15 st.Celsia.V případě venkovních teplot nad 0 st.Celsia se vytápění přerušuje.
- Přerušování vytápění
- Při teplotě venkovního vzduchu 18 st.Celsia se vytápění přerušuje.

3.Dodávka TUV - přípojně parametry z technické dokumentace odběrného místa

- 3.1. Ohřev TUV v objektu DPS
- Minimální teplota TUV v místě předání: 45 st.Celsia
- Maximální teplota TUV v místě předání: 60 st.Celsia
- Minimální diferenční tlak TUV v místě předání: 15 kPa

4.Měření odběrů

- 4.1. Měření tepla:
- měřidlo na vstupu do odběrného místa v DPS
- Landis+Gyr č. 65259316 DN 50
- poslední meteorologické ověření rok: 2014
- 4.2. Měření TUV
- měřidlo na vstupu do odběrného místa v DPS
- Landis+Gyr č. 67379077 DN 40
- poslední meteorologické ověření rok: 2013

5.Odběratel s dodavatelem se dohodl o bezplatném užívání prostor místnosti domovní předávací stanice

6.Pasport odběrného místa zpracován dne : 30.12.2016

Za odběratele:

Za dodavatele: