



Poznámky

1. Dokumentace slouží jako Zadávací a není určena k realizaci.
2. Vytýčení konstrukcí dle výkresů architektonicko-stavebního řešení.
3. Kotvení ocelových sloupů do základových patek a stěn dle výkresů části „Stavebně-konstrukční řešení - ocel“.
4. Hydroizolace dle výkresů architektonicko-stavebního řešení
5. ±0,000 = 342,700 m n. m. B. p. v.

Materiály

Podkladní beton: C16/20 X0
 Beton – patky, stěna: C25/30 XC2 XA1
 Výztuž B500B

Základové patky a pasy

Zb základové patky budou založeny na 50 mm podkladního betonu a 250 mm tl. štrkřokových polštářích frakce 0/32 hutnějších ve 2 vrstvách.

Požadovaná návrhová únosnost zeminy pod štrkřokovými polštáři ve vrstvě písků S5 SC je 200 kPa a musí být prokázána statickými zatěžovacími zkouškami před betonáží patek.

Požadovaná návrhová únosnost štrkřokové polštáře na základové spáře pod patkou je 300 kPa a musí být prokázána statickými zatěžovacími zkouškami před betonáží patek.

Tato dokumentace slouží jako podklad k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele

OBJEDNATEL: Pízeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Pízeň - Východní Předměstí		Pízeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Pízeň - Východní Předměstí
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", spol. s r.o. nám. 1. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz	společnost: M Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 964/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com	Společnost: M MOTT MACDONALD
IČP: Ing. Jan Kočí tel.: 296 154 401 Stupeň: DPS	Název a číslo díla: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Pízeň, Slovanská alej 35	
Srazovacího úseku: Agile Na Vyhlídce 260/64, 190 00 Praha 9 tel: 736 535 478, www.agile-cz.cz	Název a číslo díla: E. Stavební část - stavební soubory SOD II Objektu odstavu tramvají (ODT) E.1 Objekty pozemních staveb	
Odpovědný projektant: Jan Tomáš, MSc CEng Vypracoval: Tomáš Kaláb	Název přílohy: SO ODT 03/3 Stavebně-konstrukční řešení - beton	
Start: V20/2038 Měřítko: 1:200	Datum: 11/2019	Číslo příl.: 002
Počet listů: 19 Tisk: 7246 Číslo: 006 Datum: 06 Měřítko: 03 Číslo: 03		