



LEGENDA:

- Náhradní zdroj el. energie – mobilní dieselagregát (sít D)
- Zsakový zdroj el. energie – UPS (sít U)
- Zsakový zdroj el. energie – UPS (sít U)
- Centrální baterie nouzového osvětlení
- Elektronické podružný, celkový, výstup MBUS
- Měřicí transformátory proudu (M)
- Přek pro jističí proudového obvodu
- Přek pro přerušování (odpojení) proudového obvodu
- Přek pro nouzové vypnutí elektronistice (Centra/roai STOP)
- Nápoječní kabely (S – síť)
- Nápoječní kabely (DA – DA)
- Nápoječní kabely (U – UPS)

Proudová soustava a napětí:

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S

OBEDNATEL:
Pizeňské městské dopravní podniky

Pizeňské městské dopravní podniky, a.s.
 Denisovo nábřeží 920/12
 301 00 Pizeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:

METROPROJEKT Praha a.s.
 nárn. I. P. Pavlova 2/1786
 120 00 Praha 2
 tel.: +420 296 154 105
 www.metroprojekt.cz

společník 2:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
 Národní 984/15
 110 00 Praha 1
 tel.: +420 221 412 800
 www.mttmac.com

Souprava číslo:

HIP: **Ing. Jan Kočí** Podpis:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
 Pizeň, Slovanská alej 35

tel.: **296 154 401**

Stupeň: **DPS**

Zpracovatelství úvær: **S 71**

Název části díla:
E. Stavební část - stavební soubory SOD II Objektu odstavu tramvaj (ODT) E.2 TZB

vedoucí úvær: **Ing. Jan Kahuda** Podpis:

Změna: **E.2**

Odpovědný projektant: **Ing. Radek Procházka** Podpis:

Název přílohy:
SO ODT 10-04 Silnoproudé rozvody SO ODT 10-05 Osvětlení SCHÉMA NAPÁJENÍ

Vypracoval: **David Janura** Podpis:

Změna: **-**

Skart. znač: **V20/2039** Datum: **11/2019**
 Počet formátů: **3x A4** Měřitko: **-**

ČD:	19	7246	006	06	04	04-05
-----	----	------	-----	----	----	-------

Číslo příl.: **101**