

Výzva č. 40 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]
--	--

Předmět plnění:	Předběžná cena:
Pod Kaštany 18, byt č. 2 - rekonstrukce elektro celého bytu	Bez DPH: 60.500,00 elektro 7.600,00 revize ----- 68.100,00
Příloha: Orientační nacenění bez smluvní slevy, která bude zohledněna ve fakturaci	DPH 15%
Datum vystavení výzvy: 04.08.2020 Datum požadovaného plnění: 31.08.2020	CELKEM 78.315,00
Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ [redacted]	Jméno a podpis objednavatele:

Jméno a podpis odpovědného pracovníka:
[redacted]

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Datum: [redacted]
Jméno a podpis příkazce operace: [redacted]

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Datum: 4.8.2020
Jméno a podpis správce rozpočtu: [redacted]

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

datum 10.8.2020 podpis [redacted]

Pod Kaštany 18, byt č. 2, 2+1

Nájemce pan 

Ze závěru kontroly elektroinstalace ze dne 7.2.2020 vyplývá, že v bytě č. 2, Pod Kaštany 18 je elektrická instalace v celkově špatném stavu.

Orientační nacenění dle průměru cen u provedených elektro prací ve srovnatelných bytech:

Elektroinstalace – materiál, práce:	60.500,00
Revize :	7.600,00
Celkem bez DPH:	68.100,00
S DPH	78.315,00 Kč

K fakturaci bude předložen rozpočet naceněných skutečně provedených prací a materiálu
Se zohlednění procentuální slevy z konečné částky.

Příloha: kontrola elektroinstalace ze dne 7.2.2020"



Pro odbor správy bytových domů ÚMČ Brno Žabovřesky

KONTROLA ELEKTROINSTALACE

POD KAŠTANY 18

byt č. 2 - [REDACTED]

Při kontrole elektroinstalace byly zjištěny následující závady :

- nedostatečný počet zásuvkových okruhů - pouze 1x
 - rozpadlá izolace vodičů v krabicích
 - zkorodované a zoxidované svorkovnice v krabicích
- v instalaci jsou použity vodiče s hliníkovými jádry (původní el. instalace)
 - zastaralé jistící prvky a el. předměty v bytě
 - neuzemněné světelné vývody
- neodborně rošířená a upravovaná el. instalace v kuchyni
 - přerušené vedení části světelného okruhu

**Elektrická instalace výše uvedeného bytu je celkově ve špatném stavu.
Doporučuji celkovou opravu elektroinstalace v bytě**

kontrolu provedl dne: 7. 2. 2020

[REDACTED] - elektromontér
[REDACTED]

