



Tabulka prostorů_1PP- vzt					
Číslo	Název	Plocha	Objem	Přívod vzduchu Vp (m³/h)	Odvod vzduchu Vo (m³/h)
PAB-55.1	Sdělovací místnost	10 m²	4,120 m³	100 m³/h	100 m³/h
PAB-56	Kabelový kanál	288 m²	865,86 m³	300 m³/h	300 m³/h
PAB-59.1	Podružný rozvaděč	4 m²	15,90 m³	0 m³/h	50 m³/h
PAB-60	Výměníková stanice	33 m²	130,24 m³	200 m³/h	200 m³/h
PAB-64	Rezerva	9 m²	37,75 m³	100 m³/h	100 m³/h

Tabulka prostorů_1PP - chlazení				
Číslo	Název	Plocha	Objem	Tepelná zátěž - citelná (kW)
PAB-55.1	Sdělovací místnost	10 m²	4,120 m³	3,5 kW

**LEGENDA**

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - ODVODNÍ POTRUBÍ

- 001-009 MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ
- 010-099 PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDNOTEK
- 100-149 TLUMIČE\_VLOŽKY
- 150-199 TLUMIČE
- 200-299 REGULACE
- 300-349 PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
- 350-399 POŽÁRNÍ STĚNOVÉ UZÁVĚRY
- 400-699 VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
- 700 FLEXNÍ POTRUBÍ
- 800 IZOLACE POTRUBÍ
- 801 IZOLACE\_PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 802 IZOLACE\_TVAROVKY
- 803 IZOLACE\_POŽÁRNÍ KLAPKY
- 900 TRUBKY\_CHLADIVOVÉ
- 950 POTRUBÍ\_HRANATÉ
- 955 POTRUBÍ\_SPIRO

**ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ**

- AKUSTICKÁ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE 40mm
- TEPELNÁ IZOLACE DO PLECHU 60mm
- TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK 10mm
- TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK 20mm
- POŽÁRNÍ IZOLACE 30min
- POŽÁRNÍ IZOLACE 45min
- POŽÁRNÍ IZOLACE 60min
- POŽÁRNÍ IZOLACE 90min

OBJEDNATEL: **Pizeňské městské dopravní podniky** Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Pízeň - Východní Předměstí

<p><b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz</p>	<p><b>Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.</b> Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.motmac.com</p>
---	--

HIP: **Ing. Jan Kočí** tel.: +420 296 154 401  
Slopeč: **DPS**

**REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY**  
Pízeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelův úvaz: **S-80** tel.: +420 296 154 400  
Vedoucí úvaz: **Ing. Jakub Huml**

Název části díla: **E. Stavební část - stavební soubory SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) E.2 TZB**

Odpovědný projektant: **Ing. Petr Zdeněk**  
Vyraboval: **Ing. Romana Peitlová**

Název přílohy: **SO PAB 10-02 VZT, chlazení Púdorys 1PP**

Štátní znak: **V20/2039** Datum: **11/2019**  
Počet formátů: **12 x A4** Mřížka: **1:50** IČO: 19 7246 006 07 04 02