



LEGENDA

- PRÍVODNÍ POTRUBÍ
 - - - ODVODNÍ POTRUBÍ
 - 001-009 MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ
 - 010-099 PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDNOTEK
 - 100-149 TLUMIČE_VLOŽKY
 - 150-199 TLUMIČE
 - 200-299 REGULACE
 - 300-349 PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
 - 350-399 POŽÁRNÍ STĚNOVÉ UZÁVĚRY
 - 400-499 VÝUSTKY_VZDUCHOTECHNIKY
 - 700 FLEXI POTRUBÍ
 - 800 IZOLACE POTRUBÍ
 - 801 IZOLACE_PŘÍSLUŠENSTVÍ
 - 802 IZOLACE_TVAROVKY
 - 803 IZOLACE_POŽÁRNÍ KLAPKY
 - 900 TRUBKY_CHLADIVOVÉ
 - 950 POTRUBÍ_HRANATÉ
 - 955 POTRUBÍ_SPIRO
- ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ
- AKUSTICKÁ IZOLACE
 - TEPELNÁ IZOLACE 40mm
 - TEPELNÁ IZOLACE DO PLECHU 60mm
 - TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK 10mm
 - TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK 20mm
 - POŽÁRNÍ IZOLACE 30min
 - POŽÁRNÍ IZOLACE 45min
 - POŽÁRNÍ IZOLACE 60min
 - POŽÁRNÍ IZOLACE 90min

OBJEDNATEL: Plzeňské městské dopravní podniky Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
společnost "MP" + MMD - Vozovna Slovany", společník 1: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz	společník 2: Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com
HJP: Ing. Jan Kočí tel.: +420 296 154 401 Stupeň: DPS	Název a úhel díla: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Zpracovatelský útvár: tel.: +420 296 154 400 Vedoucí útváru: Ing. Jakub Huml	Název částí díla: S-80 E. Stavební část - stavební soubory SOD III Provozně-administrativní budova /PAB/ E E.2 T2B E.2
Odpovědný projektant: Ing. Petr Zdeněk Vypracoval: Ing. Romana Peitlová	Název přílohy: SO PAB 10-02 VZT, chlazení Řez B-B', C-C'
Štítek: V20/2039 Datum: 11/2019 Počet formátů: 12 x A4 Měřítko: 1:50 iČO: 19 7246 006 07 04 02	Změna: Číslo příl.: 009