

PŘÍLOHA Č. 2
KE SMLOUVĚ ČÍSLO: M - 85074
ODBĚROVÝ DIAGRAM
Pro odběrné místo číslo: 25-057/001

	Prodávající	Kupující
Jméno/firma	Teplárny Brno, a.s.	Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Sídlo/místo podnikání	Okružní 25, 638 00 Brno	Vranovská 1364/65 / 614 00 Brno - Husovice
RČ/IČ	46347534 Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786	62157264
DIČ	CZ46347534	
zastoupen(a)	Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel	Ing. Vilém Koutník, CSc., ředitel
oprávněn jednat a podepisovat	Ing. Martin Kotulan, vedoucí oddělení fakturace a pohledávek	
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	19-32606621 / 0100	35-479660237 / 0100
Způsob platby	Převodní příkaz	Přímé inkaso

Odběrné místo

adresa odběrného místa	Pionýrská 23
číslo odběrného místa	25-057/001
zúčtovací jednotka	F25057001
zdroj	25-057/999, Pionýrská 23

roční spotřeba tepla

1.380 GJ

z toho:

Komodita	Měsíc												Rok	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
TV	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	529,79
ÚT	161,50	136,00	119,00	76,50	17,00	0,00	0,00	0,00	8,50	68,00	119,00	144,50	144,50	850,00
Suma	205,65	180,15	163,15	120,65	61,15	44,15	44,15	44,15	52,65	112,15	163,15	188,65	188,65	1.379,79

	zimní (fakturační)	letní
sjednaný tepelný výkon (MW)	0,183	0,070

057/001*

Plochy pro OM:

Komodita	Podlahové plochy [m ²]		Započitatelné podlahové plochy [m ²]		
	Bytový sektor	Nebytový sektor	Bytový sektor	Nebytový sektor	Společné vytápěné prostory [m ²]
ÚT	10,000	7.695,000	10,000	7.695,000	0,000
TV	10,000	7.695,000	10,000	7.695,000	0,000

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě změny předá kupující prodávajícímu údaje pro rozdělení tepla pro byty a nebytové prostory nejpozději první pracovní den následujícího měsíce (fax: 545 169 995).

Pokud je vyhlášena regulace, je kupující povinen snížit výkon dle následující tabulky. Regulační stupeň 4 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí a povinnost trvalého spojení s dispečinkem (tel. 545 161 545). Pokyny dispečera jsou pro kupujícího závazné.

Regulační stupeň	1	2	3
Max.výkon [MW]	0,146	0,110	0,073

Požadavek na změnu diagramu pro následující rok uplatní kupující do 31. října.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 3. září 2020

.....
Podpis a razítko prodávajícího

.....
Podpis a razítko kupujícího