



Legenda:

- 1 x klávesnice (počet)
- 2x koncentrátor-linkový modul
- řídicí jednotka
- zdroj napájecí zálohovaný akou
- server pro systém, nadstavbu (EZS,EKV)
- ASSET server
- ovládací pracoviště monitorování a ovládnání systému EZS/EKV

— kabel linky metalický kabel bezhalogen.
linka Lx—kabel Cu 2x2x0,5, Cu 2x2,5

LEGENDA:

- řídicí jednotka EKV
- el. mechanický zámek v dveřním křídle
- el. otvírač v zárubni standardní
- el. otvírač v zárubni požární dle ČSN EN 1634-1
- čtečka karet
- magnetický kontakt (připojený do EKV)

Kabeláž EKV

- E1 - datový kabel FTP cat.5e - dat. kabel přípojení RJ
- E2 - napájecí kabel CHKE-R 3Jx2,5 - napájení RJ a zámků
- E3 - datový kabel FTP cat.5e (bezhalogenový) - přípojení čteček
- E4 - kabel typu 2x0,8+4x0,4 - přípojení el. mech. zámků
- E5 - kabel CU 2x2x0,5 přípojení kontaktů a el. otvíračů

Provedení rozvodů

Rozvody slaboproudu vedeny v hlavních kabelových trasách ve žlabech slaboproudu. Rozvody z hlavní trasy vedeny ve skupinových držácích a na příchýtkách dle doporučení výrobce. V dutých příčkách, v plné stěně a v podlaze v elektroinstalačních lištách. Kabely vedené volně procházející CHÚC musí být v provedení B2ca s1 d1 a1! Vzdálenost kabelů MN a NN je min. 200mm. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 napětím SELV a samostatným odpojením vadné části od zdroje.

OBJEDNATEL: Přízeňské městské dopravní podniky Přízeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Přízeň - Východní Předměstí		Spousta číslo:
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 12000 Praha 2 tel.: +420296154105 www.metroprojekt.cz	společník 2: Mott MacDonald CZ, spol.sr.o. Národní 984/15 11000 Praha 1 tel.: +420221412800 www.mottmac.com	
HIP: Ing. Jan Kočí tel.: 296154401 Stupeň: DPS	Podpis: Název a účel díla: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Přízeň, Slovanská alej 35	
Zpracovatelství útv.: tel.: +420296154158 Vedoucí útv.: Ing. Jan Kahuda	Název části díla: E. Stavební část - stavební soubory SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) E.2 TZB SOPAB10-10EZS	E. E.2
Odpovědný projektant: Zdeněk Zvědělík Vypracoval: Zdeněk Zvědělík	Podpis: Název přílohy: BLOKOVÉ SCHÉMA EKV	Změna: - Číslo příl.: 004
Start znak: V202039 Počet formátů: 10xA4	Datum: 112019 Měřítko: - ÍČD: 19 7246 006 07 04 10	