



LEGENDA

- PRÍVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ

- 001-009 MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ
- 010-099 PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDNOTEK
- 100-149 TLUMIČE VLOŽKY
- 150-199 TLUMIČE
- 200-299 REGULACE
- 300-349 PROTIPŮŽÁRNÍ KLAPKY
- 350-399 PŮŽÁRNÍ STĚNOVÉ UZÁVĚRY
- 400-699 VÝSTUPKY VZDUCHOVÉ
- 700 FLEXI POTRUBÍ
- 800 IZOLACE POTRUBÍ
- 801 IZOLACE PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 802 IZOLACE TVAROVKY
- 803 IZOLACE PŮŽÁRNÍ KLAPKY
- 900 TRUBKY CHLADIVOVÉ
- 950 POTRUBÍ HRANATÉ
- 955 POTRUBÍ SPIRO

ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

- AKUSTICKÁ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE 40mm
- TEPELNÁ IZOLACE DO PLECHU 60mm
- TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK 10mm
- TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK 20mm
- PŮŽÁRNÍ IZOLACE 30min
- PŮŽÁRNÍ IZOLACE 90min

OBJEDNATEL: Plzeňské městské dopravní podniky PMDP		Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz		společnost 2: MOTT MacDonald CZ, spol. s r. o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com	
HIP: Ing. Jan Kočí tel.: +420 296 154 401 Stupeň: DPS		Podpis: Název a účel díla: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35	
Zpracovatelství úprav: S-80 tel.: +420 296 154 400 Vedoucí úprav: Ing. Jakub Huml		Název části díla: E. Stavební část - stavební soubory SOD IV Provozně-administrativní budova (OUT) E.2 E.2	
Odpovědný projektant: Ing. Petr Zdeněk Vypracoval: Ing. Romana Peřilová		Podpis: Název přílohy: SO OUT 10-02 VZT, chlazení 3D Pohled	
Štamp: V20/2039 Datum: 11/2019 Formát: 14 x A4 Měřítko: 1:100		Změna: Číslo příl.: 061	
IČO: 19 7246 006 08 04 02			