










OBJEDNATEL:		<b>Plzeňské městské dopravní podniky</b> 		<b>Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.</b> Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:  <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz		společník 2:  <b>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.</b> Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com		Souprava číslo:	
HIP: <b>Ing. Jan Kočí</b> tel.: <b>296 154 401</b> Stupeň: <b>DPS</b>		Podpis:  Název a účel díla: <b>REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY</b> <b>Plzeň, Slovanská alej 35</b>			
Zpracovatelský útvar: tel.: <b>+420 296 154 158</b> Vedoucí útvaru: <b>Ing. Jan Kahuda</b>		Podpis:  Název části díla: <b>E. Stavební část - stavební soubory</b> <b>SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)</b> <b>E.2 TZB</b>		<b>E.</b> <b>E.2</b>	
Odpovědný projektant: <b>Ing. Radek Procházka</b>		Podpis:  Název přílohy: <b>SO OUT 10-04 Silnoproudé rozvody</b> <b>SO OUT 10-05 Osvětlení</b> <b>PODRUŽNÝ ROZVADĚČ 1RUw2</b>		Změna: -	
Vypracoval: <b>David Janura</b>		Podpis:  Číslo příl.: <b>113</b>			
Skart. znak: <b>V20/2039</b>	Datum: <b>11/2019</b>	IČD:		<b>19 7246 006 08 04 04-05</b>	
Počet formátů: <b>3x A4</b>	Měřítko: -				

Toto schéma zobrazuje návrh řešení: detailně bude řešeno výrobně-technickou dokumentací, již (v souladu s platnou legislativou) zajišťuje výrobce rozvaděče!

## Rozvaděč 1RUw2 čelní pohled



### LEGENDA:



**Jistič jednofázový**

10A – s charakteristikou typu B  
10A/C – s charakteristikou typu C

**Jistič trojfázový**

$I_n$  – jmenovitý proud  
 $I_r$  – redukovaný proud

**Vypínač (jednofázový/trojfázový)**


**Proudový chránič 10A s rozdílovým  
vybavovacím proudem 30mA**

**Proudový chránič 16A s vestavěnou  
nadproudovou ochranou (char. C)  
a rozdílovým vybavovacím proudem 30mA  
(typ AC nebo A)**

**Stykač (silový kontakt) jednofázový/trojfázový**

**Průchodka (dimenze dle kabelu)**

TP



**Přepěťová ochrana 2.stupně**



**Swotkovnice ovládacích obvodů**




**Impulsní / časové relé (obecně)**



**Cívka stykače / relé**

**Časové relé se zpožděným (nastavitelným)  
přítahem a odpadem**



**Kontakt přepínače / relé (stykače)**

**PROVEDENÍ:** SCHRACK M2000, typ 2A-12  
nástěnný, 84 modulů DIN

**KRYTÍ:** rám a dveře z ocelového plechu

IP30/20

**ROZMĚRY (š/v/h):** 590x640x180

**POŽÁR.ODOLNOST:** -

**ZKRAT.ODOLNOST:** 10kA

### POZNÁMKY:


Vývody z příslušných svorkovnic (jednotlivé vodiče) budou označeny návlačkami s nesmazatelným popisem: každý kabel bude označen příslušným štítkem, který bude obsahovat označení rozváděče, typ a dimenzi kabelu a určení napojeného zařízení. Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení !!!

← pokračování

pokračování →

Toto schéma zobrazuje návrh řešení: detailně bude řešeno výrobně-technickou dokumentací, již (v souladu s platnou legislativou) zajišťuje výrobce rozvaděče:


## Rozvaděč 1RUw2



AKCE: Rekonstrukce vozovny Slovany, Plzeň SO OUT 04 Halý údržby a oprav	SCHÉMA: Podružný rozvaděč 1RUw2 (WC)	LIST: 2/3	DATUM: 29. listopadu 2019 VYPRACOVAL: Radek Procházkva
--	--------------------------------------	-----------	---

← pokračování

Toto schéma zobrazuje návrh řešení: detailně bude řešeno výrobně-technickou dokumentací, již (v souladu s platnou legislativou) zajišťuje výrobce rozvaděče!



REZERVA

REZERVA

AKCE: Rekonstrukce vozovny Slovany, Plzeň  
SO OUT 04 Halý údržby a oprav

SCHÉMA:

Podružný rozvaděč 1RUw2 (WC)

LIST:

3/3

DATUM: 29. listopadu 2019

VYPRACOVAL: Radek Procházka