


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ  
kamenina DN 200  
M 1:20



PAŽENÍ RÝHY BUDE PROVEDENO JE-LI:

V EXTRAVILÁNU: H > 1,5 m  
V INTRAVILÁNU: H > 1,3 m  
(EVENT. 0,7 m V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH  
ČI MÍSTECH SE SILNÝMI OTŘESY)

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA  
JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY

TABULKA 1

Hloubka rýhy H	Zapažená rýha Š
1,00m ≤ H ≤ 1,75m	0,8m
1,75m < H ≤ 4,00m	0,9m
H > 4,00m	1,0m

TABULKA 2

DN POTRUBÍ	Zapažená rýha Š
≤ 225	OD + 0,40m
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50m
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70m
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85m
> 1200	OD + 1,00m

OD - VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY [m]

ŠÍŘKOU RÝHY JE VĚTŠÍ Z OBOU HODNOT UVEDENÉ V TAB.1 A TAB.2.

POZNÁMKY:

PAŽÍCÍ BOXY LZE POUŽÍT VE VĚTŠINĚ TRÍD HORNIN. VHODNOST POUŽITÍ PAŽENÍ JE ZÁVISLÉ NA TRÍDĚ ZEMINY A HUSTOTĚ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

PAŽENÍ HANANÉ, LYŽINOVÉ (KLUZNICOVÉ), PAŽÍCÍ RÁMY, ROUBÍČÍ KLECE, ROUBÍČÍ ŠTÍTY A BERANĚNÉ PAŽENÍ SE POUŽÍVAJÍ JEN VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH.

OBJEDNATEL: <b>Plzeňské městské dopravní podniky</b>	<b>Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.</b> Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
---	--

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1: <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz	společník 2: <b>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.</b> Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: <b>Ing. Jan Kočí</b> tel.: <b>296 154 401</b> Stupeň: <b>DPS</b>	Podpis:	Název a účel díla: <b>REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY</b> <b>Plzeň, Slovanská alej 35</b>
--	---------	--

Zpracovatelský útvar: <b>S 80</b> tel.: <b>+420 296 154 400</b> Vedoucí útvaru: <b>Ing. Jakub Huml</b>	Podpis:	Název části díla: <b>E. Stavební část - stavební soubory</b> <b>SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA)</b> <b>E.3 Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací</b> <b>SO SLA 15 Odvodnění tramvajové trati a komunikací</b>	<b>E.</b> <b>E.3</b>
--	---------	--	-------------------------

Odpovědný projektant: <b>Ing. Lenka Janoutová</b> Vypracoval: <b>Ing. Lenka Janoutová</b>	Podpis:	Název přílohy: <b>Vzorový příčný řez</b>	Změna: -
Skart. znak: <b>V20/2039</b>	Datum: <b>11/2019</b>	Číslo příl.: <b>006</b>	
Počet formátů: <b>2xA4</b>	Měřítko: <b>1:20</b>	IČD: <b>19 7246 006 09 02 04</b>	