

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

č. 1/2002

uzavřené podle zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

mezi

1. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**
sídlem Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice
IČ 61 97 49 19
DIČ 394-61 97 49 19
jednatel: Bc. Milan Vinkler
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu [redacted] peněžní ústav [redacted]

telefon: [redacted], fax: [redacted]
(dále jen „dodavatel“)

a

2. Firmou **Vlastníci bytových jednotek,
v zast. EKOLTES Hranice, a.s.**

sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
IČ 301311
DIČ
jednatel: Milada Hilscherová, vedoucí "Provozu domů"

telefon: [redacted], fax: [redacted], e-mail:

(dále jen „odběratel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 2

I.

Tímto Dodatkem se mění :

Příloha č. 2 – Přehled odběrných míst - sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT, pro ohřev TUV **na rok 2003** – s rozdělením smluvních GJ do jednotlivých měsíců

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie **na r. 2003**
účinnost od 1.1.2003

II.


Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.



za odběratele



Bc. Milan Vinkler
ředitel společnosti



V Hranicích dne 2. 1. 2003

V Hranicích dne 19.12.2002

ES Hranice, a.s.

rovská 606

33 01 Hranice

IČ: 61974919

DIČ: 394-61974919

Kalkulovaná cena tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 01. 01.2003

Kód a název zdroje	101 průměrná			
Výroba TE na zdroji - ÚT	112 530,00 GJ	72,6511 %	Prodej TE - vstup do objektu	104 763,00 GJ
Výroba TE na zdroji - TUV	42 361,00 GJ	27,3489 %	Prodej TE - předávací stanice	42 361,00 GJ
Výroba TE celkem	154 891,00 GJ	100,0000 %	Prodej TE celkem	147 124,00 GJ

Opis jednotlivých kalkulovaných nákladů

daň z nemovitosti				
elektřina				
poplatek za exhalace				
vlastní údržba				
materiál				
Mzda hrubá				
nájemné				
odpisy				
odvody				
opravy				
ostatní				
palivo				
revize				
správní režie				
telefony				
technologická voda				
výrobní režie				
zisk				
Kalkulované náklady celkem :			průměrná cena	
Z toho náklady na dodávku ÚT :			jednotková cena - ÚT	
			jednotková cena - ÚT s DPH	
náklady na dodávku TUV :			jednotková cena - TUV	
			jednotková cena - TUV s DPH	

Zpracoval(a) :

Telefon : [REDACTED]

kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

atel :
LTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Jaselská 1611-13	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1611
Adresa : Jaselská	č.p. 1611 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 120		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 6037,65 m² pro dodávky TUV : 6830,22 m²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 512516	datum instalace : 01.06.2000	typové označení : POLLUX
Obnůvčí číslo průtokoměru : 2765980	datum instalace : 01.06.2000	typové označení : WP 80
Umístění měřiče : V kotelně		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 600,00 kW pro dodávky TUV : 240,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 60,00 st. C	teplota na zpátečce : 52,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,26 MPa	
maximální průtok : 12 m³h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Jaselská 1611-13

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 3293,00 pro ohřev TUV : 1296,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	% pro ÚT	19,00	625,67	8,50	110,16
2	% pro ÚT	16,00	526,88	7,70	99,79
3	% pro ÚT	14,00	461,02	8,50	110,16
4	% pro ÚT	9,00	296,37	8,20	106,27
5	% pro ÚT	2,00	65,86	8,50	110,16
6	% pro ÚT	0,00	0,00	8,20	106,27
7	% pro ÚT	0,00	0,00	8,50	110,16
8	% pro ÚT	0,00	0,00	8,50	110,16
9	% pro ÚT	1,00	32,93	8,20	106,27
10	% pro ÚT	8,00	263,44	8,50	110,16
11	% pro ÚT	14,00	461,02	8,20	106,27
12	% pro ÚT	17,00	559,81	8,50	110,16

kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : 1.máje 1614	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1614
Adresa : 1.máje	č.p. 1614 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	9	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	443,50 m ²	pro dodávky TUV : 518,84 m ²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	512476	datum instalace : 01.06.2000
typové označení :	POLLUX	
Obnůvčí číslo průtokoměru :	2759899	datum instalace : 01.06.2000
typové označení :	VVP 65	
Umístění měřiče : v kotelně		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	45,00 kW	pro dodávky TUV : 18,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,01 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,16 MPa
maximální průtok :	3 m ³ /	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1. máje 1614

Ujednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT :	338,00	pro ohřev TUV :	139,00
--	--------	-----------------	--------

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	64,22	8,50	11,81
2	16,00	54,08	7,70	10,70
3	14,00	47,32	8,50	11,81
4	9,00	30,42	8,20	11,39
5	2,00	6,76	8,50	11,81
6	0,00	0,00	8,20	11,39
7	0,00	0,00	8,50	11,81
8	0,00	0,00	8,50	11,81
9	1,00	3,38	8,20	11,39
10	8,00	27,04	8,50	11,81
11	14,00	47,32	8,20	11,39
12	17,00	57,46	8,50	11,81

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1616	Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1616
Adresa : 1.máje	č.p. 1616 č.o.	Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 8			
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 415,70 m ²		pro dodávky TUV : 513,11 m ²	
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 512476	datum instalace : 01.06.2000	typové označení : POLLUX	
Obnůvčí číslo průtokoměru : 2759899	datum instalace : 01.06.2000	typové označení : VVP 65	
Umístění měřiče : v kotelně			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 40,00 kW		pro dodávky TUV : 16,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :		70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa	max. statický tlak v soustavě :		0,16 MPa
maximální průtok : 3 m ³ /	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav		

Místo předání :

1. máje 1616

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 316,00 **pro ohřev TUV :** 93,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	60,04	8,50	7,90
2	16,00	50,56	7,70	7,16
3	14,00	44,24	8,50	7,90
4	9,00	28,44	8,20	7,62
5	2,00	6,32	8,50	7,90
6	0,00	0,00	8,20	7,62
7	0,00	0,00	8,50	7,90
8	0,00	0,00	8,50	7,90
9	1,00	3,16	8,20	7,62
10	8,00	25,28	8,50	7,90
11	14,00	44,24	8,20	7,62
12	17,00	53,72	8,50	7,90

kupní smlouvy na dodávky TE

tel :
TES Hranice, a.s.

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1618	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1618	
Adresa : 1.máje	č.p. 1618 č.o. , Hranice PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 11		
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 508,19 m ²	pro dodávky TUV : 592,59 m ²	
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 1004092	datum instalace : 01.06.2000	typové označení : POLLUX
Obnůvčí číslo průtokoměru : 2765941	datum instalace : 01.06.2000	typové označení : VVP 65
Umístění měřiče : v kotelně		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 55,00 kW	pro dodávky TUV : 22,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,16 MPa	
maximální průtok : 11 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

1. máje 1618

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 392,00 pro ohřev TUV : 122,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	74,48	8,40	10,24
2	16,00	62,72	8,40	10,24
3	14,00	54,88	8,30	10,12
4	9,00	35,28	8,30	10,12
5	2,00	7,84	8,30	10,12
6	0,00	0,00	8,30	10,12
7	0,00	0,00	8,30	10,12
8	0,00	0,00	8,30	10,12
9	1,00	3,92	8,30	10,12
10	8,00	31,36	8,30	10,12
11	14,00	54,88	8,40	10,24
12	17,00	66,64	8,40	10,24

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel :
AKTAS Hranice, a.s.

Odběratel :
**Vlastníci bytových jednotek
 v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1619	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1619		
Adresa : 1.máje	č.p. 1619 č.o. , Hranice PSČ 75301		
Počet bytů v odběrném místě : 12			
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	542,25 m ² pro dodávky TUV : 616,12 m ²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	1004092 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : POLLUX		
Objednávací číslo průtokoměru :	2765941 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : VVP 65		
Umístění měřiče : v kotelně			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	60,00 kW pro dodávky TUV : 24,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
řmenovitý tlakový rozdíl :	0,01 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,16 MPa
maximální průtok :	11 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

1.máje 1619

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 419,00 pro ohřev TUV : 120,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% pro ÚT	19,00	16,00	14,00	9,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	14,00	17,00
dodávky v GJ	79,61	67,04	58,66	37,71	8,38	0,00	0,00	0,00	4,19	33,52	58,66	71,23
% pro TUV	8,50	7,70	8,50	8,20	8,50	8,20	8,50	8,50	8,20	8,50	8,20	8,50
dodávky v GJ	10,20	9,24	10,20	9,84	10,20	9,84	10,20	10,20	9,84	10,20	9,84	10,20

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Zadatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : 1.máje 1623	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1623
Adresa : 1.máje	č.p. 1623 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	32	
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	1908,86 m ²	pro dodávky TUV : 2105,80 m ²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	8280315	datum instalace : 01.06.2001
typové označení :	ISTA	
Výrobní číslo průtokoměru :	3775346	datum instalace : 01.06.2001
typové označení :	VVS-PF	
Umístění měřiče : v domě 1623		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	160,00 kW	pro dodávky TUV : 64,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok :	10 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1.máje 1623

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 888,00 pro ohřev TUV : 387,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	168,72	8,50	32,89
2	16,00	142,08	7,70	29,79
3	14,00	124,32	8,50	32,89
4	9,00	79,92	8,20	31,73
5	2,00	17,76	8,50	32,89
6	0,00	0,00	8,20	31,73
7	0,00	0,00	8,50	32,89
8	0,00	0,00	8,50	32,89
9	1,00	8,88	8,20	31,73
10	8,00	71,04	8,50	32,89
11	14,00	124,32	8,20	31,73
12	17,00	150,96	8,50	32,89

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

el :
 TES Hranice, a.s.

Odběratel :
 Vlastníci bytových jednotek
 v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1661-64	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1661
Adresa : 1.máje	č.p. 1661 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 60		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2786,97 m ² pro dodávky TUV : 3103,05 m ²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040597	datum instalace : 01.06.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 92100540	datum instalace : 01.06.2001	typové označení : VVP 65
Umístění měřiče : v domě 1664		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 300,00 kW pro dodávky TUV : 120,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok :	16 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1.máje 1661-64

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1477,00 pro ohřev TUV : 554,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	280,63	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,09
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	236,32	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	42,65
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	206,78	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,09
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	132,93	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	45,42
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	29,54	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,09
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	45,42
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,09
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,09
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	14,77	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	45,42
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	118,16	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,09
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	206,78	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	45,42
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	251,09	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,09

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel:
AKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1661-64/ne **Identifikační znak odběrného místa (kód) :** 21661
Adresa : 1.máje č.p. 1661 č.o. , Hranice **PSČ** 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 572,66 m² **pro dodávky TUV :** 506,38 m²
 Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021795 **datum instalace :** 01.06.2001 **typové označení :** SONTEX
Obnůvčí číslo průtokoměru : 92060283 **datum instalace :** 01.06.2001 **typové označení :** NVZ-A
Umístění měřiče : v domě 1664

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 57,00 kW **pro dodávky TUV :** 23,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C **teplota na zpátečce :** 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa **max.statický tlak v soustavě :** 0,24 MPa
maximální průtok : 16 m³/h **Poznámka :** hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1.máje 1661-64/nebyty

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 380,00 **pro ohřev TUV :** 48,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	72,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	4,08
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	60,80	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	3,69
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	53,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	4,08
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	34,20	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,93
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	7,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	4,08
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,93
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	4,08
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	4,08
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	3,80	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,93
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	30,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	4,08
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	53,20	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,93
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	64,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	4,08

Kupní smlouvy na dodávky TE

el:
RES Hranice, a.s.

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Rezkova 1667-68	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1667
Adresa : Rezkova	č.p. 1667 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 46	Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2314,03 m ² pro dodávky TUV : 2695,46 m ²	
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280253	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3775350	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : VVP 65
Umístění měřiče : v domě 1667		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW	pro dodávky TUV : 92,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,24 MPa	
maximální průtok : 19 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Rezkova 1667-68

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1124,00 pro ohřev TUV : 543,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	213,56	8,50	46,15
2	16,00	179,84	7,70	41,81
3	14,00	157,36	8,50	46,15
4	9,00	101,16	8,20	44,52
5	2,00	22,48	8,50	46,15
6	0,00	0,00	8,20	44,52
7	0,00	0,00	8,50	46,15
8	0,00	0,00	8,50	46,15
9	1,00	11,24	8,20	44,52
10	8,00	89,92	8,50	46,15
11	14,00	157,36	8,20	44,52
12	17,00	191,08	8,50	46,15

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

ES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Rezkova 1669-70	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1669
Adresa : Rezkova č.p. 1669 č.o. , Hranice		PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 46		
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2322,61 m ²	pro dodávky TUV :	2695,96 m ²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280244	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 356856	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : VVP 65
Umístění měřiče : v domě 1669		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW	pro dodávky TUV :	92,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě :	0,24 MPa
maximální průtok : 15 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Rezkova 1669-70

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1101,00 pro ohřev TUV : 523,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1		19,00	209,19		8,50	44,45	
2		16,00	176,16		7,70	40,27	
3		14,00	154,14		8,50	44,45	
4		9,00	99,09		8,20	42,88	
5		2,00	22,02		8,50	44,45	
6		0,00	0,00		8,20	42,88	
7		0,00	0,00		8,50	44,45	
8		0,00	0,00		8,50	44,45	
9		1,00	11,01		8,20	42,88	
10		8,00	88,08		8,50	44,45	
11		14,00	154,14		8,20	42,88	
12		17,00	187,17		8,50	44,45	

Kupní smlouvy na dodávky TE

EKOLTES Hranice, a.s.

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : 1.máje 1723-24	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1723
Adresa : 1.máje	č.p. 1723 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 48		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2319,25 m ² pro dodávky TUV : 2747,20 m ²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 80512931	datum instalace : 01.06.2000	typové označení : POLLUX
Výrobní číslo průtokoměru : 2762173	datum instalace : 01.06.2000	typové označení : VVP 100
Umístění měřiče : v kotelně		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW pro dodávky TUV : 96,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok :	9 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1.máje 1723-24

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1162,00 pro ohřev TUV : 493,00**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		19,00		220,78		8,50		41,90	
2		16,00		185,92		7,70		37,96	
3		14,00		162,68		8,50		41,90	
4		9,00		104,58		8,20		40,42	
5		2,00		23,24		8,50		41,90	
6		0,00		0,00		8,20		40,42	
7		0,00		0,00		8,50		41,90	
8		0,00		0,00		8,50		41,90	
9		1,00		11,62		8,20		40,42	
10		8,00		92,96		8,50		41,90	
11		14,00		162,68		8,20		40,42	
12		17,00		197,54		8,50		41,90	

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel :
TEKES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1725-26	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1725
Adresa : 1.máje	č.p. 1725 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 48	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2319,35 m ²	pro dodávky TUV : 2747,20 m ²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 80512391	datum instalace : 01.06.2000
Výrobní číslo průtokoměru : 2762173	datum instalace : 01.06.2000
Umístění měřiče : v kotelně	typové označení : POLLUX
	typové označení : VVP 100
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW	pro dodávky TUV : 96,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 9 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1.máje 1725-26

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1162,00 **pro ohřev TUV : 498,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	220,78	8,50	42,33
2	16,00	185,92	7,70	38,34
3	14,00	162,68	8,50	42,33
4	9,00	104,58	8,20	40,83
5	2,00	23,24	8,50	42,33
6	0,00	0,00	8,20	40,83
7	0,00	0,00	8,50	42,33
8	0,00	0,00	8,50	42,33
9	1,00	11,62	8,20	40,83
10	8,00	92,96	8,50	42,33
11	14,00	162,68	8,20	40,83
12	17,00	197,54	8,50	42,33

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

el :
ES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Na Hrázi 1730	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1730	
Adresa : Na Hrázi	č.p. 1730 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě :	23		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	1392,38 m ²	pro dodávky TUV : 1547,82 m ²	
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače :	8385247	datum instalace : 01.06.2001	
Výrobní číslo průtokoměru :	3578436	datum instalace : 01.06.2001	
		typové označení : ISTA	
		typové označení : VVP 50	
Umístění měřiče : v domě 1730			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	115,00 kW	pro dodávky TUV : 46,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,28 MPa
maximální průtok :	6 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Na Hrázi 1730

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 602,00 pro ohřev TUV : 244,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT			% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	114,38	8,50	dodávky v GJ	20,74	
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	96,32	7,70	dodávky v GJ	18,78	
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	84,28	8,50	dodávky v GJ	20,74	
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	54,18	8,20	dodávky v GJ	20,00	
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	12,04	8,50	dodávky v GJ	20,74	
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	8,20	dodávky v GJ	20,00	
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	8,50	dodávky v GJ	20,74	
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	8,50	dodávky v GJ	20,74	
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,02	8,20	dodávky v GJ	20,00	
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	48,16	8,50	dodávky v GJ	20,74	
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	84,28	8,20	dodávky v GJ	20,00	
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	102,34	8,50	dodávky v GJ	20,74	

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Na Hrázi 1731 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1731
Adresa : Na Hrázi č.p. 1731 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 23

Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1392,04 m² pro dodávky TUV : 1547,79 m²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280297 datum instalace : 01.06.2001 typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3578496 datum instalace : 01.06.2001 typové označení : VVP 50
Umístění měřiče : v domě 1731

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 115,00 kW pro dodávky TUV : 46,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa
maximální průtok : 4 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Na Hrázi 1731

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 616,00 pro ohřev TUV : 281,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT			% pro TUV		
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	117,04	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 23,88
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	98,56	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 21,63
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	86,24	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 23,88
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	55,44	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 23,04
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	12,32	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 23,88
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 23,04
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 23,88
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 23,88
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,16	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 23,04
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	49,28	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 23,88
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	86,24	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 23,04
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	104,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 23,88

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Galašova 1744	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1744
Adresa : Galašova	č.p. 1744 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 23		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1185,46 m ²	pro dodávky TUV : 1379,39 m ²	
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021452	datum instalace : 01.06.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 93040724	datum instalace : 01.06.2001	typové označení : VVP 50
Umístění měřiče : v domě 1744		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 115,00 kW	pro dodávky TUV : 46,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa	
maximální průtok : 5 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Galašova 1744

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 657,00 pro ohřev TUV : 259,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	% pro TUV	dodávky v GJ	dodávky v GJ	dodávky v GJ	dodávky v GJ
1	19,00	8,50	124,83	22,01		
2	16,00	7,70	105,12	19,94		
3	14,00	8,50	91,98	22,01		
4	9,00	8,20	59,13	21,23		
5	2,00	8,50	13,14	22,01		
6	0,00	8,20	0,00	21,23		
7	0,00	8,50	0,00	22,01		
8	0,00	8,50	0,00	22,01		
9	1,00	8,20	6,57	21,23		
10	8,00	8,50	52,56	22,01		
11	14,00	8,20	91,98	21,23		
12	17,00	8,50	111,69	22,01		

el :

TES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Galašova 1745	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1745	
Adresa : Galašova	č.p. 1745 č.o.	, Hranice PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě :	23		
Započítatelná podlahová plocha pro dobavy ÚT :	1185,46 m ²	pro dobavy TUV : 1379,39 m ²	
Součástí dobav TUV jsou i dobavy teplé užitkové vody.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	93021843	datum instalace : 01.06.2001	
typové označení :	SONTEX		
Výrobní číslo průtokoměru :	93040711	datum instalace : 01.06.2001	
typové označení :	VVP 50		
Umístění měřiče : v domě 1745			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dobavy ÚT :	115,00 kW	pro dobavy TUV : 46,00 kW	
Základní parametry dobavované a vrácené teponosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,28 MPa
maximální průtok :	5 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Galašova 1745

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dobavy do ÚT : 690,00 pro ohřev TUV : 344,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dobavy v GJ		% pro TUV		dobavy v GJ	
1			19,00	131,10		8,50	29,24		
2			16,00	110,40		7,70	26,48		
3			14,00	96,60		8,50	29,24		
4			9,00	62,10		8,20	28,20		
5			2,00	13,80		8,50	29,24		
6			0,00	0,00		8,20	28,20		
7			0,00	0,00		8,50	29,24		
8			0,00	0,00		8,50	29,24		
9			1,00	6,90		8,20	28,20		
10			8,00	55,20		8,50	29,24		
11			14,00	96,60		8,20	28,20		
12			17,00	117,30		8,50	29,24		

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

el :
 ES Hranice, a.s.

Odběratel :
 Vlastníci bytových jednotek
 v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1811-13	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1811
Adresa : Nová	č.p. 1811 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	69	
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	3316,19 m ²	pro dodávky TUV : 3754,89 m ²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	93021326	datum instalace : 01.08.2001
Výrobní číslo průtokoměru :	92100523	datum instalace : 01.08.2001
Umístění měřiče :	v domě 1813	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	345,00 kW	pro dodávky TUV : 138,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě :
maximální průtok :	14 m ³ /h	0,33 MPa
Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav		

Místo předání :

Nová 1811-13

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1244,00 pro ohřev TUV : 702,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	236,36	8,50	59,67
2	16,00	199,04	7,70	54,05
3	14,00	174,16	8,50	59,67
4	9,00	111,96	8,20	57,56
5	2,00	24,88	8,50	59,67
6	0,00	0,00	8,20	57,56
7	0,00	0,00	8,50	59,67
8	0,00	0,00	8,50	59,67
9	1,00	12,44	8,20	57,56
10	8,00	99,52	8,50	59,67
11	14,00	174,16	8,20	57,56
12	17,00	211,48	8,50	59,67

Kupní smlouvy na dodávky TE

el :
ES Hranice, a.s.

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1814-16 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1814
Adresa : Nová č.p. 1814 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 69

Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 3316,19 m² pro dodávky TUV : 3754,89 m²

Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021764 datum instalace : 01.08.2001 typové označení : SONTEX

Výrobní číslo průtokoměru : 92100541 datum instalace : 01.08.2001 typové označení : VVP 65

Umístění měřiče : v domě 1816

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 345,00 kW pro dodávky TUV : 138,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa

max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa

maximální průtok : 13 m³h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nová 1814-16

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1359,00 pro ohřev TUV : 747,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT			% pro TUV		
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	258,21	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 63,49
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	217,44	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 57,51
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	190,26	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 63,49
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	122,31	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 61,25
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	27,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 63,49
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 61,25
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 63,49
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 63,49
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	13,59	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 61,25
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	108,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 63,49
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	190,26	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 61,25
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	231,03	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 63,49

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

el :

TES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1817-19	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1817
Adresa : Nová	č.p. 1817 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 69		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 3316,19 m ²	pro dodávky TUV :	3754,89 m ²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040633	datum instalace : 01.08.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 92120112	datum instalace : 01.08.2001	typové označení : VVP 65
Umístění měřiče : v domě 1819		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 345,00 kW	pro dodávky TUV :	138,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě :	0,33 MPa
maximální průtok : 12 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Nová 1817-19

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1275,00 pro ohřev TUV : 739,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	242,25	8,50	62,81
2	16,00	204,00	7,70	56,90
3	14,00	178,50	8,50	62,81
4	9,00	114,75	8,20	60,59
5	2,00	25,50	8,50	62,81
6	0,00	0,00	8,20	60,59
7	0,00	0,00	8,50	62,81
8	0,00	0,00	8,50	62,81
9	1,00	12,75	8,20	60,59
10	8,00	102,00	8,50	62,81
11	14,00	178,50	8,20	60,59
12	17,00	216,75	8,50	62,81

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1823-24	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1823
Adresa : Nová	č.p. 1823 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	46	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	2481,50 m ²	pro dodávky TUV : 2837,54 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	97320137	datum instalace : 01.08.2001
Výrobní číslo průtokoměru :	97330190	datum instalace : 01.08.2001
Umístění měřiče :	v domě 1823	typové označení : SONTEX
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	230,00 kW	pro dodávky TUV : 92,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok :	9 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nová 1823-24

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1045,00 pro ohřev TUV : 739,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	198,55	8,50	62,81
2	16,00	167,20	7,70	56,90
3	14,00	146,30	8,50	62,81
4	9,00	94,05	8,20	60,59
5	2,00	20,90	8,50	62,81
6	0,00	0,00	8,20	60,59
7	0,00	0,00	8,50	62,81
8	0,00	0,00	8,50	62,81
9	1,00	10,45	8,20	60,59
10	8,00	83,60	8,50	62,81
11	14,00	146,30	8,20	60,59
12	17,00	177,65	8,50	62,81

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1825	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1825
Adresa : Nová	č.p. 1825 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	32	
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	1729,31 m ²	pro dodávky TUV : 2127,73 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	97320161	datum instalace : 01.08.2001
Výrobní číslo průtokoměru :	97330188	datum instalace : 01.08.2001
Umístění měřiče :	v domě 1825	typové označení : SONTEX
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	160,00 kW	pro dodávky TUV : 64,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok :	12 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nová 1825

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 737,00 pro ohřev TUV : 474,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	140,03	8,50	40,29
2	16,00	117,92	7,70	36,49
3	14,00	103,18	8,50	40,29
4	9,00	66,33	8,20	38,86
5	2,00	14,74	8,50	40,29
6	0,00	0,00	8,20	38,86
7	0,00	0,00	8,50	40,29
8	0,00	0,00	8,50	40,29
9	1,00	7,37	8,20	38,86
10	8,00	58,96	8,50	40,29
11	14,00	103,18	8,20	38,86
12	17,00	125,29	8,50	40,29

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1826 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1826
Adresa : Nová č.p. 1826 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 32
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1729,31 m² pro dodávky TUV : 2127,73 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 97320138 datum instalace : 01.08.2001 typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 97330161 datum instalace : 01.08.2001 typové označení : VVP 50
Umístění měřiče : v domě 1826
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW pro dodávky TUV : 64,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok : 5 m³/h
Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nová 1826

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 706,00 pro ohřev TUV : 522,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	134,14	8,50	44,37
2	16,00	112,96	7,70	40,19
3	14,00	98,84	8,50	44,37
4	9,00	63,54	8,20	42,80
5	2,00	14,12	8,50	44,37
6	0,00	0,00	8,20	42,80
7	0,00	0,00	8,50	44,37
8	0,00	0,00	8,50	44,37
9	1,00	7,06	8,20	42,80
10	8,00	56,48	8,50	44,37
11	14,00	98,84	8,20	42,80
12	17,00	120,02	8,50	44,37

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel :**Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Nová 1827-28	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1827
Adresa : Nová	č.p. 1827 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 44		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2357,73 m ² pro dodávky TUV : 2688,31 m ²		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 99320148	datum instalace : 01.08.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 97330185	datum instalace : 01.08.2001	typové označení : VVP 50
Umístění měřiče : v domě 1828		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 220,00 kW	pro dodávky TUV : 88,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok :	6 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nová 1827-28

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 912,00 pro ohřev TUV : 656,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	19,00	173,28		8,50	55,76	
2	16,00	145,92		7,70	50,51	
3	14,00	127,68		8,50	55,76	
4	9,00	82,08		8,20	53,79	
5	2,00	18,24		8,50	55,76	
6	0,00	0,00		8,20	53,79	
7	0,00	0,00		8,50	55,76	
8	0,00	0,00		8,50	55,76	
9	1,00	9,12		8,20	53,79	
10	8,00	72,96		8,50	55,76	
11	14,00	127,68		8,20	53,79	
12	17,00	155,04		8,50	55,76	

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová/ordinace	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21828
Adresa : Nová	č.p. 1828 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	147,44 m ²	pro dodávky TUV : 149,27 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	99320148 datum instalace : 01.08.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru :	97330185 datum instalace : 01.08.2001	typové označení : VVP 50
Umístění měřiče :	v domě 1828	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	15,00 kW	pro dodávky TUV : 6,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok :	6 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nová 1828-ordinace

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 55,00 pro ohřev TUV : 16,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	10,45	8,50	1,36
2	16,00	8,80	7,70	1,23
3	14,00	7,70	8,50	1,36
4	9,00	4,95	8,20	1,31
5	2,00	1,10	8,50	1,36
6	0,00	0,00	8,20	1,31
7	0,00	0,00	8,50	1,36
8	0,00	0,00	8,50	1,36
9	1,00	0,55	8,20	1,31
10	8,00	4,40	8,50	1,36
11	14,00	7,70	8,20	1,31
12	17,00	9,35	8,50	1,36

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nerudova 1721
Adresa : Nerudova č.p. 1721 č.o. , Hranice
Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1721
PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 48
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1526,11 m² **pro dodávky TUV :** 1636,32 m²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021799 **datum instalace :** 01.07.2001 **typové označení :** SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 92120500 **datum instalace :** 01.07.2001 **typové označení :** VVP 50
Umístění měřiče : v domě 1721

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW **pro dodávky TUV :** 96,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C **teplota na zpátečce :** 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa **max. statický tlak v soustavě :** 0,18 MPa
maximální průtok : 5 m³/h
Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nerudova 1721

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 755,00 **pro ohřev TUV :** 310,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	143,45	8,50	26,35
2	16,00	120,80	7,70	23,87
3	14,00	105,70	8,50	26,35
4	9,00	67,95	8,20	25,42
5	2,00	15,10	8,50	26,35
6	0,00	0,00	8,20	25,42
7	0,00	0,00	8,50	26,35
8	0,00	0,00	8,50	26,35
9	1,00	7,55	8,20	25,42
10	8,00	60,40	8,50	26,35
11	14,00	105,70	8,20	25,42
12	17,00	128,35	8,50	26,35

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel:

OLTES Hranice, a.s.

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nerudova 1848

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1848

Adresa : Nerudova

č.p. 1848 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 48

Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1765,91 m² pro dodávky TUV : 1746,16 m²

Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 96023238 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : SONTEX

Obnovení číslo průtokoměru : 95110989 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : VVP 50

Umístění měřiče : v domě 1848

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW pro dodávky TUV : 96,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa

max.statický tlak v soustavě : 0,18 MPa

maximální průtok : 12 m³h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nerudova 1848

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 773,00 pro ohřev TUV : 339,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		19,00		146,87		8,50		28,81	
2		16,00		123,68		7,70		26,10	
3		14,00		108,22		8,50		28,81	
4		9,00		69,57		8,20		27,79	
5		2,00		15,46		8,50		28,81	
6		0,00		0,00		8,20		27,79	
7		0,00		0,00		8,50		28,81	
8		0,00		0,00		8,50		28,81	
9		1,00		7,73		8,20		27,79	
10		8,00		61,84		8,50		28,81	
11		14,00		108,22		8,20		27,79	
12		17,00		131,41		8,50		28,81	

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nerudova 1848/peč.
Adresa : Nerudova č.p. 1848 č.o. , Hranice
Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21848
PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 43,39 m² pro dodávky TUV : 44,05 m²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 96023238 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 95110989 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : VVP 50
Umístění měřiče : v domě 1848

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW pro dodávky TUV : 2,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa
maximální průtok : 12 m³/h
teplota na zpátečce : 70,00 st. C
max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nerudova 1848/peč.

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 16,00 pro ohřev TUV : 3,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	3,04	8,50	0,25
2	16,00	2,56	7,70	0,23
3	14,00	2,24	8,50	0,25
4	9,00	1,44	8,20	0,24
5	2,00	0,32	8,50	0,25
6	0,00	0,00	8,20	0,24
7	0,00	0,00	8,50	0,25
8	0,00	0,00	8,50	0,25
9	1,00	0,16	8,20	0,24
10	8,00	1,28	8,50	0,25
11	14,00	2,24	8,20	0,24
12	17,00	2,72	8,50	0,25

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Kpt.Jaroše 1348-50 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1348
Adresa : kpt.Jaroše č.p. 1348 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 41
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2218,31 m² pro dodávky TUV : 2366,52 m²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280300 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568556 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : WP 65
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1349
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok : 10000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1099,00 pro ohřev TUV : 391,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1			19,00	208,81		8,50		33,23	
2			16,00	175,84		7,70		30,10	
3			14,00	153,86		8,50		33,23	
4			9,00	98,91		8,20		32,06	
5			2,00	21,98		8,50		33,23	
6			0,00	0,00		8,20		32,06	
7			0,00	0,00		8,50		33,23	
8			0,00	0,00		8,50		33,23	
9			1,00	10,99		8,20		32,06	
10			8,00	87,92		8,50		33,23	
11			14,00	153,86		8,20		32,06	
12			17,00	186,83		8,50		33,23	

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Kupní smlouva na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Kpt.Jaroše 1351-53	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1351
Adresa : kpt.Jaroše	č.p. 1351 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2209,42 m ² pro dodávky TUV : 2361,38 m ²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8371559	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3555475	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : WP 65
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1352		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa	
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1010,00 pro ohřev TUV : 322,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	191,90	8,50	27,37
2	16,00	161,60	7,70	24,79
3	14,00	141,40	8,50	27,37
4	9,00	90,90	8,20	26,40
5	2,00	20,20	8,50	27,37
6	0,00	0,00	8,20	26,40
7	0,00	0,00	8,50	27,37
8	0,00	0,00	8,50	27,37
9	1,00	10,10	8,20	26,40
10	8,00	80,80	8,50	27,37
11	14,00	141,40	8,20	26,40
12	17,00	171,70	8,50	27,37

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

... na kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel:
KOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Kpt.Jaroše 1354-56 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1354
Adresa : kpt.Jaroše č.p. 1354 č.o. , Hranice PSČ75301

Počet bytů v odběrném místě : 42
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2211,46 m² pro dodávky TUV : 2362,56 m²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280301 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 8568562 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : WP 65

Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1355

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě :	0,20 MPa
maximální průtok :	10000 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1044,00 pro ohřev TUV : 321,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	198,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,28
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	198,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,28
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	167,04	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	24,71
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	146,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,28
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	93,96	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,32
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	20,88	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,28
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,32
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,28
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,28
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	10,44	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,32
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	83,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,28
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	146,18	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,32
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	177,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,28

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Obránců míru 1357-59	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1357
Adresa : Obránců míru	č.p. 1357 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42 Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2217,11 m ² pro dodávky TUV : 2380,62 m ² Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280036	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568553	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : WP 65
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1358		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě :	0,20 MPa
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 970,00 pro ohřev TUV : 297,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	184,30	8,50	25,24
2	16,00	155,20	7,70	22,86
3	14,00	135,80	8,50	25,24
4	9,00	87,30	8,20	24,35
5	2,00	19,40	8,50	25,24
6	0,00	0,00	8,20	24,35
7	0,00	0,00	8,50	25,24
8	0,00	0,00	8,50	25,24
9	1,00	9,70	8,20	24,35
10	8,00	77,60	8,50	25,24
11	14,00	135,80	8,20	24,35
12	17,00	164,90	8,50	25,24

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Obránců míru 1363-65	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1363
Adresa : Obránců míru	č.p. 1363 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2217,02 m ² pro dodávky TUV : 2380,62 m ²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8371577	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568877	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : WP 65
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1364		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok :	10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1077,00 pro ohřev TUV : 280,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	204,63	8,50	23,80
2	16,00	172,32	7,70	21,56
3	14,00	150,78	8,50	23,80
4	9,00	96,93	8,20	22,96
5	2,00	21,54	8,50	23,80
6	0,00	0,00	8,20	22,96
7	0,00	0,00	8,50	23,80
8	0,00	0,00	8,50	23,80
9	1,00	10,77	8,20	22,96
10	8,00	86,16	8,50	23,80
11	14,00	150,78	8,20	22,96
12	17,00	183,09	8,50	23,80

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Podmínky kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dávatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Přátelství 1369-71	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1369
Adresa : Přátelství	č.p. 1369 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2200,04 m ² pro dodávky TUV : 2366,43 m ²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280027	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568480	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : WP 65
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1370		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,20 MPa
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1127,00 pro ohřev TUV : 229,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	214,13	8,50	19,46
2	16,00	180,32	7,70	17,63
3	14,00	157,78	8,50	19,46
4	9,00	101,43	8,20	18,77
5	2,00	22,54	8,50	19,46
6	0,00	0,00	8,20	18,77
7	0,00	0,00	8,50	19,46
8	0,00	0,00	8,50	19,46
9	1,00	11,27	8,20	18,77
10	8,00	90,16	8,50	19,46
11	14,00	157,78	8,20	18,77
12	17,00	191,59	8,50	19,46

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Podmínky kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dávatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Obránců míru 1377-79	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1377	
Adresa : Obránců míru č.p. 1377 č.o. ,Hranice	PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 42		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2220,76 m ² pro dodávky TUV : 2367,92 m ²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280316	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568565	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : WP 65
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1378		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa	
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1217,00 pro ohřev TUV : 260,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	231,23	8,50	22,10
2	16,00	194,72	7,70	20,02
3	14,00	170,38	8,50	22,10
4	9,00	109,53	8,20	21,32
5	2,00	24,34	8,50	22,10
6	0,00	0,00	8,20	21,32
7	0,00	0,00	8,50	22,10
8	0,00	0,00	8,50	22,10
9	1,00	12,17	8,20	21,32
10	8,00	97,36	8,50	22,10
11	14,00	170,38	8,20	21,32
12	17,00	206,89	8,50	22,10

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Podmínky kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Stavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1882-84	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1882	
Adresa : Hromůvka	č.p. 1882 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě :	39		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	2087,08 m ²	pro dodávky TUV : 2364,54 m ²	
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače :	99510414	datum instalace : 15.08.2000	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru :	99031202	datum instalace : 15.08.2000	typové označení : WPX 715
Umístění měřiče : V domě čp. 1883			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	195,00	kW	pro dodávky TUV : 78,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu :	90,00	st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	44,00	kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,40 MPa
maximální průtok :	10200	l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 727,00 pro ohřev TUV : 576,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	% pro TUV	dodávky v GJ	dodávky v GJ	dodávky v GJ	dodávky v GJ
1	19,00	8,50	138,13	48,96	8,50	48,96
2	16,00	7,70	116,32	44,35	7,70	44,35
3	14,00	8,50	101,78	48,96	8,50	48,96
4	9,00	8,20	65,43	47,23	8,20	47,23
5	2,00	8,50	14,54	48,96	8,50	48,96
6	0,00	8,20	0,00	47,23	8,20	47,23
7	0,00	8,50	0,00	48,96	8,50	48,96
8	0,00	8,50	0,00	48,96	8,50	48,96
9	1,00	8,20	7,27	47,23	8,20	47,23
10	8,00	8,50	58,16	48,96	8,50	48,96
11	14,00	8,20	101,78	47,23	8,20	47,23
12	17,00	8,50	123,59	48,96	8,50	48,96

Číslo kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1890-91	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1890
Adresa : Hromůvka	č.p. 1890 č.o. , Hranice	PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **46**
 Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2481,88 m²** pro dodávky TUV : **2837,57 m²**
 Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : **120852** datum instalace : **15.08.2000** typové označení : SONTEx
 Výrobní číslo průtokoměru : **98032060** datum instalace : **15.08.2000** typové označení : WPX 715
 Umístění měřiče : **V domě čp. 1890**
 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **230,00 kW** pro dodávky TUV : **92,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	49,00 kPa	max.statický tlak v soustavě :	0,40 MPa
maximální průtok :	11600 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 789,00 pro ohřev TUV : 612,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	19,00	149,91	8,50	52,02
Účetní měsíc : 2	16,00	126,24	7,70	47,12
Účetní měsíc : 3	14,00	110,46	8,50	52,02
Účetní měsíc : 4	9,00	71,01	8,20	50,18
Účetní měsíc : 5	2,00	15,78	8,50	52,02
Účetní měsíc : 6	0,00	0,00	8,20	50,18
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	52,02
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	52,02
Účetní měsíc : 9	1,00	7,89	8,20	50,18
Účetní měsíc : 10	8,00	63,12	8,50	52,02
Účetní měsíc : 11	14,00	110,46	8,20	50,18
Účetní měsíc : 12	17,00	134,13	8,50	52,02

Podmínky kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dávatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1892-93	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1892
Adresa : Hromůvka	č.p. 1892 č.o. , Hranice	PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **46**
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2481,88 m²** pro dodávky TUV : **2837,57 m²**
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : **120840** datum instalace : **15.08.2000** typové označení : SONTEx
Výrobní číslo průtokoměru : **99032117** datum instalace : **15.08.2000** typové označení : WPX 715

Umístění měřiče : **V domě čp. 1892**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **230,00 kW** pro dodávky TUV : **92,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	51,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,40 MPa
maximální průtok :	11600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 899,00 pro ohřev TUV : 655,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	pro TUV	dodávky v GJ		
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	170,81	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	55,67
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	143,84	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	50,43
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	125,86	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	55,67
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	80,91	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	53,71
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	17,98	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	55,67
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	53,71
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	55,67
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	55,67
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,99	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	53,71
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	71,92	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	55,67
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	125,86	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	53,71
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	152,83	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	55,67

na kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Objednatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1894-96 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1894
Adresa : Hromůvka č.p. 1894 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 51
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2828,40 m² pro dodávky TUV : 3168,21 m²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 120863 datum instalace : 15.08.2000 typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 98032177 datum instalace : 15.08.2000 typové označení : WPX 715
Umístění měřiče : V domě čp. 1894

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 255,00 kW pro dodávky TUV : 102,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 53,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,40 MPa
maximální průtok : 12800 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1005,00 pro ohřev TUV : 751,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	190,95	8,50	63,83
2	16,00	160,80	7,70	57,82
3	14,00	140,70	8,50	63,83
4	9,00	90,45	8,20	61,58
5	2,00	20,10	8,50	63,83
6	0,00	0,00	8,20	61,58
7	0,00	0,00	8,50	63,83
8	0,00	0,00	8,50	63,83
9	1,00	10,05	8,20	61,58
10	8,00	80,40	8,50	63,83
11	14,00	140,70	8,20	61,58
12	17,00	170,85	8,50	63,83

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Pernštejnské nám.	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	741
Adresa : Pernštejnské nám. č.p. 741 č.o. , Hranice		PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	8	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	407,03 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	93021801	datum instalace : 15.06.2001
Výrobní číslo průtokoměru :	97280389	datum instalace : 15.06.2001
Umístění měřiče :	V kotelně čp. 741	typové označení : SONTEx
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	40,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
typové označení : WP 40		
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	32,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,16 MPa
maximální průtok :	1200 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 207,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	39,33	8,50	0,00
2	16,00	33,12	7,70	0,00
3	14,00	28,98	8,50	0,00
4	9,00	18,63	8,20	0,00
5	2,00	4,14	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	2,07	8,20	0,00
10	8,00	16,56	8,50	0,00
11	14,00	28,98	8,20	0,00
12	17,00	35,19	8,50	0,00

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Pernštejské náměstí	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	20741
Adresa : Pernštejské nám. č.p. 741 č.o. , Hranice		PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	185,96 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	93021801	datum instalace : 15.06.2001
Výrobní číslo průtokoměru :	97280389	datum instalace : 15.06.2001
Umístění měřiče :	V kotelně čp. 741	typové označení : SONTEx
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	25,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	32,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,16 MPa
maximální průtok :	1200 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 93,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	17,67	8,50	0,00
2	16,00	14,88	7,70	0,00
3	14,00	13,02	8,50	0,00
4	9,00	8,37	8,20	0,00
5	2,00	1,86	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	0,93	8,20	0,00
10	8,00	7,44	8,50	0,00
11	14,00	13,02	8,20	0,00
12	17,00	15,81	8,50	0,00

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/bytůsluž	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1466
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice		PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 1		
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	47,23 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 95858582	datum instalace : 20.06.1999	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 95119758	datum instalace : 20.06.1999	typové označení : WP 40
Umístění měřiče : V kotelně čp. 1466		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	5,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok :	5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 32,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	6,08	8,50	0,00
2	16,00	5,12	7,70	0,00
3	14,00	4,48	8,50	0,00
4	9,00	2,88	8,20	0,00
5	2,00	0,64	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	0,32	8,20	0,00
10	8,00	2,56	8,50	0,00
11	14,00	4,48	8,20	0,00
12	17,00	5,44	8,50	0,00

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/Sauna	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21466
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice		PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 135,66 m ²	pro dodávky TUV :	135,66 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 958585282	datum instalace : 20.06.1999	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 95119758	datum instalace : 20.06.1999	typové označení : WP 40
Umístění měřiče : V kotelně čp. 1466		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 10,00 kW	pro dodávky TUV :	4,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,12 MPa
maximální průtok : 5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 80,00 pro ohřev TUV : 13,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	15,20	8,50	1,10
2	16,00	12,80	7,70	1,00
3	14,00	11,20	8,50	1,10
4	9,00	7,20	8,20	1,06
5	2,00	1,60	8,50	1,10
6	0,00	0,00	8,20	1,06
7	0,00	0,00	8,50	1,10
8	0,00	0,00	8,50	1,10
9	1,00	0,80	8,20	1,06
10	8,00	6,40	8,50	1,10
11	14,00	11,20	8,20	1,06
12	17,00	13,60	8,50	1,10

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Vrchlického 1466/NP	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 31466
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 27,50 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 958585282 datum instalace : 20.06.1999 typové označení : ISTA	
Výrobní číslo průtokoměru : 95119758 datum instalace : 20.06.1999 typové označení : WP 40	
Umístění měřiče : V kotelně čp. 1466	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 2,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 20,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	3,80	8,50	0,00
2	16,00	3,20	7,70	0,00
3	14,00	2,80	8,50	0,00
4	9,00	1,80	8,20	0,00
5	2,00	0,40	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	0,20	8,20	0,00
10	8,00	1,60	8,50	0,00
11	14,00	2,80	8,20	0,00
12	17,00	3,40	8,50	0,00

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/byty	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	91466
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice		PSČ 753 01
Počet bytů v odběrném místě : 50		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 981,08 m ²	pro dodávky TUV :	718,77 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 958585282	datum instalace : 20.06.1999	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 95119758	datum instalace : 20.06.1999	typové označení : WP 40
Umístění měřiče : V kotelně čp.1466		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00 kW	pro dodávky TUV :	60,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok :	5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 851,00 pro ohřev TUV : 487,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	161,69	8,50	41,39
2	16,00	136,16	7,70	37,49
3	14,00	119,14	8,50	41,39
4	9,00	76,59	8,20	39,93
5	2,00	17,02	8,50	41,39
6	0,00	0,00	8,20	39,93
7	0,00	0,00	8,50	41,39
8	0,00	0,00	8,50	41,39
9	1,00	8,51	8,20	39,93
10	8,00	68,08	8,50	41,39
11	14,00	119,14	8,20	39,93
12	17,00	144,67	8,50	41,39

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Purgešova 1399	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1399
Adresa : Purgešova č.p. 1399 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1938,24 m²	pro dodávky TUV : 0,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 958570442 datum instalace : 20.06.1999 typové označení : ISTA	
Výrobní číslo průtokoměru : 3502831 datum instalace : 20.06.1999 typové označení : WS-PF	
Umístění měřiče : V kotelně čp. 1399	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 200,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 5800 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : **926,00** pro ohřev TUV : **0,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	% pro TUV	7,70
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 2000	
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 30		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 940,39 m ² pro dodávky TUV : 1036,75 m ²		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . .	typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . .	typové označení :
Umístění měřiče : Měřič tepla není nainstalován.		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 60,00 kW pro dodávky TUV : 30,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa	
maximální průtok : 12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 385,00 pro ohřev TUV : 179,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	73,15	8,50	15,21
2	16,00	61,60	7,70	13,78
3	14,00	53,90	8,50	15,21
4	9,00	34,65	8,20	14,67
5	2,00	7,70	8,50	15,21
6	0,00	0,00	8,20	14,67
7	0,00	0,00	8,50	15,21
8	0,00	0,00	8,50	15,21
9	1,00	3,85	8,20	14,67
10	8,00	30,80	8,50	15,21
11	14,00	53,90	8,20	14,67
12	17,00	65,45	8,50	15,21

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Tovačovského/NP	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 22000
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 310,28 m ²	pro dodávky TUV : 308,69 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . . typové označení :
Umístění měřiče : Měřič tepla není nainstalován.	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 50,00 kW	pro dodávky TUV : 15,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok : 12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 137,00 pro ohřev TUV : 28,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	pro TUV	dodávky v GJ	
1.	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	26,03	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,38
2.	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	21,92	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	2,15
3.	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	19,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,38
4.	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	12,33	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,29
5.	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	2,74	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,38
6.	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,29
7.	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,38
8.	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,38
9.	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	1,37	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,29
10.	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	10,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,38
11.	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	19,18	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,29
12.	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	23,29	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,38

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/SP	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	32000
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice		PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	382,44 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	0	datum instalace : . . . typové označení :
robní číslo průtokoměru :	0	datum instalace : . . . typové označení :
Umístění měřiče : Měřič tepla není nainstalován.		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplosměnné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok :	12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 233,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	44,27	0,00	0,00
2	16,00	37,28	0,00	0,00
3	14,00	32,62	0,00	0,00
4	9,00	20,97	0,00	0,00
5	2,00	4,66	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1,00	2,33	0,00	0,00
10	8,00	18,64	0,00	0,00
11	14,00	32,62	0,00	0,00
12	17,00	39,61	0,00	0,00

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1536
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1536 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 48		
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1394,81 m² pro dodávky TUV : 1522,80 m²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280042	datum instalace : 30.08.1998	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568550	datum instalace : 30.08.1998	typové označení : WP 65
Umístění měřiče : V kotelně čp. 1536		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW pro dodávky TUV : 48,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,12 MPa
maximální průtok : 11000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 955,00 pro ohřev TUV : 361,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	% pro TUV	dodávky v GJ	dodávky v GJ
1	19,00	8,50	181,45	30,68
2	16,00	7,70	152,80	27,79
3	14,00	8,50	133,70	30,68
4	9,00	8,20	85,95	29,60
5	2,00	8,50	19,10	30,68
6	0,00	8,20	0,00	29,60
7	0,00	8,50	0,00	30,68
8	0,00	8,50	0,00	30,68
9	1,00	8,20	9,55	29,60
10	8,00	8,50	76,40	30,68
11	14,00	8,20	133,70	29,60
12	17,00	8,50	162,35	30,68

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536/skl	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21536	
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1536 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě :	0		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	14,01 m ²	pro dodávky TUV : 13,00 m ²	
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	8280042	datum instalace : 30.08.1998	
Výrobní číslo průtokoměru :	3568550	datum instalace : 30.08.1998	
Umístění měřiče :	V kotelně čp. 1536	typové označení : ISTA	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	5,00 kW	pro dodávky TUV : 2,00 kW	
typové označení : WP 65			
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,12 MPa
maximální průtok :	11000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 9,00 pro ohřev TUV : 1,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	1,71	8,50	0,08
2	16,00	1,44	7,70	0,07
3	14,00	1,26	8,50	0,08
4	9,00	0,81	8,20	0,08
5	2,00	0,18	8,50	0,08
6	0,00	0,00	8,20	0,08
7	0,00	0,00	8,50	0,08
8	0,00	0,00	8,50	0,08
9	1,00	0,09	8,20	0,08
10	8,00	0,72	8,50	0,08
11	14,00	1,26	8,20	0,08
12	17,00	1,53	8,50	0,08

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhovsko 1214	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1214
Adresa : Struhovsko	č.p. 1214 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1817,88 m ² pro dodávky TUV : 2162,08 m ²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040610	datum instalace : 15.08.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 92100652	datum instalace : 15.08.2001	typové označení : WPX
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1214		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW	pro dodávky TUV : 64,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa
maximální průtok :	8250 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 973,00 pro ohřev TUV : 334,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	184,87	8,50	28,39
2	16,00	155,68	7,70	25,71
3	14,00	136,22	8,50	28,39
4	9,00	87,57	8,20	27,38
5	2,00	19,46	8,50	28,39
6	0,00	0,00	8,20	27,38
7	0,00	0,00	8,50	28,39
8	0,00	0,00	8,50	28,39
9	1,00	9,73	8,20	27,38
10	8,00	77,84	8,50	28,39
11	14,00	136,22	8,20	27,38
12	17,00	165,41	8,50	28,39

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1215	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1215
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1215 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1817,88 m ² pro dodávky TUV : 2162,08 m ²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040602	datum instalace : 15.08.2001	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 92120520	datum instalace : 15.08.2001	typové označení : WPX
Uspořádání měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1215		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW	pro dodávky TUV : 64,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa	
maximální průtok : 8250 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 989,00 pro ohřev TUV : 301,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	187,91	8,50	25,58
2	16,00	158,24	7,70	23,17
3	14,00	138,46	8,50	25,58
4	9,00	89,01	8,20	24,68
5	2,00	19,78	8,50	25,58
6	0,00	0,00	8,20	24,68
7	0,00	0,00	8,50	25,58
8	0,00	0,00	8,50	25,58
9	1,00	9,89	8,20	24,68
10	8,00	79,12	8,50	25,58
11	14,00	138,46	8,20	24,68
12	17,00	168,13	8,50	25,58

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1219	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1219	
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1219 č.o. , Hranice	PSC 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 32			
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1817,88 m ² pro dodávky TUV : 2162,08 m ²			
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.			
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040693 datum instalace : 15.08.2001 typové označení : SONTEX			
Výrobní číslo průtokoměru : 92100678 datum instalace : 15.08.2001 typové označení : WPX			
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1219			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW pro dodávky TUV : 64,00 kW			
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,28 MPa
maximální průtok :	8250 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 975,00 pro ohřev TUV : 291,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	185,25	8,50	24,73
2	16,00	156,00	7,70	22,40
3	14,00	136,50	8,50	24,73
4	9,00	87,75	8,20	23,86
5	2,00	19,50	8,50	24,73
6	0,00	0,00	8,20	23,86
7	0,00	0,00	8,50	24,73
8	0,00	0,00	8,50	24,73
9	1,00	9,75	8,20	23,86
10	8,00	78,00	8,50	24,73
11	14,00	136,50	8,20	23,86
12	17,00	165,75	8,50	24,73

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1412-13	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1412
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1412 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	38	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	1913,90 m ²	pro dodávky TUV : 2560,83 m ²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	8280005	datum instalace : 15.08.2001
Výrobní číslo průtokoměru :	3568563	datum instalace : 15.08.2001
typové označení : ISTA		
typové označení : WS-PF		
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1413		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	190,00 kW	pro dodávky TUV : 76,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa
maximální průtok :	12250 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 847,00 pro ohřev TUV : 349,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	160,93	8,50	29,66
2	16,00	135,52	7,70	26,87
3	14,00	118,58	8,50	29,66
4	9,00	76,23	8,20	28,61
5	2,00	16,94	8,50	29,66
6	0,00	0,00	8,20	28,61
7	0,00	0,00	8,50	29,66
8	0,00	0,00	8,50	29,66
9	1,00	8,47	8,20	28,61
10	8,00	67,76	8,50	29,66
11	14,00	118,58	8,20	28,61
12	17,00	143,99	8,50	29,66

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1414-15	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1414
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1414 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 38		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1913,90 m ² pro dodávky TUV : 2174,98 m ²		
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8385290	datum instalace : 15.08.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568559	datum instalace : 15.08.2001	typové označení : WS-PF
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1415		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 190,00 kW	pro dodávky TUV : 76,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa	
maximální průtok : 12250 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 810,00 pro ohřev TUV : 365,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		19,00		153,90		8,50		31,02	
2		16,00		129,60		7,70		28,10	
3		14,00		113,40		8,50		31,02	
4		9,00		72,90		8,20		29,93	
5		2,00		16,20		8,50		31,02	
6		0,00		0,00		8,20		29,93	
7		0,00		0,00		8,50		31,02	
8		0,00		0,00		8,50		31,02	
9		1,00		8,10		8,20		29,93	
10		8,00		64,80		8,50		31,02	
11		14,00		113,40		8,20		29,93	
12		17,00		137,70		8,50		31,02	

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Čechova 183	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	183
Adresa : Čechova	č.p. 183 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	921,49 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	0	datum instalace : . . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :	0	datum instalace : . . . typové označení :
Čištění měřiče : Měřič tepla není instalován.		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	120,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,15 MPa
maximální průtok :	5800 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 502,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	95,38	8,50	0,00
2	16,00	80,32	7,70	0,00
3	14,00	70,28	8,50	0,00
4	9,00	45,18	8,20	0,00
5	2,00	10,04	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	5,02	8,20	0,00
10	8,00	40,16	8,50	0,00
11	14,00	70,28	8,20	0,00
12	17,00	85,34	8,50	0,00

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Běloutínská	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1297	
Adresa : Běloutínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě :	32		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	972,40 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	99010248	datum instalace : 20.08.1999	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru :	93121612	datum instalace : 20.08.1999	typové označení : WPX
Umístění měřiče :	V domě čp. 1297		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	96,00 kW	pro dodávky TUV :	0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	2800 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 664,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	126,16	8,50	0,00
2	16,00	106,24	7,70	0,00
3	14,00	92,96	8,50	0,00
4	9,00	59,76	8,20	0,00
5	2,00	13,28	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	6,64	8,20	0,00
10	8,00	53,12	8,50	0,00
11	14,00	92,96	8,20	0,00
12	17,00	112,88	8,50	0,00

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Bělotínská/Obchod	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	11297
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	250,26 m²	pro dodávky TUV : 0,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 98380561	datum instalace : 20.08.1999	typové označení : SONTEx
Výrobní číslo průtokoměru : 99060273	datum instalace : 20.08.1999	typové označení : WPX
Umístění měřiče : V domě čp.1297		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW		pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok : 1200 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 130,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	24,70	8,50	0,00
2	16,00	20,80	7,70	0,00
3	14,00	18,20	8,50	0,00
4	9,00	11,70	8,20	0,00
5	2,00	2,60	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	1,30	8,20	0,00
10	8,00	10,40	8,50	0,00
11	14,00	18,20	8,20	0,00
12	17,00	22,10	8,50	0,00

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská/Majerský	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21297
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	191,36 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	98380572	datum instalace : 20.08.1999
Výrobní číslo průtokoměru :	99060275	datum instalace : 20.08.1999
typové označení : SONTEX		
typové označení : WPX		
Místění měřiče : V domě č.p.1297		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok :	900 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 105,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská/Junák	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	31297	
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě :	0		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	115,94 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	96130730	datum instalace : 20.08.1999	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru :	99060238	datum instalace : 20.08.1999	typové označení : WPX
Umístění měřiče :	V domě čp. 1297		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	20,00 kW	pro dodávky TUV :	0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	600 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 48,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	% pro TUV	dodávky v GJ	dodávky v GJ	dodávky v GJ	dodávky v GJ	dodávky v GJ
1	19,00	8,50	9,12	8,50	8,50	8,50	0,00
2	16,00	7,70	7,68	7,70	7,70	7,70	0,00
3	14,00	8,50	6,72	8,50	8,50	8,50	0,00
4	9,00	8,20	4,32	8,20	8,20	8,20	0,00
5	2,00	8,50	0,96	8,50	8,50	8,50	0,00
6	0,00	8,20	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00
7	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
8	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
9	1,00	8,20	0,48	8,20	8,20	8,20	0,00
10	8,00	8,50	3,84	8,50	8,50	8,50	0,00
11	14,00	8,20	6,72	8,20	8,20	8,20	0,00
12	17,00	8,50	8,16	8,50	8,50	8,50	0,00

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Na Náspech	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 50	
Adresa : Na Náspech	č.p. 50 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 9		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 351,92 m ²	pro dodávky TUV : 420,50 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . .	typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . .	typové označení :
Ustanovení měřiče : Měřič tepla není nainstalován.		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 45,00 kW	pro dodávky TUV : 18,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa	
maximální průtok : 600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 254,00 pro ohřev TUV : 74,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		19,00	dodávky v GJ	48,26		8,50	dodávky v GJ	6,29	
2		16,00	dodávky v GJ	40,64		7,70	dodávky v GJ	5,69	
3		14,00	dodávky v GJ	35,56		8,50	dodávky v GJ	6,29	
4		9,00	dodávky v GJ	22,86		8,20	dodávky v GJ	6,06	
5		2,00	dodávky v GJ	5,08		8,50	dodávky v GJ	6,29	
6		0,00	dodávky v GJ	0,00		8,20	dodávky v GJ	6,06	
7		0,00	dodávky v GJ	0,00		8,50	dodávky v GJ	6,29	
8		0,00	dodávky v GJ	0,00		8,50	dodávky v GJ	6,29	
9		1,00	dodávky v GJ	2,54		8,20	dodávky v GJ	6,06	
10		8,00	dodávky v GJ	20,32		8,50	dodávky v GJ	6,29	
11		14,00	dodávky v GJ	35,56		8,20	dodávky v GJ	6,06	
12		17,00	dodávky v GJ	43,18		8,50	dodávky v GJ	6,29	

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1506	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1506
Adresa : Hromůvka	č.p. 1506 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	8	
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	434,11 m ²	pro dodávky TUV : 494,36 m ²
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	8280034	datum instalace : 01.07.2001
Výrobní číslo průtokoměru :	3533576	datum instalace : 01.07.2001
Typové označení :	ISTA	
Typové označení :	VVP 80	
Umístění měřiče :	v domě 1508	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	40,00 kW	pro dodávky TUV : 16,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,32 MPa
maximální průtok :	9 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Hromůvka 1506

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 304,00 pro ohřev TUV : 127,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	% pro TUV	dodávky v GJ	dodávky v GJ	dodávky v GJ	dodávky v GJ
1	19,00	8,50	57,76	10,79		
2	16,00	7,70	48,64	9,77		
3	14,00	8,50	42,56	10,79		
4	9,00	8,20	27,36	10,41		
5	2,00	8,50	6,08	10,79		
6	0,00	8,20	0,00	10,41		
7	0,00	8,50	0,00	10,79		
8	0,00	8,50	0,00	10,79		
9	1,00	8,20	3,04	10,41		
10	8,00	8,50	24,32	10,79		
11	14,00	8,20	42,56	10,41		
12	17,00	8,50	51,68	10,79		

Příloha kupní smlouvy na dodávky TE

Číslo kupní smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1509-11	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1509
Adresa : Hromůvka	č.p. 1509 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 24	Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1312,22 m ² pro dodávky TUV : 1406,24 m ²	
Součástí dodávek TUV jsou i dodávky teplé užitkové vody.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280034	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3533576	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : VVS-PF
Místění měřiče : v domě 1508		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 120,00 kW	pro dodávky TUV : 48,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,32 MPa	
maximální průtok : 9 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Hromůvka 1509-11

Sjednané množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 892,00 pro ohřev TUV : 309,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	169,48	8,50	26,26
2	16,00	142,72	7,70	23,79
3	14,00	124,86	8,50	26,26
4	9,00	80,28	8,20	25,33
5	2,00	17,84	8,50	26,26
6	0,00	0,00	8,20	25,33
7	0,00	0,00	8,50	26,26
8	0,00	0,00	8,50	26,26
9	1,00	8,92	8,20	25,33
10	8,00	71,36	8,50	26,26
11	14,00	124,88	8,20	25,33
12	17,00	151,64	8,50	26,26