

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

č. 1/2002

uzavřené podle zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

mezi

1. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**
sídlem **Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice**
IČ **61974919**
DIČ **CZ61974919**
jednající: **Bc. Milan Vinkler, MSc.**
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu **19 43803300000000000000** peněžní ústav **ČSOB**

telefon: **52 6744111**, fax: **52 6744111**
(dále jen „dodavatel“)

a

2. Firmou **Vlastníci bytových jednotek,
v zast. EKOLTES Hranice, a.s.**

sídlem **Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice**
IČ **301311**
DIČ
jednající: **Milada Hilscherová, vedoucí "Provozu domů"**

telefon: **52 6744111**, fax: **52 6744111** , e-mail:

(dále jen „odběratel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 7

Tímto Dodatkem se mění :

I.

Příloha č. 2 – “Smlouvy o dodávce TE”, sjednané množství odběru tepelné energie r. 2005

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie na období **01. – 12. 2005**
Účinnost od 1. 1. 2005 – v souvislosti se zvýšením cen zemního plynu : “Cenové rozhodnutí ERÚ č. 13/2004 ze dne 26. listopadu 2004 , o cenách plynů”.

II.

Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.

Milada Hilscherová
vedoucí “Provozu domů”

za odběratele

Bc. Milan Vinkler, MSc.
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích dne 20. 12. 2004

na č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dávatel:
EKOLTES Hranice, a.s.Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : **Jaselská 1611-13** Identifikační znak odběrného místa (kód) : **1611**
 Adresa : **Jaselská** č.p. **1611** č.o. **,** Hranice PSČ **75301**

Počet bytů v odběrném místě : **120**
 Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **6037,65 m²** pro dodávky TUV : **6830,22 m²**
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **4474736** datum instalace : **19.08.2003** typové označení : **MULTICAL**
 Výrobní číslo průtokoměru : **4474736** datum instalace : **19.08.2003** typové označení : **ULTRAFLOW**

Umístění měřiče : **V kotelně**Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **600,00 kW** pro dodávky TUV : **240,00 kW****Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :**

teplota na vstupu do objektu : **60,00 st. C** teplota na zpátečce : **52,00 st. C**
 jmenovitý tlakový rozdíl : **0,02 MPa** max. statický tlak v soustavě : **0,26 MPa**
 maximální průtok : **12 m³h** Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Jaselská 1611-13

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 2980,00 pro ohřev TUV : 1192,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	566,20	8,50	101,32
2	16,00	476,80	7,70	91,78
3	14,00	417,20	8,50	101,32
4	9,00	268,20	8,20	97,74
5	2,00	59,60	8,50	101,32
6	0,00	0,00	8,20	97,74
7	0,00	0,00	8,50	101,32
8	0,00	0,00	8,50	101,32
9	1,00	29,80	8,20	97,74
10	8,00	238,40	8,50	101,32
11	14,00	417,20	8,20	97,74
12	17,00	506,60	8,50	101,32

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1614	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1614
Adresa : 1.máje	č.p. 1614 č.o. , Hranice	PSC 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 15,4601 %		

Počet bytů v odběrném místě : 9
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 443,50 m² pro dodávky TUV : 518,84 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 4474734 datum instalace : 19.08.2003 typové označení : MULTICAL
Výrobní číslo průtokoměru : 4474734 datum instalace : 19.08.2003 typové označení : ULTRAFLOW

Umístění měřiče : v kotelně

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 45,00 kW pro dodávky TUV : 18,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st C	teplota na zpátečce :	70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,01 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,16 MPa
maximální průtok :	3 m ³ /	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1. máje 1614

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 293,00 pro ohřev TUV : 129,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	55,67	8,50	10,96
2	16,00	46,88	7,70	9,93
3	14,00	41,02	8,50	10,96
4	9,00	26,37	8,20	10,57
5	2,00	5,86	8,50	10,96
6	0,00	0,00	8,20	10,57
7	0,00	0,00	8,50	10,96
8	0,00	0,00	8,50	10,96
9	1,00	2,93	8,20	10,57
10	8,00	23,44	8,50	10,96
11	14,00	41,02	8,20	10,57
12	17,00	49,81	8,50	10,96

Dávatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1623	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1623
Adresa : 1.máje	č.p. 1623 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32		
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1908,86 m ² pro dodávky TUV : 2105,80 m ²		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280315	datum instalace : 22.08.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3775346	datum instalace : 16.08.2001	typové označení : ISTA WS
Umístění měřiče : v domě 1623		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW pro dodávky TUV : 64,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok :	10 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1.máje 1623

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 883,00 pro ohřev TUV : 373,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	167,77	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,70
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	141,28	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	28,72
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	123,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,70
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	79,47	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,58
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	17,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,70
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,58
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,70
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,70
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,83	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,58
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	70,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,70
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	123,62	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,58
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	150,11	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,70

Príloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Objavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máj 1661-64 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1661
Adresa : 1.máj č.p. 1661 č.o. , Hranice PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 60
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2786,97 m² pro dodávky TUV : 3103,05 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040597 datum instalace : 26.06.2001 typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92100540 datum instalace : 19.06.2001 typové označení : SONTEX WP
Umístění měřiče : v domě 1664
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 300,00 kW pro dodávky TUV : 120,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C teplota na zpátečce : 70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 16 m³h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1.máj 1661-64

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1488,00 pro ohřev TUV : 580,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	282,72	8,50	49,30
2	16,00	238,08	7,70	44,66
3	14,00	208,32	8,50	49,30
4	9,00	133,92	8,20	47,56
5	2,00	29,76	8,50	49,30
6	0,00	0,00	8,20	47,56
7	0,00	0,00	8,50	49,30
8	0,00	0,00	8,50	49,30
9	1,00	14,88	8,20	47,56
10	8,00	119,04	8,50	49,30
11	14,00	208,32	8,20	47,56
12	17,00	252,96	8,50	49,30

Avatel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1661-64/ne
Adresa : 1.máje
Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21661
č.p. 1661 č.o. , Hranice
PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 570,71 m² pro dodávky TUV : 496,77 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021795 datum instalace : 27.06.2001 typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92060283 datum instalace : 21.06.2001 typové označení : SONTEX MWZ

Umístění měřiče : v domě 1664

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 57,00 kW pro dodávky TUV : 23,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa
maximální průtok : 16 m³h
teplota na zpátečce : 70,00 st C
max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1.máje 1661-64/nebyty

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 296,00 pro ohřev TUV : 43,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	56,24	8,50	3,65
2	16,00	47,36	7,70	3,31
3	14,00	41,44	8,50	3,65
4	9,00	26,84	8,20	3,52
5	2,00	5,92	8,50	3,65
6	0,00	0,00	8,20	3,52
7	0,00	0,00	8,50	3,65
8	0,00	0,00	8,50	3,65
9	1,00	2,96	8,20	3,52
10	8,00	23,68	8,50	3,65
11	14,00	41,44	8,20	3,52
12	17,00	50,32	8,50	3,65

na č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dávatel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa:

Název : Rezkova 1667-68	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1667
Adresa : Rezkova	č.p. 1667 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 46		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2314,03 m ² pro dodávky TUV : 2695,46 m ²		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280253	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3775350	datum instalace : 01.07.2001	typové označení : VVP 65
Umístění měřiče : v domě 1667		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW	pro dodávky TUV : 92,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa	
maximální průtok : 19 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Rezkova 1667-68

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1267,00 pro ohřev TUV : 572,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	240,73	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	48,62
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	202,72	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	44,04
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	177,38	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	48,62
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	114,03	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	46,90
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	25,34	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	48,62
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	46,90
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	48,62
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	48,62
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	12,67	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	46,90
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	101,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	48,62
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	177,38	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	46,90
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	215,39	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	48,62

Príloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Odbávateľ:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Rezkova 1669-70		Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1669	
Adresa : Rezkova	č.p. 1669 č.o.	Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 46			
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2322,61 m ² pro dodávky TUV : 2695,96 m ²			
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280244		datum instalace : 28.08.2001	
Výrobní číslo průtokoměru : 356856		datum instalace : 22.08.2001	
Umístění měřiče : v domě 1669		typové označení : ISTA	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW		pro dodávky TUV : 92,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblasti venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C		teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa		max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa	
maximální průtok : 15 m ³ h		Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Rezkova 1669-70

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1141,00 pro ohřev TUV : 545,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	216,79	8,50	46,32
2	16,00	182,56	7,70	41,96
3	14,00	159,74	8,50	46,32
4	9,00	102,69	8,20	44,69
5	2,00	22,82	8,50	46,32
6	0,00	0,00	8,20	44,69
7	0,00	0,00	8,50	46,32
8	0,00	0,00	8,50	46,32
9	1,00	11,41	8,20	44,69
10	8,00	91,28	8,50	46,32
11	14,00	159,74	8,20	44,69
12	17,00	193,97	8,50	46,32

Príloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Objavateľ:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1723-24 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1723
Adresa : 1.máje č.p. 1723 č.o. , Hranice PSC 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 33,3334 %

Počet bytů v odběrném místě : 48
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2353,97 m² pro dodávky TUV : 2747,20 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 3050352 datum instalace : 17.02.2003 typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 2762173 datum instalace : 27.08.2003 typové označení : COSMOS WP

Umístění měřiče : v kotelně

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW pro dodávky TUV : 96,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max.statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 9 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1.máje 1723-24

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1245,00 pro ohřev TUV : 476,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	236,55	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	40,46
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	199,20	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	36,65
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	174,30	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	40,46
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	112,05	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	39,03
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	24,90	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	40,46
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	39,03
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	40,46
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	40,46
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	12,45	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	39,03
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	99,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	40,46
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	174,30	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	39,03
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	211,65	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	40,46

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1725-26 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1725
Adresa : 1.máje č.p. 1725 č.o. , Hranice PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 33,3333 %

Počet bytů v odběrném místě : 48
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2353,97 m² pro dodávky TUV : 2747,20 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 80512391 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : POLLUX
Výrobní číslo průtokoměru : 2762173 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : VVP 100

Umístění měřiče : v kotelně

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW pro dodávky TUV : 96,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 9 m³h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

1.máje 1725-26

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1245,00 pro ohřev TUV : 512,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	236,55	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	43,52
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	199,20	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	39,42
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	174,30	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	43,52
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	112,05	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	41,98
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	24,90	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	43,52
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	41,98
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	43,52
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	43,52
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	12,45	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	41,98
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	99,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	43,52
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	174,30	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	41,98
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	211,65	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	43,52

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Na Hrází 1730	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1730
Adresa : Na Hrází	č.p. 1730 č.o. , Hranice	PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : **23**
 Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **1392,38 m2** pro dodávky TUV : **1547,82 m2**
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **8385247** datum instalace : **29.08.2000** typové označení : ISTA
 Výrobní číslo průtokoměru : **3578436** datum instalace : **27.07.2004** typové označení : ISTA WS

Umístění měřiče : **v domě 1730**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **115,00 kW** pro dodávky TUV : **46,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st C	teplota na zpátečce :	70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,28 MPa
maximální průtok :	6 m3h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Na Hrází 1730

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 614,00 pro ohřev TUV : 260,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	116,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,10
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	98,24	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	20,02
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	85,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,10
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	55,26	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,32
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	12,28	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,10
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,32
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,10
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,10
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,14	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,32
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	49,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,10
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	85,96	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,32
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	104,38	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,10

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Na Hrázi 1731	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1731
Adresa : Na Hrázi	č.p. 1731 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **23**
 Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **1392,04 m²** pro dodávky TUV : **1547,79 m²**
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.
 Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : **8280297** datum instalace : **28.08.2001** typové označení : ISTA
 Výrobní číslo průtokoměru : **3578444** datum instalace : **27.07.2004** typové označení : ISTA WS
 Umístění měřiče : **v domě 1731**
 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **115,00 kW** pro dodávky TUV : **46,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :
 teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C** teplota na zpátečce : **70,00 st. C**
 jmenovitý tlakový rozdíl : **0,02 MPa** max. statický tlak v soustavě : **0,28 MPa**
 maximální průtok : **4 m³h** Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Na Hrázi 1731

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 639,00 pro ohřev TUV : 298,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	19,00	121,41	8,50	25,33
Účetní měsíc : 2	16,00	102,24	7,70	22,94
Účetní měsíc : 3	14,00	89,46	8,50	25,33
Účetní měsíc : 4	9,00	57,51	8,20	24,43
Účetní měsíc : 5	2,00	12,78	8,50	25,33
Účetní měsíc : 6	0,00	0,00	8,20	24,43
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	25,33
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	25,33
Účetní měsíc : 9	1,00	6,39	8,20	24,43
Účetní měsíc : 10	8,00	51,12	8,50	25,33
Účetní měsíc : 11	14,00	89,46	8,20	24,43
Účetní měsíc : 12	17,00	108,63	8,50	25,33

Objednatel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Galašova 1744	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1744
Adresa : Galašova	č.p. 1744 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 23		
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1185,46 m ² pro dodávky TUV : 1379,39 m ²		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021452	datum instalace : 26.06.2001	typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 98624129	datum instalace : 20.06.2001	typové označení : SONTEX MWZ
Umístění měřiče : v domě 1744		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 115,00 kW pro dodávky TUV : 46,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa
maximální průtok :	5 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Galašova 1744

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 702,00 pro ohřev TUV : 264,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	19,00	133,38		8,50	22,44	
2	16,00	112,32		7,70	20,32	
3	14,00	98,28		8,50	22,44	
4	9,00	63,18		8,20	21,64	
5	2,00	14,04		8,50	22,44	
6	0,00	0,00		8,20	21,64	
7	0,00	0,00		8,50	22,44	
8	0,00	0,00		8,50	22,44	
9	1,00	7,02		8,20	21,64	
10	8,00	56,16		8,50	22,44	
11	14,00	98,28		8,20	21,64	
12	17,00	119,34		8,50	22,44	

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Galašova 1745	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1745
Adresa : Galašova	č.p. 1745 č.o. , Hranice	PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 23
 Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1185,46 m² pro dodávky TUV : 1379,39 m²
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.
 Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021843 datum instalace : 26.06.2001 typové označení : SUPERCAL
 Výrobní číslo průtokoměru : 98624131 datum instalace : 20.06.2001 typové označení : SONTEX MWZ
 Umístění měřiče : v domě 1745
 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 115,00 kW pro dodávky TUV : 46,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :
 teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
 jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max.statický tlak v soustavě : 0,28 MPa
 maximální průtok : 5 m³h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Galašova 1745

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 685,00 pro ohřev TUV : 350,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	130,15	8,50	29,75
2	16,00	109,60	7,70	26,95
3	14,00	95,90	8,50	29,75
4	9,00	61,65	8,20	28,70
5	2,00	13,70	8,50	29,75
6	0,00	0,00	8,20	28,70
7	0,00	0,00	8,50	29,75
8	0,00	0,00	8,50	29,75
9	1,00	6,85	8,20	28,70
10	8,00	54,80	8,50	29,75
11	14,00	95,90	8,20	28,70
12	17,00	116,45	8,50	29,75

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1811-13	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1811
Adresa : Nová	č.p. 1811 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 69		
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 3316,19 m ² pro dodávky TUV : 3754,89 m ²		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021326	datum instalace : 25.06.2001	typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92100523	datum instalace : 19.06.2001	typové označení : SONTEX WP
Umístění měřiče : v domě 1813		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 345,00 kW pro dodávky TUV : 138,00 kW		
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st C	teplota na zpátečce : 70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok :	14 m ³ h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nová 1811-13

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1270,00 pro ohřev TUV : 736,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	241,30	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,56
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	203,20	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	56,67
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	177,80	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,56
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	114,30	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	60,35
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	25,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,56
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	60,35
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,56
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,56
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	12,70	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	60,35
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	101,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,56
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	177,80	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	60,35
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	215,90	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,56

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační místo :

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1814
č.p. 1814 č.o. , Hranice PSC 75301

Podet bytů v odběrném místě : 69
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 3316,19 m² pro dodávky TUV : 3754,89 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021764 datum instalace : 26.06.2001 typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92100541 datum instalace : 19.06.2001 typové označení : SONTEX WP

Umístění měřiče : v domě 1816

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 345,00 kW pro dodávky TUV : 138,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok : 13 m³h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nová 1814-16

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1280,00 pro ohřev TUV : 730,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ			
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	243,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,05
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	204,80	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	56,21
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	179,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,05
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	115,20	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	59,86
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	25,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,05
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	59,86
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,05
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,05
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	12,80	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	59,86
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	102,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,05
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	179,20	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	59,86
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	217,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	62,05

tel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1817-19	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1817	
Adresa : Nová	č.p. 1817 č.o. , Hranice	PSC 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 69			
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 3316,19 m² pro dodávky TUV : 3754,89 m²			
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040633	datum instalace : 26.06.2001	typové označení : SUPERCAL	
Výrobní číslo průtokoměru : 92120112	datum instalace : 19.06.2001	typové označení : SONTEX WP	
Umístění měňče : v domě 1819			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 345,00 kW pro dodávky TUV : 138,00 kW			
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,33 MPa
maximální průtok :	12 m³h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Nová 1817-19

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1259,00 pro ohřev TUV : 738,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	19,00	239,21	dodávky v GJ	8,50	62,73	dodávky v GJ
2	16,00	201,44	dodávky v GJ	7,70	56,82	dodávky v GJ
3	14,00	176,26	dodávky v GJ	8,50	62,73	dodávky v GJ
4	9,00	113,31	dodávky v GJ	8,20	60,51	dodávky v GJ
5	2,00	25,18	dodávky v GJ	8,50	62,73	dodávky v GJ
6	0,00	0,00	dodávky v GJ	8,20	60,51	dodávky v GJ
7	0,00	0,00	dodávky v GJ	8,50	62,73	dodávky v GJ
8	0,00	0,00	dodávky v GJ	8,50	62,73	dodávky v GJ
9	1,00	12,59	dodávky v GJ	8,20	60,51	dodávky v GJ
10	8,00	100,72	dodávky v GJ	8,50	62,73	dodávky v GJ
11	14,00	176,26	dodávky v GJ	8,20	60,51	dodávky v GJ
12	17,00	214,03	dodávky v GJ	8,50	62,73	dodávky v GJ

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1823-24	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1823
Adresa : Nová	č.p. 1823 č.o. Hranice	PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **46**
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2481,50 m²** pro dodávky TUV : **2837,54 m²**
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **97320137** datum instalace : **27.06.2001** typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : **97330190** datum instalace : **20.06.2001** typové označení : SONTEX WP
Umístění měřiče : **v domě 1823**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **230,00 kW** pro dodávky TUV : **92,00 kW**Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,33 MPa
maximální průtok :	9 m³/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Nová 1823-24

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1022,00 pro ohřev TUV : 688,00Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	194,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	58,48	
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	163,52	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	52,97
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	143,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	58,48
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	91,98	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	56,41
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	20,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	58,48
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	56,41
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	58,48
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	58,48
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	10,22	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	56,41
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	81,76	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	58,48
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	143,08	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	56,41
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	173,74	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	58,48

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Místo odběrného místa :

Nová 1825

Nová

č.p. 1825 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1825

PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 32

Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1729,31 m² pro dodávky TUV : 2127,73 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 97320161 datum instalace : 27.06.2001 typové označení : SUPERCAL

Výrobní číslo průtokoměru : 97330188 datum instalace : 20.06.2001 typové označení : SONTEX WP

Umístění měřiče : v domě 1825

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW pro dodávky TUV : 64,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa

maximální průtok : 12 m³h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stavMísto předání :

Nová 1825

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 722,00 pro ohřev TUV : 443,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	137,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	37,65
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	115,52	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	34,11
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	101,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	37,65
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	64,98	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	36,32
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	14,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	37,65
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	36,32
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	37,65
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	37,65
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	7,22	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	36,32
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	57,76	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	37,65
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	101,08	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	36,32
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	122,74	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	37,65

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa :

č.p. 1826 č.o. , Hranice
Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1826
PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 32
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1729,31 m² pro dodávky TUV : 2127,73 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 97320138 datum instalace : 27.06.2001 typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 97330181 datum instalace : 20.06.2001 typové označení : SONTEX WPV
Umístění měřiče : v domě 1826

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW pro dodávky TUV : 64,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok : 5 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nová 1826

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 749,00 pro ohřev TUV : 516,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	142,31	8,50	43,86
2	16,00	119,84	7,70	39,73
3	14,00	104,86	8,50	43,86
4	9,00	67,41	8,20	42,31
5	2,00	14,98	8,50	43,86
6	0,00	0,00	8,20	42,31
7	0,00	0,00	8,50	43,86
8	0,00	0,00	8,50	43,86
9	1,00	7,49	8,20	42,31
10	8,00	59,92	8,50	43,86
11	14,00	104,86	8,20	42,31
12	17,00	127,33	8,50	43,86

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

... odběrného místa :

Nová 1827-28

č.p. 1827 č.o. , Hranice identifikační znak odběrného místa (kód) : **1827**
PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **46**
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2481,88 m²** pro dodávky TUV : **2837,68 m²**
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **97320148** datum instalace : **27.06.2001** typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : **97330185** datum instalace : **19.06.2001** typové označení : SONTEX WP

Umístění měřiče : **v domě 1828**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **220,00 kW** pro dodávky TUV : **88,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,33 MPa
maximální průtok :	6 m³h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nová 1827-28

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 979,00 pro ohřev TUV : 605,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	186,01	8,50	51,42
2	16,00	156,64	7,70	46,58
3	14,00	137,06	8,50	51,42
4	9,00	88,11	8,20	49,61
5	2,00	19,58	8,50	51,42
6	0,00	0,00	8,20	49,61
7	0,00	0,00	8,50	51,42
8	0,00	0,00	8,50	51,42
9	1,00	9,79	8,20	49,61
10	8,00	78,32	8,50	51,42
11	14,00	137,06	8,20	49,61
12	17,00	166,43	8,50	51,42

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Nerudova 1721

Nerudova

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1721

č.p. 1721 č.o. , Hranice

PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 48

Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1526,11 m² pro dodávky TUV : 1636,32 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021799 datum instalace : 01.08.2001 typové označení : SUPERCAL

Výrobní číslo průtokoměru : 92120500 datum instalace : 02.08.2001 typové označení : SONTEX WP

Umístění měřiče : v domě 1721

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW pro dodávky TUV : 96,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C

teplota na zpátečce : 70,00 st C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa

max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa

maximální průtok : 5 m³h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nerudova 1721

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 752,00 pro ohřev TUV : 330,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1		19,00	142,88		8,50	28,05	
2		16,00	120,32		7,70	25,41	
3		14,00	105,28		8,50	28,05	
4		9,00	67,68		8,20	27,06	
5		2,00	15,04		8,50	28,05	
6		0,00	0,00		8,20	27,06	
7		0,00	0,00		8,50	28,05	
8		0,00	0,00		8,50	28,05	
9		1,00	7,52		8,20	27,06	
10		8,00	60,16		8,50	28,05	
11		14,00	105,28		8,20	27,06	
12		17,00	127,84		8,50	28,05	

Číslo smlouvy : 1/2002

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa (kód) : **1848**
 č.p. 1848 č.o. , Hranice PSC 75301

Podíl procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : **97,6018 %**

Počet bytů v odběrném místě : **48**
 Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **1765,91 m²** pro dodávky TUV : **1746,16 m²**
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **96023238** datum instalace : **22.05.2000** typové označení : **SUPERCAL**
 Výrobní číslo průtokoměru : **95110989** datum instalace : **27.07.2008** typové označení : **SONTEX WP**
 Umístění měřiče : **v domě 1848**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **240,00 kW** pro dodávky TUV : **96,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,01 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	12 m³h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Místo předání :

Nerudova 1848

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 773,00 pro ohřev TUV : 329,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	146,87	8,50	27,96
2	16,00	123,68	7,70	25,33
3	14,00	108,22	8,50	27,96
4	9,00	69,57	8,20	26,97
5	2,00	15,46	8,50	27,96
6	0,00	0,00	8,20	26,97
7	0,00	0,00	8,50	27,96
8	0,00	0,00	8,50	27,96
9	1,00	7,73	8,20	26,97
10	8,00	61,84	8,50	27,96
11	14,00	108,22	8,20	26,97
12	17,00	131,41	8,50	27,96

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21848
č.p. 1848 č.o. , Hranice PSC 75301

Podíl na rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 2,3982 %

Počet bytů v odběrném místě : 0
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 43,39 m² pro dodávky TUV : 44,05 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 96023238 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 95110989 datum instalace : 01.06.2000 typové označení : VVP 50

Umístění měřiče : v domě 1848

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW pro dodávky TUV : 2,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,01 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	12 m ³ h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Nerudova 1848/peč.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 18,00 pro ohřev TUV : 3,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	3,42	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	2,88	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,23
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	2,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	1,62	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,24
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,24
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,18	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,24
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	1,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	2,52	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,24
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	3,06	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,25

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa (kód) : **1348**
 č.p. 1348 č.o. , Hranice PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : **41**
 Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2218,31 m²** pro dodávky TUV : **2366,52 m²**
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.
 Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *
 Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **8280300** datum instalace : **01.07.2001** typové označení : **ISTA**
 Výrobní číslo průtokoměru : **3568556** datum instalace : **01.07.2001** typové označení : **WP 65**
 Umístění měřiče : **Objektová předávací stanice v čp. 1349**
 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **210,00 kW** pro dodávky TUV : **84,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st C	teplota na zpátečce :	70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,20 MPa
maximální průtok :	10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1044,00 pro ohřev TUV : 410,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	198,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	167,04	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	31,57
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	146,16	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	93,96	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	33,62
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	20,88	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	33,62
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	10,44	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	33,62
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	83,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	146,16	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	33,62
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	177,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 12								

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Číslo smlouvy : 1/2002

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1351

č.p. 1351 č.o. Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42

Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2209,42 m² pro dodávky TUV : 2361,38 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8371559 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3555475 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : WP 65

Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1352

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 948,00 pro ohřev TUV : 381,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	180,12	8,50	32,38
2	16,00	151,68	7,70	29,33
3	14,00	132,72	8,50	32,38
4	9,00	85,32	8,20	31,24
5	2,00	18,96	8,50	32,38
6	0,00	0,00	8,20	31,24
7	0,00	0,00	8,50	32,38
8	0,00	0,00	8,50	32,38
9	1,00	9,48	8,20	31,24
10	8,00	75,84	8,50	32,38
11	14,00	132,72	8,20	31,24
12	17,00	161,16	8,50	32,38

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa :

č.p. 1354 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1354

PSČ 75301

č.p. 1354 č.o. , Hranice

Počet bytů v odběrném místě : 42

Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2211,46 m² pro dodávky TUV : 2362,56 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280301 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 8568562 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : WP 65

Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v č.p. 1355

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,20 MPa
maximální průtok :	10000 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1030,00 pro ohřev TUV : 337,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	195,70	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,64
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	164,80	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	25,94
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	144,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,64
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	92,70	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	27,63
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	20,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,64
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	27,63
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,64
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,64
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	10,30	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	27,63
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	82,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,64
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	144,20	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	27,63
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	175,10	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,64

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :

**Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**

Odběrného místa :

Obránců míru 1357-59

Obránců míru

č.p. 1357 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1357

PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : **42**

Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2217,11 m²** pro dodávky TUV : **2380,62 m²**

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **8280036** datum instalace : **01.07.2001** typové označení : **ISTA**

Výrobní číslo průtokoměru : **3568553** datum instalace : **01.07.2001** typové označení : **WP 65**

Umístění měřiče : **Objektová předávací stanice v čp. 1358**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **210,00 kW** pro dodávky TUV : **84,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C**

teplota na zpátečce : **70,00 st. C**

jmenovitý tlakový rozdíl : **50,00 kPa**

max. statický tlak v soustavě : **0,20 MPa**

maximální průtok : **10000 l/h**

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 945,00 pro ohřev TUV : 358,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	% pro TUV	7,70
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

... odběrného místa :
Obránců míru 1363-65
Obránců míru

Identifikační znak odběrného místa (kód) : **1363**
č.p. 1363 č.o. , Hranice PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : **42**
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2217,02 m²** pro dodávky TUV : **2380,62 m²**
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : **8371577** datum instalace : **01.07.2001** typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : **3568877** datum instalace : **01.07.2001** typové označení : WP 65
Umístění měřiče : **Objektová předávací stanice v čp. 1364**
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **210,00 kW** pro dodávky TUV : **84,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C** teplota na zpátečce : **70,00 st. C**
jmenovitý tlakový rozdíl : **50,00 kPa** max. statický tlak v soustavě : **0,20 MPa**
maximální průtok : **10000 l/h** Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1008,00 pro ohřev TUV : 301,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	% pro TUV	7,70
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrného místa :

č.p. 1369 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1369

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42

Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2200,04 m² pro dodávky TUV : 2366,43 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280027 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568480 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : WP 65

Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1370

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 996,00 pro ohřev TUV : 329,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	189,24	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	159,36	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	25,33
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	139,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	89,64	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,97
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	19,92	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,97
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,96	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,97
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	79,68	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	139,44	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,97
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	169,32	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :
 Vlastníci bytových jednotek
 v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa :
 Obránců míru 1377-79
 Obránců míru

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1377
 PSC 75301

č.p. 1377 č.o. , Hranice

Počet bytů v odběrném místě : 42
 Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2220,76 m² pro dodávky TUV : 2367,92 m²
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.
 Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *
 Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280316 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : ISTA
 Výrobní číslo průtokoměru : 3568565 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : WP 65
 Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1378
 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C
 jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa
 maximální průtok : 10000 l/h
 teplota na zpátečce : 70,00 st. C
 max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
 Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1024,00 pro ohřev TUV : 326,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	19,00	194,56	8,50	27,71
Účetní měsíc : 2	16,00	163,84	7,70	25,10
Účetní měsíc : 3	14,00	143,36	8,50	27,71
Účetní měsíc : 4	9,00	92,16	8,20	26,73
Účetní měsíc : 5	2,00	20,48	8,50	27,71
Účetní měsíc : 6	0,00	0,00	8,20	26,73
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	27,71
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	27,71
Účetní měsíc : 9	1,00	10,24	8,20	26,73
Účetní měsíc : 10	8,00	81,92	8,50	27,71
Účetní měsíc : 11	14,00	143,36	8,20	26,73
Účetní měsíc : 12	17,00	174,08	8,50	27,71

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa :

Hromůvka 1882-84

Hromůvka

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1882

č.p. 1882 č.o. , Hranice

PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : **39**

Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2087,08 m²** pro dodávky TUV : **2364,54 m²**

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **99510414** datum instalace : **15.08.2000** typové označení : **SONTEX**

Výrobní číslo průtokoměru : **99031202** datum instalace : **15.08.2000** typové označení : **WPX 715**

Umístění měřiče : **V domě čp. 1883**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **195,00 kW** pro dodávky TUV : **78,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C** teplota na zpátečce : **70,00 st. C**

jmenovitý tlakový rozdíl : **44,00 kPa** max. statický tlak v soustavě : **0,40 MPa**

maximální průtok : **10200 l/h** Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 728,00 pro ohřev TUV : 575,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	138,32	8,50	48,87
2	16,00	116,48	7,70	44,27
3	14,00	101,92	8,50	48,87
4	9,00	65,52	8,20	47,15
5	2,00	14,56	8,50	48,87
6	0,00	0,00	8,20	47,15
7	0,00	0,00	8,50	48,87
8	0,00	0,00	8,50	48,87
9	1,00	7,28	8,20	47,15
10	8,00	58,24	8,50	48,87
11	14,00	101,92	8,20	47,15
12	17,00	123,76	8,50	48,87

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa :
 Hromůvka 1890-91
 Hromůvka

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1890
 č.p. 1890 č.o. , Hranice PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 46
 Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,88 m² pro dodávky TUV : 2837,57 m²
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 120852 datum instalace : 15.08.2000 typové označení : SONTEX
 Výrobní číslo průtokoměru : 98032060 datum instalace : 15.08.2000 typové označení : WPX 715

Umístění měřiče : V domě čp. 1890
 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW pro dodávky TUV : 92,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
 jmenovitý tlakový rozdíl : 49,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,40 MPa
 maximální průtok : 11600 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 812,00 pro ohřev TUV : 668,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	% pro TUV	7,70
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa :

1892-93

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1892

1892-93

č.p. 1892 č.o. , Hranice

PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 46

Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,88 m² pro dodávky TUV : 2837,57 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 120840 datum instalace : 15.08.2000 typové označení : SONTEX

Výrobní číslo průtokoměru : 99032117 datum instalace : 15.08.2000 typové označení : WPX 715

Umístění měřiče : V domě čp. 1892

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW pro dodávky TUV : 92,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 51,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,40 MPa

maximální průtok : 11600 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 900,00 pro ohřev TUV : 707,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	171,00	8,50	60,09
2	16,00	144,00	7,70	54,43
3	14,00	126,00	8,50	60,09
4	9,00	81,00	8,20	57,97
5	2,00	18,00	8,50	60,09
6	0,00	0,00	8,20	57,97
7	0,00	0,00	8,50	60,09
8	0,00	0,00	8,50	60,09
9	1,00	9,00	8,20	57,97
10	8,00	72,00	8,50	60,09
11	14,00	126,00	8,20	57,97
12	17,00	153,00	8,50	60,09

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1894
č.p. 1894 č.o.	, Hranice	PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **51**
 Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2828,40 m²** pro dodávky TUV : **3168,21 m²**
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.
 Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **120863** datum instalace : **15.08.2000** typové označení : **SONTEX**
 Výrobní číslo průtokoměru : **98032177** datum instalace : **15.08.2000** typové označení : **WPX 715**
 Umístění měřiče : **V domě čp. 1894**
 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **255,00 kW** pro dodávky TUV : **102,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st C	teplota na zpátečce :	70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :	53,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,40 MPa
maximální průtok :	12800 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1014,00 pro ohřev TUV : 724,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	192,66	8,50	61,54
2	16,00	162,24	7,70	55,74
3	14,00	141,96	8,50	61,54
4	9,00	91,26	8,20	59,36
5	2,00	20,28	8,50	61,54
6	0,00	0,00	8,20	59,36
7	0,00	0,00	8,50	61,54
8	0,00	0,00	8,50	61,54
9	1,00	10,14	8,20	59,36
10	8,00	81,12	8,50	61,54
11	14,00	141,96	8,20	59,36
12	17,00	172,38	8,50	61,54

Odběratel :

**Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**

Odběrného místa :

Pernštejské nám.

Pernštejské nám.

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

741

č.p. 741 č.o. , Hranice

PSC 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : **68,6403 %**

Počet bytů v odběrném místě : **8**

Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **407,03 m²** pro dodávky TUV : **0,00 m²**

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **93021801** datum instalace : **15.06.2001** typové označení : **SONTEX**

Výrobní číslo průtokoměru : **97280389** datum instalace : **15.06.2001** typové označení : **WP 40**

Umístění měřiče : **V kotelně čp. 741**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **40,00 kW** pro dodávky TUV : **0,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblasti venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	32,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,16 MPa
maximální průtok :	1200 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 193,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	36,67	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	30,88	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	27,02	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	17,37	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	3,86	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	1,93	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	15,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	27,02	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	32,81	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :

**Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**

Adresa odběrného místa :

**Permštejnské náměstí
Permštejnské nám.**

č.p. 741 č.o. , Hranice

**Identifikační znak odběrného místa (kód) : 20741
PSC 75301**

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 31,3597 %

**Počet bytů v odběrném místě : 0
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 185,96 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²**

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

**Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021801 datum instalace : 15.06.2001 typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 97280389 datum instalace : 15.06.2001 typové označení : WP 40**

Umístění měřiče : V kotelně čp. 741

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 25,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

**teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C teplota na zpátečce : 70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl : 32,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,16 MPa
maximální průtok : 1200 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav**

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 85,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1			19,00	16,15		8,50	0,00
2			16,00	13,60		7,70	0,00
3			14,00	11,90		8,50	0,00
4			9,00	7,65		8,20	0,00
5			2,00	1,70		8,50	0,00
6			0,00	0,00		8,20	0,00
7			0,00	0,00		8,50	0,00
8			0,00	0,00		8,50	0,00
9			1,00	0,85		8,20	0,00
10			8,00	6,80		8,50	0,00
11			14,00	11,90		8,20	0,00
12			17,00	14,45		8,50	0,00

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Vrchlického 1466/byt služ
 Vrchlického

č.p. 1466 č.o.

, Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1466

PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : **3,9640 %**

Počet bytů v odběrném místě : **1**
 Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **47,23 m²** pro dodávky TUV : **0,00 m²**

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **958585282** datum instalace : **05.06.2003** typové označení : **ISTA**
 Výrobní číslo průtokoměru : **95119758** datum instalace : **05.06.2003** typové označení : **WP 40**

Místění měřiče : **V kotelně čp. 1466**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **5,00 kW** pro dodávky TUV : **0,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st C	teplota na zpátečce :	70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,12 MPa
maximální průtok :	5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 31,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	% pro TUV	7,70
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Vrchlického 1466/Sauna

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21466

Vrchlického

č.p. 1466 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 11,3859 %

Počet bytů v odběrném místě : 0

Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 135,66 m² pro dodávky TUV : 135,66 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 958585282 datum instalace : 05.06.2003 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 95119758 datum instalace : 05.06.2003 typové označení : WP 40

Umístění měřiče : V kotelně č.p. 1466

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 10,00 kW pro dodávky TUV : 4,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa

maximální průtok : 5100 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 89,00 pro ohřev TUV : 29,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ		
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	16,91	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	14,24	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	2,23
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	12,46	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	8,01	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,37
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,78	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,37
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,89	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,37
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	7,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	12,46	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,37
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	15,13	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,46

Smlouva o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrného místa :
Vrchlického 1466/byty
Vrchlického

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 91466
č.p. 1466 č.o. , Hranice PSC 753 01

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 84,6501 %

Počet bytů v odběrném místě : 51
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1008,58 m² pro dodávky TUV : 769,70 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 958585282 datum instalace : 05.06.2003 typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 95119758 datum instalace : 05.06.2003 typové označení : WP 40

Umístění měřiče : V kotelně čp.1466
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00 kW pro dodávky TUV : 60,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,12 MPa
maximální průtok :	5100 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 662,00 pro ohřev TUV : 573,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	125,78	8,50	48,70
2	16,00	105,92	7,70	44,12
3	14,00	92,68	8,50	48,70
4	9,00	59,58	8,20	46,98
5	2,00	13,24	8,50	48,70
6	0,00	0,00	8,20	46,98
7	0,00	0,00	8,50	48,70
8	0,00	0,00	8,50	48,70
9	1,00	6,62	8,20	46,98
10	8,00	52,96	8,50	48,70
11	14,00	92,68	8,20	46,98
12	17,00	112,54	8,50	48,70

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Adresa : Purgšova 1399
 č.p. 1399 č.o. , Hranice
 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1399
 PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0
 Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1921,49 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 958570442 datum instalace : 12.06.2003 typové označení : ISTA
 Výrobní číslo průtokoměru : 8502831 datum instalace : 12.06.2003 typové označení : WS-PF

Umístění měřiče : V kotelně čp. 1399
 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 200,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
 jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
 maximální průtok : 5800 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 809,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	19,00	153,71	8,50	0,00
Účetní měsíc : 2	16,00	129,44	7,70	0,00
Účetní měsíc : 3	14,00	113,26	8,50	0,00
Účetní měsíc : 4	9,00	72,81	8,20	0,00
Účetní měsíc : 5	2,00	16,18	8,50	0,00
Účetní měsíc : 6	0,00	0,00	8,20	0,00
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	0,00
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	0,00
Účetní měsíc : 9	1,00	8,09	8,20	0,00
Účetní měsíc : 10	8,00	64,72	8,50	0,00
Účetní měsíc : 11	14,00	113,26	8,20	0,00
Účetní měsíc : 12	17,00	137,53	8,50	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského
Adresa : Tovačovského

č.p. 2000 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 2000
PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 60,9118 %

Počet bytů v odběrném místě : 31
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 989,75 m² pro dodávky TUV : 1090,40 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Instalace měřiče : Měřič tepla není nainstalován.

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 60,00 kW pro dodávky TUV : 30,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok : 12000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 432,00 pro ohřev TUV : 219,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	% pro TUV	7,70
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Název : Tovačovského/NP

Adresa : Tovačovského

č.p. 2000 č.o.

, Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

22000

PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 15,5518 %

Počet bytů v odběrném místě : 0

Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 252,70 m² pro dodávky TUV : 255,04 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Ustanění měřiče : Měřič tepla není nainstalován.

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 50,00 kW pro dodávky TUV : 15,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C teplota na zpátečce : 70,00 st C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa

maximální průtok : 12000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 142,00 pro ohřev TUV : 35,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	26,98	8,50	2,97
2	16,00	22,72	7,70	2,69
3	14,00	19,88	8,50	2,97
4	9,00	12,78	8,20	2,87
5	2,00	2,84	8,50	2,97
6	0,00	0,00	8,20	2,87
7	0,00	0,00	8,50	2,97
8	0,00	0,00	8,50	2,97
9	1,00	1,42	8,20	2,87
10	8,00	11,36	8,50	2,97
11	14,00	19,88	8,20	2,87
12	17,00	24,14	8,50	2,97

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/SP

Adresa : Tovačovského

č.p. 2000 č.o.

, Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

32000

PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : **23,5364 %**

Počet bytů v odběrném místě : **0**

Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **382,44 m²** pro dodávky TUV : **0,00 m²**

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **0** datum instalace : . . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : **0** datum instalace : . . . typové označení :

Instalování měřiče : **Měřič tepla není nainstalován.**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **30,00 kW** pro dodávky TUV : **0,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C** teplota na zpátečce : **70,00 st. C**

jmenovitý tlakový rozdíl : **50,00 kPa** max. statický tlak v soustavě : **0,10 MPa**

maximální průtok : **12000 l/h** Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 175,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	19,00	33,25	0,00	0,00
Účetní měsíc : 2	16,00	28,00	0,00	0,00
Účetní měsíc : 3	14,00	24,50	0,00	0,00
Účetní měsíc : 4	9,00	15,75	0,00	0,00
Účetní měsíc : 5	2,00	3,50	0,00	0,00
Účetní měsíc : 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Účetní měsíc : 9	1,00	1,75	0,00	0,00
Účetní měsíc : 10	8,00	14,00	0,00	0,00
Účetní měsíc : 11	14,00	24,50	0,00	0,00
Účetní měsíc : 12	17,00	29,75	0,00	0,00

smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Hranice, a.s.

parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536

Adresa : Struhlovsko

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1536

č.p. 1536 č.o.

, Hranice

PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 99,0056 %

Počet bytů v odběrném místě : 48

Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1394,81 m² pro dodávky TUV : 1522,80 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280042 datum instalace : 06.08.2002 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568550 datum instalace : 06.08.2002 typové označení : WP 65

Ustavení měřiče : V kotelně čp. 1536

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW pro dodávky TUV : 48,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C teplota na zpátečce : 70,00 st C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa

maximální průtok : 11000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 778,00 pro ohřev TUV : 375,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	19,00	147,82	8,50	31,87
Účetní měsíc : 2	16,00	124,48	7,70	28,87
Účetní měsíc : 3	14,00	108,92	8,50	31,87
Účetní měsíc : 4	9,00	70,02	8,20	30,75
Účetní měsíc : 5	2,00	15,56	8,50	31,87
Účetní měsíc : 6	0,00	0,00	8,20	30,75
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	31,87
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	31,87
Účetní měsíc : 9	0,00	7,78	8,20	30,75
Účetní měsíc : 10	1,00	62,24	8,50	31,87
Účetní měsíc : 11	8,00	108,92	8,20	30,75
Účetní měsíc : 12	14,00	132,26	8,50	31,87

Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536/sk Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21536
Adresa : Struhlovsko č.p. 1536 č.o. , Hranice PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 0,9944 %

Počet bytů v odběrném místě : 0
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 14,01 m² pro dodávky TUV : 13,00 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280042 datum instalace : 06.08.2002 typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568550 datum instalace : 06.08.2002 typové označení : WP 65

Místění měřiče : V kotelně čp. 1536

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW pro dodávky TUV : 2,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 11000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 6,00 pro ohřev TUV : 1,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ		
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	1,14	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	0,96	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,07
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	0,84	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	0,54	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,06	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	0,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	0,84	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	1,02	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Název : **Hromůvka 1506** Identifikační znak odběrného místa (kód) : **1506**
 Adresa : **Hromůvka** č.p. **1506** č.o. **, Hranice** PSČ **75301**

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : **14,4674 %**

Počet bytů v odběrném místě : **8**
 Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **434,11 m²** pro dodávky TUV : **494,36 m²**
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **8280034** datum instalace : **28.08.2001** typové označení : **ISTA**
 Výrobní číslo průtokoměru : **3533576** datum instalace : **23.08.2001** typové označení : **ISTA WS**

Umístění měřiče : **v domě 1508**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **40,00 kW** pro dodávky TUV : **16,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C** teplota na zpátečce : **70,00 st. C**
 jmenovitý tlakový rozdíl : **0,03 MPa** max. statický tlak v soustavě : **0,32 MPa**
 maximální průtok : **9 m³h** Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Místo předání :

Hromůvka 1506

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 278,00 pro ohřev TUV : 123,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1		19,00	52,82		8,50	10,45	
2		16,00	44,48		7,70	9,47	
3		14,00	38,92		8,50	10,45	
4		9,00	25,02		8,20	10,08	
5		2,00	5,56		8,50	10,45	
6		0,00	0,00		8,20	10,08	
7		0,00	0,00		8,50	10,45	
8		0,00	0,00		8,50	10,45	
9		1,00	2,78		8,20	10,08	
10		8,00	22,24		8,50	10,45	
11		14,00	38,92		8,20	10,08	
12		17,00	47,26		8,50	10,45	

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační údaje odběrného místa :

Název : Hromůvka 1511
Adresa : Hromůvka

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1511
č.p. 1511 č.o. , Hranice PSC 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 14,9386 %

Počet bytů v odběrném místě : 8
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 448,25 m² pro dodávky TUV : 495,92 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280034 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3533576 datum instalace : 01.07.2001 typové označení : VVS-PF

Instalace měřiče : v domě 1508
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 40,00 pro dodávky TUV : 16,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,32 MPa
maximální průtok :	9 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 282,00 pro ohřev TUV : 110,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	53,58	8,50	9,35
2	16,00	45,12	7,70	8,47
3	14,00	39,48	8,50	9,35
4	9,00	25,38	8,20	9,02
5	2,00	5,64	8,50	9,35
6	0,00	0,00	8,20	9,02
7	0,00	0,00	8,50	9,35
8	0,00	0,00	8,50	9,35
9	1,00	2,82	8,20	9,02
10	8,00	22,56	8,50	9,35
11	14,00	39,48	8,20	9,02
12	17,00	47,94	8,50	9,35

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Název odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1214

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1214

Adresa : Struhlovsko

č.p. 1214 č.o. , Hranice

PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 32

Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1817,88 m² pro dodávky TUV : 2162,08 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040610 datum instalace : 15.08.2001 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 92100652 datum instalace : 15.08.2001 typové označení : WPX

Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1214

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW pro dodávky TUV : 64,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C

teplota na zpátečce : 70,00 st C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa

maximální průtok : 8250 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 950,00 pro ohřev TUV : 306,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	180,50	8,50	26,01
2	16,00	152,00	7,70	23,56
3	14,00	133,00	8,50	26,01
4	9,00	85,50	8,20	25,09
5	2,00	19,00	8,50	26,01
6	0,00	0,00	8,20	25,09
7	0,00	0,00	8,50	26,01
8	0,00	0,00	8,50	26,01
9	1,00	9,50	8,20	25,09
10	8,00	76,00	8,50	26,01
11	14,00	133,00	8,20	25,09
12	17,00	161,50	8,50	26,01

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1215 **Identifikační znak odběrného místa (kód) :** 1215
Adresa : Struhlovsko č.p. 1215 č.o. , Hranice **PSČ** 75301

Počet bytů v odběrném místě : 32
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1817,88 m² **pro dodávky TUV :** 2162,08 m²
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.
 Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *
 Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040602 **datum instalace :** 15.08.2001 **typové označení :** SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 92120520 **datum instalace :** 15.08.2001 **typové označení :** WPX
Ujistění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1215
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW **pro dodávky TUV :** 64,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C **teplota na zpátečce :** 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa **max. statický tlak v soustavě :** 0,28 MPa
maximální průtok : 8250 l/h **Poznámka :** hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1007,00 pro ohřev TUV : 286,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	191,33	8,50	24,31
2	16,00	161,12	7,70	22,02
3	14,00	140,98	8,50	24,31
4	9,00	90,63	8,20	23,45
5	2,00	20,14	8,50	24,31
6	0,00	0,00	8,20	23,45
7	0,00	0,00	8,50	24,31
8	0,00	0,00	8,50	24,31
9	1,00	10,07	8,20	23,45
10	8,00	80,56	8,50	24,31
11	14,00	140,98	8,20	23,45
12	17,00	171,19	8,50	24,31

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Hranice, a.s.

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : **Struhlovsko 1219** Identifikační znak odběrného místa (kód) : **1219**
 Adresa : Struhlovsko č.p. 1219 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **32**Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **1817,88 m²** pro dodávky TUV : **2162,08 m²**

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**Výrobní číslo vyhodnocovače : **93040693** datum instalace : **15.08.2001** typové označení : **SONTEX**Výrobní číslo průtokoměru : **92100678** datum instalace : **15.08.2001** typové označení : **WPX**Instalace měřiče : **Objektová předávací stanice v čp. 1219**Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **160,00 kW** pro dodávky TUV : **64,00 kW****Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :**

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st C** teplota na zpátečce : **70,00 st C**
 jmenovitý tlakový rozdíl : **50,00 kPa** max. statický tlak v soustavě : **0,28 MPa**
 maximální průtok : **8250 l/h** Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : **917,00** pro ohřev TUV : **274,00**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	174,23	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,29
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	146,72	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	21,09
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	128,38	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,29
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	82,53	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	22,46
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	18,34	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,29
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	22,46
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,29
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,29
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,17	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	22,46
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	73,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,29
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	128,38	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	22,46
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	155,89	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	23,29

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Hranice, a.s.

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1412-13 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1412
Adresa : Struhlovsko č.p. 1412 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 38

Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1913,90 m² pro dodávky TUV : 2560,83 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280005 datum instalace : 15.08.2001 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568563 datum instalace : 15.08.2001 typové označení : WS-PF

Instalován měřič : Objektová předávací stanice v čp. 1413

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 190,00 kW pro dodávky TUV : 76,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,28 MPa
maximální průtok :	12250 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 716,00 pro ohřev TUV : 374,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		19,00		136,04		8,50		31,79	
2		16,00		114,56		7,70		28,79	
3		14,00		100,24		8,50		31,79	
4		9,00		64,44		8,20		30,66	
5		2,00		14,32		8,50		31,79	
6		0,00		0,00		8,20		30,66	
7		0,00		0,00		8,50		31,79	
8		0,00		0,00		8,50		31,79	
9		1,00		7,16		8,20		30,66	
10		8,00		57,28		8,50		31,79	
11		14,00		100,24		8,20		30,66	
12		17,00		121,72		8,50		31,79	

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa:

Struhlovsko 1414-15

Identifikační znak odběrného místa (kód): 1414

Struhlovsko

č.p. 1414 č.o. , Hranice

PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 38

Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1913,90 m² pro dodávky TUV : 2174,98 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8385290 datum instalace : 15.08.2001 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568559 datum instalace : 15.08.2001 typové označení : WS-PF

Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1415

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 190,00 kW pro dodávky TUV : 76,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa

maximální průtok : 12250 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 776,00 pro ohřev TUV : 379,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	dodávky v GJ	19,00	147,44	8,50	dodávky v GJ	32,21	
2	dodávky v GJ	16,00	124,16	7,70	dodávky v GJ	29,18	
3	dodávky v GJ	14,00	108,64	8,50	dodávky v GJ	32,21	
4	dodávky v GJ	9,00	69,84	8,20	dodávky v GJ	31,07	
5	dodávky v GJ	2,00	15,52	8,50	dodávky v GJ	32,21	
6	dodávky v GJ	0,00	0,00	8,20	dodávky v GJ	31,07	
7	dodávky v GJ	0,00	0,00	8,50	dodávky v GJ	32,21	
8	dodávky v GJ	0,00	0,00	8,50	dodávky v GJ	32,21	
9	dodávky v GJ	1,00	7,76	8,20	dodávky v GJ	31,07	
10	dodávky v GJ	8,00	62,08	8,50	dodávky v GJ	32,21	
11	dodávky v GJ	14,00	108,64	8,20	dodávky v GJ	31,07	
12	dodávky v GJ	17,00	131,92	8,50	dodávky v GJ	32,21	

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Adresa odběrného místa :**Adresa : Čechova 183
Hranice, a.s.

č.p. 183 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 183
PSC 75301Počet bytů v odběrném místě : 0
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 921,49 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Návrh měřiče : Měřič tepla není instalován.

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 120,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,15 MPa
maximální průtok : 5800 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 487,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	92,53	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	77,92	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	68,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	43,83	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	9,74	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	4,87	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	38,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	68,18	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	82,79	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrného místa :

otínská
Bělotínská

č.p. 1297 č.o.

, Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1297

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **32**
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **972,40 m²** pro dodávky TUV : **0,00 m²**

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : **99010248** datum instalace : **12.06.2003** typové označení : SONTEx
Výrobní číslo průtokoměru : **93121612** datum instalace : **12.06.2003** typové označení : WPX

Instalace měřiče : V domě čp. 1297

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **96,00 kW** pro dodávky TUV : **0,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	2800 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 584,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% pro ÚT	19,00	16,00	14,00	9,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	14,00	17,00
dodávky v GJ	110,96	93,44	81,76	52,56	11,68	0,00	0,00	0,00	5,84	46,72	81,76	99,28
% pro TUV	8,50	7,70	8,50	8,20	8,50	8,20	8,50	8,50	8,20	8,50	8,20	8,50
dodávky v GJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Název : Bělotínská/Obchod

Adresa : Bělotínská

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

11297

č.p. 1297 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **0**

Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : **250,26 m²** pro dodávky TUV : **0,00 m²**

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **98380561** datum instalace : **12.06.2003** typové označení : **SONTEX**

Výrobní číslo průtokoměru : **99060273** datum instalace : **12.06.2003** typové označení : **WPX**

Místění měřiče : **V domě čp.1297**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **30,00 kW** pro dodávky TUV : **0,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	1200 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 159,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV		
1	19,00	dodávky v GJ	30,21	8,50	dodávky v GJ	0,00
2	16,00	dodávky v GJ	25,44	7,70	dodávky v GJ	0,00
3	14,00	dodávky v GJ	22,26	8,50	dodávky v GJ	0,00
4	9,00	dodávky v GJ	14,31	8,20	dodávky v GJ	0,00
5	2,00	dodávky v GJ	3,18	8,50	dodávky v GJ	0,00
6	0,00	dodávky v GJ	0,00	8,20	dodávky v GJ	0,00
7	0,00	dodávky v GJ	0,00	8,50	dodávky v GJ	0,00
8	0,00	dodávky v GJ	0,00	8,50	dodávky v GJ	0,00
9	1,00	dodávky v GJ	1,59	8,20	dodávky v GJ	0,00
10	8,00	dodávky v GJ	12,72	8,50	dodávky v GJ	0,00
11	14,00	dodávky v GJ	22,26	8,20	dodávky v GJ	0,00
12	17,00	dodávky v GJ	27,03	8,50	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Běloučská/Majerský Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21297
 Adresa : Běloučská č.p. 1297 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0
 Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 191,36 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 98380572 datum instalace : 12.06.2003 typové označení : SONTEX

Výrobní číslo průtokoměru : 99060275 datum instalace : 12.06.2003 typové označení : WPX

Instalace měřiče : V domě č.p.1297

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
 jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
 maximální průtok : 900 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 88,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	16,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	14,08	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	12,32	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	7,92	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,76	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,88	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	7,04	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	12,32	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	14,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská/Junák	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	31297
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě :	0		
Započítatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT :	115,94 m ²	pro dodávky TUV :	0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			

Výrobní číslo vyhodnocovače :	98130730	datum instalace :	12.06.2003	typové označení :	SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru :	99060238	datum instalace :	12.06.2003	typové označení :	WPX
Místění měřiče : V domě čp. 1297					
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	20,00	kW	pro dodávky TUV :	0,00	kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :					
teplota na vstupu do objektu :	90,00	st. C	teplota na zpátečce :	70,00	st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00	kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18	MPa
maximální průtok :	600	l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav		

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 40,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	7,60	8,50	0,00
2	16,00	6,40	7,70	0,00
3	14,00	5,60	8,50	0,00
4	9,00	3,60	8,20	0,00
5	2,00	0,80	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	0,40	8,20	0,00
10	8,00	3,20	8,50	0,00
11	14,00	5,60	8,20	0,00
12	17,00	6,80	8,50	0,00

Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Název : Na Náspech
Adresa : Na Náspech

č.p. 50 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

50
PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 9
Započitatelná podlahová plocha pro dodávky ÚT : 351,92 m² pro dodávky TUV : 420,50 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Instalace měřiče : Měřič tepla není nainstalován.

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 45,00 kW pro dodávky TUV : 18,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st C	teplota na zpátečce :	70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,20 MPa
maximální průtok :	600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 258,00 pro ohřev TUV : 53,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	49,02	8,50	4,50
2	16,00	41,28	7,70	4,08
3	14,00	36,12	8,50	4,50
4	9,00	23,22	8,20	4,34
5	2,00	5,16	8,50	4,50
6	0,00	0,00	8,20	4,34
7	0,00	0,00	8,50	4,50
8	0,00	0,00	8,50	4,50
9	1,00	2,58	8,20	4,34
10	8,00	20,64	8,50	4,50
11	14,00	36,12	8,20	4,34
12	17,00	43,86	8,50	4,50

HRANICE

1974919

DIČ : CZ61974919

Kalkulovaná cena tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1.1. 2005

Kód a název zdroje	101 průměrná
--------------------	--------------

Výroba TE na zdroji - ÚT	105 531,00 GJ	71,3423 %	Prodej TE - vstup do objektu	98 194,00 GJ
Výroba TE na zdroji - TUV	42 391,00 GJ	28,6577 %	Prodej TE - předávací stanice	42 391,00 GJ
Výroba TE celkem	147 922,00 GJ	100,0000 %	Prodej TE celkem	140 585,00 GJ

Popis jednotlivých kalkulovaných nákladů

daň z nemovitosti	██████████ Kč
elektřina	██████████ Kč
poplatek za exhalace	██████████ Kč
vlastní údržba	██████████ Kč
materiál	██████████ Kč
Mzda hrubá	██████████ Kč
nájemné	██████████ Kč
odpisy	██████████ Kč
odvody	██████████ Kč
opravy	██████████ Kč
ostatní	██████████ Kč
palivo	██████████ Kč
revize	██████████ Kč
správní režie	██████████ Kč
telefony	██████████ Kč
technologická voda	██████████ Kč
výrobní režie	██████████ Kč
zisk	██████████ Kč

Kalkulované náklady celkem :	██████████ Kč	průměrná cena	██████████ Kč/GJ
Z toho náklady na dodávku ÚT :	██████████ Kč	jednotková cena - ÚT	██████████ Kč/GJ
		jednotková cena - ÚT s DPH	██████████ Kč/GJ
náklady na dodávku TUV :	██████████ Kč	jednotková cena - TUV	██████████ Kč/GJ
		jednotková cena - TUV s DPH	██████████ Kč/GJ

Zpracoval(a) : Střílková R., Foltýnková K.

Telefon : ██████████ ██████████ ██████████