

Dodatek č. 13

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

č. 1/2002

uzavřené podle zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

mezi

1. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**
sídlem **Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice**
IČ **61974919**
DIČ **CZ61974919**
jednající: **Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.**
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu **19 2000 0000 0000 0000 0000**, peněžní ústav **Československá**
banka, Hranice
telefon: **581 674 111**, fax: **581 674 414**
(dále jen „dodavatel“)

a

2. Firmou **Vlastníci bytových jednotek,**
v zast. EKOLTES Hranice, a.s.

sídlem **Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice**
IČ **301311**
DIČ
jednající: **Milada Hilscherová, vedoucí "Provozu domu"**

telefon: **581 674 111**, fax: **581 674 414**, e-mail:

(dále jen „odběratel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 13

Tímto Dodatkem se mění :

I.

Příloha č. 2 – “Smlouvy o dodávce TE”, sjednané roční množství odběru
tepelné energie platné od **1. 4. 2007.**

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie na období **4. – 12. 2007**
Účinnost od 1. 4. 2007 – v souvislosti s vydáním

„Ceníku dodávek zemního plynu č. **01/07** Sm. plynárenské, a.s.“

„Ceníku dodávek zemního plynu č. **02/07** Sm. plynárenské, a.s.“

„Ceníku sdružených dodávek zemního plynu č. **02/07** Sm. plynárenské, a.s.“

„Ceníku sdružených dodávek zemního plynu č. **03/07** Sm. plynárenské, a.s.“

II.

Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.

Milada Hilscherová
vedoucí “Provozu domů”

za odběratele

Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích dne 27. 3. 2007

Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Město odběrného místa :

Ulice : Jaselská 1611-13

Adresa : Jaselská

č.p. 1611 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1611

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 120

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 6037,65 m²

pro dodávky TUV : 6830,22 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 4474736 datum instalace : 19.08.2003

typové označení : MULTICAL

Výrobní číslo průtokoměru : 4474736 datum instalace : 19.08.2003

typové označení : ULTRAFLOW

Umístění měřiče : V kotelně

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 600,00

pro dodávky TUV : 240,00

Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce :

70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa

max. statický tlak v soustavě :

0,26 MPa

maximální průtok : 12 m³h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Jaselská 1611-13

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1992,00 pro ohřev TUV : 1166,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
4	9,00	179,28	8,20	95,61
5	2,00	39,84	8,50	99,11
6	0,00	0,00	8,20	95,61
7	0,00	0,00	8,50	99,11
8	0,00	0,00	8,50	99,11
9	1,00	19,92	8,20	95,61
10	8,00	159,36	8,50	99,11
11	14,00	278,88	8,20	95,61
12	17,00	338,64	8,50	99,11

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :
Název : 1.máje 1623
Adresa :

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1623
 č.p. 0 č.o. , PSC

Počet bytů v odběrném místě : 0
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m² **pro dodávky TUV :** 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 **datum instalace :** . . **typové označení :**
Výrobní číslo průtokoměru : 0 **datum instalace :** . . **typové označení :**
Čištění měřiče :
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 **pro dodávky TUV :** 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C **teplota na zpátečce :** 0,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00 **max. statický tlak v soustavě :** 0,00 MPa
maximální průtok : 0 **Poznámka :** hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1623

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 **pro ohřev TUV :** 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

ES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1661-64
Adresa : 1.máje

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1661
č.p. 1661 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 60
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2786,97 m² pro dodávky TUV : 3103,05 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040597 datum instalace : 18.08.2005 typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92100540 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEX WP

• Místění měřiče : v domě 1664

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 300,00 kW pro dodávky TUV : 120,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 16 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1661-64

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1151,00 pro ohřev TUV : 514,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	9,00	103,59	8,20	42,14
Účetní měsíc : 5	2,00	23,02	8,50	43,69
Účetní měsíc : 6	0,00	0,00	8,20	42,14
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	43,69
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	43,69
Účetní měsíc : 9	1,00	11,51	8,20	42,14
Účetní měsíc : 10	8,00	92,08	8,50	43,69
Účetní měsíc : 11	14,00	161,14	8,20	42,14
Účetní měsíc : 12	17,00	195,67	8,50	43,69

ES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1661-64/ne
Adresa : 1.máje

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21661
č.p. 1661 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 570,71 m² pro dodávky TUV : 496,77 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021795 datum instalace : 18.08.2005 typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92060283 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEX MWZ
Umístění měřiče : v domě 1664

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 57,00 kW pro dodávky TUV : 23,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 16 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1661-64/nebyty

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 299,00 pro ohřev TUV : 36,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
4	9,00	26,91	8,20	2,95
5	2,00	5,98	8,50	3,06
6	0,00	0,00	8,20	2,95
7	0,00	0,00	8,50	3,06
8	0,00	0,00	8,50	3,06
9	1,00	2,99	8,20	2,95
10	8,00	23,92	8,50	3,06
11	14,00	41,86	8,20	2,95
12	17,00	50,83	8,50	3,06

ES Hranice, a.s.

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa:

Název : 1.máje 1723-24

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1723

Adresa :

č.p. 0 č.o.

PSC

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Umístění měřiče :

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C

teplota na zpátečce : 0,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00

max.statický tlak v soustavě : 0,00 MPa

maximální průtok : 0

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

1.máje 1723-24

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1814-16

Adresa :

č.p. 0 č.o. ,

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1814

PSC

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

● Istění měřiče :

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C

teplota na zpátečce : 0,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00

max. statický tlak v soustavě : 0,00 MPa

maximální průtok : 0

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Nová 1814-16

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
● Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

TE S Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1817-19

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1817

Adresa :

č.p. 0 č.o. ,

PSC

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Ustavení měřiče :

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00

pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C

teplota na zpátečce : 0,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00

max. statický tlak v soustavě : 0,00 MPa

maximální průtok : 0

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1817-19

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1823-24
Adresa : Nová

č.p. 1823 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1823
PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 46
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,50 m² pro dodávky TUV : 2837,54 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 97320137 datum instalace : 19.08.2005 typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 97330190 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEX WP
Místění měřiče : v domě 1823

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW pro dodávky TUV : 92,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok : 9 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1823-24

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 756,00 pro ohřev TUV : 642,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Ekoltes Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1825

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1825

Adresa :

č.p. 0 č.o. ,

PSC

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Ustavení měřiče :

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C teplota na zpátečce : 0,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00 max. statický tlak v soustavě : 0,00 MPa

maximální průtok : 0 Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Nová 1825

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1826

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1826

Adresa :

č.p. 0 č.o. ,

PSC

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Istění měřiče :

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C teplota na zpátečce : 0,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00 max. statický tlak v soustavě : 0,00 MPa

maximální průtok : 0 Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1826

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa :

č.p. 1827 č.o. , Hranice Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1827
PSČ 75301

Podíl bytů v odběrném místě : 46

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,88 m² pro dodávky TUV : 2837,68 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 97320148 datum instalace : 19.08.2005 typové označení : SUPERCAL

Výrobní číslo průtokoměru : 97330185 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEX WP

Instalace měřiče : v domě 1828

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 220,00 kW pro dodávky TUV : 88,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,33 MPa
maximální průtok :	6 m ³ /h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1827-28

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 718,00 pro ohřev TUV : 580,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nerudova 1721

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1721

Adresa : Nerudova

č.p. 1721 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 48

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1526,11 m² pro dodávky TUV : 1636,32 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021799 datum instalace : 18.08.2005 typové označení : SUPERCAL

Výrobní číslo průtokoměru : 92120500 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEX WP

Uspořádání měřiče : v domě 1721

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW pro dodávky TUV : 96,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa

maximální průtok : 5 m³h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1721

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 486,00 pro ohřev TUV : 338,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa :

Nerudova 1848
 Nerudova

č.p. 1848 č.o. , Hranice
Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1848
 PSČ 75301

Podíl procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : **97,6018 %**

Počet bytů v odběrném místě : **48**
 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : **1765,91 m²** pro dodávky TUV : **1746,16 m²**
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **96023238** datum instalace : **13.08.2004** typové označení : SUPERCAL
 Výrobní číslo průtokoměru : **95110989** datum instalace : **27.07.2004** typové označení : SONTEX WP

Místění měřiče : v domě 1848

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **240,00 kW** pro dodávky TUV : **96,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C** teplota na zpátečce : **70,00 st. C**
 jmenovitý tlakový rozdíl : **0,01 MPa** max. statický tlak v soustavě : **0,18 MPa**
 maximální průtok : **12 m³h** Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1848

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 485,00 pro ohřev TUV : 348,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Nerudova 1848/peč.

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21848

Adresa : Nerudova

č.p. 1848 č.o. , Hranice

PSC 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 2,3982 %

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 43,39 m² pro dodávky TUV : 44,05 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 96023238 datum instalace : 13.08.2004 typové označení : SONTEX

Výrobní číslo průtokoměru : 95110989 datum instalace : 27.07.2004 typové označení : WP 50

Instalace měřiče : v domě 1848

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW pro dodávky TUV : 2,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa

maximální průtok : 12 m³h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1848/peč.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 12,00 pro ohřev TUV : 3,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Kpt. Jaroše 1348-50

Adresa : kpt. Jaroše

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1348

č.p. 1348 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 41

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2218,31 m² pro dodávky TUV : 2366,52 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280300 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568556 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65

Instalace měřiče : Objektová předávací stanice v č.p. 1349

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 823,00 pro ohřev TUV : 410,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	74,07	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	33,62
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	16,46	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	33,62
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,23	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	33,62
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	65,84	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	115,22	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	33,62
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	139,91	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	34,85
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT				% pro TUV			

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

TE S Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Kpt. Jaroše 1351-53 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1351
Adresa : kpt. Jaroše č.p. 1351 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2209,42 m² pro dodávky TUV : 2361,38 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8371559 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3555475 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65
Instalace měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1352
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,20 MPa
maximální průtok :	10000 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 750,00 pro ohřev TUV : 345,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
4	9,00	67,50	8,20	28,29
5	2,00	15,00	8,50	29,32
6	0,00	0,00	8,20	28,29
7	0,00	0,00	8,50	29,32
8	0,00	0,00	8,50	29,32
9	1,00	7,50	8,20	28,29
10	8,00	60,00	8,50	29,32
11	14,00	105,00	8,20	28,29
12	17,00	127,50	8,50	29,32

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Ekoltes Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Kpt.Jaroše 1354-56

Adresa : kpt.Jaroše

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1354

č.p. 1354 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2211,46 m² pro dodávky TUV : 2362,56 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280301 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568561 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65

Instalace měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1355

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 777,00 pro ohřev TUV : 321,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
4	9,00	69,93	8,20	26,32
5	2,00	15,54	8,50	27,28
6	0,00	0,00	8,20	26,32
7	0,00	0,00	8,50	27,28
8	0,00	0,00	8,50	27,28
9	1,00	7,77	8,20	26,32
10	8,00	62,16	8,50	27,28
11	14,00	108,78	8,20	26,32
12	17,00	132,09	8,50	27,28

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Obránců míru 1357-59

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1357

Adresa : Obránců míru

č.p. 1357 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2217,11 m² pro dodávky TUV : 2380,62 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280036 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568553 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65

Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1358

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 762,00 pro ohřev TUV : 315,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
4		9,00	68,58		8,20	25,83	
5		2,00	15,24		8,50	26,77	
6		0,00	0,00		8,20	25,83	
7		0,00	0,00		8,50	26,77	
8		0,00	0,00		8,50	26,77	
9		1,00	7,62		8,20	25,83	
10		8,00	60,96		8,50	26,77	
11		14,00	106,68		8,20	25,83	
12		17,00	129,54		8,50	26,77	

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrného místa :

obránců míru 1363-65

obránců míru

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1363

č.p. 1363 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **42**

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2217,02 m²** pro dodávky TUV : **2380,62 m²**

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **8371577** datum instalace : **15.08.2005** typové označení : **ISTA**

Výrobní číslo průtokoměru : **3568877** datum instalace : **15.08.2005** typové označení : **WP 65**

Instalace měřiče : **Objektová předávací stanice v č.p. 1364**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **210,00 kW** pro dodávky TUV : **84,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st C**

teplota na zpátečce : **70,00 st C**

jmenovitý tlakový rozdíl : **50,00 kPa**

max. statický tlak v soustavě : **0,20 MPa**

maximální průtok : **10000 l/h**

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 730,00 pro ohřev TUV : 296,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	9,00	65,70	8,20	24,27
Účetní měsíc : 5	2,00	14,60	8,50	25,16
Účetní měsíc : 6	0,00	0,00	8,20	24,27
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	25,16
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	25,16
Účetní měsíc : 9	1,00	7,30	8,20	24,27
Účetní měsíc : 10	8,00	58,40	8,50	25,16
Účetní měsíc : 11	14,00	102,20	8,20	24,27
Účetní měsíc : 12	17,00	124,10	8,50	25,16

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační údaje odběrného místa :

č.j. 1369-71

č.p. 1369 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1369

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2200,04 m² pro dodávky TUV : 2366,43 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280027 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568480 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65

Typ instalace měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1370

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 753,00 pro ohřev TUV : 295,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa (kód) : **1377**
 č.p. 1377 č.o. , Hranice PSČ 75301

počet bytů v odběrném místě : **42**
 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2220,76 m²** pro dodávky TUV : **2367,92 m²**
 Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.
 Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *
 Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : **8280316** datum instalace : **15.08.2005** typové označení : ISTA
 Výrobní číslo průtokoměru : **3568565** datum instalace : **15.08.2005** typové označení : WP 65
 Místění měřiče : **Objektová předávací stanice v čp. 1378**
 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **210,00 kW** pro dodávky TUV : **84,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st C	teplota na zpátečce :	70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,20 MPa
maximální průtok :	10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 761,00 pro ohřev TUV : 294,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
4		9,00	68,49	8,20	24,10	
5		2,00	15,22	8,50	24,99	
6		0,00	0,00	8,20	24,10	
7		0,00	0,00	8,50	24,99	
8		0,00	0,00	8,50	24,99	
9		1,00	7,61	8,20	24,10	
10		8,00	60,88	8,50	24,99	
11		14,00	106,54	8,20	24,10	
12		17,00	129,37	8,50	24,99	

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

č.p. 1882-84

č.p. 1882 č.o.

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1882

, Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 39

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2087,08 m² pro dodávky TUV : 2364,54 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 99510414 datum instalace : 16.08.2004 typové označení : SONTEX

Výrobní číslo průtokoměru : 99031202 datum instalace : 16.08.2004 typové označení : WPX 715

Místění měřiče : V domě čp. 1883

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 195,00 kW pro dodávky TUV : 78,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 44,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,40 MPa

maximální průtok : 10200 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 588,00 pro ohřev TUV : 616,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa :

Hromůvka 1890-91

Hromůvka

č.p. 1890 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1890

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 46

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,88 m² pro dodávky TUV : 2837,57 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 120852 datum instalace : 16.08.2004 typové označení : SONTEX

Výrobní číslo průtokoměru : 98032060 datum instalace : 16.08.2004 typové označení : WPX 715

Instalace měřiče : V domě č.p. 1890

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW pro dodávky TUV : 92,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 49,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,40 MPa

maximální průtok : 11600 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 648,00 pro ohřev TUV : 690,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	9,00	58,32	8,20	56,58
Účetní měsíc : 5	2,00	12,96	8,50	58,65
Účetní měsíc : 6	0,00	0,00	8,20	56,58
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	58,65
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	58,65
Účetní měsíc : 9	1,00	6,48	8,20	56,58
Účetní měsíc : 10	8,00	51,84	8,50	58,65
Účetní měsíc : 11	14,00	90,72	8,20	56,58
Účetní měsíc : 12	17,00	110,16	8,50	58,65

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační údaje odběrného místa :

Smlouvková 1892-93

Hromůvka

č.p. 1892 č.o.

, Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1892

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **46**

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : **2481,88 m²**

pro dodávky TUV : **2837,57 m²**

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **120840** datum instalace : **16.08.2004** typové označení : **SONTEX**

Výrobní číslo průtokoměru : **99032117** datum instalace : **16.08.2004** typové označení : **WPX 715**

Umístění měřiče : **V domě čp. 1892**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **230,00 kW** pro dodávky TUV : **92,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C**

teplota na zpátečce : **70,00 st. C**

jmenovitý tlakový rozdíl : **51,00 kPa**

max. statický tlak v soustavě : **0,40 MPa**

maximální průtok : **11600 l/h**

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 685,00 pro ohřev TUV : 717,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ	celkem
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20	58,79
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50	60,94
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20	58,79
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50	60,94
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50	60,94
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20	58,79
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50	60,94
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20	58,79
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50	60,94

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1894

č.p. 1894 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 51

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2828,40 m² pro dodávky TUV : 3168,21 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 120863 datum instalace : 16.08.2004 typové označení : SONTEX

Výrobní číslo průtokoměru : 98032177 datum instalace : 16.08.2004 typové označení : WPX 715

Ústřední měřiče : V domě č.p. 1894

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 255,00 kW pro dodávky TUV : 102,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C teplota na zpátečce : 70,00 st C

jmenovitý tlakový rozdíl : 53,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,40 MPa

maximální průtok : 12800 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 755,00 pro ohřev TUV : 793,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

... odběrného místa :

... 1466/byty

... odběrného

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1466
 č.p. 1466 č.o. , Hranice PSČ 753 01

... procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 80,1569 %

Počet bytů v odběrném místě : 50
 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 981,08 m² pro dodávky TUV : 742,20 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 2584264 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP
 Výrobní číslo průtokoměru : 2584264 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP

... umístění měřiče : V kotelně č.p.1466

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00 kW pro dodávky TUV : 60,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
 jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
 maximální průtok : 5100 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 500,00 pro ohřev TUV : 330,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

... odběrného místa :
 ... 1466/ELIM

č.p. 0 č.o. , Identifikační znak odběrného místa (kód) : 11466
 PSC

... procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 8,7593 %

Počet bytů v odběrném místě : 0
 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 107,21 m² pro dodávky TUV : 108,73 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 2584264 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP
 Výrobní číslo průtokoměru : 2584264 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP
 Ištění měřiče : v kotelně čp. 1466
 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
 jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
 maximální průtok : 5100 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 41,00 pro ohřev TUV : 28,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
4	9,00	3,69	8,20	2,29
5	2,00	0,82	8,50	2,38
6	0,00	0,00	8,20	2,29
7	0,00	0,00	8,50	2,38
8	0,00	0,00	8,50	2,38
9	1,00	0,41	8,20	2,29
10	8,00	3,28	8,50	2,38
11	14,00	5,74	8,20	2,29
12	17,00	6,97	8,50	2,38

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

...odběrného místa :

...chlického 1466/Sauna

...chlického

č.p. 1466 č.o.

, Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

21466

PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : **11,0838 %**

Počet bytů v odběrném místě : **0**

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : **135,66 m²**

pro dodávky TUV : **135,66 m²**

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **2584264** datum instalace : **01.09.2005** typové označení : **KAMSTRUP**

Výrobní číslo průtokoměru : **2584264** datum instalace : **01.09.2005** typové označení : **KAMSTRUP**

Umístění měřiče : **V kotelně č.p. 1466**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **10,00 kW** pro dodávky TUV : **4,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C**

teplota na zpátečce : **70,00 st. C**

jmenovitý tlakový rozdíl : **50,00 kPa**

max. statický tlak v soustavě : **0,12 MPa**

maximální průtok : **5100 l/h**

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 69,00 pro ohřev TUV : 30,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	GJ	dodávky v GJ		% pro TUV	GJ	dodávky v GJ	
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	6,21	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,38	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,69	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	5,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	9,66	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	11,73	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrné místo :

...ova 1399

...sova

č.p. 1399 č.o.

, Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1399

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1921,49 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 2651150 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP

Výrobní číslo průtokoměru : 2651150 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP

Instalace měřiče : V kotelně č.p. 1399

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 200,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa

maximální průtok : 5800 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 637,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	GJ	dodávky v GJ		% pro TUV	GJ	dodávky v GJ	
4			9,00	57,33		8,20	0,00		0,00
5			2,00	12,74		8,50	0,00		0,00
6			0,00	0,00		8,20	0,00		0,00
7			0,00	0,00		8,50	0,00		0,00
8			0,00	0,00		8,50	0,00		0,00
9			1,00	6,37		8,20	0,00		0,00
10			8,00	50,96		8,50	0,00		0,00
11			14,00	89,18		8,20	0,00		0,00
12			17,00	108,29		8,50	0,00		0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

odběrného místa :

Tovačovského

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

2000

č.p. 2000 č.o.

, Hranice

PSC 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 60,9118 %

Počet bytů v odběrném místě : 31

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 989,75 m²

pro dodávky TUV : 1090,40 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Instalace měřiče : Měřič tepla není nalstalován.

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 60,00 kW pro dodávky TUV : 30,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa

maximální průtok : 12000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 391,00 pro ohřev TUV : 214,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
Účetní měsíc : 4			9,00	35,19		8,20	17,54
Účetní měsíc : 5			2,00	7,82		8,50	18,19
Účetní měsíc : 6			0,00	0,00		8,20	17,54
Účetní měsíc : 7			0,00	0,00		8,50	18,19
Účetní měsíc : 8			0,00	0,00		8,50	18,19
Účetní měsíc : 9			1,00	3,91		8,20	17,54
Účetní měsíc : 10			8,00	31,28		8,50	18,19
Účetní měsíc : 11			14,00	54,74		8,20	17,54
Účetní měsíc : 12			17,00	66,47		8,50	18,19

Číslo smlouvy : 1/2002

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 32000
č.p. 2000 č.o. , Hranice PSČ 75301

rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 23,5364 %

počet bytů v odběrném místě : 0
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 382,44 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Instalace měřiče : Měřič tepla není nainstalován.

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,10 MPa
maximální průtok :	12000 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 151,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
4	9,00	13,59	0,00	0,00
5	2,00	3,02	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1,00	1,51	0,00	0,00
10	8,00	12,08	0,00	0,00
11	14,00	21,14	0,00	0,00
12	17,00	25,67	0,00	0,00

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

... odběrného místa :
... 1536
...
... 1536

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1536
č.p. 1536 č.o. , Hranice PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 99,0056 %

Počet bytů v odběrném místě : 48
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1394,81 m² pro dodávky TUV : 1522,80 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280042 datum instalace : 03.09.2002 typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568550 datum instalace : 03.09.2002 typové označení : WP 65

Ústřední měřič : V kotelně č.p. 1536
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW pro dodávky TUV : 48,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 11000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 585,00 pro ohřev TUV : 403,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

... odběrného místa :

... Struhovsko 1536/sk

Struhovsko

č.p. 1536 č.o.

, Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

21536

PSC 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : **0,9944 %**

Počet bytů v odběrném místě : **0**

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : **14,01 m²** pro dodávky TUV : **13,00 m²**

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **8280042** datum instalace : **03.09.2002** typové označení : **ISTA**

Výrobní číslo průtokoměru : **3568550** datum instalace : **03.09.2002** typové označení : **WP 65**

Instalace měřiče : **V kotelně č.p. 1536**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **5,00 kW** pro dodávky TUV : **2,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C** teplota na zpátečce : **70,00 st. C**

jmenovitý tlakový rozdíl : **50,00 kPa** max. statický tlak v soustavě : **0,12 MPa**

maximální průtok : **11000 l/h** Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 7,00 pro ohřev TUV : 1,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
4	9,00	0,63	8,20	0,08
5	2,00	0,14	8,50	0,08
6	0,00	0,00	8,20	0,08
7	0,00	0,00	8,50	0,08
8	0,00	0,00	8,50	0,08
9	1,00	0,07	8,20	0,08
10	8,00	0,56	8,50	0,08
11	14,00	0,98	8,20	0,08
12	17,00	1,19	8,50	0,08

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrného místa :

Struhlovsko 1412-13

Struhlovsko

č.p. 1412 č.o.

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1412

, Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 38

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1913,90 m²pro dodávky TUV : 2560,83 m²

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280005 datum instalace : 20.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568563 datum instalace : 20.08.2005 typové označení : WS-PF

Instalční měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1413

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 190,00 kW pro dodávky TUV : 76,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa

maximální průtok : 12250 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 475,00 pro ohřev TUV : 362,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	42,75	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,68
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	9,50	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,77
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,68
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,77
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,77
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	4,75	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,68
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	38,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,77
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	66,50	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,68
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	80,75	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,77

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 183
č.p. 183 č.o. , Hranice PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 921,49 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Instalace měřiče : **Měřič tepla není instalován.**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 120,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,15 MPa
maximální průtok : 5800 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 415,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
4	9,00	37,35	8,20	0,00
5	2,00	8,30	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	4,15	8,20	0,00
10	8,00	33,20	8,50	0,00
11	14,00	58,10	8,20	0,00
12	17,00	70,55	8,50	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

... odběrného místa :

... tinská
... lotinská

č.p. 1297 č.o.

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1297

, Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 32

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 972,40 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 99010248 datum instalace : 22.06.2003 typové označení : SONTEX

Výrobní číslo průtokoměru : 93121612 datum instalace : 22.06.2003 typové označení : WPX

Instalace měřiče : V domě čp. 1297

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa

maximální průtok : 2800 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 534,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT			% pro TUV			
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	48,06	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	10,68	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	5,34	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	42,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	74,76	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	90,78	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Obchodní místo :
Obchod
Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 12033
č.p. 1297 č.o. Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 250,26 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 98380561 datum instalace : 22.06.2003 typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 99060273 datum instalace : 22.06.2003 typové označení : WPX
Místění měřiče : V domě č.p.1297
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C teplota na zpátečce : 70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok : 1200 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 78,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa (kód) : **22033**
 č.p. 1297 č.o. , Hranice PSC 75301

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : **191,36 m²** pro dodávky TUV : **0,00 m²**

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **98380572** datum instalace : **22.06.2003** typové označení : **SONTEX**
 Výrobní číslo průtokoměru : **99060275** datum instalace : **22.06.2003** typové označení : **WPX**

Místění měřiče : **V domě čp.1297**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **30,00 kW** pro dodávky TUV : **0,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st C	teplota na zpátečce :	70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	900 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 83,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
4			9,00	7,47		8,20	0,00
5			2,00	1,66		8,50	0,00
6			0,00	0,00		8,20	0,00
7			0,00	0,00		8,50	0,00
8			0,00	0,00		8,50	0,00
9			1,00	0,83		8,20	0,00
10			8,00	6,64		8,50	0,00
11			14,00	11,62		8,20	0,00
12			17,00	14,11		8,50	0,00

Odběratel :

**Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**

Identifikační znak odběrného místa (kód) : **32033**
 č.p. 1297 č.o. , Hranice PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : **0**
 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : **115,94 m2** pro dodávky TUV : **0,00 m2**

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **98130730** datum instalace : **22.06.2003** typové označení : **SONTEX**
 Výrobní číslo průtokoměru : **99060238** datum instalace : **22.06.2003** typové označení : **WPX**
 Místění měřiče : **V domě čp. 1297**
 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **20,00 kW** pro dodávky TUV : **0,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C** teplota na zpátečce : **70,00 st. C**
 jmenovitý tlakový rozdíl : **50,00 kPa** max. statický tlak v soustavě : **0,18 MPa**
 maximální průtok : **600 l/h** Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 17,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT			% pro TUV			
Účetní měsíc : 4			9,00	dodávky v GJ	1,53		8,20	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 5			2,00	dodávky v GJ	0,34		8,50	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 6			0,00	dodávky v GJ	0,00		8,20	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7			0,00	dodávky v GJ	0,00		8,50	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 8			0,00	dodávky v GJ	0,00		8,50	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 9			1,00	dodávky v GJ	0,17		8,20	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 10			8,00	dodávky v GJ	1,36		8,50	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 11			14,00	dodávky v GJ	2,38		8,20	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 12			17,00	dodávky v GJ	2,89		8,50	dodávky v GJ

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační místo :

na Náspech

č.p. 50 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

50

PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 9

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 351,92 m²

pro dodávky TUV : 420,50 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

● **Instalace měřiče : Měřič tepla není nainstalován.**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 45,00 kW pro dodávky TUV : 18,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 600 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 189,00 pro ohřev TUV : 42,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	17,01	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	3,78	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	1,89	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	15,12	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	26,46	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	32,13	% pro TUV	8,50

DIČ : CZ61974919

Kalkulovaná cena tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1. 4. 2007

Kód a název zdroje	101	průměrná		
Výroba TE na zdroji - ÚT	71 527,00	GJ	64,1630 %	Prodej TE - vstup do objektu 67 874,00 GJ
Výroba TE na zdroji - TUV	39 950,00	GJ	35,8370 %	Prodej TE - předávací stanice 39 950,00 GJ
Výroba TE celkem	111 477,00	GJ	100,0000 %	Prodej TE celkem 107 824,00 GJ

Opis jednotlivých kalkulovaných nákladů

daň z nemovitosti	[REDACTED] Kč
elektřina	[REDACTED] Kč
poplatek za exhalace	[REDACTED] Kč
vlastní údržba	[REDACTED] Kč
materiál	[REDACTED] Kč
Mzda hrubá	[REDACTED] Kč
nájemné	[REDACTED] Kč
odpisy	[REDACTED] Kč
odvody	[REDACTED] Kč
opravy	[REDACTED] Kč
ostatní	[REDACTED] Kč
palivo	[REDACTED] Kč
revize	[REDACTED] Kč
správní režie	[REDACTED] Kč
telefony	[REDACTED] Kč
technologická voda	[REDACTED] Kč
výrobní režie	[REDACTED] Kč
zisk	[REDACTED] Kč

Kalkulované náklady celkem :	[REDACTED] Kč	průměrná cena	[REDACTED] Kč/GJ
Z toho náklady na dodávku ÚT :	[REDACTED] Kč	jednotková cena - ÚT	[REDACTED] Kč/GJ
		jednotková cena - ÚT s DPH	[REDACTED] Kč/GJ
náklady na dodávku TUV :	[REDACTED] Kč	jednotková cena - TUV	[REDACTED] Kč/GJ
		jednotková cena - TUV s DPH	[REDACTED] Kč/GJ

Zpracoval(a) : Novák R., Foltýnková K.

Telefon : [REDACTED]