

Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

č. 1/2002

uzavřené podle zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

mezi

1. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**
sídlem **Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice**
IČ **61974919**
DIČ **CZ61974919**
jednající: **Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.**
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu [REDAKCE] peněžní ústav [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE] fax: [REDAKCE]
(dále jen „dodavatel“)

a

2. Firmou **Vlastníci bytových jednotek,
v zast. EKOLTES Hranice, a.s.**

sídlem **Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice**
IČ **301311**
DIČ

jednající: **Milada Hilscherová, vedoucí "Provozu domů"**

telefon: [REDAKCE], fax: [REDAKCE], e-mail:

(dále jen „odběratel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 14

Tímto Dodatkem se mění :

I.

Příloha č. 2 – “Smlouvy o dodávce TE”, sjednané roční množství odběru
tepelné energie platné od **1. 7. 2007.**

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie na období **7. – 12. 2007**
Účinnost od 1. 7. 2007 – v souvislosti s vydáním

„Ceníku **dodávek** zemního plynu č. **05 /07** Sm. plynárenské, a.s.“

„Ceníku **dodávek** zemního plynu č. **06 /07** Sm. plynárenské, a.s.“

„Ceníku **sdužených dodávek** zemního plynu č. **06 /07**
Sm. plynárenské, a.s.“

„Ceníku **sdužených dodávek** zemního plynu č. **07 /07**
Sm. plynárenské, a.s.“

II.

Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.

Milada Hilscherová
vedoucí “Provozu domů”

za odběratele

Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích dne 26. 6. 2007

S Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Jaselská 1611-13
Adresa : Jaselská

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1611
č.p. 1611 č.o. , Hranice PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 120
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 6037,65 m² pro dodávky TUV : 6830,22 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 4474736 datum instalace : 19.08.2003 typové označení : MULTICAL
Výrobní číslo průtokoměru : 4474736 datum instalace : 19.08.2003 typové označení : ULTRAFLOW
Místění měřiče : V kotelně
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 600,00 pro dodávky TUV : 240,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,26 MPa
maximální průtok : 12 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Jaselská 1611-13

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1757,00 pro ohřev TUV : 1166,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
7	0,00	0,00	8,50	99,11
8	0,00	0,00	8,50	99,11
9	1,00	17,57	8,20	95,61
10	8,00	140,56	8,50	99,11
11	14,00	245,98	8,20	95,61
12	17,00	298,69	8,50	99,11

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1623

Adresa :

č.p. 0 č.o. ,

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1623

PSC

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Ujistění měřiče :

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C teplota na zpátečce : 0,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00 max. statický tlak v soustavě : 0,00 MPa

maximální průtok : 0 Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1623

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1661-64

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1661

Adresa : 1.máje

č.p. 1661 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 60

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2786,97 m² pro dodávky TUV : 3103,05 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040597 datum instalace : 18.08.2005 typové označení : SUPERCAL

Výrobní číslo průtokoměru : 92100540 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEX WP

Umístění měřiče : v domě 1664

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 300,00 kW pro dodávky TUV : 120,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa

maximální průtok : 16 m³h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1661-64

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 941,00 pro ohřev TUV : 514,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
7	0,00	0,00	8,50	43,69
8	0,00	0,00	8,50	43,69
9	1,00	9,41	8,20	42,14
10	8,00	75,28	8,50	43,69
11	14,00	131,74	8,20	42,14
12	17,00	159,97	8,50	43,69

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa:

Název : 1.máje 1661-64/ne
Adresa : 1.máje

č.p. 1661 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21661
PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 570,71 m² pro dodávky TUV : 496,77 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021795 datum instalace : 18.08.2005 typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92060283 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEX MWZ

Instalace měřiče : v domě 1664

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 57,00 kW pro dodávky TUV : 23,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C teplota na zpátečce : 70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 16 m³h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1661-64/nebyty

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 230,00 pro ohřev TUV : 36,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	3,06
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	3,06
Účetní měsíc : 9	1,00	2,30	8,20	2,95
Účetní měsíc : 10	8,00	18,40	8,50	3,06
Účetní měsíc : 11	14,00	32,20	8,20	2,95
Účetní měsíc : 12	17,00	39,10	8,50	3,06

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1723-24
Adresa : č.p. 0 č.o. , PSC
Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1723

Počet bytů v odběrném místě : 0
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m2 pro dodávky TUV : 0,00 m2

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :
Místění měřiče :
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C teplota na zpátečce : 0,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00 max.statický tlak v soustavě : 0,00 MPa
maximální průtok : 0 Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1723-24

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1814-16

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1814

Adresa :

č.p. 0 č.o.

PSC

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . . typové označení :

Umístění měřiče :

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00

pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C

teplota na zpátečce : 0,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00

max. statický tlak v soustavě : 0,00 MPa

maximální průtok : 0

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1814-16

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1817-19

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1817

Adresa :

č.p. 0 č.o.

PSČ

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m2

pro dodávky TUV : 0,00 m2

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Instalace měřiče :

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00

pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C

teplota na zpátečce : 0,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00

max. statický tlak v soustavě : 0,00 MPa

maximální průtok : 0

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1817-19

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1823-24
Adresa : č.p. 0 č.o. , PSC 1823

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

Počet bytů v odběrném místě : 0
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :
Umístění měřiče :
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C teplota na zpátečce : 0,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00 max. statický tlak v soustavě : 0,00 MPa
maximální průtok : 0 Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1823-24

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1825	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1825
Adresa :	č.p. 0 č.o.	PSC

Počet bytů v odběrném místě :	0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	0,00 m ²	pro dodávky TUV :	0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE		

Výrobní číslo vyhodnocovače :	0	datum instalace :	.	typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :	0	datum instalace :	.	typové označení :
Umístění měřiče :				
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	0,00	pro dodávky TUV :	0,00	

<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>			
teplota na vstupu do objektu :	0,00 st. C	teplota na zpátečce :	0,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,00	max. statický tlak v soustavě :	0,00 MPa
maximální průtok :	0	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :
Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.
Místo předání :
Nová 1825

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1826
Adresa : č.p. 0 č.o. ,
Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1826
PSC

Počet bytů v odběrném místě : 0
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Instalace měřiče :
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00
maximální průtok : 0
teplota na zpátečce : 0,00 st. C
max. statický tlak v soustavě : 0,00 MPa
Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Nová 1826

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1827-28

Adresa : Nová

č.p. 1827 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1827

PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 46

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,88 m² pro dodávky TUV : 2837,68 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 97320148 datum instalace : 19.08.2005 typové označení : SUPERCAL

Výrobní číslo průtokoměru : 97330185 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEX WP

Umístění měřiče : v domě 1828

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 220,00 kW pro dodávky TUV : 88,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa

maximální průtok : 6 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1827-28

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 545,00 pro ohřev TUV : 580,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ	celkem
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	49,30	49,30
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	49,30	49,30
Účetní měsíc : 9	1,00	5,45	8,20	47,56	53,01
Účetní měsíc : 10	8,00	43,60	8,50	49,30	92,90
Účetní měsíc : 11	14,00	76,30	8,20	47,56	123,86
Účetní měsíc : 12	17,00	92,65	8,50	49,30	141,95

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Ekoltes Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nerudova 1721
Adresa : Nerudova

č.p. 1721 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1721
PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 48
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1526,11 m² pro dodávky TUV : 1636,32 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021799 datum instalace : 18.08.2005 typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92120500 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEX WP
Umístění měřiče : v domě 1721

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW pro dodávky TUV : 96,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok : 5 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1721

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 448,00 pro ohřev TUV : 338,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,73
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,73
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	4,48	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	27,71
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	35,84	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,73
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	62,72	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	27,71
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	76,16	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	28,73
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT							

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nerudova 1848 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1848
Adresa : Nerudova č.p. 1848 č.o. , Hranice PSC 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 97,6018 %

Počet bytů v odběrném místě : 48
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1765,91 m² pro dodávky TUV : 1746,16 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 96023238 datum instalace : 13.08.2004 typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 95110989 datum instalace : 27.07.2004 typové označení : SONTEX WP

Ustanovení měřiče : v domě 1848

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW pro dodávky TUV : 96,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok : 12 m³h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1848

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 403,00 pro ohřev TUV : 348,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
7	0,00	0,00	8,50	29,58
8	0,00	0,00	8,50	29,58
9	1,00	4,03	8,20	28,53
10	8,00	32,24	8,50	29,58
11	14,00	56,42	8,20	28,53
12	17,00	68,51	8,50	29,58

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nerudova 1848/peč.

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21848

Adresa : Nerudova

č.p. 1848 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 2,3982 %

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 43,39 m² pro dodávky TUV : 44,05 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 96023238 datum instalace : 13.08.2004 typové označení : SONTEX

Výrobní číslo průtokoměru : 95110989 datum instalace : 27.07.2004 typové označení : WP 50

Umístění měřiče : v domě 1848

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW pro dodávky TUV : 2,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa

maximální průtok : 12 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1848/peč.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 10,00 pro ohřev TUV : 3,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
7	0,00	0,00	8,50	0,25
8	0,00	0,00	8,50	0,25
9	1,00	0,10	8,20	0,24
10	8,00	0,80	8,50	0,25
11	14,00	1,40	8,20	0,24
12	17,00	1,70	8,50	0,25

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Adresa : Kpt. Jaroše 1348-50

Adresa : kpt. Jaroše

č.p. 1348 č.o.

, Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1348

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 41

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2218,31 m² pro dodávky TUV : 2366,52 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280300 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568556 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65

Ustanovení měniče : Objektová předávací stanice v č.p. 1349

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 672,00 pro ohřev TUV : 410,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	34,85
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	34,85
Účetní měsíc : 9	1,00	6,72	8,20	33,62
Účetní měsíc : 10	8,00	53,76	8,50	34,85
Účetní měsíc : 11	14,00	94,08	8,20	33,62
Účetní měsíc : 12	17,00	114,24	8,50	34,85

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

ES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

parametry odběrného místa :

Adresa : Kpt.Jaroše 1351-53

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1351

Adresa : Kpt.Jaroše

č.p. 1351 č.o.

, Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2209,42 m² pro dodávky TUV : 2361,38 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8371559 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3555475 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65

Ustanovení měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1352

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 607,00 pro ohřev TUV : 345,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	29,32
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	29,32
Účetní měsíc : 9	1,00	6,07	8,20	28,29
Účetní měsíc : 10	8,00	48,56	8,50	29,32
Účetní měsíc : 11	14,00	84,98	8,20	28,29
Účetní měsíc : 12	17,00	103,19	8,50	29,32

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Adresa odběrného místa :**

Kpt. Jaroše 1354-56

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1354

Adresa : kpt. Jaroše

č.p. 1354 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2211,46 m² pro dodávky TUV : 2362,56 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280301 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568561 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65

Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1355

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 649,00 pro ohřev TUV : 321,00**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	27,28
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	27,28
Účetní měsíc : 9	1,00	6,49	8,20	26,32
Účetní měsíc : 10	8,00	51,92	8,50	27,28
Účetní měsíc : 11	14,00	90,86	8,20	26,32
Účetní měsíc : 12	17,00	110,33	8,50	27,28

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Ekoltes Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Obránců míru 1357-59

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1357

Adresa : Obránců míru

č.p. 1357 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2217,11 m² pro dodávky TUV : 2380,62 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280036 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568553 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65

Ustanovení měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1358

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 635,00 pro ohřev TUV : 315,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	26,77
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	26,77
Účetní měsíc : 9	1,00	6,35	8,20	25,83
Účetní měsíc : 10	8,00	50,80	8,50	26,77
Účetní měsíc : 11	14,00	88,90	8,20	25,83
Účetní měsíc : 12	17,00	107,95	8,50	26,77

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

ES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Název : Obránců míru 1363-65

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1363

Adresa : Obránců míru

č.p. 1363 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2217,02 m² pro dodávky TUV : 2380,62 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8371577 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568877 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65

Instalace měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1364

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 588,00 pro ohřev TUV : 296,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
7	0,00	0,00	8,50	25,16
8	0,00	0,00	8,50	25,16
9	1,00	5,88	8,20	24,27
10	8,00	47,04	8,50	25,16
11	14,00	82,32	8,20	24,27
12	17,00	99,96	8,50	25,16

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Adresa : Přátelství 1369-71

č.p. 1369 č.o.

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1369

, Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2200,04 m² pro dodávky TUV : 2366,43 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280027 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568480 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65

Instalace měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1370

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st C teplota na zpátečce : 70,00 st C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 620,00 pro ohřev TUV : 295,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	25,07
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	25,07
Účetní měsíc : 9	1,00	6,20	8,20	24,19
Účetní měsíc : 10	8,00	49,60	8,50	25,07
Účetní měsíc : 11	14,00	86,80	8,20	24,19
Účetní měsíc : 12	17,00	105,40	8,50	25,07

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

TES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Obránců míru 1377-79

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1377

Adresa : Obránců míru

č.p. 1377 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 42

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2220,76 m² pro dodávky TUV : 2367,92 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280316 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568565 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65

Ustanovení měřiče : Objektová předávací stanice v č.p. 1378

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa

maximální průtok : 10000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 620,00 pro ohřev TUV : 294,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	24,99
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	24,99
Účetní měsíc : 9	1,00	6,20	8,20	24,10
Účetní měsíc : 10	8,00	49,60	8,50	24,99
Účetní měsíc : 11	14,00	86,80	8,20	24,10
Účetní měsíc : 12	17,00	105,40	8,50	24,99

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

ES Hranice, a.s.

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1882-84

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1882

Adresa :

č.p. 0 č.o.

PSC

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : NE

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Instalace měřiče :

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C teplota na zpátečce : 0,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00 max. statický tlak v soustavě : 0,00 MPa

maximální průtok : 0 Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

ES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1890-91	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1890
Adresa :	č.p. 0 č.o.	PSC
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	0,00 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače :	0 datum instalace :	. . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :	0 datum instalace :	. . . typové označení :
Instalace měřiče :		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	0,00	pro dodávky TUV : 0,00
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	0,00 st. C	teplota na zpátečce : 0,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,00	max statický tlak v soustavě : 0,00 MPa
maximální průtok :	0	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1892-93	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1892
Adresa : č.p. 0 č.o. ,		PSČ
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m ²	pro dodávky TUV :	0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily :	NE	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace :	.. typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace :	.. typové označení :
Umístění měřiče :		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00	pro dodávky TUV :	0,00
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 0,00 st. C	teplota na zpátečce :	0,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,00	max. statický tlak v soustavě :	0,00 MPa
maximální průtok : 0	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Identifikační znak odběrného místa :

č.p. 0 č.o. ,
 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1894
 PSČ

Počet bytů v odběrném místě : **0**
 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : **0,00 m2** pro dodávky TUV : **0,00 m2**

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **NE**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **0** datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : **0** datum instalace : . . typové označení :

Umístění měřiče :

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **0,00** pro dodávky TUV : **0,00**

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	0,00 st. C	teplota na zpátečce :	0,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,00	max. statický tlak v soustavě :	0,00 MPa
maximální průtok :	0	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Tř. čsl. armády

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1956

Tř. čsl. armády

č.p. 1956 č.o.

, Hranice

PSČ 753 01

Počet bytů v odběrném místě : 16

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1682,15 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 1030120 datum instalace : 25.07.2001 typové označení : SUPERCAL

Výrobní číslo průtokoměru : 1040522 datum instalace : 25.07.2001 typové označení : SONTEX

Ujistění měřiče : v kotelně

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 48,00

pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 KPa

max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa

maximální průtok : 6000 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	0,00
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	0,00
Účetní měsíc : 9	1,00	0,00	8,20	0,00
Účetní měsíc : 10	8,00	0,00	8,50	0,00
Účetní měsíc : 11	14,00	0,00	8,20	0,00
Účetní měsíc : 12	17,00	0,00	8,50	0,00

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

odběrného místa :

čsl. armády/NP
čsl. armády

č.p.21956 č.o.

, Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21956

PSC 753 01

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 0,00 m2

pro dodávky TUV : 0,00 m2

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 1030056 datum instalace : 25.07.2001 typové označení : SUPERCAL

Výrobní číslo průtokoměru : 140293 datum instalace : 25.07.2001 typové označení : SONTEX

Místění měřiče : v kotelně

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 12,00

pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 KPa

max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa

maximální průtok : 6000 lh

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 0,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

od odběrného místa :

od odběrného místa 1466/byty

od odběrného

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1466

č.p. 1466 č.o. , Hranice

PSČ 753 01

Podíl procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 80,1569 %

Počet bytů v odběrném místě : 50

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 981,08 m²

pro dodávky TUV : 742,20 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 2584264 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP

Výrobní číslo průtokoměru : 2584264 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP

Místění měřiče : V kotelně č.p.1466

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00 kW pro dodávky TUV : 60,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa

maximální průtok : 5100 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 391,00 pro ohřev TUV : 330,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	28,05
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	28,05
Účetní měsíc : 9	1,00	3,91	8,20	27,06
Účetní měsíc : 10	8,00	31,28	8,50	28,05
Účetní měsíc : 11	14,00	54,74	8,20	27,06
Účetní měsíc : 12	17,00	66,47	8,50	28,05

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrného místa :

archlického 1466/ELIM

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 11466

č.p. 0 č.o. , PSC

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 8,7593 %

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 107,21 m² pro dodávky TUV : 108,73 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 2584264 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP

Výrobní číslo průtokoměru : 2584264 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP

Umístění měřiče : v kotelně čp. 1466

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 0,00 pro dodávky TUV : 0,00

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa

maximální průtok : 5100 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 43,00 pro ohřev TUV : 28,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
7	0,00	0,00	8,50	2,38
8	0,00	0,00	8,50	2,38
9	1,00	0,43	8,20	2,29
10	8,00	3,44	8,50	2,38
11	14,00	6,02	8,20	2,29
12	17,00	7,31	8,50	2,38

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrného místa :

Odběrného místa 1466/Sauna

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21466

č.p. 1466 č.o. , Hranice

PSC 75301

Podíl procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 11,0838 %

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 135,66 m²pro dodávky TUV : 135,66 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 2584264 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP

Výrobní číslo průtokoměru : 2584264 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP

Místění měřiče : V kotelně čp. 1466

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 10,00 kW pro dodávky TUV : 4,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa

maximální průtok : 5100 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 54,00 pro ohřev TUV : 30,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrného místa :Purgešova 1399
Purgešova

č.p. 1399 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1399

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1921,49 m²pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 2651150 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP

Výrobní číslo průtokoměru : 2651150 datum instalace : 01.09.2005 typové označení : KAMSTRUP

Místění měřiče : V kotelně čp. 1399

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 200,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa

maximální průtok : 5800 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 524,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	5,24	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	41,92	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	73,36	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	89,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrného místa :

vyhodnocovacího
vyhodnocovacího

č.p. 2000 č.o. , Hranice Identifikační znak odběrného místa (kód) : 2000
PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 60,9118 %

Počet bytů v odběrném místě : 31

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 989,75 m² pro dodávky TUV : 1090,40 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Ustanovení měřiče : Měřič tepla není nainstalován.

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 60,00 kW pro dodávky TUV : 30,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,10 MPa
maximální průtok :	12000 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 356,00 pro ohřev TUV : 214,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
7		0,00	0,00		8,50	18,19	
8		0,00	0,00		8,50	18,19	
9		1,00	3,56		8,20	17,54	
10		8,00	28,48		8,50	18,19	
11		14,00	49,84		8,20	17,54	
12		17,00	60,52		8,50	18,19	

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrného místa :

Tovačovského/NP
Tovačovského

č.p. 2000 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 22000
PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 15,5518 %

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 252,70 m² pro dodávky TUV : 255,04 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Instalace měřiče : Měřič tepla není nainstalován.

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 50,00 kW pro dodávky TUV : 15,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,10 MPa
maximální průtok :	12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 91,00 pro ohřev TUV : 34,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	2,89
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	2,89
Účetní měsíc : 9	1,00	0,91	8,20	2,78
Účetní měsíc : 10	8,00	7,28	8,50	2,89
Účetní měsíc : 11	14,00	12,74	8,20	2,78
Účetní měsíc : 12	17,00	15,47	8,50	2,89

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

odběrného místa :

Tovačovského/SP

Tovačovského

č.p. 2000 č.o.

, Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

32000

PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 23,5364 %

Počet bytů v odběrném místě : 0

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 382,44 m²

pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Ustanovení měřiče : Měřič tepla není nainstalován.

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa

maximální průtok : 12000 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 137,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		1,00	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00
10		8,00	10,96	10,96	0,00	0,00	0,00
11		14,00	19,18	19,18	0,00	0,00	0,00
12		17,00	23,29	23,29	0,00	0,00	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Struhlovsko 1536

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1536

Struhlovsko

č.p. 1536 č.o. , Hranice

PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 99,0056 %

Počet bytů v odběrném místě : 48

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1394,81 m² pro dodávky TUV : 1522,80 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280042 datum instalace : 03.09.2002 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568550 datum instalace : 03.09.2002 typové označení : WP 65

Umístění měřiče : V kotelně č.p. 1536

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW pro dodávky TUV : 48,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa

maximální průtok : 11000 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 579,00 pro ohřev TUV : 403,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	34,25
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	34,25
Účetní měsíc : 9	1,00	5,79	8,20	33,04
Účetní měsíc : 10	8,00	46,32	8,50	34,25
Účetní měsíc : 11	14,00	81,06	8,20	33,04
Účetní měsíc : 12	17,00	98,43	8,50	34,25

Odběratel :

**Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**

Adresa odběrného místa :

1536/skl

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

21536

č.p. 1536 č.o. , Hranice

PSČ 75301

podíl na rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : **0,9944 %**

Počet bytů v odběrném místě : **0**

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : **14,01 m²** pro dodávky TUV : **13,00 m²**

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **8280042** datum instalace : **03.09.2002** typové označení : **ISTA**

Výrobní číslo průtokoměru : **3568550** datum instalace : **03.09.2002** typové označení : **WP 65**

Umístění měřiče : **V kotelně čp. 1536**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **5,00 kW** pro dodávky TUV : **2,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C** teplota na zpátečce : **70,00 st. C**

jmenovitý tlakový rozdíl : **50,00 kPa** max. statický tlak v soustavě : **0,12 MPa**

maximální průtok : **11000 l/h** Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 6,00 pro ohřev TUV : 1,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	0,08
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	0,08
Účetní měsíc : 9	1,00	0,06	8,20	0,08
Účetní měsíc : 10	8,00	0,48	8,50	0,08
Účetní měsíc : 11	14,00	0,84	8,20	0,08
Účetní měsíc : 12	17,00	1,02	8,50	0,08

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Novosko 1412-13

Novosko

č.p. 1412 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

1412

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 38

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1913,90 m²

pro dodávky TUV : 2560,83 m²

Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280005 datum instalace : 20.08.2005 typové označení : ISTA

Výrobní číslo průtokoměru : 3568563 datum instalace : 20.08.2005 typové označení : WS-PF

Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1413

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 190,00 kW pro dodávky TUV : 76,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa

maximální průtok : 12250 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 476,00 pro ohřev TUV : 362,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
7	0,00	0,00	8,50	30,77
8	0,00	0,00	8,50	30,77
9	1,00	4,76	8,20	29,68
10	8,00	38,08	8,50	30,77
11	14,00	66,64	8,20	29,68
12	17,00	80,92	8,50	30,77

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrného místa :

Čechova 183

Čechova

č.p. 183 č.o. , Hranice

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

183

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0
 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 921,49 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :

Měření měřiče : Měřič tepla není instalován.

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 120,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,15 MPa

maximální průtok : 5800 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 363,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	3,63	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	29,04	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	50,82	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	61,71	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

místa :

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1297
č.p. 1297 č.o. , Hranice PSC 75301

Podíl bytů v odběrném místě : 32
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 972,40 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 99010248 datum instalace : 22.06.2003 typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 93121612 datum instalace : 22.06.2003 typové označení : WPX

Umístění měřiče : V domě čp. 1297

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok : 2800 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 421,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	0,00
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	0,00
Účetní měsíc : 9	1,00	4,21	8,20	0,00
Účetní měsíc : 10	8,00	33,68	8,50	0,00
Účetní měsíc : 11	14,00	58,94	8,20	0,00
Účetní měsíc : 12	17,00	71,57	8,50	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

Obchod

Identifikační znak odběrného místa (kód) :

12033

č.p. 1297 č.o.

, Hranice

PSČ 75301

Objem vytápění v odběrném místě : **0**

Užitková plocha pro dodávky ÚT : **250,26 m²**

pro dodávky TUV : **0,00 m²**

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**

Výrobní číslo vyhodnocovače : **98380561** datum instalace : **22.06.2003** typové označení : **SONTEX**

Výrobní číslo průtokoměru : **99060273** datum instalace : **22.06.2003** typové označení : **WPX**

Ustavení měřiče : **V domě čp.1297**

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **30,00 kW** pro dodávky TUV : **0,00 kW**

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : **90,00 st. C**

teplota na zpátečce : **70,00 st. C**

jmenovitý tlakový rozdíl : **50,00 kPa**

max. statický tlak v soustavě : **0,18 MPa**

maximální průtok : **1200 l/h**

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 78,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	% pro TUV	8,50

Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrného místa :

...ská/Majerský
 ...nská

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 22033
 č.p. 1297 č.o. , Hranice PSC 75301

počet bytů v odběrném místě : 0
 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 191,36 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 98380572 datum instalace : 22.06.2003 typové označení : SONTEX
 Výrobní číslo průtokoměru : 99060275 datum instalace : 22.06.2003 typové označení : WPX
 Ohřev měřiče : V domě č.p.1297

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
 jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
 maximální průtok : 900 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 64,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	0,64	8,20	0,00
10	8,00	5,12	8,50	0,00
11	14,00	8,96	8,20	0,00
12	17,00	10,88	8,50	0,00

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Odběrního místa :

Identifikační znak odběrného místa (kód) : 32033

č.p. 1297 č.o. , Hranice

PSC 75301

Počet bytů v odběrném místě : 0

Výměňová plocha pro dodávky ÚT : 115,94 m²pro dodávky TUV : 0,00 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 98130730 datum instalace : 22.06.2003 typové označení : SONTEX

Výrobní číslo průtokoměru : 99060238 datum instalace : 22.06.2003 typové označení : WPX

Místění měřiče : V domě čp. 1297

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 20,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa

maximální průtok : 600 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 45,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	0,45	8,20	0,00
10	8,00	3,60	8,50	0,00
11	14,00	6,30	8,20	0,00
12	17,00	7,65	8,50	0,00

Odběratel:

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Adresa odběrního místa :

č.p. 50
č.o. Hranice

Identifikační znak odběrního místa (kód) :

50

PSČ 75301

Číslo bytů v odběrném místě : 9

Užitková plocha pro dodávky ÚT : 351,92 m²

pro dodávky TUV : 420,50 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače :

0 datum instalace :

. . typové označení :

Výrobní číslo průtokoměru :

0 datum instalace :

. . typové označení :

Ujistění měřiče : Měřič tepla není nainstalován.

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 45,00 kW

pro dodávky TUV : 18,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C

teplota na zpátečce :

70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa

max statický tlak v soustavě :

0,20 MPa

maximální průtok : 600 l/h

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT :

165,00

pro ohřev TUV :

42,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
7	0,00	0,00	8,50	3,57
8	0,00	0,00	8,50	3,57
9	1,00	1,65	8,20	3,44
10	8,00	13,20	8,50	3,57
11	14,00	23,10	8,20	3,44
12	17,00	28,05	8,50	3,57

DIČ : CZ61974919

Kalkulovaná cena tepelné energie

Kalkulované ceny od 1. 7. 2007

název zdroje	101	průměrná		
výroba TE na zdroji - ÚT	59 376,00	GJ	59,7789 %	Prodej TE - vstup do objektu 55 365,00 GJ
výroba TE na zdroji - TUV	39 950,00	GJ	40,2211 %	Prodej TE - předávací stanice 39 950,00 GJ
výroba TE celkem	99 326,00	GJ	100,0000 %	Prodej TE celkem 95 315,00 GJ

Popis jednotlivých kalkulovaných nákladů

daň z nemovitosti	[REDACTED] Kč		
elektřina	[REDACTED] Kč		
poplatek za exhalace	[REDACTED] Kč		
vlastní údržba	[REDACTED] Kč		
materiál	[REDACTED] Kč		
Mzda hrubá	[REDACTED] Kč		
nájemné	[REDACTED] Kč		
odpisy	[REDACTED] Kč		
odvody	[REDACTED] Kč		
opravy	[REDACTED] Kč		
ostatní	[REDACTED] Kč		
palivo	[REDACTED] Kč		
revize	[REDACTED] Kč		
správní režie	[REDACTED] Kč		
telefony	[REDACTED] Kč		
technologická voda	[REDACTED] Kč		
výrobní režie	[REDACTED] Kč		
zisk	[REDACTED] Kč		
Kalkulované náklady celkem :	[REDACTED] Kč	průměrná cena	[REDACTED] Kč/GJ
Z toho náklady na dodávku ÚT :	[REDACTED] Kč	jednotková cena - ÚT	[REDACTED] Kč/GJ
		jednotková cena - ÚT s DPH	[REDACTED] Kč/GJ
náklady na dodávku TUV :	[REDACTED] Kč	jednotková cena - TUV	[REDACTED] Kč/GJ
		jednotková cena - TUV s DPH	[REDACTED] Kč/GJ

Zpracoval(a) : Novák R., Foltýnková K.

Telefon : [REDACTED]