

Dodatek č. 27

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

č. 1/2002

mezi

1. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**
sídlem **Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice**
IČ **61974919**
DIČ **CZ61974919**
jednající: **Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.**
ředitel společnosti
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu **1250125020770100**, peněžní ústav **Komerční banka Hranice**
telefon: **581 674 400**, fax: **581 615 420**
(dále jen „dodavatel“)

a

2. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**
sídlem **Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice**
IČ **61974919**
DIČ **CZ61974919**
jednající: **Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.**
ředitel společnosti
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu **1250125020770100**, peněžní ústav **Komerční banka Hranice**
telefon: **581 674 400**, e-mail: **vinkler@ekoltes.cz**
(dále jen „odběratel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 27

Tímto Dodatkem se mění :

I.

Příloha č. 2 – Smlouvy o dodávce tepelné energie, sjednané roční množství odběru tepelné energie, platné od 1. 1. 2014

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie na období 1. - 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2014


II.

Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.



Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti

za odběratele



Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích dne 20.12.2013

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/byty	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1466	
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice	PSČ 753 01	
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 18	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 80,1569 %		
Počet bytů v odběrném místě : 50		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 981,08 m ²	pro dodávky TUV : 742,20 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Obnůvčí číslo vyhodnocovače : 2584264	datum instalace : 22.08.2013	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 2584264	datum instalace : 22.08.2013	typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domovní kotelně K18		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00 kW	pro dodávky TUV : 60,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 18 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Vrchlického 1466

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 539,00 GJ pro ohřev TUV : 432,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	102,41	8,50	36,72
2	16,00	86,24	7,70	33,26
3	14,00	75,46	8,50	36,72
4	9,00	48,51	8,20	35,42
5	2,00	10,78	8,50	36,72
6	0,00	0,00	8,20	35,42
7	0,00	0,00	8,50	36,72
8	0,00	0,00	8,50	36,72
9	1,00	5,39	8,20	35,42
10	8,00	43,12	8,50	36,72
11	14,00	75,46	8,20	35,42
12	17,00	91,63	8,50	36,72

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/ELIM	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21466	
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice	PSČ 753 01	
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 18	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 19,8431 %		
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 242,87 m ²	pro dodávky TUV : 244,39 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Obnůvčí číslo vyhodnocovače : 2584264	datum instalace : 22.08.2013	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 2584264	datum instalace : 22.08.2013	typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domovní kotelně K18		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00	pro dodávky TUV : 60,00	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 18 m ³ /h h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Vrchlického 1466

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 134,00 GJ pro ohřev TUV : 99,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	25,46	8,50	8,41
2	16,00	21,44	7,70	7,62
3	14,00	18,76	8,50	8,41
4	9,00	12,06	8,20	8,11
5	2,00	2,68	8,50	8,41
6	0,00	0,00	8,20	8,11
7	0,00	0,00	8,50	8,41
8	0,00	0,00	8,50	8,41
9	1,00	1,34	8,20	8,11
10	8,00	10,72	8,50	8,41
11	14,00	18,76	8,20	8,11
12	17,00	22,78	8,50	8,41

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Purgešova 1399	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1399	
Adresa : Purgešova č.p. 1399 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 19	
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1921,49 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Objednávací číslo vyhodnocovače : 2651150	datum instalace : 22.08.2013	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 2651150	datum instalace : 22.08.2013	typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domovní kotelně K19		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 200,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 9 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Purgešova 1399

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 604,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	19,00	114,76	8,50	0,00
Účetní měsíc : 2	16,00	96,64	7,70	0,00
Účetní měsíc : 3	14,00	84,56	8,50	0,00
Účetní měsíc : 4	9,00	54,36	8,20	0,00
Účetní měsíc : 5	2,00	12,08	8,50	0,00
Účetní měsíc : 6	0,00	0,00	8,20	0,00
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	0,00
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	0,00
Účetní měsíc : 9	1,00	6,04	8,20	0,00
Účetní měsíc : 10	8,00	48,32	8,50	0,00
Účetní měsíc : 11	14,00	84,56	8,20	0,00
Účetní měsíc : 12	17,00	102,68	8,50	0,00

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 2000
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 20
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 60,9118 %	
Počet bytů v odběrném místě : 31	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 989,75 m²	pro dodávky TUV : 1090,40 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Období číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . . typové označení :
Umístění měřiče : měřič tepla není nainstalován	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 60,00 kW	pro dodávky TUV : 30,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok : 0 m³/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 414,00 GJ pro ohřev TUV : 168,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	78,66	8,50	14,28
2	16,00	66,24	7,70	12,93
3	14,00	57,96	8,50	14,28
4	9,00	37,26	8,20	13,77
5	2,00	8,28	8,50	14,28
6	0,00	0,00	8,20	13,77
7	0,00	0,00	8,50	14,28
8	0,00	0,00	8,50	14,28
9	1,00	4,14	8,20	13,77
10	8,00	33,12	8,50	14,28
11	14,00	57,96	8,20	13,77
12	17,00	70,38	8,50	14,28

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/NP	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	22000
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice		PSČ 75301
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 20	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 15,5518 %		
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 252,70 m ²	pro dodávky TUV :	255,04 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Objednávací číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . .	typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . .	typové označení :
Umístění měřiče : měřič tepla není nainstalován		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 50,00 kW	pro dodávky TUV :	15,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce :	55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,10 MPa
maximální průtok : 0 m ³ /h h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 106,00 GJ pro ohřev TUV : 26,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	19,00	20,14		8,50	2,21	
2	16,00	16,96		7,70	2,00	
3	14,00	14,84		8,50	2,21	
4	9,00	9,54		8,20	2,13	
5	2,00	2,12		8,50	2,21	
6	0,00	0,00		8,20	2,13	
7	0,00	0,00		8,50	2,21	
8	0,00	0,00		8,50	2,21	
9	1,00	1,06		8,20	2,13	
10	8,00	8,48		8,50	2,21	
11	14,00	14,84		8,20	2,13	
12	17,00	18,02		8,50	2,21	

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/SP	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 32000
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 20
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 23,5364 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 382,44 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Obnůvčí číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . . typové označení :
Umístění měřiče : měřič tepla není nainstalován	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok : 0 m ³ /h h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 160,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	30,40	8,50	0,00
2	16,00	25,60	7,70	0,00
3	14,00	22,40	8,50	0,00
4	9,00	14,40	8,20	0,00
5	2,00	3,20	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	1,60	8,20	0,00
10	8,00	12,80	8,50	0,00
11	14,00	22,40	8,20	0,00
12	17,00	27,20	8,50	0,00

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1536	
Adresa : Struhlovsko č.p. 1536 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 21	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 99,0056 %		
Počet bytů v odběrném místě : 48		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1394,81 m ²	pro dodávky TUV : 1522,80 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Objednávací číslo vyhodnocovače : 8280042	datum instalace : 29.06.2010	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568550	datum instalace : 29.06.2010	typové označení : WP 65
Umístění měřiče : v domovní kotelně K 21		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW	pro dodávky TUV : 48,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 50 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 571,00 GJ pro ohřev TUV : 360,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	108,49	8,50	30,60
2	16,00	91,36	7,70	27,72
3	14,00	79,94	8,50	30,60
4	9,00	51,39	8,20	29,52
5	2,00	11,42	8,50	30,60
6	0,00	0,00	8,20	29,52
7	0,00	0,00	8,50	30,60
8	0,00	0,00	8,50	30,60
9	1,00	5,71	8,20	29,52
10	8,00	45,68	8,50	30,60
11	14,00	79,94	8,20	29,52
12	17,00	97,07	8,50	30,60

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536/skl	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21536	
Adresa : Struhlovsko č.p. 1536 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 21	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 0,9944 %		
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 14,01 m ²	pro dodávky TUV : 13,00 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Obnůvčí číslo vyhodnocovače : 8280042	datum instalace : 29.06.2010	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568550	datum instalace : 29.06.2010	typové označení : WP 65
Umístění měřiče : v domovní kotelně K 21		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW	pro dodávky TUV : 2,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 50 m ³ /h h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 6,00 GJ pro ohřev TUV : 1,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	1,14	8,50	0,08
2	16,00	0,96	7,70	0,07
3	14,00	0,84	8,50	0,08
4	9,00	0,54	8,20	0,08
5	2,00	0,12	8,50	0,08
6	0,00	0,00	8,20	0,08
7	0,00	0,00	8,50	0,08
8	0,00	0,00	8,50	0,08
9	1,00	0,06	8,20	0,08
10	8,00	0,48	8,50	0,08
11	14,00	0,84	8,20	0,08
12	17,00	1,02	8,50	0,08

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Čechova 183	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	183
Adresa : Čechova	č.p. 183 č.o.	, Hranice
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 28	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	921,49 m²	pro dodávky TUV : 0,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Objednávací číslo vyhodnocovače :	0	datum instalace : . . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :	0	datum instalace : . . . typové označení :
Umístění měniče : měníč tepla není instalován		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	120,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,15 MPa
maximální průtok :	0 m³/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Čechova 183

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 390,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	74,10	8,50	0,00
2	16,00	62,40	7,70	0,00
3	14,00	54,60	8,50	0,00
4	9,00	35,10	8,20	0,00
5	2,00	7,80	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	3,90	8,20	0,00
10	8,00	31,20	8,50	0,00
11	14,00	54,60	8,20	0,00
12	17,00	66,30	8,50	0,00

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Běloučská	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1297	
Adresa : Běloučská č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 31	
Počet bytů v odběrném místě : 32		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 972,40 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Obnůvčí číslo vyhodnocovače : 99010248	datum instalace : 24.06.2011	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 93121612	datum instalace : 24.06.2011	typové označení : SONTEX
Umístění měřiče : v domě čp. 1297		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa	
maximální průtok : 30 m ³ /h h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Běloučská 1297

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 573,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	108,87	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	91,68	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	80,22	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	51,57	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	11,46	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	5,73	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	45,84	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	80,22	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	97,41	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příhláška odběrného místa

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Na Náspech	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	50
Adresa : Na Náspech	č.p. 50 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Kód odberatele : 1	Kód zdroje : 34	

Počet bytů v odběrném místě : 9
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 351,92 m² pro dodávky TUV : 420,50 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Obnůvčí číslo vyhodnocovače : 0 datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0 datum instalace : . . typové označení :
Umístění měřiče : měřič tepla není nainstalován
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 45,00 kW pro dodávky TUV : 18,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok : 0 m³/h h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :
Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.
Místo předání :
Na Náspech 50

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 242,00 GJ pro ohřev TUV : 48,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	45,98	8,50	4,08
2	16,00	38,72	7,70	3,69
3	14,00	33,88	8,50	4,08
4	9,00	21,78	8,20	3,93
5	2,00	4,84	8,50	4,08
6	0,00	0,00	8,20	3,93
7	0,00	0,00	8,50	4,08
8	0,00	0,00	8,50	4,08
9	1,00	2,42	8,20	3,93
10	8,00	19,36	8,50	4,08
11	14,00	33,88	8,20	3,93
12	17,00	41,14	8,50	4,08

EKOLTES Hranice, a.s.

Zborovská 606

753 01 Hranice

IČ: 61974919

DIČ: CZ61974919

Příloha č. 3

Kalkulovaná cena tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1.1.2014

Vymezení cenové lokality : HRANICE II

	GJ	%
Výroba TE na zdroji - ÚT	4 968	78,4091
Výroba TE na zdroji - TV	1 368	21,5909
Výroba TE celkem	6 336	100,0000

Prodej TE - ÚT	4 968
Prodej TE - TV	1 368
Prodej TE celkem	6 336

Položka	Kalkulace
1. Proměnné náklady [Kč]	5 845 000
1.1 Palivo	4 968 000
1.2 Nákup tepelné energie	0
1.3 Elektrická energie	20 000
1.4 Technologická voda	0
1.5 Ostatní proměnné náklady	0
2. Stálé náklady [Kč]	1 012 000
2.1 Mzdy a zákonné pojištění	0
2.2 Opravy a údržba	0
2.3 Odpisy	0
2.4 Nájem	0
2.5 Finanční leasing	0
2.6 Zákonné rezervy	0
2.7 Výrobní režie	0
2.8 Správní režie	0
2.9 Úroky	0
2.10 Ostatní stálé náklady	0
3. Zisk (Kč)	0

			Kč/GJ	Kč/kWh
Kalkulované náklady celkem	6 857 000 Kč	průměrná cena	1 083,82	1 083,82
Z toho: náklady na dodávku ÚT	5 845 000 Kč	jednotná cena -ÚT	0,41,57	0,41,57
		jednotná cena -ÚT s DPH	707,04	707,04
náklady na dodávku TV	1 012 000 Kč	jednotná cena -TV	0,41,57	0,41,57
		jednotná cena -TV s DPH	707,04	707,04

Zpracoval :
Telefon:

Novák, Hanusová
581 602 568

Cenové ujednání – cenová doložka

Tato „Cenová doložka“ se vztahuje na odběrná místa v cenové lokalitě Hranice II, PSČ 753 01

Cenové ujednání – dohoda o způsobu stanovení ceny

1. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu a u vstupů se smluvními cenami (palivo, elektřina, voda) v souladu s cenami a podmínkami jejich dodavatelů.


Cena se určuje na kalendářní (regulovaný) rok 2014.


2. a) Cena tepelné energie stanovená k 1. lednu ve výši ~~611,55~~ Kč/GJ (~~2,30~~ Kč/kWh) je v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ cena předběžná (plánovaná)


b) Dodavatel TE v případě změny cenových předpisů nebo vydání cenového rozhodnutí ERÚ, nebo v případě změn cen či podmínek vstupů od jejich dodavatelů, které by vyvolaly změny ceny dodávky TE, oznámí odběrateli tuto změnu s případnou úpravou zálohových (dílčích) plateb.

c) Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkových smluvních ročních dodávek v lokalitě Hranice II, 6 336,00 GJ. V případě, že skutečné množství dodávek bude po skončení roku (k 31. prosinci) odchýlné, bude cena TE ve výsledné ceně, v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ, úměrně tomu změněna.

d) Vyúčtování skutečného množství dodávek TE daného roku (předběžné ceny a změn cen v průběhu roku) na cenu výslednou, vypočtenou podle zásad Cenového rozhodnutí ERÚ, s proučtováním uhrazených záloh (dílčích plateb) bude provedeno do **28. února** roku následujícího.


Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti


za odběratele


Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti


za dodavatele