

Dodatek č. 29

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

č. 1/2002

mezi

1. Firmou EKOLTES Hranice, a.s.

sídlem **Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice**
IČ **61974919**
DIČ **CZ61974919**
jednající: **Ing. Václav Mikšík**
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu [REDACTED], peněžní ústav [REDACTED]
[REDACTED]
telefon: [REDACTED], fax: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
(dále jen „dodavatel“)

a

2. Firmou EKOLTES Hranice, a.s.

sídlem **Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice**
IČ **61974919**
DIČ **CZ61974919**
jednající: **Ing. Václav Mikšík**
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu [REDACTED], peněžní ústav [REDACTED]
[REDACTED]
telefon: [REDACTED], fax: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
(dále jen „odběratel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 29

Tímto Dodatkem se mění :


I.


Příloha č. 2 – Smlouvy o dodávce tepelné energie, sjednané roční množství odběru tepelné energie, platné od 1. 1. 2016


Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie na období 1. - 12. 2016
Účinnost od 1. 1. 2016


II.

Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.








Ing. Václav Mikšík
ředitel společnosti




Ing. Václav Mikšík
ředitel společnosti



V Hranicích dne 22.12.2015

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/byty	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1466
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice		PSČ 753 01
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 80,1569 %		
Počet bytů v odběrném místě : 50		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 981,08 m ²	pro dodávky TUV :	742,20 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 2584264	datum instalace : 22.08.2013	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 2584264	datum instalace : 22.08.2013	typové označení : KAMSTRUP
Místění měřiče : v domovní kotelně K18		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00 kW	pro dodávky TUV :	60,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce :	55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,12 MPa
maximální průtok : 18 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Vrchlického 1466

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 549,00 GJ pro ohřev TUV : 332,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	104,31	8,50	28,22
2	16,00	87,84	7,70	25,56
3	14,00	76,86	8,50	28,22
4	9,00	49,41	8,20	27,22
5	2,00	10,98	8,50	28,22
6	0,00	0,00	8,20	27,22
7	0,00	0,00	8,50	28,22
8	0,00	0,00	8,50	28,22
9	1,00	5,49	8,20	27,22
10	8,00	43,92	8,50	28,22
11	14,00	76,86	8,20	27,22
12	17,00	93,33	8,50	28,22

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/ELIM	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21466
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice	PSČ 753 01
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 19,8431 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 242,87 m ²	pro dodávky TUV : 244,39 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 2584264	datum instalace : 22.08.2013
typové označení : KAMSTRUP	
Výrobní číslo průtokoměru : 2584264	datum instalace : 22.08.2013
typové označení : KAMSTRUP	
Místění měřiče : v domovní kotelně K18	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00	pro dodávky TUV : 60,00
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 18 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Vrchlického 1466

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 136,00 GJ pro ohřev TUV : 73,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	25,84	8,50	6,20
2	16,00	21,76	7,70	5,62
3	14,00	19,04	8,50	6,20
4	9,00	12,24	8,20	5,98
5	2,00	2,72	8,50	6,20
6	0,00	0,00	8,20	5,98
7	0,00	0,00	8,50	6,20
8	0,00	0,00	8,50	6,20
9	1,00	1,36	8,20	5,98
10	8,00	10,88	8,50	6,20
11	14,00	19,04	8,20	5,98
12	17,00	23,12	8,50	6,20

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Purgešova 1399	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1399
Adresa : Purgešova č.p. 1399 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1921,49 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 2651150 datum instalace : 22.08.2013 typové označení : KAMSTRUP	
Výrobní číslo průtokoměru : 2651150 datum instalace : 22.08.2013 typové označení : KAMSTRUP	
Umístění měřiče : v domovní kotelně K19	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 200,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 9 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Purgešova 1399

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 550,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	104,50	8,50	0,00
2	16,00	88,00	7,70	0,00
3	14,00	77,00	8,50	0,00
4	9,00	49,50	8,20	0,00
5	2,00	11,00	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	5,50	8,20	0,00
10	8,00	44,00	8,50	0,00
11	14,00	77,00	8,20	0,00
12	17,00	93,50	8,50	0,00

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 2000
Adresa : Tovačovského	č.p. 2000 č.o. , Hranice PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 60,9118 %	
Počet bytů v odběrném místě : 31	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 989,75 m ²	pro dodávky TUV : 1090,40 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . typové označení :
Ujistění měřiče : měřič tepla není nainstalován	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 60,00 kW	pro dodávky TUV : 30,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok : 0 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 307,00 GJ pro ohřev TUV : 186,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	58,33	8,50	15,81
2	16,00	49,12	7,70	14,32
3	14,00	42,98	8,50	15,81
4	9,00	27,63	8,20	15,25
5	2,00	6,14	8,50	15,81
6	0,00	0,00	8,20	15,25
7	0,00	0,00	8,50	15,81
8	0,00	0,00	8,50	15,81
9	1,00	3,07	8,20	15,25
10	8,00	24,56	8,50	15,81
11	14,00	42,98	8,20	15,25
12	17,00	52,19	8,50	15,81

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/NP	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 22000
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 15,5518 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 252,70 m ²	pro dodávky TUV : 255,04 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . . typové označení :
Ujistění měřiče : měřič tepla není nainstalován	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 50,00 kW	pro dodávky TUV : 15,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok : 0 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 78,00 GJ pro ohřev TUV : 30,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	14,82	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	12,48	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	2,31
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	10,92	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	7,02	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,56	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,78	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	6,24	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	10,92	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	2,46
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	13,26	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	2,55

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/SP	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	32000
Adresa : Tovačovského	č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 23,5364 %		
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	382,44 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	0	datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :	0	datum instalace : . . typové označení :
Ujistění měřiče : měřič tepla není nainstalován		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok :	0 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 119,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	22,61	8,50	0,00
2	16,00	19,04	7,70	0,00
3	14,00	16,66	8,50	0,00
4	9,00	10,71	8,20	0,00
5	2,00	2,38	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	1,19	8,20	0,00
10	8,00	9,52	8,50	0,00
11	14,00	16,66	8,20	0,00
12	17,00	20,23	8,50	0,00

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1536
Adresa : Struhlovsko č.p. 1536 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 99,0056 %	
Počet bytů v odběrném místě : 48	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1394,81 m ²	pro dodávky TUV : 1522,80 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280042 datum instalace : 12.08.2014	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568550 datum instalace : 12.08.2014	typové označení : WP 65
Místění měřiče : v domovní kotelně K 21	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW	pro dodávky TUV : 48,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtově oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 50 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 539,00 GJ pro ohřev TUV : 359,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	102,41	8,50	30,51
2	16,00	86,24	7,70	27,64
3	14,00	75,46	8,50	30,51
4	9,00	48,51	8,20	29,43
5	2,00	10,78	8,50	30,51
6	0,00	0,00	8,20	29,43
7	0,00	0,00	8,50	30,51
8	0,00	0,00	8,50	30,51
9	1,00	5,39	8,20	29,43
10	8,00	43,12	8,50	30,51
11	14,00	75,46	8,20	29,43
12	17,00	91,63	8,50	30,51

Dodavatel :
ĚKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
ĚKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536/skl	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21536
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1536 č.o. , Hranice PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 0,9944 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 14,01 m²	pro dodávky TUV : 13,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280042 datum instalace : 12.08.2014 typové označení : ISTA	
Výrobní číslo průtokoměru : 3568550 datum instalace : 12.08.2014 typové označení : WP 65	
Místění měřiče : v domovní kotelně K 21	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW	pro dodávky TUV : 2,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 50 m³/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 5,00 GJ pro ohřev TUV : 1,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1		19,00	0,95		8,50	0,08	
2		16,00	0,80		7,70	0,07	
3		14,00	0,70		8,50	0,08	
4		9,00	0,45		8,20	0,08	
5		2,00	0,10		8,50	0,08	
6		0,00	0,00		8,20	0,08	
7		0,00	0,00		8,50	0,08	
8		0,00	0,00		8,50	0,08	
9		1,00	0,05		8,20	0,08	
10		8,00	0,40		8,50	0,08	
11		14,00	0,70		8,20	0,08	
12		17,00	0,85		8,50	0,08	

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Čechova 183	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 183	
Adresa : Čechova	č.p. 183 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 921,49 m ²	pro dodávky TUV :	0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 69867925	datum instalace : 15.08.2015	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 69867925	datum instalace : 15.08.2015	typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domovní kotelně K28		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 120,00 kW	pro dodávky TUV :	0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 60,00 st. C	teplota na zpátečce :	40,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,15 MPa
maximální průtok : 15 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Čechova 183

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 399,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	75,81	8,50	0,00
2	16,00	63,84	7,70	0,00
3	14,00	55,86	8,50	0,00
4	9,00	35,91	8,20	0,00
5	2,00	7,98	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	3,99	8,20	0,00
10	8,00	31,92	8,50	0,00
11	14,00	55,86	8,20	0,00
12	17,00	67,83	8,50	0,00

Dodavatel :

ĚKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

ĚKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Běloučská	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1297
Adresa : Běloučská č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 32
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 972,40 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 99010248 datum instalace : 21.07.2015 typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 93121612 datum instalace : 22.07.2015 typové označení : SONTEX
Umístění měřiče : v domě čp. 1297
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW pro dodávky TUV : 0,00 kW

<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>			
teplota na vstupu do objektu :	75,00 st. C	teplota na zpátečce :	55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	30 m³/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :
 Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :
 Běloučská 1297

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 614,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	116,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	116,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	98,24	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	85,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	55,26	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	12,28	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,14	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	49,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	85,96	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	104,38	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Příloha č. 2

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Na Náspech	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 50	
Adresa : Na Náspech č.p. 50 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě : 9		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 351,92 m ²	pro dodávky TUV : 420,50 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . .	typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . .	typové označení :
<input checked="" type="checkbox"/> Ujistění měřiče : měřič tepla není nainstalován		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 45,00 kW	pro dodávky TUV : 18,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa	
maximální průtok : 0 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Na Náspech 50

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 223,00 GJ pro ohřev TUV : 48,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	% pro TUV
1	19,00	8,50
2	16,00	7,70
3	14,00	8,50
4	9,00	8,20
5	2,00	8,50
6	0,00	8,20
7	0,00	8,50
8	0,00	8,50
9	1,00	8,20
10	8,00	8,50
11	14,00	8,20
12	17,00	8,50

Kalkulovaná cena tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1.1.2016

Vymezení cenové lokality : HRANICE

	GJ	%
Výroba TE na zdroji - ÚT	4 609	76,3079
Výroba TE na zdroji - TV	1 431	23,6921
Výroba TE celkem	6 040	100,0000


Prodej TE - ÚT	4 609
Prodej TE - TV	1 431
Prodej TE celkem	6 040

Položka	Náklady
1. Proměnné náklady [Kč]	
1.1 Palivo	
1.2 Nákup tepelné energie	
1.3 Elektrická energie	
1.4 Technologická voda	
1.5 Ostatní proměnné náklady	
2. Stálé náklady [Kč]	
2.1 Mzdy a zákonné pojištění	
2.2 Opravy a údržba	
2.3 Odpisy	
2.4 Nájemné	
2.5 Finanční leasing	
2.6 Zákonné rezervy	
2.7 Výrobní režie	
2.8 Správní režie	
2.9 Úroky	
2.10 Ostatní stálé náklady	
3. Zisk (Kč)	

		Kč/GJ	Kč/kWh
Kalkulované náklady celkem	průměrná cena		
Z toho: náklady na dodávku ÚT	jednotná cena - ÚT bez DPH		
	jednotná cena - ÚT s DPH		
náklady na dodávku TV	jednotná cena - TV bez DPH		
	jednotná cena - TV s DPH		

Zpracoval: Ing. Žeravíková, Podolová

Schválil: Ing. Václav Mikšík
 ředitel společnosti



Cenové ujednání – cenová doložka

Tato „Cenová doložka“ se vztahuje na odběrná místa v cenové lokalitě Hranice, PSČ 753 01

Cenové ujednání – dohoda o způsobu stanovení ceny

1. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu a u vstupů se smluvními cenami (palivo, elektřina, voda) v souladu s cenami a podmínkami jejich dodavatelů.

Cena se určuje na kalendářní (regulovaný) rok 2016.

2. a) Cena tepelné energie stanovená k 1. lednu ve výši [redacted] Kč/GJ [redacted] Kč/kWh) bez DPH je v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ cena předběžná (plánovaná)

b) Dodavatel TE v případě změny cenových předpisů nebo vydání cenového rozhodnutí ERÚ, nebo v případě změn cen či podmínek vstupů od jejich dodavatelů, které by vyvolaly změny ceny dodávky TE, oznámí odběrateli tuto změnu s případnou úpravou zálohových (dílčích) plateb.

c) Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkových smluvních ročních dodávek v lokalitě Hranice, 6 040,00 GJ. V případě, že skutečné množství dodávek bude po skončení roku (k 31. prosinci) odchýlné, bude cena TE ve výsledné ceně, v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ, úměrně tomu změněna.

d) Vyúčtování skutečného množství dodávek TE daného roku (předběžné ceny a změn cen v průběhu roku) na cenu výslednou, vypočtenou podle zásad Cenového rozhodnutí ERÚ, s proúčtováním uhrazených záloh (dílčích plateb) bude provedeno do **28. února** roku následujícího.

Z
IČ [redacted] 19
Tel [redacted] 20

Ing. Václav MIKŠIK
ředitel společnosti

Z
IČ [redacted] 19
Tel [redacted] 20

Ing. Václav Mikšik
ředitel společnosti

V Hranicích dne 22.12.2015