

Technické parametry odběrného místa: Řetězová 1369/2a

na adrese: Řetězová 1369/2a, Děčín I, PSČ 405 02
 parcela číslo: 190, 191

Poř.č.	Technické parametry a údaje	
1	Lokalita / zdroj tepelné energie	CZT Benešovská 1421/6, / plyn a geotermální energie
2	Technický způsob dodávek tepelné energie	viz Obchodní podmínky, čl.III, odst.25., písm. c)
3	Předávací zařízení dodávek tepelné energie	KPS v odběrném místě
4	Místo měření tepelné energie pro fakturaci	přívodní potrubí topné vody na primární straně KPS
5	Místo předání pro TE	uzavírací armatury na sekundární straně KPS
6	Místo měření pro TE	přívodní potrubí topné vody na primární straně KPS
7	Způsob měření pro TE	kalorimetrické měřidlo
8	Projektovaný tepelný spád objektu [°C] *)	20 °C
9	Úroveň předání pro TE	sekundární
10	Teplonosná látka	teplá voda (max. 110°C)
11	Max. tlak pro TE [kPa]	600 kPa
12	Potřebná tlaková difference] pro TE na patě objektu [kPa *)	20 kPa
13	Výkon pro TE [kW] / Výkon pro TV [kW] *)	150 kW / 0 kW
14	Teplota při - 15 °C přívod [°C] / zpátečka [°C]	64°C / 44°C
15	Úroveň vytápění regulační křivka [°C] / označení	-15/64, 0/49, 18/30, 20/25 °C / a + 4°C
16	Denní doba útlumu TE [hod] / útlumy TE [°C]	16:00 - 4:00 hod / 6°C
17	Započitatelná podlahová plocha (byty+nebyty) v souladu s přílohou č. 1 k vyhl. č. 269/2015 Sb pro rozúčtování nákladů na vytápění [m²] *)	$(0,00 + 1567) = 1567$
18	Přibližné roční množství odebrané tepelné energie pro TE a přípravu TV [GJ/rok] *)	400 GJ/rok
19	Předávací zařízení dodávek TV	bez dodávky TV
20	Místo předání pro TV	bez dodávky TV

21	Místo měření tepelné energie pro přípravu TV	bez dodávky TV
22	Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV	bez dodávky TV
23	Místo měření studené vody pro přípravu TV	bez dodávky TV
24	Způsob měření studené vody pro přípravu TV	bez dodávky TV
25	Denní doba dodávky TV [hod] / útlumy ohřevu TV [°C]	bez dodávky TV
26	Teplota TV [°C]	bez dodávky TV
27	Přibližné roční množství odebrané vody pro přípravu TV [m ³ /rok] *)	bez dodávky TV
28	Podlahová plocha (byty+nebyty) v souladu s přílohou č. 1 k vyhl. č. 269/2015 Sb pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV [m ²] *)	bez dodávky TV
29	Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst	bez dodávky TV
30	Počet bytových jednotek v objektu zásobovaných tepelnou energií *)	0

*) Údaje poskytnuté odběratelem

Za Dodavatele:

Za Odběratele:

V Děčíně dne 29. 9. 2020

V Ústí nad Labem dne 2. 10. 2020

.....
Na základě „Pověření“ ze dne 22. 6. 2020


vedoucí oddělení obchodu a marketingu

TERMO Děčín, a.s.

.....


vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Ústí nad Labem

Česká republika – Generální finanční ředitelství