

**ODBĚROVÝ DIAGRAM – příloha č. 2 kupní smlouvy**

0614000006

Cena tepelné energie pro rok 2017 bude v souladu s kupní smlouvou oznámena 30 dní před zavedenou změnou.

Platnost od: 01.01.2017

Druh OD: UT - 00003, TV - 00003

Adresa pro poštovní styk:

Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
Branišovská 31 - budova B  
37005 České Budějovice

**Prodávající:**

Teplárna České Budějovice, a.s.  
Novohradská 32  
372 15 České Budějovice

Bank. spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-91605231/0100

**Kupující: 03907**

Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
Branišovská 31a  
37005 České Budějovice

Bankovní spojení: Československá obchodní banka  
a.s.  
Číslo účtu: 207163958/0300

Odběrné místo: Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31

**1. Sjednané dodávky:**

<b>Maximální výkon</b>	<b>v MW</b>	:	<b>1.3000</b>
<b>Celková roční spotřeba TE za OM</b>	<b>v GJ</b>	:	<b>4184</b>
Roční spotřeba TV + technologie nebyty	v GJ	:	0
Roční spotřeba TV + technologie byty	v GJ	:	0
Roční spotřeba UT nebyty	v GJ	:	4184
Roční spotřeba UT byty	v GJ	:	0

Procento rozdělení: TE pro UT (byt / nebyt): 0.00 / 100.00  
TE pro TV (byt / nebyt): 0.00 / 100.00

Počet vytápěných bytů: 0

Rozpis čtvrtletního množství tepelné energie pro UT v GJ:

Čtvrtletí	čtvrtletní množství	1. měsíc čtvrtletí	2. měsíc čtvrtletí	3. měsíc čtvrtletí
1.	2001	688	703	610
2.	795	427	226	142
3.	85	40	24	21
4.	1303	327	421	555

Rozpis čtvrtletního množství tepelné energie pro TV v GJ:

Čtvrtletí	čtvrtletní množství	1. měsíc čtvrtletí	2. měsíc čtvrtletí	3. měsíc čtvrtletí
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0

**2. Parametry teplotnosné látky:**

Druh teplotnosné látky: pára

Tlak min. / max.: 0.40 / 0.90 MPa

Teplota min. / max.: 150.00 / 220.00 °C

**Entalpie** : dodané teplotnosné látky : 2.7680 GJ/t vrácené teplotnosné látky: 0.1880 GJ/t

Maximální hmotnostní průtok : 1.7680 t/hod

**Vrácená teplotnosná látka:**

Požadovaná vratnost (L / Z): 100.00 / 100.00 % Teplota: 45.00 °C

Smluvní vratnost (L / Z): 95.00 / 95.00 % Teplota: 45.00 °C

Účtovaná nevrácená teplotnosná látka (L / Z): 5.00 / 5.00 %

Vodivost do: 20.0000 mikroS/cm

PH : 6.5000 - 8.0000

Tvrdość/ekv: 0.0400 mmol/l

CHSK do: 0.3000 mgO2/l

Obsah oleje: 0.0000

**3. Kód způsobu měření dodávky TE: 0800** měřicí souprava měřiče tepla v páře + vírový průtokoměr

Doklad k 0601000014

#### 4. Odběrový diagram:

Regulační stupně:

číslo	Výkon [MW]	číslo	Výkon [MW]	číslo	Výkon [MW]
1.	1.3000	4.	0.7800	7.	0.3900
2.	0.9100	5.	0.6500		
3.	0.7800	6.	0.6500		

#### 5. Zvláštní ujednání:

Způsob platby: Platebním příkazem

Cena za tepelnou energii sjednanou bude účtována dle měsíčních naměřených hodnot v období: 1/2017 - 12/2017

6. Smluvní cena za tepelné znehodnocení vráceného kondenzátu (nad 45 °C) platí pouze v případě instalace měřidla, které zaznamenává průměrnou entalpii (teplotu) vráceného kondenzátu za odečítané období. Při vyhlášení regulačního stupně č. 1 a více (tel. 386357485) se kupující zavazuje dodržovat ustanovení podle bodu č. 4 této přílohy. Odběrový diagram není objednávkou tepelné energie pro smluvní období. Odběrový diagram je potvrzením odebraného množství tepla na odběrném místě v roce 2015 a slouží k určení poměru dělení stálých nákladů a určení stálé složky na toto odběrné místo.

#### Kontaktní osoby prodávajícího:

Jana Matoušková - fakturace tepla  
Petr Zasadil - metrolog  
Josef Brousek - mistr rozvodu tepla

telefon: 389 003 366  
telefon: 389 003 263, 777 929 321  
telefon: 389 003 365, 725 776 481

e-mail: matouskova@teplarna-cb.cz  
e-mail: zasadil@teplarna-cb.cz  
e-mail: brousek@teplarna-cb.cz

#### Kontaktní osoby kupujícího:

Doplňte


Jméno telefon e-mail

V Českých Budějovicích dne 18.10.2016

Prodávající:

Kupující:

026  
 **TEPLÁRNA**  
ČESKÉ BUDĚJOVICÉ, a.s.  


JIHOČESKÁ UNIVERZITA  
ČESKÉ BUDĚJOVICÍCH  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA  
Zpracovská 174  
370 05 České Budějovice  
IČO 600 76 658 DIČ CZ60076658  


Správce rozpočtu