

# Škola Kavčí hory – MŠ, ZŠ a SOŠS

K Sídlišti 840/2, Praha 4, 142 00. IČ : 48134023, DIČ CZ4814023

## OBJEDNÁVKA

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 18.1.2017  
NAŠE ZN.: .....  
VYŘIZUJE: Hatina Ondřej  
TEL.: 605240551  
FAX:  
E-MAIL: o.hatina@seznam.cz  
DATUM: 18.1.2017

**Pro : (dodavatel )**

**Firma : Ludmila Jindřich , Mirovická 1092, Praha 8**

**Věc : Provedení pravidelné prohlídky a revize Mar celkového systému v subjektu Školy Kavčí hory se sídlem K Sídlišti 840, Praha 4**

Vážení obchodní přátelé,

tímto u Vás objednááme následující práce , tj. kontrolu a revize Mar včetně systému Mar, ÚT, TUV , SUV a VZT v celkové ceně 115.500,- Kč.

Termín realizace : 15. – 20.1.2017

S pozdravem

Hatina Ondřej

.....  
pověřen v zastoupení za školu

Mgr. Helena Pondělíčková

.....  
Ředitelka

Škola Kavčí hory -  
Mateřská škola, Základní škola a  
Střední odborná škola služeb  
140 00 Praha 4, K Sídlišti 840  
IČ: 48134023  
Tel./fax: 241 090 230/35 (2)

**Dodací list :** 20.1.2017

|   |             |
|---|-------------|
| Kontrola :<br>Provedení kontroly systému s napojením programu Kibeck A P.                                   | 14.000,- Kč |
| Vypuštění a napuštění systému pro kontrolu správných funkcí<br>vypínání a zapínání přívodu tepla 3x 3.250,- | 9.750,- Kč  |
| Přecejchování čidel teploty a tlaku   | 12.000,- Kč |
| Úpravy softveru   | 2.450,- Kč  |
| Demontáž, vyčištění, promazání, montáž diferenčních čidel   | 1.890,- Kč  |
| Kontrola a úprava nastavení mraz. čidel 10ks x 640,-  | 6.400,- Kč  |
| Kontrola rozvaděčů Mar DT1 – DT5 x 2100,-   | 10.500,- Kč |
| Dotazení spojů, výměna pojistek v rozvaděčích DT1- DT5<br>výměna prodového chrániče                         | 4.250,- Kč  |
| Kontrola funkčnosti uzavíracích bezpečnostních MaR ventilů<br>3ks x 1200,-Kč                                | 3.600,- Kč  |
| Revizní zpráva Mar  | 6.000,- Kč  |
| Kontrola spínačů teploty VZT 16 ks x 400,- Kč   | 6.400,- Kč  |
| Zkouška nouz. signálů chyb  | 3.000,- Kč  |
| Kontrola průtoku v GJ/h.  | 3.100,- Kč  |
| Celková kontrola Výměníkové stanic a rozvodů ÚT, VZT, TUV, SUV  | 1.500,- Kč  |
| Kontrola funkčnosti a vyčištění plyn. spínačů 4ks   | 4.250,- Kč  |
| Vyčištění filtrů a kontrola čerpadel 18ks x 980,- Kč  | 15.610,- Kč |
| Zkouška spínačů Požární vody (PV) 4 x 2400,- Kč   | 9.600,- Kč  |
| regulace vytápění VZT do sekce kuchyně  | 1.200,- Kč  |

**Celkový systém Mar, ÚT, SUV, TUV, VZT byl přezkoušen včetně odstávky vody a následného zpuštění bez závad.**

Závěr : Systém Měření a regulace je překontrolován dle požadavků školy na danou spotřebu v GJ. Funkčnost systému je V **POŘÁDKU** a bezpečné provozu.

Další kontrola je nutná dle ČSN v roce 2017 srpen

Vypracoval : Ludmila Jindřich

JINDŘICH LUDMILA  
Mirovická, 1092  
182 00 Praha 8  
IČ: 41869052

