

Specifikace pro změnu povrchů:

Komunikace pěší :

Komunikace pěší umožní přístup do objektu. Šířka chodníků bude 1,50 m u severozápadní a jihovýchodní strany objektu. U jihozápadní části objektu bude chodník rozšířen na 2,5 m s ohledem na stávající řešení. U severovýchodní strany objektu bude chodník rozšířen na 3,9 m s ohledem na stávající řešení - chodník bude plynule navazovat až k zděnému plotu (stávající schody budou zrušeny).

Kryt komunikací pěších je navržen ze zámkové betonové dlažby.

Plocha komunikací pěších je celkem 248 m². Příčný spád chodníku bude 2%.

Komunikace pěší budou ohraničeny betonovými obrubníky sadovými 50x250x1000 mm, osazenými 0-0,05 m nad kryt chodníku.

Okapový chodník :

Okolo zbývající části objektu bude proveden okapový chodník z betonové dlažby. Příčný spád chodníku bude 2%. Plocha okapových chodníků je celkem 31 m².

Zemní práce :

Jedná se zejména o odkopání zeminy pod chodníkem pro uložení celé skladby a vysvahování okolního terénu.

Odvodnění :

Povrch komunikace bude na severozápadní straně odvodněn příčným a podélným spádem do chodníkových vpustí - celkem 3 ks. Vpusti budou zaústěny přípojkami do dešťové kanalizace. Zbylé povrchy budou odvodněny příčným a podélným spádem, vsakování bude zajištěno okolním terénem - zelení.

Terénní úpravy :

Nezpevněné plochy v okolí objektu a navržené komunikace budou urovnané do předepsaných profilů, odpleveleny a ohumusovány nejméně 100 mm vrstvou kvalitního zahradnického substrátu. Ornice pro ohumusování bude použita původní získaná sejmutím, případně doplněna z jiných zdrojů. Takto upravené plochy budou zatravněny a provedena na nich výsadba.