

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo o poskytování odborného servisu  
SMLS 153 č.j. ZÚ-03051/2018-12020

Uzavřen ve smyslu § 2586 – 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

### Smluvní strany

#### 1. Firstpower a.s.

Zastoupen: [REDAKCE], předseda představenstva  
Sídlo: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3  
ID datové schránky: k8bdg8r  
IČ: 28386191  
DIČ: CZ28386191  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

#### 2. Česká republika - Zeměměřický úřad

Zastoupen: Ing. Karlem Brázdilem CSc., ředitelem úřadu  
Sídlo: Pod sídlištěm 9/1800 182 11 Praha 8 – Kobylisy  
ID datové schránky: 6yvadsa  
IČ: 60458500  
DIČ: nejsme plátcí DPH – organizační složka státu  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytování odborného servisu (dále jen „Dodatek“).

### ČLÁNEK I. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je snížení počtu servisovaných UPS ze Smlouvy o dílo o poskytování odborného servisu.

1. V odst. II. čl. 2 bod I. c) se mění původní znění textu: „při pravidelné roční profylaktické údržbě UPS1, UPS2, UPS3 (3 ks) a UPS4 se provádí“ na nové: „*při pravidelné roční profylaktické údržbě UPS2, UPS3 (2 ks) a UPS 4 se provádí.*“
2. V odst. II. čl. 2 bod III. se snižuje počet UPS k revizním prohlídkám. Nové znění odstavce: „1 x / 5 let revize 5 x UPS“.
3. Dle odst. IV. čl. 1., bodu I. se snižují pravidelné paušální platby o původní UPS1:  

písm. b) Pravidelná měsíční kontrola a údržba a zátěžová zkouška DA a UPS 4.800,- Kč bez DPH/měsíc.

písm. c) Pravidelná roční velká servisní prohlídka a profylaktická údržba a zátěžová zkouška DA a UPS 96.500,- Kč bez DPH /rok.
4. Dle odst. IV., čl. 1, bodu III. písm. b) se snižuje platba za revize UPS z částky 19.800,-Kč o 2.500,- Kč na 17.300,-Kč bez DPH/ 1 x za 5 let.

5. V příloze ze seznamu zařízení se odstraňuje bod 3.
6. Nové znění přílohy č. 1 je uvedeno v příloze k Dodatku.

## **ČLÁNEK II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od 1. 11. 2020.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena.
3. Přílohou Dodatku je Příloha č. 1 – Seznam zařízení
4. Tento Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy.
6. Tento Dodatek spolu se Smlouvou podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a právo k zaslání smlouvy do registru smluv svědčí straně objednatele.

Za zhotovitele:

V Praze dne: 8. 10. 2020

podepsáno v.r.

.....  
[redacted]  
předseda představenstva

Za objednatele:

V Praze dne: 12. 10. 2020

podepsáno v.r.

.....  
Ing. Karel Brázdil, CSc. v.r.  
ředitel úřadu

Příloha č. 1

## Seznam zařízení

Tyto záložní zdroje zabezpečují provoz všech úřadů v budově, tj. především pro provoz ČÚZK, ZÚ a dalších úřadů v budově. Proto musí být schopny nepřetržitého, bezpečného a spolehlivého provozu.

Seznam zařízení:

1. DA1: Dieselagregát č. 1 – PHOENIX ZEPPELIN/CATERPILLAR, typ: CAT 3304, 3x400V, 125 kVA, r.v. 1998, napájí UPS 2 a UPS 4 (servery ZÚ)
2. DA2: Dieselagregát č. 2 - BROADCASTCROWN, typ: BCJD 180P, 3 x 400V, 180 kVA, r.v. 2006, napájí UPS 3 (servery SCD - ČÚZK)
3. UPS2: Liebert, typ: 7200, 60 kVA, 33 ks bat. CSB, GP 12650, 12V, 65Ah, životnost do 2018, napájí servery ZÚ, v případě výpadku sítě je podporována DA1,
4. UPS3: 3 ks Liebert, typ: NX, 60 kVA, celkem 180 kVA, 3 sady baterií á 40 ks, CSB, GPL 12400, 12V, 40Ah, životnost do 2022-24, napájí servery SCDČÚZK, podporována DA2,
5. UPS4: TEC, typ: MUST, 45 kVA, (3 X 15 kVA), 40 ks bat., CSB, HRL 12150W, 12V, životnost do 2023-25, napájí servery ZÚ v případě výpadku sítě je podporována DA1,
6. ATS-DA1: Rozvaděč HR-RDA, stykač SOCOMEC, typ: AtyS 6e, 250 A,
7. ATS-DA2: Rozvaděč ATS-BROADCASTCROWN, stykač SOCOMEC, typ: AtyS 6e, 250 A,
8. R-UPS3: Rozvaděč SBP3/60 pro UPS3.1, UPS3.2 a UPS3.3,
9. R-UPS4: Rozvaděč pro UPS4,
10. RP41, RP41.1, RP41/A, R-FV: Rozvaděče napájení serverů SCD,
11. Kontrolní systém baterií UPS 2 a UPS 4: Cell-Watch,
12. Dispečink záložních zdrojů: 2 ks PC, SW Power Control, router, periferie.