

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU

č. 010

Název změny:

Změna měření a regulace pro ekodesign 2018

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

V Kuřimi dne: 4. července 2018

Za zhotovitele převzal:

Dne: 14.8.2018

1. Stručný popis požadované změny:

V dodatku č.5 ze dne 25.7.2018 byla schválena změna vzduchotechnických jednotek na ekodesign 2018. Se změnou typu vzduchotechnický jednotek souvisí změny potrubních a kabelových rozvodů, a tyto změny jsou předmětem tohoto požadavku na změnu č. 010.

2. Odůvodnění požadované změny:

Zajištění funkčnosti technických zařízení staveb.

3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změny je nevyhnutelné. Provedení změny nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

TDI s provedením změny souhlasí.

4. Vyjádření GP k požadované změně:

Provedení změny zajišťuje provoz vzduchotechnických jednotek v souladu se zákonnými požadavky.

GP s provedením změny souhlasí.