

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU

č. 011

Název změny:

Zvýšení standardu výsuvného hlediště - Elevace

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

V Kuřimi dne: 9. srpna 2018

Za zhotovitele převzal:

Dne: 20.8.2018

1. Stručný popis požadované změny:

Zvýšení standardu zásuvných sedadel, zejména jde o změny sedaček, budou použity širší sedačky polstrované s područkami a konstrukce pojezdu na pravidelné a časté použití.

2. Odůvodnění požadované změny:

Zajištění lepší funkčnosti a vyššího standardu pro uživatele technických zařízení staveb.

3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změny zvýší standard vybavení.

TDI s provedením změny souhlasí.

4. Vyjádření GP k požadované změně:

Řešení schválené investorem ve změnovém listu č. 009 nebylo, po předložení vzorků materiálů, GP schváleno k realizaci. Materiály nebyly vhodné k použití pro daný účel, plastové povrchy sedaček bez područek nedávají záruku trvanlivosti ani pohodlí. Sedadla, schválená v rámci změny č. 009 se ukázala být pro moderní interiér zcela nevyhovující. Změna obsahuje technicky kvalitnější řešení pojezdu. Provedení změny zajišťuje standard zařízení v souladu s estetickými a uživatelskými hodnotami.

GP s provedením změny souhlasí.