

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

## **POŽADAVEK NA ZMĚNU**

č. 016

Název změny:

### **Změna svítidel dle revize PD 2018**

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964  
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města  
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová  
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a  
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED]  
zastoupený: [REDACTED]

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,  
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

V Kuřimi dne: 20. srpna 2018

Za zhotovitele převzal:

Dne: 20.8.2018

### 1. Stručný popis požadované změny:

Důvodem ke změně byla záměna zářivkových svítidel za svítidla se zdroji LED. Viz „Kniha svítidel“ ze dne 19. 7. 2018, vypracovaná GP.

### 2. Odůvodnění požadované změny:

Provedením výše uvedených změn budou splněny nároky provozovatele na snížení provozních nákladů na osvětlení za současného prodloužení životnosti svítidel.

### 3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změn zajišťuje snížení provozních nákladů na osvětlení. Zvýšené náklady na realizaci se navrátí před ukončením životnosti LED svítidel a to i za předpokladu, že neporostou ceny elektrické energie.

Provedení změn nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

TDI s provedením změny souhlasí.

### 4. Vyjádření GP k požadované změně:

GP s provedením změny souhlasí. LED svítidla jsou úsporná, a tedy šetrnější k životnímu prostředí.