

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

Sušič IMESA ES34 – parní ohřev

Kupující zajistí:

1. Jistič v rozvaděči pro motorový výkon 1,1 kW $I = 10$ A s charakteristikou C, 3+PE+N/400V/50Hz.
2. Přívodní kabel 5-ti žilový od rozvaděče k místu instalace sušiče 3+PE+N/400V/50Hz, 10 A.
3. Hlavní třífázový vypínač na stěnu v blízkosti stroje na snadno přístupném místě (10 A). Hlavní vypínač musí být snadno přístupný i po nainstalování stroje.
4. Přívod páry v blízkosti umístění stroje opatřený parním ventilem s vnějším závitem 1" a rovnou dosedací plochou. Přípustný vstupní tlak páry 1,5 – 7 bar.
5. Otvor ve zdi pro odvod vlhkosti o průměru 250 mm.
6. Technicky zajistit do místnosti dostatečný přívod vzduchu – otvor z venkovního prostoru o min velikosti 928 cm² pro jeden sušič.
7. Za strojem je nutné ponechat přístupové místo min. 500 mm od stěny, na bočních stranách 300 mm.

Prodávající zajistí:

1. Dopravu sušiče na místo instalace
2. Instalaci na připravená média dle bodů 1 až 5.
3. Uvedení do provozu
4. Zaškolení obsluhy a údržby