

Technický list změny (TLZ) č.2

TLZ č./verze:	Č. 2
Datum předložení TLZ:	27.10.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	7.3.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728
Stavba:	Objekt 231 - Příklad, nástavba a stavební úpravy
Objekt:	Objekt 231 - Příklad, nástavba a stavební úpravy
Název změny:	Změna protipožárních dveří míst.č.128 a 229 (únikové schodiště)

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dle původního řešení byly dveře v obou místnostech jednokřídlové 900/1970 plné, protipožární EI 30-C DP3. Na žádost objednatele došlo k jejich záměně za dveře protipožární ze 2/3 prosklené.

Popis změny:

V místnosti č.128 byly nahrazeny dveřmi dvoukřídlovými 1450/1970 prosklenými, protipožárními EI 30-C DP3. Rovněž byla osazena ocelová zárubeň pro protipožární dveře 1450/1970mm

V místnosti č.229 byly nahrazeny dveřmi jednokřídlovými 900/1970 prosklenými, protipožárními EI 30-C DP3.

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4, písm b) do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí za všechny změny 1 – 13 kumulativně.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Navrhované řešení splňuje požadované technické požadavky požárních norem



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá v oblasti projektové dokumentace vliv na projektantské profese

Přílohy:

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	40 397 Kč
	Přípočet:	142 529 Kč
	Celkem:	102 132 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Příloha č. 1 - Rozpočet k TLZ č.2	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	RNDr. Petr Lukáš, CS.	30. 10. 2020		
Za TDI:	Vladimír Schwarz	30. 10. 2020		
Za projektanta:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		
Za zhotovitele:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		

